參與計劃流程圖


申請人向機電工程署署長提交表格 EMSD EE CT1A（副本送建築事務監督），以申請參加本計劃。
機電工程署署長在審核表格 EMSD EE CT1A 後，將其決定告知水務監督及申請人並要求申請人提交表格 EMSD EE CT1B。
申請人（認可人士）向建築事務監督提交申請書，請監督批准及同意進行冷卻塔裝置所需建築工程。
申請人向機電工程署署長提交表格 EMSD EE CT1B（副本送建築事務監督）及有關文件，以供審核，並向水務監督提交喉管裝置建議及表格 WWO542。
機電工程署署長告知水務監督及申請人 EMSD EE CT1B 所載資料是否獲接納。
建築事務監督告知申請人（認可人士）(副本送水務監督及機電工程署署長）是否批准及／或同意申請人提交的建築工程計劃，以及申請人須遵守的附加條件（如有的話）
申請人向水務監督申請批准持牌水喉匠為冷卻塔裝置展開水管工程（表格 WWO46）。
水務監督把表格 WWO46 交回申請人，以通知申請人是否批准展開喉管工程。
冷卻塔裝置需要分階段落成嗎？
否
是
申請人向機電工程署署長提交表格 EMSD EE CT2A，要求為分階段落成的冷卻塔裝置供水。
機電工程署署長檢查冷卻塔裝置，然後填寫表格 EMSD EE CT2A 的 B 部，以通知水務監督及申請人已接納分階段完成冷卻塔裝置的申請。
申請人（認可人士）向建築事務監督提交證明書，以報告建築工程已按獲批准的建築圖則完成。
水務監督安排向分階段落成的冷卻塔裝置供水。
申請人提交表格 EMSD EE CT3，以提供正在使用的冷卻塔的操作資料。
在整座裝置落成後，申請人向機電工程署署長提交表格 EMSD EE CT2B。
機電工程署署長視察冷卻塔裝置，並填寫表格 EMSD EE CT2B 的 C 部，以告知水務監督及申請人是否滿意該裝置。
建築事務監督認收申請人遞交的冷卻塔裝置落成證明書（副本送水務監督及機電工程署署長）。
申請人或持牌水喉匠填寫表格 WWO46（第 IV 部分），請求水務監督視察有關喉管工程。
水務監督通知申請人，喉管工程完滿竣工。
冷卻塔裝置將獲永久供水。
冷卻塔擁有人填寫表格 EMSD EE CT3，向機電工程署署長提供操作資料及更改詳情（如適用者）。
機電工程署署長管理有關記錄，如冷卻塔擁有人違反計劃條件，會通知水務監督。