

2010年1月至12月已上報機電署的升降機機件故障記錄

承建商編號	承建商名稱	意外日期	意外地點	意外性質
RLC04002	星瑪電梯(香港)有限公司	15/03/10	馬鞍山 錦英苑 錦達樓	驅動機件損壞
		11/09/10	上水翠麗花園	對重裝置損壞引致升降機停頓
RLC67001	日立電梯工程(香港)有限公司	08/03/10	九龍灣 企業廣場第五期	平樓層裝置故障引致乘客失去平衡
		06/08/10	尖沙咀 海港城 環球金融中心 南座	平樓層裝置故障引致乘客失去平衡
RLC69001	其士(香港)有限公司	16/12/09	跑馬地 山村道 49號	油壓機件失效引致車輛損壞
		26/12/09	沙田 沙田商業中心	電氣機件故障引致火警
		15/03/10	紅磡 船澳街 4-6號 德裕閣	電氣機件故障引致火警
		02/12/10	沙田 11號圓洲角街 春暉花園	選樓層裝置損壞引致升降機停頓
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	07/05/10	大潭道 33號 曼克頓花園	平樓層裝置故障引致乘客失去平衡
		20/05/10	金鐘 太古廣場 商業大廈2座	行程跳動傳送器損壞引致乘客被困
		14/07/10	西灣河 康祥街4號 泰順樓	平樓層裝置損壞引致升降機停頓
		30/08/10	九龍上海街70-84號華海廣場	平樓層裝置故障引致乘客失去平衡
		31/08/10	太古城中心2期	平樓層裝置故障引致乘客失去平衡
		07/10/10	香港 灣仔 駱克道 33號 中央廣場	平樓層裝置故障引致乘客被困
RLC75004	奧的斯電梯(香港)有限公司	06/05/10	馬鞍山 恆安邨 恆月樓	電線接觸不良引致升降機停頓
		22/07/10	深水埗 港鐵站	平衡器托架螺絲損壞引致梯級升降機停頓
RLC80005	好歷香港升降機有限公司	28/01/10	旺角 花園街 233號	電氣機件故障引致乘客受傷
		30/06/10	沙田 大涌橋路 麗豪酒店	對重導軌損壞引致升降機停頓
RLC85005	富士達(香港)有限公司	09/04/10	跑馬地 雲地利道 1-14號 雲暉大廈	平樓層裝置故障引致乘客失去平衡
		16/06/10	黃竹坑 黃竹坑道 99號 香港醫學專科學院	制動器濕滑引致乘客失去平衡
		28/09/10	香港 柴灣 盛泰道 杏花邨2座	位置檢測器故障引致乘客被困
RLC87001	通力電梯(香港)有限公司	19/12/09	天水圍 天瑞邨商場	導軌損壞引致乘客被困
		25/03/10	將軍澳 翠林邨 輝林樓	平樓層裝置故障引致乘客失去平衡
		16/04/10	沙田 禾輦邨 聖公會曾肇添中學	平樓層裝置故障引致乘客失去平衡
		26/05/10	沙田 博康邨	導軌損壞引致乘客失去平衡
		17/06/10	大埔 德雅苑	限速器軸承損壞引致乘客被困
		31/10/10	大埔 富善邨商場	減速制損壞引致乘客被困
RLC88005	三菱電梯香港有限公司	07/06/10	佐敦 彌敦道 380號 逸東酒店	纜索斷裂引致升降機停頓
RLC92004	安力電梯有限公司	10/08/10	九龍灣 太平洋貿易中心	平樓層裝置故障引致乘客失去平衡
RLC93002	振明電梯有限公司	13/08/10	深水埗 青山道 608號 A座	驅動機件故障引致火警
		09/09/10	深水埗 青山道 688號 嘉名工廠大廈	纜索斷裂引致火警
RLC94001	捷運電梯有限公司	25/04/10	銅鑼灣 富明街 1-5號 寶富大樓	車廂門機件故障引致乘客被困
RLC95002	宏照工程有限公司	10/04/10	旺角 登打士街 43號	驅動機件損壞
RLC96001	蒂森克虜伯電梯(香港)有限公司	17/07/10	荔景 荔景山道278號 荔欣苑 荔影閣	電氣機件故障引致火警
RLC97002	信科工程有限公司	05/05/10	觀塘 功樂道 77號 金龍園	電氣機件故障引致火警