




機電工程署 

機電安全信箱 

機電工程署與《蘋果日報》合辦本欄，逢星期五刊出，為大眾提供有關電氣、氣體、升降機等機電安全訊息，從而提高市民對機電安全意識，如對機電安全有任何疑問，歡迎來信查詢。

地址：將軍澳工業邨西駿盈街八號

傳真：2370 2192

電郵：s-service@appledaily.com

電掣房門須關閉防意外

李先生指其居住大廈電掣房門常打開，而且電掣房內放置不少雜物。

李先生詢問：

- ① 電掣房門可否經常打開？
- ② 在電掣房內放置雜物會否影響電掣房的安全？

機電工程署回覆如下：


① 電掣房是危險的地方，房門應經常關閉及鎖上，以免小童誤進電掣房玩耍。門上應加上警告性告示，以免未獲授權人士進入電掣房干擾電掣運作，影響大廈供電系統。未獲授權人士亦可能會誤觸電力裝置的帶電部份，引致觸電意外。

② 電掣房內應經常保持整潔，不應擺放雜物。操作中的電掣會產生熱力，若電掣房內堆積雜物，會妨礙散熱，甚至令電掣溫度過高，引致火警，雜物更會加劇火勢。

此外，雜物亦可能會遮擋電掣及配電箱，妨礙正常操作。當不幸發生電力意外或火警時，到場的拯救人員可能會因為電掣房內堆積雜物，未能迅速把引致意外的電力線路電源隔離，延誤救援工作。

若發現大廈電掣房門經常打開或放置雜物，應立即通知物業管理公司或業主立案法團跟進。

若對電力裝置的安全有任何懷疑，應立即安排註冊電業承辦商/工程人員進行檢查，或致電政府熱線 1823 查詢。



■ 電掣房門應經常關閉鎖上及不應擺放雜物。

如欲查閱註冊電業承辦商及工程人員的登記名冊，可親臨機電工程署客戶服務部（九龍灣啟成街 3 號）或各區民政事務處的諮詢服務中心，或瀏覽機電工程署網頁 www.emsd.gov.hk。