

管制人員的答覆

(問題編號：4555)

總目： (705) 基本工程儲備基金：土木工程

分目： (-) 沒有指定

綱領： (-) 沒有指定

管制人員： 機電工程署署長 (陳帆)

局長： 環境局局長

問題：

啟德發展計劃區域供冷系統的詳情為何？工程時間表為何？所涉及的開支為何？

提問人：黃碧雲議員 (議員問題編號：97)

答覆：

根據財務委員會會議程序第49段，財務委員會召開特別會議，旨在審核撥款條例草案下政府擬備的周年開支預算。記入基本工程儲備基金的開支並不屬於撥款條例草案的一部分。因此，有關該基金下開支的問題，與審核開支預算或撥款條例草案無關。

啟德發展計劃中的區域供冷系統，可為區內公共和私人非住宅發展項目合共約170萬平方米的空調樓面面積提供冷凍水作空調之用，整個系統完成後所需的總製冷量約為284兆瓦。這項工程計劃包括建造2個供冷站和1個地下海水泵房連同相關設施，敷設冷凍水及海水管道網絡，以及為用戶建築物供應冷凍水的接駁設施和熱交換器等。

區域供冷系統的建造工程於2011年動工，共分3期進行，首兩期工程已分別於2013年及2014年完成。系統已於2013年開始投入運作，向啟德郵輪碼頭大樓及公共租住房屋項目的非住宅部分提供冷凍水。餘下工程包括繼續為系統安裝所需的機電設備，及進一步在區內敷設冷凍水配水管以逐步為其他用戶(例如工業貿易大樓和香港兒童醫院)提供冷凍水，配合啟德發展計劃的推行時間表。

根據啟德的最新發展時間表，整項工程計劃的預算費用估計為49.455億元。工程計劃的第I、II及第III期(組合甲)的核准預算為31.459億元。