

管制人員的答覆

(問題編號：2624)

總目： (42) 機電工程署

分目： (-) 沒有指定

綱領： (3) 能源效益、節約能源及新能源

管制人員： 機電工程署署長(彭耀雄)

局長： 環境及生態局局長

問題：

在此綱領下，2023-24年度的撥款為6.433億元，較2022-23年度的修訂預算大幅增加32.9%。管制人員解釋指，增幅「主要由於基本工程以外的非經營項目，以及啟德發展計劃區域供冷系統發展工程的經常開支所需的撥款增加」。就此，當局可否告知本會：

(a) 相關的「基本工程以外的非經營項目」在2022-23年度的修訂撥款及2023-24年度的撥款；

(b) 啟德發展計劃區域供冷系統發展工程在2022-23年度的修訂撥款及2023-24年度的撥款；以及

(c) 撥款增加的原因為何？

提問人： 龍漢標議員(立法會內部參考編號：23)

答覆：

(a)及(c) 2023-24年度基本工程以外的非經營項目開支，主要包括分目696「政府建築物的節能項目(整體撥款)」的開支及分目661「小型機器、車輛及設備(整體撥款)」的開支。

分目696「政府建築物的節能項目(整體撥款)」的預算開支為1.200億元，用於為政府建築物購置及更換機器和設備，以節省能源。預算開支較2022-23年度的修訂預算增加3,800萬元(46.3%)，主要是由於在2023-24年度，新項目的數目自上年度的56項增加至100項。

分目661「小型機器、車輛及設備(整體撥款)」的預算開支為2.357億元，主要用於「採電學社」(為合資格學校及非政府福利機構的處所安裝太陽能發電系統)；「綠色校園2.0－智能慳電」(為合資格學校安裝節能裝置)；「綠色社福機構」(為合資格非政府社福機構處所進行能源審核和安裝節能裝置)；以及為主要政府建築物進行

重新校驗。預算開支較2022-23年度的修訂預算1.884億元有所增加，主要由於受到2019冠狀病毒病第五波疫情影響，部分原本於2022-23年度進行項目的處所(如學校及非政府福利機構)須關閉、暫停運作或用作抗疫相關設施，令項目推展時出現無法預計的延誤，而有關開支將在2023-24年度內扣除。

- (b)及(c) 啟德區域供冷系統在2023-24年度的預算開支為1.075億元，較2022-23年度的修訂預算3,481萬元增加7,269萬元，主要原因是將於2023年第三季投入服務的新增區域供冷系統的營運需要；用戶建築物的供冷需求持續增加，令營運費用上升；以及須支付中華電力有限公司電費按年增加所涉及的開支。此外，有關預算開支亦包括進行非經常性的系統優化及更新工作，以改善製冷機組的整體運作表現，從而提升機組運作的能源效益。

- 完 -