

審核二〇〇九至一〇年度
開支預算

答覆編號

ENB059

問題編號

2485

管制人員的答覆

總目：42 機電工程署

分目：

綱領：(1) 能源供應；電氣、氣體及核電安全

管制人員：機電工程署署長

局長：環境局局長

問題：


就指標中“跟進檢驗及品質保證巡查”事宜，請告知在 2009-2010 年度預算進行工作次數下降的原因。

提問人：李華明議員

答覆：

在 2007 年，就氣體安全進行的“跟進檢驗及品質保證巡查”的次數增至 2 647 次，是由於我們對商業氣體裝置加強了執法工作，當中包括對太空囊式燃氣烤肉爐進行的大約 900 次檢驗／巡查。此舉旨在提升並維持這些商業氣體裝置的安全水平。在 2008 年，我們對燃氣烤肉爐進行了大約 500 次檢驗，而整年的檢驗／巡查次數為 2 034 次。經過多次檢驗後，我們認為這些商業氣體裝置的安全水平屬可予接受。因此，2009 年的檢驗／巡查次數預計為 2 050 次，以反映當前的情況。

簽署：



姓名：

何光偉

職銜：

機電工程署署長

日期：

13.3.2009