

पोरटेबल कैसेट कुकरों का चयन

गैस सुरक्षा अध्यादेश के अनुसार, 1 जनवरी 2003 से, हांगकांग में निर्मित, उपयोग के लिए आयात किए जाने वाले, बेचे जाने वाले या आपूर्तिकिए जाने वाले पोरटेबल LPG कैसेट कुकर सहित घरेलू गैस उपकरणों के सभी मॉडलों को गैस प्राधिकरण (यानी, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सर्विसिज के नदिशक) का लिखित अनुमोदन प्राप्त होगा। स्वीकृत घरेलू गैस उपकरणों पर पहचान के रूप में एक GU चिह्न होगा। सुरक्षा की खातिर, जनता और रेस्तरां को केवल GU चिह्न के साथ पोरटेबल कैसेट कुकर ही खरीदने चाहिए।



गैस इंस्टॉलेशन कार्य

गैस सुरक्षा अध्यादेश के अनुसार, गैस उपकरणों की स्थापना और लचीली ट्यूबिंग सहित सभी गैस स्थापना कार्य पंजीकृत गैस इंस्टालर (RGI) द्वारा किए जाने चाहिए जो संबंधित वर्गों के लिए पंजीकृत हैं और पंजीकृत गैस ठेकेदारों (RGC) द्वारा नियोजित हैं। संदर्भ के लिए RGCs और RGIs की सूची EMASD's की वेबसाइट पर उपलब्ध है।



गैस सुरक्षा अध्यादेश के अनुसार, हांगकांग में उपयोग किए जाने वाले सभी लचीले गैस ट्यूबिंग गैस प्राधिकरण (अर्थात, वदियुत और यांत्रिक सेवाओं के नदिशक) द्वारा प्रकार अनुमोदित होंगे। सभी अनुमोदित लचीली गैस ट्यूबिंग पर अनुमोदन चिह्न 'EMSD अनुमोदन 機電工程署批准 GTxxxx' और पहचान के लिए सेवा जीवन समाप्ति तिथि होगी। लचीली गैस ट्यूबिंग की लंबाई को न्यूनतम रखा जाना चाहिए और 2 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, ट्यूबिंग को समाप्ति तिथि से पहले बदल दिया जाना चाहिए।



अनुमोदन चिह्न
APPROVAL MARK

EMSD अनुमोदन GTxxxx
EMSD APPROVAL GTxxxx

समाप्ति
EXPIRY महीना/वर्ष
MM/YYYY

xxxx अनुमोदन संख्या दर्शाता है denotes Approval Number
MM/YYYY महीने/वर्ष को दर्शाता है denotes Month/Year

गैस कुकर का सुरक्षित उपयोग

- ✓ ज्वलनशील पदार्थों से दूर एक अच्छी तरह हवादार क्षेत्र में गैस उपकरण का उपयोग करें
- ✓ LPG सिलिंडर का उपयोग करते समय, नियमित रूप से गैस नयामक की जांच करें और गैस उपकरण बंद होने के बाद इसे बंद करें
- ✓ गैस उपकरण का उपयोग न करें और यदि कोई क्षति पाई जाती है या संदेह है तो तुरंत मरम्मत की व्यवस्था करें

- ✓ पोरटेबल कैसेट कुकर का उपयोग करते समय, सुनिश्चित करें कि खाना पकाने का बरतन कुकर के LPG सिलिंडर बॉक्स को कवर करने के लिए बहुत बड़ा न हो



- ✓ RGC द्वारा गैस उपकरणों की नियमिति जाँच / सेवा वाणजियिक परिसर - कम से कम हर 12 महीने में एक बार
घरेलू परिसर - कम से कम हर 18 महीने में एक बार
- ✗ गैस उपकरण को बिना ध्यान दिए न छोड़ें काम चल रहा है
- ✗ बाहरी उपकरणों (जैसे लाइटर, टॉर्च या जलते कागज) द्वारा गैस उपकरण को प्रज्वलित न करें
- ✗ पोरटेबल कैसेट कुकर के ओवर-प्रेशर सुरक्षा उपकरण को कभी ओवरराइड न करें



- ✗ एक दूसरे के बगल में रखे गए दो पोरटेबल कैसेट कुकरों का इस्तेमाल न करें



- ✗ गैर-प्रामाणिक एकसैसरीज का इस्तेमाल न करें

गैस सुरक्षा के बारे में अधिक जानें

यह पत्रक उपयोगकर्ताओं को गैस सुरक्षा की जानकारी प्रदान करता है
ईंधन के रूप में LPG के साथ हॉट - पॉट गैस इंस्टॉलेशन

गैस के उपकरण (हॉट - पॉट) का सुरक्षित उपयोग



機電工程署
EMSD

अक्टूबर 2024 में अपडेट किया गया (HINDI)

LPG सलैंडरों के उपयोग और भंडारण पर सुझाव (डसिपोजेबल LPG सलैंडर सहति)

गैस सुरक्षा अध्यादेश के अनुसार, कोई भी एलपीजी सलैंडर एक ही स्थान (किसी भी परसिर के किसी भी हसिसे सहति) पर स्थिति नहीं होगा, जहां सलैंडरों की कुल नाममात्र पानी की क्षमता (प्रयुक्त सलैंडरों सहति) **130 लीटर (लगभग 50 किलोग्राम)** से अधिक है, जब तक कि गैस प्राधिकरण (यानी, वदियुत और यांत्रिक सेवाओं के नदिशक) से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता। सामान्य एलपीजी सलैंडरों की नाममात्र पानी की क्षमता और वजन नीचे सूचीबद्ध हैं:

प्रकार	नाममात्र जल क्षमता(L)	नाममात्र LPG वजन (kg)
डसिपोजेबल LPG सलैंडर (कारतूस)	0.55	0.25 - 0.26
LPG सलैंडर	4.8 12	2 5

LPG सलैंडरों की नाममात्र पानी की क्षमता के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया प्रैक्टिस कोड (GU06) के परिशिष्ट 1 को देखें

वाणज्यिक परसिरों के लिए, जैसे रेस्तरां, ऑपरेटरों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लंबे समय तक भंडारण से बचने के लिए डसिपोजेबल LPG सलैंडर (कारतूस) की एक प्रभावी स्टॉक रोटेशन प्रणाली मौजूद हो। अग्निसुरक्षा के लिए, 50 से अधिक कारतूस संग्रहीत न करने की सफारिश की जाती है।

- ✓ LPG सलैंडरों को लौ और गर्मी के स्रोतों से दूर एक सूखे, ठंडे, अच्छी तरह हवादार क्षेत्र में खड़ी स्थिति में स्टोर करें।
- ✗ बेसमेंट में या ड्रेनेज चैनल के पास LPG सलैंडर न रखें।
- ✗ डसिपोजेबल LPG सलैंडर को बच्चों की पहुंच के भीतर एक जगह पर स्टोर न करें


LPG सलैंडरों का सुरक्षित उपयोग (डसिपोजेबल LPG सलैंडर सहति)

गैस सुरक्षा अध्यादेश के अनुसार, हांगकांग में उपयोग के लिए सभी डसिपोजेबल LPG सलैंडर गैस प्राधिकरण (यानी, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सर्विस के नदिशक) द्वारा अनुमोदित प्रकार के होने चाहिए।

- ✓ डसिपोजेबल LPG सलैंडर पर छपे और गैस उपकरण के यूजर मैनुअल में छपे सुरक्षा निर्देशों का सख्ती से पालन करें।
- ✓ गैस उपकरण और LPG सलैंडर की स्थिति की जांच करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गैस उपकरण बंद है और उपयोग से पहले युग्मन पूरी तरह से मेल खाता है
- ✓ डसिपोजेबल LPG सलैंडर को स्थापित या हटाने के समय लौ और गर्मी के स्रोत से दूर रखें।

- ✓ पोर्टेबल कैसेट कुकर में डसिपोजेबल LPG सलैंडर स्थापित करते समय, सुनिश्चित करें कि सलैंडर का युग्मन अवकाश ऊपर की ओर हो।
- ✓ कनेक्शन के बाद, जांच करें और सुनिश्चित करें कि गैस उपकरण चालू करने से पहले कोई असामान्य गंध या गैस रसाव की आवाज न हो।
- ✓ ज्वलनशील पदार्थों से दूर एक अच्छी तरह हवादार क्षेत्र में ही गैस यंत्र का उपयोग करें
- ✓ नपिटान या प्रतस्थापन से पहले सलैंडर में नहिति सभी LPG का उपयोग करें।
- ✓ नुकसान से बचने के लिए LPG सलैंडरों को सावधानी से संभालें
- ✓ LPG सलैंडरों की स्थिति की नियमिती रूप से जांच करें और यदि संदेह हो तो आयातक/आपूर्तिकर्ता से संपर्क करें।
- ✓ जतिनी जल्दी हो सके खरीदे गए LPG सलैंडरों का उपयोग करें और लंबे समय तक भंडारण से बचें।
- ✓ इस्तेमाल किए गए LPG सलैंडर जतिनी जल्दी हो सके आपके LPG वितरक को वापस कर दिए जाने चाहिए, और उन्हें सार्वजनिक स्थान पर बना नगिरानी के नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
- ✓ निर्दिष्ट को छोड़कर, पूरी तरह से उपयोग किए जा चुके डसिपोजेबल LPG सलैंडरों को घरेलू कचरे के रूप में नपिताया जा सकता है

- ✓ अप्रयुक्त डसिपोजेबल LPG सलैंडर गैस आपूर्ति कंपनी को वापस किया जा सकता है
- ✗ डसिपोजेबल LPG सलैंडर कभी रफिलि न करें
- ✗ स्व-सलि वाल्व के बिना डसिपोजेबल LPG सलैंडर का उपयोग न करें
- ✗ धूम्रपान क्षेत्र या सीमति क्षेत्र में डसिपोजेबल LPG सलैंडर का उपयोग न करें जहां बजिली के उपकरण काम कर रहे हैं
- ✗ नग्न लौ, आग या प्रज्वलति सतह पर डसिपोजेबल LPG सलैंडर न रखें।
- ✗ डसिपोजेबल LPG सलैंडर की सामग्री को साँस लेने से बचें
- ✗ इस्तेमाल किए गए डसिपोजेबल LPG सलैंडर को पंचर या जलाएं नहीं।



अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी पंजीकृत गैस आपूर्ति कंपनी या वदियुत आपूर्ति कंपनी से संपर्क करें।
1823 में यांत्रिक सेवा विभाग।