

## 大廈電力裝置 五年檢的停電安排

近期，機電工程署收到很多業主關於大廈電力裝置五年檢停電安排的查詢。機電工程署現把有關的安排解釋如下：

大廈業主、法團或管理公司在聘用註冊電業承辦商為總掣櫃進行五年檢時，需要求承辦商向電力公司申請臨時截斷供電後，方可進行檢測工作，以保障電業工程人員的安全及避免在發生電力意外時令大廈的電力供應受到影響。

由於臨時截斷電力公司的供電可能會為大廈住戶造成短暫的不便，因此在安排進行五年檢時，大廈業主、法團或管理公司應與承辦商緊密協作，以制訂符合大廈運作需要的停電安排及臨時措施，以盡量減低檢測工作對大廈使用者的影響。

如對電氣安全有任何疑問，可致電1823電話中心或可來信機電工程署（九龍啓成街3號，[info@emsd.gov.hk](mailto:info@emsd.gov.hk)）查詢。

