

問題	回應
如果只更換電熱水爐，天花板 2.25 米以下，是否須要加裝水氣掣。	是，要加裝水氣掣（《電力（線路）規例工作守則》(2020 年版) 守則 26A-3)。
TypeA & TypeB 的 RCD 或者 RCBO 現在在香港有哪個牌子有賣？	多個電氣品牌都有供應所述的產品，實際要視乎香港供應商有無存貨，在取決於需求產品的極數及額定值。
請問測試電掣櫃時，使用 ductor tester 有幾多組接點一定要測試紀錄？可否多作描述？	Ductor tester(微歐測試)可分為總掣及匯流排《電主巴》。 至於在電掣櫃內進行匯流排微歐測試時，原則上需要在每一組匯流排的接點上進行測試及紀錄，以判斷其接觸是否良好及各開關之接

問題	回應
	<p>觸部份，如因接觸電阻過高，會產生過熱現象，將開關接觸部份燒毀，故必須測定，如超過規定值，即應將接觸部份小心清洗或擦拭光亮。只於實際要視乎電掣櫃內構造及客戶本身要求以定。</p>
<p>柴油發電機不併入電網需要註冊嗎？</p>	<p>使用中或備用的發電設施的擁有人必須根據《電力條例》(第 406 章)第 21(1)條向本署註冊其發電設施，閣下所述的「不併入電網」並不在例外之列。一般而言，如閣下的「發電設施」只供應電力予擁有人所擁有的電力裝置或屬於本條例規定須向署長提交定期測試證明書的電力裝置的一部分，則不需要註冊。</p>

問題	回應
	<p>此外，根據《電力條例》(第 406 章)第 22 條，註冊發電設施的擁有人必須使其發電設施經常保持運作安全，以及在該發電設施所在處展示告示，列明為使該設施經常保持運作安全而僱用的註冊電業承辦商的名稱及註冊號碼。除註冊發電設施的擁有人外，無須註冊的發電設施的擁有人亦須根據《電力條例》(第 406 章)第 22 條遵行上述規定。</p> <p>詳情可參考以下機電工程署網站內的「發電設施註冊及維修事宜」小冊子。</p> <p>https://www.emsd.gov.hk/filemanager/tc/content_442/Leaflet_GnrtngFclts.pdf</p>

問題	回應
只供應電力予擁有人所擁有的電力裝置究竟是甚麼？	使用中或備用的發電設施的擁有人必須根據《電力條例》(第 406 章)第 21(1)條向本署註冊其發電設施，如發電設施只供應電力予擁有人所擁有的電力裝置，則不需要註冊。此不需要註冊的情況泛指該發電設施產生的電力，只供應予同一擁有人的電力裝置。例如某村屋天台的太陽能發電設施屬該村屋 3 樓戶主所擁有，而該發電設施產生的電力只供應村屋 3 樓戶主的電力裝置，3 樓戶主亦並沒有參加上網電價計劃，在這情況下，則不需要註冊。