

# 避免損壞屋苑 / 樓宇單位內的氣體裝置

## 物業管理公司 / 工程承辦商進行小型工程須知

物業管理公司及工程承辦商在屋苑 / 樓宇單位內進行小型工程(包括拆卸、室內外裝修等工程)之前,須確保施工人員採取一切合理步驟及措施,避免損壞氣體裝置,並留意以下事項:

### 避免損壞暗藏的氣體喉管

- 確認施工範圍內及附近的外露或暗藏(天花 / 牆身 / 地台內)氣體裝置(包括氣體喉管)的位置及其供氣狀況。
- 留意帶氣喉管的標示,避免誤認氣體喉管為廢喉。縱使單位已停止使用燃氣,亦須假設氣體喉管仍然帶氣。
- 向註冊氣體供應公司或物業管理處了解暗藏的氣體喉管位置,並索取喉管路線圖(如有)及相關資料。
- 使用金屬探測器,勘測暗藏的氣體喉管位置。
- 清晰標示氣體喉管的位置,以確保進行工程的人員清楚了解氣體喉管的位置並須採取合理的安全保護措施。



進行工程期間,須採取一切合理措施保護氣體喉管不受破壞,包括:

- ▶ 使用手提工具進行打鑿工程時,須與氣體喉管保持足夠的安全距離。
- ▶ 在氣體喉管附近進行切割工程時,應使用分隔板保護氣體喉管。
- ▶ 如有需要,應向註冊氣體供應公司安排暫停氣體供應。
- ▶ 確認氣體緊急控制閥位置,以便在緊急情況下立即截斷氣體供應。



### 若懷疑損壞了氣體喉管而造成氣體洩漏,應當如何處理?

- 應立即關掉氣錶上游的緊急控制閥,以截斷氣體供應。
- 弄熄所有明火並盡量打開所有門窗,讓氣體消散。
- 切勿使用電話或開關任何電掣。
- 若漏氣情況嚴重,應立即離開有關單位並通知鄰居疏散。
- 撥打999求助及致電下列有關的註冊氣體供應公司24小時緊急熱線:



香港中華煤氣有限公司	2880 6999
埃克森美孚香港有限公司	2435 4511
依時能源有限公司	2435 4511
特爾高能源有限公司	2322 2000
香港蜆殼有限公司	2322 2000
中石化(香港)石油控股有限公司	2433 2111

小心避免  
破壞氣體喉管



所有氣體裝置工程,須聘用註冊氣體工程承辦商進行。註冊氣體工程承辦商的名單可掃描二維碼或於網址 [http://www.emsd.gov.hk/filemanager/tc/content\\_261/overall\\_RGC.pdf](http://www.emsd.gov.hk/filemanager/tc/content_261/overall_RGC.pdf) 查閱。



查詢電話: 1823

網址: [www.emsd.gov.hk](http://www.emsd.gov.hk)

機電工程署  
氣體安全監督

