

食肆及食物製備場所的 氣體安全須知



每12個月為氣體裝置
進行定期安全檢查。



選用已配備熄火保險
裝置的氣體爐具。

每12個月



定期檢查氣體爐具，
以確保安全運作。



定期檢查氣體接
駁軟喉並於使用
期限前更換。



廚房須保持足夠通風，在
使用氣體爐具前，檢查排
氣系統，確保運作正常。



聘請註冊氣體工程承辦
商進行定期安全檢查及
氣體裝置工程。



請向註冊氣體供應公司、註冊氣體工程承辦商
或致電1823查詢。

機電工程署
EMSD

