

## 2012年1月至12已上報機電署的升降機機件故障記錄

承建商編號	承建商名稱	意外日期	意外地點	意外性質
RLC69001	其士(香港)有限公司	10/02/12	中環 干諾道中 137-139號 三台大廈	電氣機件故障引致乘客被困
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	05/07/12	黃大仙 竹園北邨	電氣機件故障引致乘客被困
		16/09/12	北角 英皇道 31-33號 晉逸維園精品酒店	機械機件故障致乘客被困
		25/11/12	荃灣綠楊新邨	電氣機件故障引致乘客被困
RLC75004	奧的斯電梯(香港)有限公司	01/02/12	大角咀 杉樹街 4-16號 金基大樓	平樓層錯誤訊號引致乘客失去平衡
		05/04/12	屯門 恆貴街 1號 嘉悅半島	纜索斷裂引致乘客被困
		30/04/12	中環 德輔道中 185-195號 李寶椿大廈	電氣機件故障引致冒煙
		27/10/12	元朗 青山公路 139號 朗庭園	電氣機件故障引致乘客被困
RLC80005	好歷香港升降機有限公司	18/05/12	中環 干諾道中 34-37號 華懋大廈	電氣機件故障引致乘客被困
RLC91002	力建電梯香港有限公司	09/02/12	葵涌 葵定路 42-50號 東方工業大廈	控制機件錯誤訊號引致乘客失去平衡
		20/04/12	大角咀 棕樹街 2-20號 榮富苑	電氣機件故障引致乘客被困
RLC92004	安力電梯有限公司	21/08/12	屯門 震寰路 82號 康恩園	電氣機件故障引致乘客被困
RLC93002	振明電梯有限公司	30/04/12	深水埗 界限街 15-15A號 金椽樓	機械機件故障致乘客被困
RLC94001	捷運電梯有限公司	18/02/12	屯門 屯門市廣場	電氣機件故障引致乘客被困
		02/03/12	北角 電氣道 122-128號 榮華大廈	電氣機件故障引致乘客被困
RLC96001	蒂森克虜伯電梯(香港)有限公司	19/05/12	銅鑼灣 百德新街 59-65號 海濱大廈	電氣機件故障引致火警
RLC97001	捷高電梯有限公司	09/11/12	葵涌福業大廈	機械機件故障致乘客被困
RLC97002	信科工程有限公司	30/06/12	觀塘 偉業街 209-211號 富合工廠大廈	機械機件故障引致乘客失去平衡
		13/09/12	觀塘 觀塘道 436-484號 觀塘工業中心	電氣機件故障引致火警
RLC98003	東哲電梯工程有限公司	22/12/12	土瓜灣 浙江街 25-27號 寶德大廈	機械機件故障致乘客被困
RLC99001	富來工程有限公司	06/04/12	觀塘 牛頭角道 300-302號 裕民中心	纜索斷裂引致乘客被困

機件故障記錄數目：21