

2013年1月至12月已上報機電署的升降機機件故障記錄

承建商編號	承建商名稱	意外日期	意外地點	意外性質
RLC97002	信科工程有限公司	02/03/2013	北角英皇道 478-480號昌明洋樓	纜索斷裂引致乘客受傷
RLC69001	其士(香港)有限公司	08/03/2013	深水埗福華街 146-152號黃金大廈	電氣機件故障引致升降機停止服務
		16/06/2013	深水埗 富昌邨 富韻樓	訊號故障引致乘客受傷
		25/08/2013	牛頭角 淘大花園 L座	訊號故障引致乘客受傷
RLC74002	迅達升降機(香港)有限公司	19/06/2013	屯門 良景邨 良華樓	訊號故障引致乘客受傷

機件故障記錄數目 = 5