

日常巡視自動梯 安全操作狀況 核對清單




根據《升降機及自動梯條例》(第618章)，自動梯的負責人(如：業主、物業管理公司、物業管理人員等)有法定責任，確保自動梯及其所有相聯設備或機械保持於妥善維修狀況及安全操作狀態。要達到此目的，負責人除了須僱用註冊自動梯承辦商，每隔不超逾一個月為自動梯進行保養外，亦應經常注意自動梯的運行狀態，並於自動梯每天開放給乘客使用前，檢查自動梯及其相關設備的操作狀況。為協助負責人及早發現對自動梯安全構成影響的常見問題，機電工程署特別製作本核對清單，以供前線人員參考使用。

大廈名稱：_____ 自動梯編號：_____


地點編號：_____ 巡視日期：_____

請跟據自動梯狀況為每條題目選擇適當答案。如有任何題目答案為「否」，負責人應盡快尋求註冊自動梯承辦商之專業意見。如有需要，物業管理人員可影印此核對清單。



自動梯的起動及運行正常

是 否




自動梯運作時並無發出異常聲音

是 否




**自動梯的梯級、梳齒版、扶手帶
完好無缺，並無損壞**

是 否



用手拉動扶手帶時，扶手帶並無鬆動

是 否



左右扶手帶的速度相同及與梯級同步

是 否



**當眼處貼上有效的准用證及
承辦商的緊急聯絡電話**

是 否

備註：_____