

## 2022 年 12 月 9 日氣體安全事項簡介會

---

### 業界提問

問 1. 註冊氣體裝置技工有沒有最高年紀限制?

答 1. 根據《氣體安全條例》，氣體裝置技工的註冊並沒有年齡限制。

問 2. 如何界定氣體裝置工程類別中的第八類的工作？工業系統及爐具有沒有分別？

答 2. 根據《氣體安全(氣體裝置技工及氣體工程承辦商註冊) 規例》附表 1，第 8 類氣體裝置工程類別是指把氣體用具裝置，並使其投入運作及予以維修，作為**工業工序**的一部分。而**工業工序**是指生產物品、把物品更改、清洗、修理、裝飾、磨光、改造以供銷售、拆散或拆毀的任何工業，或把物料轉變的工業。

問 3. 火焰效果工程(海洋公園/迪士尼)，是屬於氣體裝置工程類別中的第八類的工作嗎？

答 3. 一般而言，主題公園的火焰效果工程並非《氣體安全(氣體裝置技工及氣體工程承辦商註冊)規例》附表 1 指明的工業工序，因此並不屬於氣體裝置工程類別中的第 8 類。

問 4. 當供氣位與爐具接駁位置比較遠，是否可以用多過一條煤氣軟喉接駁？

答 4. 根據《氣體安全(雜項) 規例》，氣體接駁軟喉是用以把氣體配件**直接接駁至供氣源**的。因此，不可使用非直接接駁至供氣源的接駁軟喉用作延長喉管。

問 5. 智能控制器是否可用於不同型號的爐具？

答 5. 根據香港中華煤氣有限公司提供的資料，智能控制器適用於該公司現有型號的煤氣煮食爐，詳情可向香港中華煤氣有限公司查詢。

問 6. 由於 RGI 接有很多 RGC 之工作，(例: 上午為 A 公司工作，下午為 B 公司工作，明天為 C 公司工作) RGI 可否登記為很多公司之員工？是否有限多少公司？

答 6. 《氣體安全條例》並沒有就註冊氣體裝置技工受僱的註冊氣體工程承辦商數目作出規定。然而，註冊氣體裝置技工在個別註冊氣體工程承辦商進行的每一項氣體工程必須根據《氣體安全(氣體裝置技工及氣體工程承辦商註冊) 規例》備存清晰的工程紀錄。

問 7. 今次的換新證是否必需的?

答 7. 是次更換新氣體裝置技工註冊卡屬自願性。機電工程署鼓勵所有註冊氣體裝置技工更換新卡，同時更新聯絡資料，方便本署發送最新資訊。

問 8. 新證上的下次更換日期過期後未更換可否繼續使用? 可否將“下次更換日期”的解說刊登於 EMSD 網站，以方便技工解說給客人。

答 8. 新氣體裝置技工註冊卡並無有效期限，在「下次更換日期」後仍可繼續使用。機電工程署鼓勵註冊氣體裝置技工在「下次更換日期」時更換新卡，目的是定期更新技工在本署的聯絡資料，方便保持聯繫。

此外，我們今天的分享以及業界的提問，包括就「下次更換日期」的解說將會刊登於機電工程署網站內氣體安全事項簡介會的分頁中。