

2023 年 6 月 23 日 氣體安全事項簡介會

1. 黑色膠喉文字用色，但未過期可否使用？

答：為確保氣體安全，當低壓氣體接駁軟喉的使用期限已屆滿或軟喉上的使用期限標記無法被清晰辨認時，註冊氣體裝置技工必須通知客人安排更換。

2. 邊到可以拎截氣通知？

答：註冊氣體工程承辦商可到機電工程署氣體標準事務處領取「危險氣體裝置通告」。

3. 關於申請成為註冊氣體裝置技工事宜，是否必須受僱於註冊氣體承辦商，並提供相關薪金或強積金證明才合資格申請？

答：個別人士於受訓期間必須受僱於註冊氣體工程承辦商。申請人必須提交由註冊氣體工程承辦商發出的相關工作證明，而本署在有需要時會要求申請者提交薪金紀錄或強積金證明。

4. 承上問題舉例如下：在完成相關課程，受聘於 A 公司，但該公司只有 1 至 2 類別，該名僱員可否到 B 公司進行實務訓練，B 公司擁有 4 至 8 類資格，該名人士沒有受僱於 B 公司，可否合資格申請？

答：若個別氣體技工在受訓期間，因受僱註冊氣體工程承辦商(即公司 A)未有承接其受訓類別的工程，機電署接納該個別氣體技工在另一間註冊氣體工程承辦商(即公司 B)並擁有該類別的註冊氣體裝置技工指導下受訓，該個別氣體技工在申請註冊時須提供受訓期間由公司 B 發出的相關工作證明及工作記錄。註冊氣體工程承辦商、註冊氣體裝置技工(師傅)及有關學徒在實行有關上述安排時，必須遵守香港法例。

5. 想問商業爐具在住家環境下能否安裝已獲氣體安全監督批准低壓黃色不鏽鋼軟喉？

答：註冊氣體裝置技工必須了解該商業爐具的安裝要求，包括供氣種類、操作壓力及接駁方式等，以安全考慮審視該爐具是否適合於該住宅處所內使用，並向客戶提供合適的意見。註冊氣體裝置技工應根據爐具的安裝要求，並遵從《工作守則：氣體應用指南之一 低壓氣體接駁軟喉的批准》或《工作守則：氣體應用指南之十五 商業用氣體接駁軟喉》的規定安裝接駁軟喉。