

審核 2010-11 年度
開支預算

答覆編號

ENB035

問題編號

0262

管制人員的答覆

總目： 42 機電工程署

分目：

綱領： (1) 能源供應；電氣、氣體及核電安全

管制人員： 機電工程署署長

局長： 環境局局長

問題：

就本綱領「指標」項下，有關（在批准前）檢驗石油氣車輛及巡查石油氣加氣站的次數，2008年實際為44次，2009年實際為43次，2010年預算會有42次。請提供巡查次數遞減的原因。

提問人： 余若薇議員

答覆：

這項指標的工作包括檢驗新石油氣車輛型號及巡查興建中的加氣站和新加氣站用地。與2008年相比，我們已調配更多資源去巡查3個興建中的加氣站。2010年預計進行的42次檢驗及巡查，是根據2008年及2009年的實際數字推算出來的。

簽署：

姓名：

陳鴻祥

職銜：

機電工程署署長

日期：

18.3.2010