

管制人員的答覆

(問題編號：6065)

總目： (42) 機電工程署

分目： (-) 沒有指定

綱領： (3) 能源效益、節約能源及新能源

管制人員： 機電工程署署長（陳帆）

局長： 環境局局長

問題（議員問題編號：419）：

水冷式空調系統計劃開展至今，已完成的裝置總數為何；估計每年可節約的耗電量為何？

提問人：張國柱議員

答覆：

該計劃由開展至今，已完成的裝置總數為 514 個，估計每年可節省約 3.183 億度電。