

電力(線路)規例工作守則 2003年版

電力(線路)規例 工作守則

2003年版



電力法例 機電工程署



P59650300C1

\$32

香港銅鑼灣加路連山道98號
電話 : (852) 2882 8011
傳真 : (852) 2895 4929
網址 : www.emsd.gov.hk
電郵 : info@emsd.gov.hk

機電工程署

機電工程署

電力（線路）規例

工作守則

機電工程署

二〇〇三年

目 錄

頁數

鳴謝

第 I 部

1. 引言	12
2. 釋義	13
3. 適用範圍	16
3A 守則的一般適用範圍	17
3B 對第 2 類電路的適用	17
3C 獲豁免的固定電力裝置	17
4. 一般安全規定	18
4A 概要	19
4B 工藝及材料	19
4C 設計、建造、安裝及保護	20
4D 識別、維修、檢查及測試	20
4E 工作空間	22
4F 開關掣房／電力分站	23
4G 在低壓裝置上進行工作的安全預防措施	24
4H 在高壓裝置上進行工作的安全預防措施	25
4I 一般安全守則	27
5. 各類電路的分隔	29
5A 電路類別	30
5B 第 1、2 及 3 類電路的分隔	30
5C 第 4 類電路與其他類別電路的分隔	31
5D 電路與架空電訊線路及電話線路的分隔	32
6. 電路的安排	34
6A 裝置須分為若干電路	35
6B 電路的基本要求	35

6C 環形最終電路的安排	36
6D 使用符合附錄1所載規定的5安培或15安培插座的最終電路	36
6E 使用符合附錄2所載規定的13安培插座的最終電路	36
6F 使用符合附錄3所載規定的5安培、15安培或30安培工業用插座的最終電路	37
6G 使用符合附錄4所載規定的16安培工業用插座的最終電路	38
6H 使用符合附錄4所載規定的32安培、63安培或125安培工業用插座的最終電路	39
7. 電流需求量	45
7A 電路的電流需求量	46
7B 電流需求量的決定	46
8. 隔離及開關	49
8A 隔離及開關的設置	50
8B 隔離及開關器件的要求	52
9. 過流保護器件	55
9A 一般要求	56
9B 電路導體及過流保護器件之間的關係	56
9C 過流保護器件的斷流容量	57
9D 過流保護器件的位置	58
9E 過流保護器件的其他要求	58
10. 中性導體保護器件、隔離器及開關掣	63
10A 連動斷路器·連動隔離器及連動開關掣	64
10B 中性導體的保護	64
10C 接地導體的單極開關掣	64

	頁數
11. 對地漏電電流及接地故障電流	65
11A 概要	66
11B 基本要求	66
11C 保護導體	67
11D 外露非帶電金屬部分的接地	68
11E 等電位接駁	69
11F 輔助接駁	69
11G 總接地終端	70
11H 接地導體	70
11I 接地故障環路阻抗 (Z_s)	71
11J 電流式漏電斷路器	71
11K 接地極	72
12. 接地安排	79
12A 概要	80
12B 連接供電點的接駁	80
12C 接地極	81
13. 導體、接頭及連接	82
13A 電纜導體的選擇和大小	83
13B 防止直接觸及帶電導體的保護	84
13C 接頭及連接	85
13D 電纜的其他要求	86
14. 線路裝置的外殼	88
14A 一般要求	89
14B 鋼導管系統	89
14C 鋼線槽系統	90
14D 塑膠或聚氯乙烯 (PVC) 導管或線槽	91
14E 外殼的電纜容量	91

	頁數
14F 匯流排槽系統的外殼	93
14G 工藝	93
15. 在不利情況下的裝置	97
15A 存有水分 (AD) 或濕度過高 (AB)	98
15B 環境溫度 (AA)	99
15C 存有腐蝕性或污染性物質 (AF)	100
15D 在容易發生火警或爆炸環境中的裝置	101
15E 碰撞 (AG)	102
15F 震動 (AH)	103
15G 其他的機械性應力 (AJ)	103
16. 架空電纜的裝置	107
16A 概要	108
16B 架空電纜的裝置	108
16C 架空電纜的接頭	108
16D 供電予建築物	108
16E 導線的離地淨高	108
16F 電杆	109
16G 繫繫線	109
16H 載送鋼纜	109
16I 金屬部分的接地及對地漏電保護	109
17. 展示作識別及警告用的告示	110
17A 電力分站及開關掣房的警告性告示	111
17B 接地及接駁導體連接處的警告性告示	111
17C 進行修理的警告性告示	111
17D 電力裝置定期進行測試的告示	112
17E 電流式漏電斷路器進行測試的告示	112

	頁數
18. 改裝及增設	113
18A 固定電力裝置改裝或增設的規定	114
18B 取得供電商的批准	114
19. 首次檢查、測試及發出證明書	115
19A 簽發電力裝置完工證明書	116
19B 完工證明書	116
20. 定期檢查、測試及發出證明書	118
20A 規例第 20(1) 條所指定的固定電力裝置	119
20B 規例第 20(2) 條、20(3) 條及 20(4) 條所 指定的固定電力裝置	120
20C 定期測試證明書	120
21. 檢查、測試及發出證明書的程序	122
21A 低壓電力裝置的檢查	123
21B 低壓電力裝置的測試	123
21C 高壓電力裝置的檢查	127
21D 高壓電力裝置的測試	128
21E 註冊電業工程人員須留意的事項	128
22. 備置及保存記錄	137
22A 由須定期檢查、測試及發出證明書的 電力裝置擁有人保存記錄	138
22B 由註冊電業承辦商備置及保存記錄	138
22C 記錄的類別	138
22D 核對表	138
23. (保留後用)	140
24. (保留後用)	140

第II部

	頁數
25. 一般工藝	141
25A 使用導管的線路裝置	142
25B 使用線槽的線路裝置	143
25C 電纜的安裝	144
25D 電纜接頭及電纜終端	146
25E 插座的安裝	149
26. 特別裝置及器具的規定	155
26A 家庭用途的裝置及用具	157
26B 匯流排槽配電系統	161
26C 電動機	163
26D 變壓器的連接電源	164
26E 焊接工具的連接電源	164
26F 焊光及氣體放電燈的安裝	164
26G 第3類電路的安裝	164
26H 高壓放電照明(霓虹招牌)	164
26I 避雷裝置	167
26J 上升總線裝置	168
26K 臨時供電裝置	168
26L 蒸汽浴裝置	170
26M 泳池裝置	172
26N 空間局限導電區的裝置	174
26O 高對地漏電電流器具的裝置	176

	頁數
附錄	184
1. 5 安培及 15 安培三腳 (不能倒置) 插座的指定規格	185
2. 13 安培三腳 (不能倒置) 插座的指定規格	193
3. 5 安培、15 安培及 30 安培保護型不能倒置插座的指定規格	202
4. 16 安培、32 安培、63 安培及 125 安培設有鎖扣器件的工業用插座的指定規格	212
5. 決定電纜導體大小的校正因數	228
6. 聚氯乙烯 (PVC) 絶緣及交聯聚乙烯 (XLPE) 絶緣電纜的載流量及電壓降表	232
7. 電纜的典型安裝方法	249
8. 電氣圖表的圖解符號	254
9. 與香港實驗所認可計劃／香港認可處訂立互相認可協議／安排的審定團體	262
10. 外殼防護等級 (IP 代碼)	265
11. 開關設備的內部間隔排列形式	267
12. 應用本守則的例子	269
13. 核對表	274
14. 參考資料	293
15. 工程許可證樣本	298
16. 高壓範圍出入記錄簿樣本	301
索引	302

鳴謝

編製本守則時，承蒙下列機構允許轉載其有版權的刊物部分內容，香港特別行政區政府機電工程署謹此致謝。有關機構包括：

- 英國標準協會
- 英國電機工程師學會
- 國際電工技術委員會

上述機構保留轉載資料的版權，未經有關機構批准，不得翻印本守則轉載的資料。有關標準的完整文本可向個別機構購買，地址如下：

- 英國標準協會：
BSI Customer Services, 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK
- 英國電機工程師學會：
Michael Faraday House, Six Hills Way, Stevenage, UK
- 國際電工技術委員會：
IEC Central Office, 3 rue de Varembé, P.O. Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland

此外，這些文本亦可透過創新科技署產品標準資料組購買，地址：香港灣仔告士打道7號入境事務大樓36樓(電話：2829 4820)。

第I部

守則1 引言

本工作守則定名為《電力(線路)規例工作守則》；以下簡稱“守則”。

本守則印製的目的，是就如何符合《電力(線路)規例》內的各項法律規定，提供一般技術指引。上述規例以下簡稱“線路規例”。

本守則的目錄編排，與線路規例配合，使每項守則能在線路規例內找到相應的規例。另訂有額外的守則，分別載述有關一般工藝和特別裝置及器具的規定。

遵守本守則而行應可達至符合線路規例各項有關規定的目的。不過，符合本守則1997年版所載的規定，亦可視作符合線路規例的規定，但上述裝置或裝置的部分必須：

- (a) 在2006年1月1日前完成及連接電力供應；及
- (b) 符合供電商的供電則例。

守則2 釋義

除了《電力條例》及其各項規例內所採用的所有定義外，下列各項定義亦適用於本守則——

“用具” (appliance)——除照明器、獨立電動機或電動推動器之外的用電器具。

“固定用具” (appliance, fixed)——正常使用時牢接在支架上或穩固裝於或放置於特定地點的用具。

“可移動的用具” (appliance, portable)——正常使用及連接電源時，可輕易由一處地方移往另一處地方的用具。

“障礙物” (barrier)——能有效防止未經許可而接近危險源的物件。

“接駁” (bonding)——將金屬件永久連接一起，使形成一條導電通路，而該通路將確保電氣連續性及有足夠載流量使能夠安全地傳導任何可能通過的電流。

“接駁導體” (bonding conductor)——提供等電位接駁的保護導體。

“捆紮” (bunched)——兩條或以上電纜放置在同一導管、管道、管通或線槽內；或如非封閉，電纜並非互相分開。

“線溝” (cable channel)——設於地面或地下的外殼，可以是通風或不通風的，其體積大小不容許有人進內，但可容許在裝置期間以及完成裝置後接觸到導體及／或電纜的任何一處。線溝可以構成或不構成建築物的一部分。

“電纜耦合器” (cable coupler)——用以隨意連接或截離兩條軟電纜的器件。這個器件由一個連接器和一個插頭組成。

“線通” (cable ducting)——金屬或絕緣材料製造的外殼，但不包括導管或線槽，其預定作用是保護在該線通裝設後拉放入內的電纜，但該線通並非特別預定作為建築物結構的一部分。

“線槽” (cable trunking)——為保護電纜而製造的外殼，其截面通常為矩形，其中一面可打開或掩開。

“斷路器” (circuit breaker)——正常電路情況下能夠接流、載流及斷流的機械性開關器件，並可在指明的非正常電路情況下，例如短路時接流、在某一段指明的時間內載流、及截斷電流。

“電路保護導體” (circuit protective conductor)——將電力器具的外露非帶電金屬部分，連接至總接地終端的保護導體。

“連接器” (connector)——設有插孔的器件，其預定用途是供繫上與電源連接的軟電纜。

“危險” (danger)——由於觸電、灼傷、窒息或其他原因而令身體受傷、健康受損或導致死亡的風險。

“不帶電” (dead)——電壓為零或接近零，並與任何帶電系統隔離。

“管道” (duct)——在地下或結構物內建成的封閉通道，其預定用途是放置一條或以上可能拉入的電纜。

“接地極電阻” (earth electrode resistance)——接地極對地的阻力。

“接地故障環路阻抗” (earth fault loop impedance)——以接地故障點為起點及終點的接地故障電流環路 (相至地的環路) 的阻抗。

“接地” (earthed)——與大地連接，用以確保能隨時立刻安全放電。當電力器具接地時，各相電路均已短路，並有效接地。

“接地導體” (earthing conductor)——將電力裝置的總接地終端，連接至接地極或其他接地設備的保護導體。

“外殼” (enclosure)——某一部分，這個部分使電力器具具有適當程度的保護，免受若干外來影響，並能提供指定程度的保護，使人避免從任何方向接觸到帶電部分。

“器具” (equipment)——電力器具。

“等電位接駁” (equipotential bonding)——將各個外露非帶電金屬部分和非電氣裝置金屬部分作電氣性連接，使各部分電位在頗大程度上相等。

“熔斷元件” (fuse element)——熔斷器的一部分，其設計是當熔斷器起作用時這個部分便會熔斷。

“熔斷連桿” (fuse link)——熔斷器的一部分，包括熔斷元件。該部分在熔斷元件熔斷後，須換上全新的熔斷連桿，方可將該熔斷器收回繼續使用。

“高壓範圍” (H.V. enclosure)——設有高壓器具的電力分站、後備發電機房、配電中心、房間或其他範圍。高壓範圍的通道門外須永久張貼「危險」告示。

“裝置” (installation)——電力裝置。

“帶電” (live)——帶有電荷。

“架空電纜” (overhead line)——指置於高出地面之處的懸空導體。

“工程許可證” (permit-to-work)——指一種正式文件，由有關負責人員簽發予負責於已接地之電力器具上工作的人士。以便該名人士確實知道，那個電力器具已不帶電及與一切帶電導體隔離，並已放電及接地，可安全工作。

“保護導體” (protective conductor)——若干程度上具有防止觸電保護的導體，並預定與下列任何一項連接起來：

- (i) 外露非帶電金屬部分；
- (ii) 非電氣裝置金屬部分；
- (iii) 總接地終端；
- (iv) 接地極；
- (v) 電源的接地點或人造中性點。

“保護特低壓” (protective extra-low voltage, PELV)——指特低電壓系統，該系統除與地在導電性不分隔外，其他皆符合安全特低壓的規定。

“餘差啟動電流” (residual operating current)——在指明情況下能使電流式漏電斷路器啟動的電流。

“負責人員” (responsible person)——獲電力裝置擁有人以書面委任操作及維修其裝置的適當級別註冊電業工程人員或註冊電業承辦商。

“上升總線” (rising mains)——電力裝置的一部分，用作分配電力給通常設有多戶單位的建築物的各戶單位。

“空間局限導電區” (restrictive conductive location)——指主要被金屬或導電體包圍的位置。在這個位置內的人士，其身體頗大部分可能觸及圍繞着的導電部分，而避免這類接觸的可能性很低。

“屏障” (screen)——用以指出安全工作範圍，或隔開危險源的有效裝置。

“分隔特低壓” (SELV)——與地及其他系統作電氣性分隔的特低壓，其分隔方式會令到發生單一的故障時不致引起觸電危險。

“短路電流” (short circuit current)——有正常操作情況下有電位差的帶電導體之間出現了極低阻抗的連接，因而產生的過量電流。

“插座” (socket outlet)——具有插孔的器件，預定連同固定線路一起裝設，並預定供插頭放入使用。

守則3 適用範圍

- 3A 守則的一般適用範圍**
- 3B 對第2類電路的適用**
- 3C 獲豁免的固定電力裝置**

守則3 適用範圍

3A 守則的一般適用範圍

- (a) 本守則適用於各類建築物及房產(包括商住建築物、工廠和工業經營)之內的低壓或高壓固定電力裝置，但不適用於下列固定電力裝置：
 - (i) 獲得署長豁免的裝置；或
 - (ii) 航空器、汽車及出海船隻等類活動設備。
- (b) 永久地接上低壓或高壓電源的龍門及塔式起重機、吊機、輸送器、牽引器具及架空索道，皆被視為固定電力裝置。這些器具的線路安裝，須符合線路規例以及對其適用守則的規定。

3B 對第2類電路的適用

第2類電路由安全電源供電，故不受線路規例所限制(除了該規例第5(1)條)。

3C 獲豁免的固定電力裝置

- (a) 凡署長信納固定電力裝置擁有人能安全地裝設及維修他的固定電力裝置，可藉命作出豁免，使該擁有人、他的電力裝置、他的電業工程人員、其中任何二者或全部不受《電力條例》中關於電力裝置的任何條文規限。
- (b) 雖然由政府擁有的固定電力裝置以及獲署長豁免的固定電力裝置無須符合線路規例或本守則的要求，但這些裝置的擁有人可自行令其裝置符合線路規例及本守則的部分或全部要求。

守則4 一般安全規定

4A 概要

4B 工藝及材料

- (1) 工藝
- (2) 材料

4C 設計、建造、安裝及保護

- (1) 插座的互換性
- (2) 保護

4D 識別、維修、檢查及測試

- (1) 識別
- (2) 維修
- (3) 檢查及測試

4E 工作空間

4F 開關掣房／電力分站

- (1) 上鎖設施
- (2) 出口／入口的設置
- (3) 照明及通風
- (4) 禁止作貯存用途

4G 在低壓裝置上進行工作的安全預防措施

- (1) 在低壓裝置上進行的工作
- (2) 須使用電弧焊接設備的工作
- (3) 連接電源的預防措施
- (4) 重大改裝的預防措施
- (5) 梯子的使用
- (6) 可移動器具的使用

4H 在高壓裝置上進行工作的安全預防措施

- (1) 概要
- (2) 進入高壓範圍
- (3) 在高壓電力器具進行的工作

4I 一般安全守則

守則4 一般安全規定

4A 概要

- (1) 所有器具如依照署長所認可的有關國家／國際標準或規格來設計、建造和製成，並獲得署長所認可或核准的有關國家／國際機構或任何測試及認證當局簽發證明書，可被視為已應用良好工藝和適當材料妥為設計及建造。
- (2) 現時獲署長所認可的有關國家／國際標準及機構名單，載於表 4(1)。
- (3) 就電氣產品的測試及核證而言，署長承認下列組織所發出的測試證明書或報告：
 - (a) 由參與國際電工技術委員會電工產品檢測與認證組織所實施 CB 體系的國家核證團體發出的 CB 測試證明書；
 - (b) 由獲香港認可處或香港實驗所認可計劃審定的實驗所發出的認可測試證明書或報告，而該證明書或報告上必須蓋上香港認可處／香港實驗所認可計劃的認可標誌；
 - (c) 由與香港認可處／香港實驗所認可計劃訂立互相認可協議的團體所審定的實驗所發出的認可測試證明書或報告。截至 2003 年 5 月，與香港認可處／香港實驗所認可計劃訂立互相認可協議的團體名單載於附錄 9。
- (4) 現時獲署長認可的有關短路測試機構如下：
 - (a) 短路試驗機構協會 (ASTA)；
 - (b) N.V. tot Keuring van Elektrotechnische Materialen (KEMA)；
 - (c) Association des Stations d'Essais Francaises d'Appareillage (ASEFA)；
 - (d) 上文第 3 分段節所指的認可實驗所；
 - (e) 其他國際上被承認與短路試驗機構協會具有同等地位的短路測試當局。

4B 工藝及材料

- (1) 工藝
 - (a) 每一電力裝置的建造和安裝，都應使用良好工藝。
 - (b) 有關一般工藝的說明，載於守則 25。

(c) 在製作線路裝置的接頭、終端及外殼時，應特別注意所採用的工藝，並應參考本守則的下列有關條文：

守則13——導體、接頭及連接

守則14——線路裝置的外殼

(2) 材料

(a) 電力裝置所選擇和使用的一切材料，應按預定用途專門設計，且不應構成不應有的火警或電氣性危險及對其他設備造成損壞。

(b) 下列的電力裝置，尤應特別留意選擇專門設計的材料：

 (i) 暴露於各種天氣、腐蝕性大氣或其他不利情況，或容易有水滲入者；

 (ii) 暴露於易燃環境或爆炸性大氣者。

有關在不利環境情況下裝置的說明，載於守則15。

4C 設計、建造、安裝及保護

(1) 插座的互換件

插座應依照附錄1、2、3及4所載的規定來設計、構造和製成，以確保妥當配合及具備互換的性質。插座如符合表4(1)所列標準而實際尺寸及構形亦與附錄1、2、3及4所示相同，也可接受。

(2) 保護

(a) 電力器具應加以機械性及電氣性保護，以避免任何人引致觸電、灼傷或其他傷害，或造成財物損毀，或因電氣故障引起火警。

(b) 機械性保護包括設置障礙物、外殼、保護罩、檔板以及作識別用的設備，展示警告性的告示，以及將有關器具放置於不易觸摸的地方。如有需要移走障礙物或打開外殼、保護罩、檔板等，必須使用鎖匙或工具。

(c) 電氣性保護包括提供隔離、保護器件和接地設施，並把所有外露非帶電金屬部分及非電氣裝置金屬部分作等電位接駁。

4D 識別、維修、檢查及測試

(1) 識別

(a) 每一開關掣、熔斷開關掣、開關熔斷器、匯流排箱、分錶及配電箱，都應在前蓋上加以適當標示，列明電路名稱或號碼、熔

斷器或斷路器的額定值，以及每一條電路的作用(例如：照明、插座、水泵、升降機等)。熔斷器及斷路器如果裝置於配電箱內部，只在打開或移去配電箱的前蓋時方可看到，則應在配電箱內部加上標誌，使該前蓋在打開或移去後可輕易識別個別的熔斷器或斷路器。

- (b) 某件器具或外殼的帶電部分，例如電動機內部的發熱線，如果不能由單一個器件隔離，而且沒有提供連鎖設備以隔離全部有關電路，則應在適當位置加上標誌，提醒任何有機會觸及該帶電部分的人士，必須採取特別的預防措施以及啟動指定的隔離器件。
- (c) 標誌必須清楚易讀和耐用，並應穩固貼在有關器具之上。刻字的標誌以及有堅硬透明膠封套的紙製標誌，如果用膠水永久貼上或固定於有關器具的表面，也可以接受。對於室內的器具，使用油漆在器具上作標記，亦可以接受。但使用絕緣帶或透明膠紙來固定標誌，則不可以接受。寫在或刻在標誌上的每一個符號或文字，其高度不應少於5毫米。
- (d) 作識別用的標誌，最好用中文和英文一同書寫。但警告性的標誌則必須中英文並用。

(2) 維修

- (a) 在設計、建造及安裝電力裝置時，必須考慮日後的維修問題。應該留意的是，電力器具不得只為適應操作該器具的情況而建造及作防護，同時其裝設的方式必頂容許進行維修、檢查及測試，並充分顧及安全的問題。
- (b) 在電力器具的維修上，必須使那些接觸電力器具以便進行工作或照料該器具的人士，安全有所保障。有關提供足夠及安全的接觸途徑和工作空間的準則，分載於守則4E及4F。

(3) 檢查及測試

- (a) 在電力裝置或電力裝置加設部分的工程完成後，必須進行適當的檢查及測試，以求在合理可行的情況下證實已符合線路規例的要求。
- (b) 在用戶載荷的供電點量度所得的功率因數應最少維持滯後0.85，並應安裝所需的功率因數校正裝置。

- (c) 對可能影響其他電力器具、其他服務或電力供應的設備特性進行評估。這些特性包括：
- 過電壓；
 - 欠電壓；
 - 波動負荷；
 - 失衡負荷；
 - 功率因數；
 - 起動電流值；
 - 譜波電流；
 - 直流電反饋；
 - 高頻振蕩；
 - 附加接地裝置。

4E 工作空間

- (a) 所有額定值不超逾 100 安培的低壓開關設備，例如用戶總掣連配電箱及隔離開關掣，應在設備所在處前面 (範圍不少於其闊度)，最少留空 600 毫米的間隙空間。
- (b) 額定值超逾 100 安培的所有低壓控制和開關設備，例如開關掣板、配電盤及電動機控制中心等，應在器具所在處前面 (範圍不少於其闊度) 及在電表前，最少留空 900 毫米的間隙空間。
- (c) 這類器具如須由背後或側旁接近以便進行連接及維修工作，則須在該器具背後或側旁留空最少 600 毫米的間隙空間。
- (d) 這類器具如果沒有例如熔斷器或開關掣等可更換的零件，亦無任何部分或連接口須從該器具背後或側旁接近，則無須在該器具背後或側旁留下間隙空間。
- (e) 這類電力器具如以高壓操作，則 (b) 節所指定在有關器具前面留空的間隙空間，應最少增至 1 400 毫米。
- (f) 如屬抽出型的器具，或有外殼門或有鉸鏈的面板，上文 (a)、(b) 或 (e) 節所指的間隙空間，不應少於抽出有關器具或將外殼門或面板打開至最少 90 度角所需的空間。
- (g) 上文 (a) 節所指的間隙空間，高度最少為 1 000 毫米，而 (b)、(c)、(e) 及 (f) 節所指的間隙空間，高度最少為 1 800 毫米，兩者皆由底座起量度。在正常操作情況下，當裸露帶電部分並無掩護，則所有上述的間隙空間，高度皆不得少於 2 100 毫米。

4F 開關掣房／電力分站

(1) 上鎖設施

- (a) 每一開關掣房或電力分站應設置適當的出口／入口，而其設置的方式應能防止任何人擅自進入，但獲許可的人士則隨時可以進入。為防止任何人擅自進入或接近低壓電力裝置，如果有關器具不易為公眾接觸，則採用展示適當警告性告示的方式也可接受。但如屬高壓電力裝置，則應設置可上鎖的外殼及展示適當警告性告示。
- (b) 當開關掣房／電力分站的出口或入口設有可上鎖的門或閘，則該鎖的裝配方式，應令到該門或閘必須使用鎖匙方可從外面打開。
- (c) 每一高壓開關掣房／電力分站，除非有人看管，否則應予上鎖。每一高壓開關掣房／電力分站應多配備一條鎖匙，放於指定地點的鎖匙箱內，以備緊急情況下使用。所有其他在高壓開關掣房／電力分站內使用的鎖匙，應由一名負責人保管。
- (d) 在例外情況下，某人如因職務而須經常進入高壓開關掣房／電力分站，亦可持有一條鎖匙。若然如此，該人應向有關負責人索取授權書，說明他擔任什麼職務而須持有該匙。

(2) 出口／入口的設置

- (a) 開關掣房／電力分站最少應有一個出口是向外開門的，而這個緊急出口應清楚標明。
- (b) 設於開關掣房／電力分站的入口／出口附近的導體，必須妥為設置或作防護，以免任何人進出時意外觸及任何帶電的金屬部分。
- (c) 為使開關掣房／電力分站內的電力器具任何時間都維持暢通無阻，以便進行維修或操作，該開關掣房／電力分站的每一入口／出口不可設有或放置任何障礙物，包括——
 - (i) 上鎖設施(依照第1段的規定設置者除外)，
 - (ii) 結構物／貨物／材料，及
 - (iii) 垃圾或廢物，

而致妨礙有關人員從公眾地方進入該開關掣房／電力分站。

(3) 照明及通風

- (a) 每一開關掣房／電力分站應有足夠照明，在地面量度的照明度最少要達150勒克斯而垂直面亦要有不少於120勒克斯的平均照

明度，使人能夠適當操作有關電力器具。如果開關掣房／電力分站內的電力器具須在電源電力故障時操作，則應提供足夠、不依賴總線電源的緊急電力照明，而且最少能夠維持 30 分鐘時間。如果所提供的照明度只達上述的最低水平，則在進行維修時應額外提供照明。

- (b) 電力器具的周圍應有適當的通風或空氣調節，以免形成過高的環境氣溫，超出這類器具許可的溫度水平。

(4) 禁止作貯存用途

開關掣房／電力分站除了放置用以操作及維修開關設備外，不得作貯存用途。

4G 在低壓裝置上進行工作的安全預防措施

(1) 在低壓裝置上進行的工作

- (a) 在可行情況下，必須待有關低壓電力器具隔離後，才可在該電力器具上進行工作。
- (b) 若隔離電路會引起嚴重不便，而須在帶電部分工作，或在可直接或間接觸及低壓帶電部分的範圍內工作時，必須採取足夠的預防措施以免發生危險。預防措施如下：
- (i) 對帶電低壓器具進行的工作，只能由獲負責人員授權進行這類工作的註冊電業工程人員進行，或在其在場的情況下進行；及
 - (ii) 必須設置屏障或其他設備，以防任何人無意觸及帶電導體，而致引起危險；及
 - (iii) 塹立修理警告告示、障礙物及屏障。
- (c) 如在帶電部分進行工作難以避免產生危險，便須隔離電力器具，並使用認可電壓顯示器確定器具已不帶電，以及發出工程許可證(樣本載於附錄 12)。
- (d) 如須對不帶電低壓器具施工，而該器具是由斷路器或開關掣控制，在實際可行的情況下，須鎖上斷路器或開關掣，並張貼警告告示。用以鎖上斷路器或開關掣的鎖匙，須由負責人員予以保管。

- (2) 須使用電弧焊接設備的工作
- (a) 焊工應受適當訓練避免直接觸及電極夾或焊條的外露帶電部分，例如穿着保護衣和手套等。
 - (b) 在着手進行焊接工作前，應把須加焊接的工件，有效地與焊接回路作電氣性連接。
- (3) 連接電源的預防措施

除非符合下列條件，否則不應把電路接上臨時或永久性的電源：

- (a) 該電路及其最終電路(如有者)，是完整及已適當終接的；或
- (b) 該電路或其最終電路中不完整的部分，已被切斷或隔離，而有關隔離器件已關鎖。

(4) 重大改裝的預防措施

對電路進行重大改裝之前，例如改變該電路的位置，應該：

- (a) 先在有關的配電箱上切斷該電路的電源；或
- (b) 先關鎖有關的隔離器件或除去其操作把手，使電路受到隔離。所使用的鎖匙或把手，不可與有關裝置其他部分為類似目的而使用的鎖匙或把手通用，並應交由負責人保管。

(5) 梯子的使用

進行電力工作時，最好使用木梯或其他非導電材料製造的梯子。如果不能避免使用金屬梯，則梯腳應裝上適當的絕緣腳墊。

(6) 可移動器具的使用

在進行電力工作時使用的可移動器具，應定期加以檢查及維修，特別是插頭處的連接口，以確保該器具經常保持安全操作狀態。

4H 在高壓裝置上進行工作的安全預防措施

- (1) 概要
- (a) 應採取預防措施，並確保工作的程序妥當，不會對任何人或財物構成危險。
 - (b) 關於高壓電力裝置的工作程序，必須參考以下(2)節及(3)節以及各項有關的國際標準、製造商的建議、操作及維修的指示。

- (c) 委任一名負責人員管理裝置的操作及維修工作。
- (2) 進入高壓範圍
- (a) 除負責人員或獲負責人員批准的人士外，任何人均不得進入高壓範圍。如遇可能發生危險的情況，任何人均不得單獨進入高壓範圍。
- (b) 每個高壓範圍均須上鎖，惟有人在其中工作則除外。進入高壓範圍所用的通道門鎖匙，須由負責人員負責保管，而在每個裝置或廠房的總務室或廠長室內須設有一個可上鎖的鎖匙櫃，該櫃須存放高壓範圍通道門的複製鎖匙。可上鎖鎖匙櫃的鎖匙，須發給負責人員。如負責人員下班，他須將所有鎖匙交予接替他的人員。
- (c) 在非常特殊的情況下，如獲負責人員批准的人士須經常進出高壓範圍執行職務，根據上文 2(a) 節的規定，該合資格人士可持有鎖匙。遇這種情況，負責人員須發出授權書，說明該獲負責人員批准的人士須持有鎖匙以執行的職務。
- (d) 高壓範圍內必須設置獨立鎖匙箱，箱內的鎖匙是用以鎖上隔離器或開關掣，或用以把開關設備鎖定於接地位置或鎖上範圍內其他安全裝置的。鎖匙箱必須設有標明與器具項目相配的掛鈎，並須用總鎖鎖上。器具安全鎖匙箱總鎖的鎖匙，只能發給負責人員。鎖匙箱內必須存放一套紀錄簿（樣本載於附錄 13），以記錄掛鎖開啟的時間、日期和其他詳情。
- (e) 不論在任何時間，如須在高壓範圍進行檢查或工程，而在該高壓範圍內設有使用氣體撲滅系統的固定自動滅火系統，須用鎖匙將滅火系統調校至「手動」狀態。完成工程或檢查後，須先確定所有人員已離開高壓範圍，而通道門亦已關閉及鎖上，才將氣體撲滅系統轉回「自動」狀態。
- (3) 在高壓電力器具進行的工作
- (a) 不得進行涉及處理帶電部分的工作，或在可直接或間接觸及帶電部分的範圍內工作。
- (b) 任何人均不得維修、修理、清潔及測試高壓電力器具的任何部分，除非該等部分已：
- (i) 不帶電；
- (ii) 與帶電導體隔離，並採取所有可行步驟隔開帶電電源；

- (iii) 在截斷該器具電源的所有截斷點，或在截斷點與進行工作的位置之間，進行有效接地；
 - (iv) 竖立修理警告告示、障礙物及／或屏障；及
 - (v) 獲發工程許可證 (樣本載於附錄 12)，以便進行工程。
- 負責人員有責任在發出工程許可證前，確保上述規定受到遵守。

4I 一般安全守則

在進行與電力設備有關的工作時，除守則 4G 和 4H 所列的安全預防措施外，也應遵守下列一般安全守則：

(a) 工作前先核對

在進行電力工程前，先核對工作範圍及有關的電路。工作地點應有適度的燈光及充足的照明設備。進行電力工程前，亦應先檢查工具和儀器的狀況。

(b) 隔離及鎖定

進行維修的電路及設備應盡量予以隔離，而有關的隔離器則應鎖定，並在其附近展示適當的警告告示。

(c) 不帶電

檢查將會進行維修的電路及設備，確保這些電力裝置已經不再帶電。

(d) 其他

- (i) 保持工作地方整齊清潔。
- (ii) 如非工作，切勿觸碰任何電路或器具。
- (iii) 未經授權人士不應在工作地方逗留。
- (iv) 遵守有關工作程序及檢查步驟的規定。

表 4(1)
署長所認可的標準及機構

認可的國家／國際標準	<ul style="list-style-type: none"> (i) 國際電工技術委員會標準 (IEC) (ii) 中國國家標準 (國標， GB) (iii) 英國標準 (BS) (iv) 國際審核電力器具規則委員會所核准的標準 (CEE) (v) 歐洲標準 (EN) 協調文件 (HD) (vi) 美國國家標準 (ANS) (vii) 日本工業標準 (JIS) (viii) 澳洲標準 (AS)
認可的國家機構	<ul style="list-style-type: none"> (i) 國際電工技術委員會 (ii) 國家標準化管理委員會 (iii) 英國標準協會 (iv) 國際審核電力器具規則委員會 (v) 歐洲電工技術標準化委員會 (CENELEC) (vi) 美國國家標準學會 (vii) 日本標準協會 (viii) 標準澳洲

守則5 各類電路的分隔

5A 電路類別

5B 第1、2及3類電路的分隔

- (1) 概要
- (2) 第1類與第2類電路 (連外殼)
- (3) 第3類與第1及2類電路 (連外殼)
- (4) 無外殼或裝設於地底的第1、2及3類電路

5C 第4類電路與其他類別電路的分隔

5D 電路與架空電訊線路及電話線路的分隔

守則5 各類電路的分隔

5A 電路類別

- (a) 線路規例內界定了下列4類電路：
- (i) “第1類電路” (category 1 circuit) 指在低壓操作的電路，但不包括第3類電路；
 - (ii) “第2類電路” (category 2 circuit) 指電訊、無線電、電話、聲音播送、警鐘、鈴、傳呼系統或數據輸送所使用並由安全電源供電的電路，但不包括第3類電路；
 - (iii) “第3類電路” (category 3 circuit) 指緊急照明設備、空氣加壓系統及消防裝置 (包括火警探測裝置、火警鐘、消防泵、消防員升降機及排煙設備) 所使用的電路；
 - (iv) “第4類電路” (category 4 circuit) 指高壓電路。
- (b) 上文(a)(ii)節所指的安全電源是：
- (i) 符合 BS EN 60742 或等效規定的雙重絕緣的安全隔離變壓器，其次級繞組與地絕緣，而其額定輸出電壓須不超逾 55 伏特；或
 - (ii) 一種電源，其所提供的安全程度與 (i) 節所指的安全隔離變壓器所提供的安全程度相等 (例如繞組能提供相等隔離的電動發電機)；或
 - (iii) 與較高壓的電路分開的一種電源，其所提供電力的電壓，須不高逾特低壓。
- (c) 用作連接內置式緊急照明器的電池充電器至正常主電路的電纜，不應視作第3類電路的緊急照明電路。

5B 第1、2及3類電路的分隔

- (1) 概要
- (a) 低壓電路應與特低壓電路分隔。
 - (b) 火警鐘及緊急照明電路，應按照 BS 5839 及 5266 或等效規定，與所有其他電纜分隔以及彼此之間應要分隔。
 - (c) 電訊電路應按照 BS 6701 或等效規定作分隔。
- (2) 第1類與第2類電路 (連外殼)
- (a) 第1類與第2類電路 (連外殼) 的分隔，應符合表 5(1) 所列的其中一項允許安排。

- (b) 在導管、管道、管通或線槽系統內，如果第1類及第2類電路的控制器或出口安放在同一線盒、開關板或面板上，則應在電纜之間和這兩類電路的連接口之間，設置堅固的分隔屏障或障礙物。
- (3) 第3類與第1及2類電路(連外殼)
- (a) 第3類與第1及2類電路(連外殼)的分隔，應符合表5(2)所列的其中一項允許安排。
- (b) 第1類電路的電纜，不得與第3類電路的電纜，放入同一導管、管道或管通內。
- (c) 第1類及第3類電路，不得使用同一多芯電纜、軟電纜或軟電線。
- (4) 無外殼或裝設於地底的第1、2及3類電路
- 第1、2及3類電路的電纜，如果無外殼設置或裝設於地底，則應遵守下列規定：
- (a) 第1、2與3類電路之間，應最少維持50毫米的水平及垂直分隔距離。
- (b) 對裝設於地底或線坑內的電纜，如果不能維持50毫米的分隔距離，則若能在第1、2與3類電路之間放置混凝土板而分隔距離不少於25毫米，也可接受。混凝土板的闊度和長度應使各條電路在任何一點環繞該混凝土板的最短路徑，都能超逾75毫米。
- (c) 第1、2及3類電路明敷線路的跨越點，應設置跨橋以分隔電路；該橋應以耐用的絕緣材料製造，厚度不少於6毫米。跨橋在跨越點每一邊，應最少有25毫米與有關電路的電纜重疊。

5C 第4類電路與其他類別電路的分隔

- (a) 第4類電路的電纜，不得與其他類別電路的電纜，放入同一導管、管道或線槽內。
- (b) 第4類電路及其他類別電路，不得使用同一多芯的電纜、軟電纜、或軟電線。
- (c) 第4類電路的電纜如果裝設於地底或並無外殼設置，應遵守下列各點規定，

- (i) 第4類電路與其他類別電路之間，應最少維持300毫米的水平或垂直分隔距離。
- (ii) 對裝設於地底的電纜，如果不能維持300毫米的分隔距離，則若能在各條電路之間放置混凝土板，雖分隔距離較短，也可接受。混凝土板應最少有50毫米厚，而其闊度和長度應使各條電路在任何一點環繞該混凝土板的最短路徑，都能超逾180毫米。

5D 電路與架空電訊線路及電話線路的分隔

有關架空電訊及電話線路，應參考有關當局所發出的“Code of Practice—Protection of Communication Networks from Electrical Power Distribution”的有關條文。

表5(1)

分隔第1類與第2類電路(連外殼)的允許安排

安裝方法	須符合的條件
不同導管、管道、管通或線槽	—
同一導管、管道或管通	第2類電路電纜的絕緣，應符合第1類電路的最高電壓的要求
同一線溝或線槽	<ul style="list-style-type: none"> (a) 第2類電路的電纜，應與第1類電路的電纜有效分隔；或 (b) 第2類電路電纜的絕緣，應符合第1類電路的最高電壓的要求
同一多芯電纜、軟電纜或軟電線	<ul style="list-style-type: none"> (a) 第2類電路的線芯，應使用具有第1類電路線芯同等載流量的接地金屬隔層，與第1類電路的線芯分隔；或 (b) 第2類電路線芯的絕緣，不論個別或整體地，應符合第1類電路的最高電壓的要求

表 5(2)

分隔第3類與第1及2類電路(連外殼)的允許許安排

安裝方法	須符合的條件
不同導管、管道、管通或線槽	—
同一線溝或線槽	(a) 第3類電路的電纜，應以連續分隔物與其他類別電路分隔，同時每個共同出口皆應設有這些分隔物；或 (b) 如第3類電路採用礦物絕緣電纜或性能符合BS 6387的電纜，則通常無須設這種分隔物。

守則6 電路的安排

6A 裝置須分為若干電路

6B 電路的基本要求

- (1) 保護
- (2) 控制
- (3) 識別
- (4) 主要電路的電氣性分隔
- (5) 負荷分配
- (6) 中性導體的安排

6C 環形最終電路的安排

6D 使用符合附錄1所載規定的5安培或15安培插座的最終電路

6E 使用符合附錄2所載規定的13安培插座的最終電路

- (1) 概要
- (2) 支脈電路
- (3) 獨立電路
- (4) 永久連接的器具

6F 使用符合附錄3所載規定的5安培、15安培或30安培工業用插座的最終電路

- (1) 插座
- (2) 已為人接受的慣例

6G 使用符合附錄4所載規定的16安培工業用插座的最終電路

- (1) 插座
- (2) 已為人接受的慣例

6H 使用符合附錄4所載規定的32安培、63安培或125安培工業用插座的最終電路

- (1) 插座
- (2) 已為人接受的慣例

守則6 電路的安排

6A 裝置須分為若干電路

- (a) 電力裝置應按需要或實際情況分為若干電路，而每一電路應分別作保護及控制。
- (b) 額定值在100安培或以上的總開關掣，應在附近展示主配電系統的電路圖。

6B 電路的基本要求

(1) 保護

- (a) 每一電路應設有防止過流的保護器件，其啟動的電流值須密切配合所連接或預定連接的用電器具的電流需求量以及所連接導體的載流量。這個安排將確保一旦發生故障時，保護器件可即時按適當的電流值啓動，從而避免引起危險，如非這樣，電纜或用電器具便會受到損壞。
- (b) 在合理及實際可行的情況下，應避免因其中一條電路發生故障，而引致裝置的任何不相關部分也被切斷電力供應。建議採用的措施如下——
 - (i) 裝置的固定照明設備應安排由兩條或以上的最終電路供電。
 - (ii) 照明最終電路應與電源電路作電氣性分隔，但可接駁至電鈴變壓器或電鐘。
 - (iii) 廚房用的電源電路應與其他電源電路作電氣性分隔。
- (c) 若有關設計是從多於一個變壓器取得電力，則應因應供電商的要求提供總輸入斷路器彼此之間的互連設施。所有輸入及互連線路斷路器皆應為四極式，以切斷所有帶電導體(即相及中性導體)，並有電氣性及機械性連鎖，以免與供電商的變壓器出現並聯運行的情況。

(2) 控制

每一電路應裝設能在負載下截斷電源以及能夠隔離的設備，俾在進行電氣性維修及測試時，不會影響其他電路。

(3) 識別

- (a) 每一電路的保護器件，應加以清楚標示或識別，使人容易辨認有關器件的額定值以及各器件所保護的電路。

- (b) 三相裝置的每一插座應永久標誌着適當的相位顏色。
- (4) 主要電路的電氣性分隔
緊急照明、滅火器具及消防員升降機的最終電路，應彼此及與其他電路作電氣性分隔。
- (5) 負荷分配
三相供電裝置的單相負荷，應在各相位間均匀及合理地分配。
- (6) 中性導體的安排
(a) 單相電路的中性導體，不可與其他電路共用。
(b) 三相電路的中性導體，只可在三相四線系統中與有關相位共用。
(c) 如為多相電路，中性導體應具適當的載流量，以配合正常操作情況下可能出現的不平衡或諧波電流。

6C 環形最終電路的安排

- (a) 每一環形電路的電路導體，應照環形方式安裝，即由配電箱內的電路起源點開始，接駁至與環形電路連接的插座終端，再返回電路的同一起源點，見圖 6(1) 所示。
(b) 每一環形電路的電路保護導體 (由內藏環形電路的所有導線的金屬護層或外殼構成者除外)，應照環形方式安裝，把兩端皆連接至電路起源點的接地終端。
(c) 如裝設兩條或以上的環形最終電路，由該等電路供電的插座和器具，應均匀及合理地分配至各別環形最終電路上。

6D 使用符合附錄 1 所載規定的 5 安培或 15 安培插座的最終電路

- (a) 應使用放射式最終電路。
(b) 每一 5 安培及 15 安培插座，應由額定值分別為 5 安培及 15 安培的高斷流容量熔斷器或微型斷路器分別連接及保護。

6E 使用符合附錄 2 所載規定的 13 安培插座的最終電路

- (1) 概要
(a) 應使用環形或放射式最終電路。

(b) 該電路，可包括其支脈電路，可供電予永久連接的器具和數目不限的插座，但供電樓宇面積則以表6(1)所示為限。圖6(2)為一條典型的電路。

(2) 支脈電路

- (a) 符合表6(1)規定的最終電路，可連接數目不限的有熔斷器支脈電路，但無熔斷器支脈電路的數目，則不可超逾永久連接該電路的插座與固定器具的合計數目。
- (b) 每一無熔斷器支脈電路，只應供電予一個單頭或雙頭插座、或一件永久連接的器具。這一條支脈電路，應在插座終端或接線箱或配電箱的電路起源點，與電路接連。
- (c) 有熔斷器支脈電路，應經由一個內有熔斷器的連接盒與電路連接，該熔斷器的額定值，不得超逾構成該支脈電路的電纜載流量，而且在任何情況下都不得超逾13安培。

(3) 獨立電路

下列各項須由獨立電路供電：

- (a) 廚房內的插座及固定用具；
- (b) 電熱水器；
- (c) 永久連接的戶內空間加熱器；及
- (d) 空氣調節機。

(4) 永久連接的器具

除符合BS EN 60742或等效規定的鬚刨供電裝置外，器具如永久地連接(即並非使用插頭與插座)至依照表6(1)安排的某一條最終電路上，應設一個額定值不超逾13安培的熔斷器加以個別保護，並應在易於接觸的位置設一開關掣加以控制，或設一個額定值不超逾16安培的微型斷路器加以個別保護。見圖6(3)所示。

6F 使用符合附錄3所載規定的5安培、15安培或30安培工業用插座的最終電路

(1) 插座

這屬於保護型不能倒置的插座。沒有插座鍵和鍵槽的插座，供無熔斷器的插頭使用，而該插座必須專用一條放射式最終電路。有插座鍵和鍵槽的插座，則供有熔斷器的插頭之用。

(2) 已為人接受的慣例

- (a) 可使用放射式或環形最終電路
- (b) 由該電路供電的器具的電流需求量，視乎器具種類及操作需求而定，但不應超逾過流器件的額定值。在評估電流需求量上，永久連接的器具並不計算參差額。
- (c) 過流保護器件的額定值不應超逾 32 安培。
- (d) 插座的數目可以不受限制。
- (e) 由一有熔斷器支脈電路供電的插座，其總電流需求量不應超逾 16 安培。
- (f) 有熔斷器的支脈電路，應通過一個內有熔斷器的連接盒與電路接上，盒內熔斷器的額定值，不得超逾構成該支脈電路的電纜的載流量，而且在任何情況下都不得超逾 16 安培。
- (g) 不應使用無熔斷器的支脈電路。
- (h) 永久與電路連接的器具，應設一個額定值不超逾 16 安培並有開關掣的熔斷器，或設一個額定值不超逾 16 安培的微型斷路器，加以個別保護及控制。
- (i) 這一類的電路安排，見圖 6(4) 所示。

6G 使用符合附錄 4 所載規定的 16 安培工業用插座的最終電路

(1) 插座

這些設有鎖扣器件的工業用插座，可供戶內或戶外使用，並可配合單相或三相供電。

(2) 已為人接受的慣例

- (a) 只應使用放射式最終電路。
- (b) 有熔斷器或無熔斷器的支脈電路皆不可使用。
- (c) 由該電路供電的器具的電流需求量，視乎器具的種類及操作需求而定，但不應超逾過流保護器件的額定值。
- (d) 過流保護器件的額定值不應超逾 20 安培。
- (e) 插座的數目可以不受限制。
- (f) 這一類的電路安排，見圖 6(5) 所示。

6H 使用符合附錄 4 所載規定的 32 安培、63 安培或 125 安培工業用插座的最終電路

(1) 插座

這些設有鎖扣器件的工業用插座，可供戶內或戶外使用，並可配合單相或三相供電。

(2) 已為人接受的慣例

- (a)** 只應使用專用的放射式最終電路。
- (b)** 每一最終電路的插座數目不應多於一個。
- (c)** 過流保護器件的額定值，不應超逾插座的額定值或構成該電路的電纜的載流量。


表 6(1)

使用符合附錄 2 所載規定的 13 安培插座的最終電路

電路類別	過流保護器件 (高斷流容量熔斷器或微型斷路器) 的額定值	電路及無熔斷器支脈電路所採用的橡膠或聚氯乙烯絕緣電纜中銅導體的最小截面積 (見註)	最大的供電樓宇面積
A1 環形	(安培) 30 或 32	(平方毫米) 2.5	(平方米) 100
A2 放射式	30 或 32	4	50
A3 放射式	20	2.5	20

- 註：1. 如果超過一條電路的電纜捆紮在一起，或環境溫度高於 30°C，電纜的截面積便應根據相關的校正因數 (見附錄 5) 增加，使導體大小與下列的載流量配合：
- (i) A1 或 A3 類別電路不少於 20 安培
 - (ii) A2 類別電路不少於 30 安培或 32 安培
2. 有熔斷器支脈電路的導體大小，應取決於由該支脈電路供電的總電流需求量，而該需求量以 13 安培為限。如該支脈電路供電予插座，則橡膠或聚氯乙烯絕緣電纜中銅導體的最小截面積為 1.5 平方毫米。

電力(線路)規例工作守則



E = 接地線


N = 中性線

L = 相線

環形電路的電路導體安排

守則	6	圖	6(1)
----	---	---	------


電力(線路)規例工作守則




使用13安培插座的典型最終電路

守則 6	圖 6(2)
---------	-----------

電力(線路)規例工作守則



(A) 熔斷器保護




(B) 斷路器保護

與使用13安培插座的最終電路永久連接的器具

守則 6	圖 6(3)	
---------	-----------	--

電力(線路)規例工作守則



(A) 環形電路




(B) 放射式電路

使用5安培、15安培或30安培工業用插座最終電路的電路安排

守則 6	圖 6(4)	
---------	-----------	--

電力(線路)規例工作守則



使用16安培工業用插座最終電路的電路安排

守則

6

圖

6(5)

守則 7 電流需求量

7A 電路的電流需求量

7B 電流需求量的決定

- (1) 概要
- (2) 非同時或周期性負荷的電路
- (3) 最終電路
- (4) 設有多個最終電路的電路

守則7 電流需求量

7A 電路的電流需求量

每一電路的電流額定值，不應低於該電路的電流需求量。

7B 電流需求量的決定

(1) 概要

本守則所提供之有關決定電流需求量的資料和數值，只擬作為一般指引，因為若要就每一類電力裝置訂明所用的適當容許參差額，是不可能做到的。

(2) 非同時或周期性負荷的電路

電路如供應非同時或周期性負荷，即任何時間內只有其中一種負荷在使用中，則在決定該電路的電流需求量時，應按其中最大的負荷來計算。

(3) 最終電路

應採用下列方法來決定每一最終電路的電流需求量：

- (a) 依照守則6設計的標準最終電路，電流需求量應與其過流保護器件的額定值相同。
- (b) 上文(a)節以外的最終電路的電流需求量，應按所連接或預定連接的用電器具的下列假定電流需求量總和計算：
 - (i) 放射式最終電路的每一插座，應假定以其額定電流值為需求量；
 - (ii) 照明供電點應假定以所連接的負荷為需求量，而每一燈座最少為100瓦特；
 - (iii) 電鐘、鬚刨插座、電鈴變壓器、以及額定值不超逾5伏安的用電器具，可以不計；
 - (iv) 放電照明以伏安計算的需求量，應假定為該電燈的額定瓦特乘以不少於1.8的數字；而此乘數(1.8)是假定電路的功率因數已提高至不少於0.85滯後，並已顧及控制設備損耗及諧波電流等因素；及
 - (v) 所有其他固定器具，應假定以額定或正常電流為需求量。

(4) 設有多個最終電路的電路

設有多個最終電路的電路，其電流需求量應按表 7(1) 所列的容許參差額，乘以連接該電路的所有器具的總電流需求量來作決定，而不應以依照第 (3) 段計算所得的個別最終電路的電流需求量相加來計算。

使用表 7(1) 時，應留意下列各點：

- (a) 表 7(1) 只應適用於每相電流需求量不超逾 400 安培的裝置。
- (b) 每相電流需求量超逾 400 安培的裝置，應按適當情況由 B 級或 C 級註冊電業工程人員來評估容許參差額。
- (c) 在表 7(1) 內，容許參差額的數字乃按電流需求量或用電器具額定滿載電流的百分率列出。
- (d) 表 7(1) 不適用於工廠及工業經營的裝置。這類裝置的容許參差額，將視乎廠房與機械類別及其操作要求而定。

表 7(1)

容許參差額

此表只適用於每相電流需求量不超逾 400 安培的裝置。

須應用參差額計算的導體或開關設備的用途	房產類別		
	個別家庭裝置，包括一幢大廈內的個別居住單位	小型商店、倉庫、辦公室及商業樓宇	小型酒店、宿舍、賓館等
1. 照明	總電流需求量的 66%	總電流需求量的 90%	總電流需求量的 75%
2. 發熱及電力 (參閱下列第 3 至 10 項)	總電流需求量首 10 安培的 100% + 超過 10 安培後的 50% 電流需求量	最大用具滿載電流的 100% + 其餘用具滿載電流的 75%	最大用具滿載電流的 100% + 次大用具滿載電流的 80% + 其餘用具滿載電流的 60%
3. 烹食用具	10 安培 + 烹食用具滿載電流減去 10 安培後的 30% + 5 安培 (如用具內裝有插座)	最大用具滿載電流的 100% + 次大用具滿載電流的 80% + 其餘用具滿載電流的 60%	最大用具滿載電流的 100% + 次大用具滿載電流的 80% + 其餘用具滿載電流的 60%
4. 電動機 (除升降機的電動機外，見第 8 項)	—	最大電動機滿載電流的 100% + 次大電動機滿載電流的 80% + 其餘電動機滿載電流的 60%	最大電動機滿載電流的 100% + 其餘電動機滿載電流的 50%

須應用參差額計算的導體或開關設備的用途	房產類別		
	個別家庭裝置，包括一幢大廈內的個別居住單位	小型商店、倉庫、辦公室及商業樓宇	小型酒店、宿舍、賓館等
5. 热水器(即熱式)	最大用具滿載電流的100% + 次大用具滿載電流的100% + 其餘用具滿載電流的25%	最大用具滿載電流的100% + 次大用具滿載電流的100% + 其餘用具滿載電流的25%	最大用具滿載電流的100% + 次大用具滿載電流的100% + 其餘用具滿載電流的25%
6. 热水器(自動調溫控制)	無容許參差額 註：必須確保在無應用參額下，配電箱的額定值足以承受與其接連的總負荷。		
7. 貯熱式空間加熱裝置			
8. 升降機的電動機	註：由根據《升降機及自動梯(安全)條例》(香港法例第327章)註冊的升降機工程師訂定有關的要求。		
9. 水泵	最大水泵電動機滿載電流的100% + 其餘水泵電動機滿載電流的25%。		
10. 空氣調節機	睡房或客廳空氣調節機(以較大者為準)滿載電流的100% + 其餘空氣調節機滿載電流的40%	最大用電點電流需求量的100% + 其餘每一用電點電流需求量的75%	最大用電點電流需求量的100% + 其餘每一用電點電流需求量的75%
11. 按照守則6D的最終電路安排	最大電路電流需求量的100% + 其餘每一電路電流需求量的30%		
12. 按照守則6E的最終電路安排	最大電路電流需求量的100% + 其餘每一電路電流需求量的40%		
13. 除以上所列項目外的同類固定裝置，如雪櫃、冰箱等	最大用電點電流需求量的100% + 其餘每一用電點電流需求量的40%	最大用電點電流需求量的100% + 其餘每一用電點電流需求量的75%	最大用電點電流需求量的100% + 主要房間(如飯廳)內每一用電點電流需求量的75% + 其餘每一用電點電流需求量的40%

守則8 隔離及開關

8A 隔離及開關的設置

- (1) 一般裝置
- (2) 用具、器具或照明器
- (3) 無護罩的活動部分
- (4) 電動機
- (5) 關閉電源作機械性維修
- (6) 緊急開關

8B 隔離及開關器件的要求

- (1) 概要
- (2) 隔離器件
- (3) 關閉電源作機械性維修的器件
- (4) 緊急開關器件

守則8 隔離及開關

8A 隔離及開關的設置

(1) 一般裝置

- (a) 裝置必須有總開關掣或斷路器以及可切斷所有電壓的隔離設備。上述兩個功能亦可由單一個器件合併執行。總開關掣或斷路器應切斷所有帶電導體(即相及中性導體)，並能自電源切斷裝置的滿載電流。若為三相四線交流電源，可安裝連動開關掣或連動斷路器以便只截斷相導體的電源，在此情況下，應在中性導體中設一連桿，並用螺栓或螺絲穩妥固定。
- (b) 裝置如供電給多過一幢大廈，則每一幢大廈內部的裝置，應視為獨立裝置，而根據(a)節的規定，每一幢大廈須設有獨立的總開關掣或斷路器以及獨立的隔離設備。
- (c) 每條或每組電路，必須設有：
- (i) 隔離設備，
 - (ii) 在負載下截斷電源的設備。
- (d) 若有安裝後備發電機，應使用電氣性及機械性連鎖的四極轉換器件連接於正常與後備電源間，以確保任何不平衡的中性線電流與故障電流能返回正確的電源。
- (e) 在任何情況下，均不得在保護導體之內設隔離設備或開關器件。
- (f) 直接從供電商變壓器取得電力所用的斷路器，通常應為抽出型。若斷路器為固定型，則須與隔離開關並用，而兩者之間須有機械性連鎖。

(2) 用具、器具或照明器

- (a) 用具、器具或照明器，除非以插頭與插座連接電源，否則應設有可在負載下截斷電源的設備。
- (b) 若放電照明裝置通常以開路電壓超過低壓操作，應安裝有效的就地設備使電路與電源隔離(須在通常用以控制電路的開關掣之外加設)，以隔離每個獨立的照明器或每一供電予照明器而超過低壓的電路。

(3) 無護罩的活動部分

必須供人進入內部或在近距離進行工程的裝置，如其活動部分通常沒有護罩以致可能構成危險，則除了設置緊急開關掣外，還應在活動部分附近裝上隔離設備。

(4) 電動機

除了額定功率不超過 50 瓦特的抽氣扇和伺服電動機外，電動機應設有：

- (a) 在適當位置安裝的隔離設備，並妥為連接使所有電壓能自該電動機及所連用的一切儀器(包括自動斷路器)切斷。如果該隔離設備與電動機的距離很遠，則應在電動機毗鄰另設隔離設備，或按照守則第 8B(2)(e) 條的規定防止任何人無意啟動隔離設備；
- (b) 起動及止動設備，應設於適當位置供隨時操作；及
- (c) 在電動機突然再起動會引起危險的情況下，應設防止電動機因電壓降低或中斷電力而停頓後自行再起動的設備。如果該電動機於電力暫時中斷後不能自行起動會有可能引起更大危險，例如驅動通風扇或防火系統的電動機，則無須設有這類設備。此外，如果已採取足夠的保障措施，防止電動機突然再起動所產生的危險，例如在自動處理機械中裝上按序驅動設備，則本規定不阻止使用自動控制器件隔一段時間起動電動機。

(5) 關閉電源作機械性維修

當進行機械性維修時會有灼傷危險或因移動機器而受傷的危險，必須設有關閉電源作機械性維修的設備。這包括供電予下列器具的每一電路：

- (a) 電動機；
- (b) 電力加熱器具；
- (c) 有可能引起機械性意外的電磁器具；
- (d) 照明器(更換及清潔電燈列為機械性維修)；及
- (e) 使用電能時有可能引起機械性或過熱危險的任何其他用電器具。

(6) 緊急開關

應設置緊急開關設備，俾能盡速切斷電路的有關電源，以便在危險情況顯露時，盡快加以避開或消除。必須設置緊急開關設備的典型例子，便是一部用可能引起危險的電力驅動的機器。

8B 隔離及開關器件的要求

(1) 概要

若使用同一器件執行下列功能的其中一項或多項：

- (a) 隔離設備；
- (b) 關閉電源作機械性維修的設備；
- (c) 緊急開關的設備；

該器件的安排和特性，應符合守則8對各項有關功能的所有要求。

(2) 隔離器件

(a) 隔離器件應能：

- (i) 在空載情況下使電路的所有帶電導體(即相及中性導體)斷開及閉合，但三相四線交流電源可設置連動隔離器以便只切斷相導體，在此情況下，應在中性導體中設一連桿，並用螺栓或螺絲穩妥固定；
- (ii) 載送正常電路電流；
- (iii) 在一段指明的時間內載送非正常電流，即可能在過流情況(即過載或故障)下產生的電流；
- (iv) 在斷開位置時，各觸點與其他隔離設備之間，應維持足夠的隔離距離，即不可少於根據IEC 60947-3就隔離器(切斷器)所定的距離；
- (v) 裝置上各觸點之間的隔離距離應可見或明顯，並以“斷”或“開”可靠地標示。這類標示應只在每極開放式觸點之間已達到隔離距離時才出現；及
- (vi) 防止無意或自動地再閉合。

(b) 下列符合(a)節要求的器件，可接受作為隔離設備：

- (i) 隔離器(切斷器)；
- (ii) 熔斷開關掣及開關熔斷器；

- (iii) 連桿，包括熔斷連桿及熔斷器終端盒；
 - (iv) 插頭及插座；
 - (v) 電纜耦合器；
 - (vi) 斷路器，包括微型斷路器、模製外殼斷路器及電流式漏電斷路器。
- (c) 緊急停止按鈕及半導體器件，如“觸式控制開關掣”或“光電式開關掣”，不得用作隔離。
- (d) 隔離器件的位置應接近它所控制的器具。如隔離器件不接近所控制的器具，應提供適當措施以防止該隔離器件按預定用途操作時無意地再閉合。主隔離器件必須妥為安排，使只限電業工程人員才可以閉合，而電業工程人員使器件閉合之前，必先確保這樣做符合安全。這一類主隔離器件必須能夠鎖在“開”或“關”的位置，或必須設有可拆去的把手。所使用的鎖匙或把手，不得與同一裝置內為類似用途而使用的其他鎖匙或把手通用，以防止任何人未經許可操作。
- (e) 所有隔離器件應設於可容易接觸的位置，並應清楚標明所隔離的電路或器具。
- (3) 關閉電源作機械性維修的器件
- (a) 用以關閉電源作機械性維修的器件，應：
- (i) 能夠由人手操作；
 - (ii) 裝置上各開放式觸點之間的間隙應可見或明顯，並以“斷”或“開”可靠地標示。這類標示應只在每極均有“斷”或“開”位置時才出現；
 - (iii) 妥為選擇或安裝，以防止無意或自動地再閉合；
 - (iv) 能夠切斷裝置中有關部分的滿載電流；及
 - (v) 可容易接觸以便操作。
- (b) 下列符合 (a) 節要求的器件，可接受為關閉電源作機械性維修的設備：
- (i) 開關掣，
 - (ii) 斷路器，
 - (iii) 啟動接觸器的控制開關掣，
 - (iv) 插頭及插座。

(4) 緊急開關器件

- (a) 緊急開關的設備，只應通過單一引動，便能切斷相應電源以消除危險。
- (b) 作緊急開關用途的中斷電源設備，應能切斷裝置有關部分的滿載電流。
- (c) 用作啟動有關器件的緊急開關掣，應該：
 - (i) 清楚標示；
 - (ii) 最好漆上紅色；及
 - (iii) 安裝於發生危險時可容易接觸的位置。
- (d) 下列符合 (c) 節要求的器件，可接受為緊急開關掣：
 - (i) 主電路的開關掣 (例如高壓放電照明裝置的消防員開關掣)，
 - (ii) 控制器或輔助電路的按鈕或同類器件 (例如機器的緊急止動掣)。
- (e) 插頭與插座不可接受作為緊急開關設置。
- (f) 消防員開關掣應該：
 - (i) 粉上紅色，並穩固裝於一塊永久耐用註明“消防員開關掣 FIREMAN'S SWITCH”的銘牌上，或把該塊銘牌裝於該掣附近 (該銘牌的尺寸最小為 150 毫米 × 100 毫米，字體須使站於現場適當距離的人亦可以清楚讀出，在任何情況下字體高度應不小於 13 毫米)；
 - (ii) “開”與“關”位置應清楚顯示，所用字體須使站於現場地上的人亦可清楚讀出；“關”的位置應放在上；
 - (iii) 設有適當器件，防止開關掣無意地返回“開”的位置；及
 - (iv) 妥為排列，方便消防員操作。

守則9 過流保護器件

9A 一般要求

- (1) 電路的過流保護
- (2) 過流保護器件的例子
- (3) 過流保護器件的要求

9B 電路導體及過流保護器件之間的關係

- (1) 過載保護器件
- (2) 故障電流保護器件

9C 過流保護器件的斷流容量

- (1) 過載保護器件
- (2) 故障電流保護器件

9D 過流保護器件的位置

- (1) 概要
- (2) 過載保護器件
- (3) 故障電流保護器件

9E 過流保護器件的其他要求

守則9 過流保護器件

9A 一般要求

(1) 電路的過流保護

每一電路必須由一個或多個器件保護，俾因下列情況而產生過流時可以自動切斷電源：

(a) 過載，或

(b) 故障

(2) 過流保護器件的例子

下列器件可接受為防止過流的保護器件：

(a) 微型斷路器

(b) 模製外殼斷路器

(c) 高斷流容量熔斷器

(d) 半封閉式熔斷器

(e) 內有過流脫扣器或與熔斷器並用的斷路器

(3) 過流保護器件的要求

(a) 過載保護器件及故障電流保護器件，應符合守則9B、9C、9D及9E的要求。

(b) 同時提供過載電流及故障電流保護的器件，應符合有關過載保護器件及故障電流保護器件兩者的要求。

(c) 過載保護器件的特性必須配合，以確保能抵受故障電流保護器件的通泄能量而不受損壞。在有電動機起動器的電路，本守則並不排除可使用 IEC 60947-4-1 所述的配合類別，但應向有關的起動器製造商徵詢意見。

9B 電路導體及過流保護器件之間的關係

(1) 過載保護器件

(a) 過載保護器件應能使流經電路導體的過載電流，在令到溫度上升而致有損絕緣、接頭、終端或導體周圍環境之前，切斷電流。

(b) 器件的標稱電流或電流設定值，不應低於電路的設計電流。

(c) 器件的標稱電流或電流設定值，不應超出電路的任何導體的最低載流量。

(d) 使器件有效操作的電流，不應超出電路的任何導體最低載流量的 1.45 倍。

(註：(i) 如該器件為 BS 88 第 2 或第 6 部或英國標準 BS 1361 的熔斷器，或 IEC 60898 或等效規定的斷路器，並符合 (c) 節要求，亦視作符合 (d) 節要求論。

(ii) 如該器件為英國標準 3036 的半封閉式熔斷器，只要其標稱電流值，不超出受保護電路中最低的導體載流量的 0.725 倍，則作符合 (d) 節的要求論。)

(e) 若使用同一保護器件保護並聯導體 (環形電路除外)，(c) 節及 (d) 節所述的“最低載流量”，可按有關並聯導體載流量的總和計算，但這些導體必須：

(i) 結構、物料和截面積相同，長度大致相等，並採用適當的相位排列方法；

(ii) 全長並無分支電路；及

(iii) 妥為安排便能載送頗大程度上等量的電流。

(2) 故障電流保護器件

(a) 故障電流保護器件應能於每一電路導體中可能發生的故障電流，因導體及連接口產生熱及機械性效應而致引起危險之前，切斷該等電流。

(b) 該器件應能及時切斷因電路任何一點出現故障而致產生的所有電流，以免電纜導體受熱超出其最終極限溫度。

(註：表 9(1) 列出部分常用材料的最終極限溫度。)

9C 過流保護器件的斷流容量

(1) 過載保護器件

過載保護器件如已被防止故障電流的設施保護，則斷流容量可低於在該器件安裝處的預期故障電流值。

(2) 故障電流保護器件

(a) 故障電流保護器件的斷流容量，不應低於在該器件安裝處的預期故障電流值，除非情況符合下文 (b) 節的要求。

- (b) 若已在供電側另設一個斷流容量合乎要求的保護器件，則可容許故障電流保護器件具較低的斷流容量。這兩種器件的特性應互相配合，以免其通泄能量損壞負荷側的器件，以及該器件所保護的導體。
- (c) 所有電力裝置的故障電流保護器件的斷流容量皆應各別評定。表9(2)所列的最低斷流容量只供一般參考。

9D 過流保護器件的位置

(1) 概要

過流保護器件應設於可容易接觸以進行維修的位置。

(2) 過載保護器件

- (a) 除 (b) 節所述的情況外，過載保護器件應設於電力裝置內導體載流量數值減少的位置。
- (b) 如果介於載流量數值減少的位置與保護器件所在位置之間的導線，整段都沒有任何分支電路或出線口以供連接用電器具，則該器件可裝置於這段導線之中的任何一點位置。

(3) 故障電流保護器件

- (a) 除 (b) 及 (c) 節所述的情況外，故障電流保護器件應設於電力裝置內導體載流量數值減少的位置。
- (b) 如果設於載流量減少的位置與保護器件所在位置之間的整段導線符合下列情況：
 - (i) 長度不超逾3米，及
 - (ii) 已妥為設置，使發生故障、火警或危害人命的危險減至最低；則該器件可設於這段導線之中的任何一點位置。
- (c) 如果設於保護器件與載流量減少的位置之間的導線，已按照守則9B(2)的規定採取足夠的故障電流保護措施，在載流量減少的供電側裝上故障電流保護器件，則該器件可設於 (a) 節所指定的位置之外。

9E 過流保護器件的其他要求

- (a) 過流保護器件應藏於並無易燃材料的外殼之內。
- (b) 每一過流保護器件應在其上或附近裝有標示，註明其預定標稱電流，而此電流須與所保護的電路相稱。

- (c) 若熔斷器有可能在所保護的電路帶電時被移去或更換，應採用適當類型的熔斷器，使移去或更換該器件時不會發生危險。
- (d) 如有需要，應備置合適的工具，以便從熔斷器箱安全地取出熔斷器。
- (e) 當斷路器可被註冊電業工程人員以外的人操作時，這些器件應妥為設計或安裝，使人不能更改其過流脫扣器的設定值或校準值，除非刻意使用鑰匙或工具才可這樣做。設定值或校準值以能夠讓人看見為佳。
- (f) 斷路器的操作把手，應無需打開通往帶電部分的門或蓋罩，便可以接觸得到。
- (g) 所有為器具提供過流保護的多相供電連動斷路器，必須由製造商特別設計，使能同時切斷所有相關的相導體的電源。任何微型斷路器在安裝時改為連動斷路器，皆不可接受。
- (h) 如果用戶的總開關掣或斷路器直接駁上供電商的配電變壓器，則本身的過流保護應與供電商的高壓保護裝置互相區別。

表9(1)
一般材料的最終極限溫度

導體材料	絕緣材料	假設最初溫度 (°C)	最終極限溫度 (°C)
銅	70°C PVC (一般用途)	70	160/140*
	90°C PVC	90	160/140*
	60°C 橡膠	60	200
	85°C 橡膠	85	220
	90°C 熱固性	90	250
	浸漬紙	80	160
銅	礦物 • 塑料覆蓋或可被接觸 • 裸露和不會被接觸，及與可燃性材料無接觸	70 (有覆蓋) 105 (有覆蓋)	160 250
鋁	70°C PVC (一般用途)	70	160/140*
	90°C PVC	90	160/140*
	60°C 橡膠	60	200
	85°C 橡膠	85	220
	90°C 熱固性	90	250
	浸漬紙	80	160

(註： *表內若列出兩個最終極限溫度的數值，較低的數值適用於導體截面積超過 300 平方毫米的電纜。)

表9(2)
過流保護器件的最低斷流容量

保護器件所連接電源的類別	符合 BS 88 或等效規定的支援熔斷器 (如有者) 的額定電流值	保護器件的最低三相斷流容量
(i) 由裝置所在房產內的變壓器直接供電	無支援熔斷器	40 千安
	不超逾 160 安培	4.5 千安 (有支援熔斷器)
	超逾 160 安培但不超逾 400 安培	23 千安 (有支援熔斷器)
(ii) 由匯流排上升總線分接電源 (電纜上升總線的斷流容量數值可以較小，視乎設計而定)	不超逾 160 安培	4.5 千安 (有支援熔斷器)
	超逾 160 安培但不超逾 400 安培	23 千安 (有支援熔斷器)
	無支援熔斷器	不少於表9(3) 所示的預期故障電流值
(iii) 由供電商的供電箱或架空電纜供電	不超逾 160 安培	4.5 千安 (有支援熔斷器)
	超逾 160 安培但不超逾 400 安培	18 千安 (有支援熔斷器)

(註：應由適當級別的註冊電業工程人員來評單相斷流容量。)

表9(3)

匯流排上升總線裝置分線位置的預期故障電流估計值
(以千安計)

匯流排的長度 (以米計)	上升總線的額定值			
	200–300 安培	400–500 安培	600–800 安培	1000–2500 安培
10	千安 24	千安 26	千安 30	千安 33
13	22	25	30	33
16	21	24	30	33
19	20	23	28	33
22	18	22	28	33
25	18	22	28	33
28	17	21	26	30
31	16	20	26	30
34	15	20	26	30
37	15	19	26	30
40	14	18	24	30
43	13	18	24	30
46	13	17	24	30
49	12	17	24	30
52	12	17	24	28
55	11	16	24	28
58	11	16	22	28
61	11	15	22	28
64	10	15	22	28
67	10	15	22	28
70	10	14	22	28
73	9	14	22	28
76	9	14	20	26
79	9	13	20	26
82	9	13	20	26
85	8	13	20	26
88	8	13	20	26
91	8	12	20	26
94	8	12	20	26
97	7	12	20	26

(註：鑑於預期故障電流值會隨不同類別的匯流排而有所改變，此表所列的資料和數值只供一般參考之用。)

表9(4)

按照瞬時跳掣電流量
把符合IEC 60898 規定的微型斷路器分類

類別	瞬時跳掣電流量
B	$3 I_n < I \leq 5 I_n$
C	$5 I_n < I \leq 10 I_n$
D	$10 I_n < I \leq 20 I_n$

守則 10 中性導體保護器件、隔離器及開關掣

10A 連動斷路器 · 連動隔離器及連動開關掣

10B 中性導體的保護

10C 接地導體的單極開關掣

守則 10 中性導體保護器件、隔離器及開關掣

10A 連動斷路器・連動隔離器及連動開關掣

- (a) 中性線設有開關掣的任何連動斷路器、連動開關掣及連動隔離器，應該妥為安排，使中性極觸點在相極觸點之後斷開，及於相極觸點之前或同一時間閉合。
- (b) 不應將熔斷器加入中性導體內，亦不應將連動斷路器、連動隔離器或連動開關掣以外的斷路器、隔離器或開關掣加入中性導體內。

10B 中性導體的保護

單極開關掣只應加入單相電路的相導體內。不應將熔斷器加入中性導體內，亦不應將連動斷路器以外的斷路器、連動隔離器以外的隔離器或連動開關掣以外的開關掣加入中性導體內。

10C 接地導體的單極開關掣

雖有守則 10B 的規定，在製造商建議下，單極開關掣仍可加入接地線與並聯或可能並聯的發電機中性終端之間，但必須採取足夠預防措施避免發生危險。

守則 11 對地漏電電流及接地故障電流

11A 概要

11B 基本要求

11C 保護導體

- (1) 保護導體的類別
- (2) 保護導體的大小

11D 外露非帶電金屬部分的接地

- (1) 概要
- (2) 外露非帶電金屬部分的類別
- (3) 電路保護導體

11E 等電位接駁

11F 輔助接駁

11G 總接地終端

11H 接地導體

11I 接地故障環路阻抗 (Z_s)

11J 電流式漏電斷路器

- (1) 電流式漏電斷路器的使用
- (2) 電流式漏電斷路器的要求

11K 接地極

守則 11 對地漏電電流及接地故障電流

11A 概要

守則 11 描述防止間接觸電 (即觸及外露非帶電金屬部分，該部分因發生故障帶電而致可能使人受到電震) 的其中一種防護措施：——接地等電位接駁及自動切斷電源。其他防止間接觸電的防護措施，如符合 IEC 60364，BS 7671 其他有關的國際標準做法，也可接受。

11B 基本要求

- (a) 自動切斷電流的保護器件，其特性應與裝置的接地安排及有關電路的相應阻抗互相配合，使在發生接地故障期間，存於該裝置任何一處外露非帶電金屬部分的電壓，以及存於可同時接觸到的外露非帶電金屬部分與非電氣裝置金屬部分之間的電壓，強度及持續時間皆不致引起危險。本守則只載述通常用以符合上列要求的方法，並不排除可以使用其他同等有效的方法。
- (b) 下列情況可視作符合 (a) 節的要求：
 - (i) 電路如供電予插座，電路應設額定餘差電流值不超逾 30 毫安的電流式漏電斷路器以作保護。
 - (ii) 電路如供電予等電位區域內固定器具，在每一用電點的接地故障環路阻抗，須能使電流在 5 秒內被切斷。
 - (iii) 電路如供電予等電位區域外的固定器具，在每一用電點的接地故障環路阻抗，須能使電流在 0.4 秒內被切斷。
 - (iv) 從架空電纜系統獲得供電的裝置，設有電流式漏電斷路器以防對地漏電。
 - (v) 配電箱如供電予插座和固定器具的電路，在該配電箱與保護導體接上總等電位接駁處之間的保護導線阻抗值不超逾 $50 \text{ Zs}/U_0$ 歐姆，而 Z_s 是相當於 5 秒切斷電流時間的接地故障環路阻抗值。否則，依照守則 11E 的規定在配電箱作等電位接駁也可獲得接受。
- (c) 自動切斷電流的保護器件，應按適當情況選用下列一種或幾種類型：
 - (i) 符合線路規例第 9 條的過流保護器件。
 - (ii) 電流式漏電斷路器或同等效用的器件。

11C 保護導體

(1) 保護導體的類別

(a) 保護導體的類別 (見圖 11(1) 所示) 包括：

- (i) 電路保護導體；
- (ii) 總等電位接駁導體；
- (iii) 輔助接駁導體；及
- (iv) 接地導體。

(b) 保護導體可由下列項目構成：

- (i) 獨立的導線或電纜；
- (ii) 電纜的金屬護套或裝甲；
- (iii) 帶電電纜中的一部分；
- (iv) 硬性鋼導管、線槽或管通；或
- (v) 線路系統的金屬外殼。

(c) 保護導體如由金屬導管、線槽或管通所構成，亦應按適當情況符合守則 14 的規定。

(d) 軟性或可彎曲的導管，不應用作保護導體。

(2) 保護導體的大小

(a) 保護導體如不屬電纜的組成部分，或並非由導管、管通或線槽所構成，或並非藏於線路系統的金屬外殼內，其截面積不應少於表 11(1) 所載數字。

(b) 在符合上文 (a) 節的規定下，按適當情況依照表 11(2)、表 11(3)、表 11(4)、表 11(5)、表 11(6)、或表 11(7) 所列數值而選擇保護導體的截面積 (但不包括等電位或輔助接駁導體及不是雙芯或多芯電纜組成的一部分)，亦可接受。另一個方法是依照 BS 7671 第 543-01-03 條所列的公式，計算保護導體的截面積。

(c) 如屬接地導體，守則 11H 所載規定亦適用。

(d) 有關等電位接駁導體及輔助接駁導體的截面積規定，分載於守則 11E 及 11F。

(e) 電纜、匯流排槽及開關和控制組件的金屬外殼，若用作保護導體，其截面積 (銅等值) 不可少於依照 BS 7671 第 543-01-03 條公式或依照表 11(2) 計算所得的數字。

11D 外露非帶電金屬部分的接地

(1) 概要

器具的所有外露非帶電金屬部分(帶電部分除外)，除非有採取有效的預防危險措施，例如使用雙重絕緣器具或使用符合 IEC 60742 或等效規定的隔離變壓器，否則應用電路保護導體連接至裝置的總接地總端，而該總端則應由接地導體連接至接地極。

(2) 外露非帶電金屬部分的類別

(a) 外露非帶電金屬部分包括：

- (i) 用電器具的金屬外殼，但不包括雙重絕緣器具；
- (ii) 供電纜藏入的金屬導管、線槽及管通；
- (iii) 電流分配器具(例如開關及控制組件)的金屬外殼。

(b) 外露非帶電金屬部分不包括：

- (i) 與架空電纜絕緣器連接但不易觸及的牆上支架及金屬部分；
- (ii) 鋼筋混凝土電杆上不能觸及的鋼筋部分；
- (iii) 個別的小件金屬，例如螺桿、鉚釘、銘牌及電線夾等，這些金屬部分由於體積細小或配置關係，不能手握或被人體大幅表面(超過 50 毫米 × 50 毫米)接觸；
- (iv) 裝於非金屬附件上的螺絲，但須肯定這些螺絲接觸帶電部分的機會不大；
- (v) 用作保護無金屬護套的電纜使免受機械性損壞的短截金屬導管。

(3) 電路保護導體

- (a) 電路保護導體若由外殼構成，則每一插座應以大小適當的獨立電路保護導體，將插座的接地終端與用以藏放該插座的外殼內部的接地終端連接起來。
- (b) 任何長度的軟性導管，皆應設有獨立而且大小適合的電路保護導體，確保設於該導管兩端之間的裝置持續接地。
- (c) 用作電路保護導體的匯流排槽緊接的分節，應以大小適合的保護導體(如銅帶或連桿)加以連接，以確保這些分節持續接地。如果匯流排槽製造商保證使用所提供的連接附件可確保匯流排槽鄰接的分節持續接地，則可不必依照上述規定而行。
- (d) 每一環形最終電路的保護導體(由電纜的金屬表層或外殼構成者除外)，應以環形方式裝置，使兩端連接至電路起源點的接地終端。

11E 等電位接駁

- (a) 在每一裝置上，所有非電氣裝置金屬部分須用總等電位接駁導體連接至總接地終端，使形成等電位區域。這類非電氣裝置金屬部分包括：
- (i) 總水喉管；
 - (ii) 氣體裝置喉管；
 - (iii) 其他設備的喉管及管通；
 - (iv) 中央暖氣及空氣調節系統的上升喉管及管通；
 - (v) 結構骨架的外露金屬部分；及
 - (vi) 避雷系統。
- (b) 在大型裝置中，如有多個等電位區域，應把這些區域接駁一起，使成一個等電位區域。
- (c) 鋁質或包銅鋁導體，不應用來與正常使用時可能出現凝結的水管作接駁。
- (d) 總等電位接駁導體的截面積，不應小於裝置中接地導體截面積的一半，但最低限度要達 6 平方毫米的銅等值，但不需超過 25 平方毫米銅等值。
- (e) (i) 任何氣體或供水喉管的總等電位接駁，應盡量接近這些喉管進入樓宇的位置；但如該位置設有絕緣部分或插件，則應在該絕緣部分或插件近用戶側的金屬件上進行接駁。
(ii) 氣體供應喉管尤其應在氣體錶靠近用戶的一側(即介於氣體錶聯管節與任何分支喉管之間)進行接駁。茲建議在氣體錶 600 毫米範圍內進行這類接駁。

11F 輔助接駁

- (a) 在總等電位接駁所形成的區域之內，應在符合下列情況的金屬部分上個別作輔助等電位接駁，使維持等電位區域：
- (i) 非電氣裝置金屬部分；及
 - (ii) 與外露非帶電金屬部分或其他非電氣裝置金屬部分可同時接觸得到；及
(註：分隔距離不超過 2 米，通常被視為可同時接觸到的距離。)
 - (iii) 並非採用永久可靠、而且具極低阻抗的金屬對金屬接頭作電氣性的總等電位接駁。

- (b) 可能需要接駁的金屬件，包括與外露非帶電金屬部分相距不超過 2 米的氣體或供水喉管或大件物體。例如，靠近電熱水器的水管，或用以支承抽氣扇或冷氣機或靠近插座的窗框。
- (c) 鋁質或包銅鋁導體，不應用來與正常使用時可能出現凝結的水管作接駁。
- (d) 輔助接駁導體的最小截面積，應符合表 11(1) 的要求，但須符合下列情況：
 - (i) 把兩個外露非帶電金屬部分連接起來的接駁導體，其截面積不應小於連接至外露非帶電金屬部分的最小一條保護導體。
 - (ii) 把外露非帶電金屬部分連接至非電氣裝置金屬部分的接駁導體，其截面積不應小於連接外露非帶電金屬部分的保護導體截面積的一半。
 - (iii) 把兩個非電氣裝置金屬部分 (其中一個連接至外露非帶電金屬部分) 連接起來的接駁導體，其截面積不應小於連接外露非帶電金屬部分的保護導體截面積的一半。

11G 總接地終端

- (a) 每一裝置皆應設有一個總接地終端或總接地匯流排，把下列導體連接至接地導體：
 - (i) 電路保護導體；
 - (ii) 總接駁導體；及
 - (iii) 功能接地導體 (如需要者)。
- (b) 用以連接用戶總接地終端及供電商的變壓器接地極或供電纜金屬護套的接駁導體，截面積不應小於 150 平方毫米銅等值。應備有可切斷接駁導線的設施，以便進行測試。
- (c) 總接地終端應使用接地導體有效地連接至接地極。
- (d) 在總接地終端所在處或其附近，應於當眼地方展示載有 “SAFETY ELECTRICAL CONNECTION — DO NOT REMOVE” 及 “安全接地終端——切勿移去” 字樣的警告性告示。作警告用的告示，應符合守則 17 的規定。

11H 接地導體

- (a) 接地導體的截面積，應符合守則 11C(2) 的規定。此外，如果埋藏於地下，還應符合下列情況：

- (i) 如有防止機械性損壞及防腐蝕保護，最小截面積為 2.5 平方毫米銅等值；
 - (ii) 如有防腐蝕保護但沒有防機械性損壞保護，最小截面積為 16 平方毫米銅等值；
 - (iii) 如沒有防腐蝕保護，最小截面積為 25 平方毫米銅等值。
- (b) 鋁質及包鋁銅導體，不應用作接地導體，與接地極作最終連接。應使用銅導體或其他同等耐蝕的合適材料。
- (c) (i) 應在易於接觸的位置裝設測試終端，以便從總接地終端或從接地極拆除接地導體，俾能進行測試及量度接地設備的電阻。
- (ii) 這類測試終端如設於地下，應藏於襯混凝土的地極檢驗坑內，並設有一個頗大而且可以移去的外蓋，以確保有關人員可隨時接觸進行檢修。
- (iii) 只應在使用工具的情況下，方可從任何測試終端拆除接地導體。
- (d) 作接地導體用的任何接頭及連接物，皆應機械性堅固及電氣性能可靠。與接地極連接的觸點，應按情況需要予以鍍錫，以保持可靠的電氣持續性。
- (e) 在每一接地導體與接地極連接處或其附近，應於當眼地方展示載有“SAFETY ELECTRICAL CONNECTION—DO NOT REMOVE”及“安全接地終端——切勿移去”字樣的警告性告示。作警告用的告示，應符合守則 17 的規定。

11I 接地故障環路阻抗 (Z_s)

- (a) 就守則 11B 而言，可容許的最大接地故障環路阻抗如果：
- (i) 符合表 11(8)、表 11(9) 及表 11(10) 的數值，在發生接地故障時能使保護器件於 0.4 秒時間內自動切斷電源者，可以接受。
 - (ii) 符合表 11(10)、表 11(11)、表 11(12) 及表 11(13) 的數值，在發生接地故障時能使保護器件於 5 秒時間內自動切斷電源者，可以接受。
- (b) 如採用電流式漏電斷路器來保護某一電路，該電路的最大接地故障環路阻抗不應超出表 11(14) 所列的數值。

11J 電流式漏電斷路器

(1) 電流式漏電斷路器的使用

- (a) 當電路的預期接地故障電流不足以在守則 11B(b) 所指定的時間內啟動過流保護器件，應裝設電流式漏電斷路器。

- (b) 下列的情況尤應裝設電流式漏電斷路器：
- (i) 每一插座電路；
 - (ii) 由架空電纜系統供電的電力裝置。
- (2) 電流式漏電斷路器的要求
- (a) 如按照守則 11J(1) 的規定裝設電流式漏電斷路器，該器件應符合下列情況：
- (i) 額定啟動電流 (安培) 及接地故障環路阻抗 (歐姆) 的乘積不超過 50 伏特 (同時參閱守則 11I(b))；及
 - (ii) 能夠切斷電路所有相導體。
- (b) 插座電路的電流式漏電斷路器除了要符合 (a) 節的規定外，額定餘差啟動電流值亦不應超過 30 毫安。
- (c) (i) 用作防止間接觸電的電流式漏電斷路器，可以是一個組合器件同時作為過流保護器件之用。
- (ii) 用作防止間接觸電的電流式漏電斷路器，如果與另一個過流保護器件一併使用，電流式漏電斷路器應能夠在所保護的電路負荷一方發生故障時，抵受熱力及機械性應力而不致損壞。典型裝置的預期故障電流數值，載於表 9(3)。
- (d) 若使用電流式漏電斷路器，應符合下列條件：
- (i) 通過按照 IEC 61008 或等效規定進行的典型試驗；
 - (ii) 適宜作獨立扳掣式操作；
 - (iii) 斷路啟動無須依賴獨立輔助電源；及
 - (iv) 每一電流式漏電斷路器的正面，設有一個內置的試驗器件，俾能模擬接地故障情況而測試其自動斷路功能。
- (e) 如果兩個或以上電流式漏電斷路器以串聯方式安裝，而為了防止危險必須區別每一器件的操作功能，則這些器件的特性應妥為配合，以達到上述的區別要求。

11K 接地極

有關接地極的要求，載於守則 12。

表 11(1)
獨立保護導體的最小截面積

安裝方法	聚氯乙烯絕緣(平方毫米)		裸露(平方毫米)	
	銅	鋁	銅	鋁
明敷線路	2.5(有護套) 4.0(無護套)	16	>6	16
藏於導管或線槽	1.0	16	1.0	16

表 11(2)
根據有關相導體截面積而定的保護導體最小截面積

相導體截面積 (S)	相應保護導體的最小截面積	
	假如保護導體所用的材料與相導體 相同	假如保護導體所用的材料與相 導體不相同
平方毫米 $S \leq 16$	平方毫米 S	平方毫米 $\frac{k_1 S}{k_2}$
$16 < S \leq 35$	16	$\frac{k_1 16}{k_2}$
$S > 35$	$\frac{S}{2}$	$\frac{k_1 S}{k_2 2}$

註：有關 k_1 及 k_2 的數值，請參閱 BS 7671 的表 54B、54C、54D、54E 及 54F。

表 11(3)
以符合 BS 88 第 2 部
高斷流容量熔斷器作保護的電路的保護導體最小截面積

熔斷器額定值(安培)		6 10 16 20 32 50 63 80 100 160 200 250 315 400
5 秒內切斷電源的保護導體最小截面積(平方毫米)	銅	1 1 1 1.5 2.5 4 6 10 10 16 25 25 35 50
	鋁	16 16 16 16 16 16 16 16 16 25 35 50 50 70
0.4 秒內切斷電源的保護導體最小截面積(平方毫米)	銅	1 1 1 1 1 2.5

表 11(4)

以符合 BS 1361
高斷流容量熔斷器作保護的電路的保護導體最小截面積

熔斷器額定值(安培)		5	15	20	30	45	60	80	100
5 秒內切斷電源的保護導體最小截面積(平方毫米)	銅	1	1	1.5	2.5	4	10	10	16
	鋁	16	16	16	16	16	16	16	25
0.4 秒內切斷電源的保護導體最小截面積(平方毫米)	銅	1	1	1	1	2.5			

表 11(5)

以符合 BS 3871 或等效規定的
第 1 及 2 類微型斷路器作保護的電路的保護導體最小截面積

接地故障環路阻抗 (Zs) (歐姆)	5 秒及 0.4 秒內切斷電源的保護導體 最小截面積(平方毫米)	
	銅	鋁
0.2 ≤ Zs	1	16
0.13 ≤ Zs < 0.2	1.5	16
0.08 ≤ Zs < 0.13	2.5	16
0.05 ≤ Zs < 0.08	4.0	16
0.03 ≤ Zs < 0.05	6.0	16
0.02 ≤ Zs < 0.03	10	16
Zs < 0.02	16	25

表 11(6)

以符合 IEC 60898 或等效規定的
第 3 類、B 類及 C 類微型斷路器作保護的電路的保護導體最小截面積

微型斷路器額定值(安培)		5	10	15	20	30	50	60	80	100
5 秒內切斷電源的保護導體最小截面積(平方毫米)	銅	1	1.5	2.5	2.5	4	10	10	16	16
	鋁	16	16	16	16	16	16	16	16	25
0.4 秒內切斷電源的保護導體最小截面積(平方毫米)	(參考表 11(5))									

表 11(7)

以符合 IEC 60947-2 或等效規定的
模製外殼斷路器作保護的電路
使在 5 秒內切斷電源的保護導體最小截面積

模製外殼斷路器額定值 (安培)		30	50	60	100	150	200	250	300	400
保護導體最小截面積 (平方毫米)	銅	6	10	10	10	10	10	10	16	16
	鋁	16	16	16	16	16	16	16	25	25

表 11(8)

當電路以符合 BS 88 第 2 部的一般用途熔斷器保護
而標稱電壓為 220 伏特時
在 0.4 秒內切斷電源的最大接地故障環路阻抗

熔斷器額定值 (安培)	6	10	16	20	32	50
Zs (歐姆)	8.0	4.9	2.6	1.7	1.0	0.6

表 11(9)

當電路以符合 BS 1361
或等效規定的熔斷器保護而標稱電壓為 220 伏特時
在 0.4 秒內切斷電源的最大接地故障環路阻抗

熔斷器額定值 (安培)	5	15	20	30	45
Zs (歐姆)	10	3.1	1.6	1.1	0.6

表 11(10)

當電路以符合 IEC 60898
 或等效規定的微型斷路器保護而標稱電壓為 220 伏特時
 在 0.4 秒及 5 秒內切斷電源的最大接地故障環路阻抗

微型斷路器額定值 (安培)	5	10	15	20	30	40	50	60	100
第 1 類微型斷路器 Zs (歐姆)	11	5.5	3.7	2.8	1.8	1.4	1.1	0.9	0.6
第 2 類微型斷路器 Zs (歐姆)	6.3	3.1	2.1	1.6	1.0	0.8	0.6	0.5	0.3
第 3 類及 C 類微型斷路器 Zs (歐姆)	4.4	2.2	1.5	1.1	0.7	0.6	0.4	0.3	0.2
B 類微型斷路器 Zs (歐姆)	8.8	4.4	2.9	2.2	1.5	1.1	0.9	0.7	0.4

表 11(11)

當電路以符合 BS 88
 第 2 及 6 部或等效規定的一般用途熔斷器保護而標稱電壓為 220 伏特時
 在 5 秒內切斷電源的最大接地故障環路阻抗

熔斷器額定值 (安培)	6	10	16	20	32	50	60	80	100	160	200	250	315	400
Zs (歐姆)	12.9	7.1	4.0	2.8	1.8	1.0	0.8	0.6	0.4	0.24	0.18	0.15	0.1	0.09

表 11(12)

當電路以符合 BS 1361
 或等效規定的家庭用途熔斷器保護而標稱電壓為 220 伏特時
 在 5 秒內切斷電源的最大接地故障環路阻抗

熔斷器額定值 (安培)	5	15	20	30	45	60	80	100
Zs (歐姆)	15.7	4.8	2.7	1.8	0.9	0.67	0.48	0.35

表 11(13)

當電路以符合 IEC 60947-2
或等效規定的模製外殼斷路器保護而標稱電壓為 220 伏特時
在 5 秒內切斷電源的最大接地故障環路阻抗

模製外殼斷路器額定值 (安培)	30	50	60	100	150	200	250	300	400
不可調校的模製外殼斷路器 Z_s (歐姆)	0.56	0.44	0.42	0.125	0.09	0.07	0.06	0.05	0.04
可調校的模製外殼 斷路器 Z_s (歐姆)	磁力調校度 = “低”	-	-	-	-	-	0.1	0.08	0.06
	磁力調校度 = “高”	-	-	-	-	-	0.05	0.04	0.03


註：表 11(8) 至 11(13) 的計算皆基於對地的標稱電壓為 220 伏特。如果電壓值只為 200 伏特時，應乘以 0.91 的因數求取最大接地故障環路阻抗的相應數值。

表 11(14)

當電路以電流式漏電斷路器作
保護時的最大接地故障環路阻抗

電流式漏電斷路器額定餘差 啟動電流 (毫安)	5	10	20	30	100	300	500	1000	2000
Z_s (歐姆)	10000	5000	2500	1667	500	167	100	50	25

電力(線路)規例工作守則



註：此圖並非用以說明接駁及接地的要求，而只是指出某類保護導體的功能

保護導體的類別

守則 11	圖 11(1)
----------	------------

守則12 接地安排

12A 概要

12B 連接供電點的接駁

- (1) 由變壓器供電
- (2) 由地底電纜供電
- (3) 拆除接駁以符合規例11的規定
- (4) 守則12B的適用

12C 接地極

- (1) 接地極的類別
- (2) 接地棒
- (3) 接地帶
- (4) 接地板

守則12 接地安排

12A 概要

- (a) 裝置應有接地安排使到：
- (i) 該裝置可由本身的接地極加以保護；及
 - (ii) 該裝置的總接地終端可接駁至供電商所提供的接地設施 (如下列守則12B所述)。
- (b) 於線路規例生效 (1992年6月1日) 之前已連接電源的裝置，其接地安排應採取下列一種或多於一種的方式：
- (i) 裝置由本身的接地極加以保護，
 - (ii) 裝置的總接地終端連接至供電商所提供的接地設施，或
 - (iii) 裝置的總接地終端連接至某一共同接地導體，而該導體乃連接至接地極或供電商所提供的接地設施。

12B 連接供電點的接駁

(1) 由變壓器供電

當電力供應是直接來自供電商在某裝置所在房產內裝設的變壓器，該裝置的總接地終端應經由一個導體或一個共同的導體，接駁至供電商在供電點 (例如：過牆接駁裝置或輸入電路斷路器上的總電纜終端的附近) 所設置的接駁終端。

(2) 由地底電纜供電

當電力供應是來自供電商的地底電纜，而該電纜在供電點的電纜終端設有外露非帶電金屬部分，例如金屬電纜終端盒、金屬電纜封套、電纜裝甲或金屬護套等，則裝置的總接地終端應經由供電商所設置的接駁終端，與這些外露非帶電金屬部分互相接駁。

(3) 拆除接駁以符合規例11的規定

上文第(1)及(2)段所指的接駁如用以防止出現危險的對地電勢，則即使拆除接駁，有關裝置仍要符合線路規例第11條(對地漏電及接地故障電流)的各項規定。

(4) 守則12B的適用

守則12B只適用於線路規例生效日期 (1992年6月1日) 或該日之後完成的或重大改裝的裝置。

12C 接地極

(1) 接地極的類別

- (a) 接地極的材料及結構，應能抵受腐蝕所造成的損壞。下列各類接地極可以接受：
- (i) 接地棒或喉管，
 - (ii) 接地帶或線，
 - (iii) 接地板，
 - (iv) 鋼筋混凝土，包括板樁。

(b) 氣體及供水喉管的金屬件，不應用作接地極。

(2) 接地棒

- (a) 銅接地棒的總直徑，不應小於 12.5 毫米。
- (b) 使用不銹鋼或鍍鋅鋼等類材料的接地棒，總直徑不應小於 16 毫米。
- (c) 接地棒插入的一端，可以裝上一個堅硬的鋼頭。
- (d) 如需加長接地棒，應以耦合器把每截接地棒連接起來。
- (e) 安裝額外的接地棒時，適宜使每截接地棒之間保持 3.5 米或大於插入長度兩倍的距離。所有依照此方式安裝的接地棒，應使用大小適合的接地導體加以連接，該導體應藏於聚氯乙烯管道內，且埋藏於地面之下的深度最少為 600 毫米。

(3) 接地帶

- (a) 接地帶應採用截面積不小於 25 毫米 × 3 毫米的銅帶。
- (b) 如需把數條接地帶作並聯連接，以達至低的接地電阻，可以採取平行線方式或以某一點為中心的放射式安裝。

(4) 接地板

接地板應使用不少於 3 毫米厚而面積不超過 1 200 毫米 × 1 200 毫米的銅板。

守則13 導體、接頭及連接

13A 電纜導體的選擇和大小

- (1) 概要
- (2) 決定電纜導體大小時須考慮的因素
- (3) 決定電纜導體大小的方法
- (4) 一般裝置所使用電纜導體的典型截面積

13B 防止直接觸及帶電導體的保護

- (1) 電氣性絕緣的保護
- (2) 其他方式的保護

13C 接頭及連接

13D 電纜的其他要求

- (1) 低壓用途電纜的電壓級別
- (2) 電纜線芯的識別
- (3) 直接埋藏地下的電纜識別

守則13 導體、接頭及連接

13A 電纜導體的選擇和大小

(1) 概要

導體的載流量不應小於其通常載送的最大電流需求量，並能抵受預期故障電流，而且適合在有關裝置所在環境及其設計電壓值操作。

(2) 決定電纜導體大小時須考慮的因素

決定電纜導體大小時，一般應考慮下列因素，

(a) 導體材料；

(b) 絝緣材料；

(c) 電纜安裝地點的環境溫度；

(d) 安裝方法；

(e) 電纜是否受隔熱材料影響；

(f) 保護器件的使用及類別；

(g) 由電路起源點至負荷的電壓降值；及

(h) 就第一類電路而言，帶電導體的截面積應如下：

(i) 使用聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅電纜的明敷線路，不小於1.5平方毫米；

(ii) 裝於導管、管道、管通或線槽內的單芯聚氯乙烯絕緣銅電纜，不小於1.0平方毫米；

(iii) 鋁導體不小於16平方毫米；

(iv) 軟電纜及軟電線，不小於0.5平方毫米。

(3) 決定電纜導體大小的方法

(a) 在決定電纜導體大小上，一般應依照下列的步驟而行：

(i) 確定有關電路的設計電流量。

(ii) 選擇適當的過流保護器件(參閱守則9)。

(iii) 確定所需導體的載流量，方法是以過流保護器件的標稱設定值或電流額定值作為被除數，使除以各項適當的校正因數。

有關環境溫度、電纜組合、隔熱及保護器件類別的典型校正因數，見載於附錄5。

- (iv) 根據所需的載流量而選擇大小適當的導體。附錄6按聚氯乙烯／交聯聚乙烯絕緣電纜不同的安裝方式列出其各種大小銅導體的載流量。至於其他種類的電纜，應參考 BS 7671 或 IEC 60364。
- (v) 應檢查電路所產生的電壓降值，使正常使用情況下任何固定用電器具在終端處的電壓值，應高於該類器具按照有關認可標準而定的最低界限。

如果有關的固定用電器具並非按照認可標準而設，則其終端處的電壓值應定於不會損害該器具安全運作的數值。

如果在裝置的電源點與固定用電器具之間的電壓降值不超過供電標稱電壓的4%，則作符合上述規定論。

在電動機的起動時間內以及對其他高啟動電流的器具而言，較大的電壓降值亦可接受，但電壓值的差異，必須是在該類器具按有關認可標準所定的界限範圍內，或者如無認可標準作為根據，則以製造商的建議為依歸。

附錄6的表中亦列出每1米長聚氯乙烯／交聯聚乙烯絕緣電纜(銅導體)每1安培的電壓降值。

如果以上述方式決定的電壓降值並不合乎要求，應採用較大的導體。

(b) 附錄9所載的例子，說明決定電纜導體大小的步驟。

(4) 一般裝置所使用電纜導體的典型截面積

就下列情況的一般裝置而言，符合表13(1)的銅導體截面積，一般可以接受：

- (a) 環境溫度不超過 35°C；
- (b) 只有一條電路，該電路可由數條單芯電纜或一條多芯電纜組成；
- (c) 對於在表面直接用線夾固定的電纜，各組單芯電纜或多芯電纜的間距，不小於隔鄰的一組電纜中最大一條電纜的直徑兩倍；
- (d) 並非以半封閉式熔斷器為保護器件；及
- (e) 電纜並不接觸任何隔熱物。

13B 防止直接觸及帶電導體的保護

(1) 電氣性絕緣的保護

- (a) 帶電導體應完全用絕緣物遮蓋，而所用的絕緣物必須：

- (i) 能夠持久抵受使用時可能受到的機械、電氣、熱及化學方面的影響；及
 - (ii) 只在加以破壞的情況下才可移去。
- (b) 若絕緣物是在安裝有關裝置時才加上，其絕緣品質應該通過適當的試驗來確定，這些試驗要相等於認可標準就同類典型試驗器具而訂立的試驗。
- (c) 非浸漬的紙張、石棉、織物、木材或壓麻等材料，不應用作絕緣。
- (d) 如容許在低壓裝置中使用絕緣帶，其厚度最少應為 0.21 毫米。
- (2) 其他方式的保護
- IEC 60364 或 BS 7671 所指定的其他防止直接觸電保護措施，可以獲得接受。

13C 接頭及連接

- (a) 電纜終端或接頭的每一連接口，應該：
 - (i) 機械及電氣性能良好；
 - (ii) 設有防止潮濕、機械性損壞及任何可能產生的震盪的防護；
 - (iii) 不會對連接口的固定件產生太大的機械性應力；
 - (iv) 不會對電纜導體造成任何損壞；
 - (v) 適合所連接導體的大小與種類；及
 - (vi) 按所在處電路的電壓作適當絕緣。
- (b) 在製作電纜接頭或終端時，不應把線芯內多股絞合導體的任何導體剪去。
- (c) 非軟電纜的接頭，應使用錫焊、銅焊、或燒焊方式，或使用機械性線夾，或壓縮型式。機械性線夾及壓縮式插口應套緊所有導線。
- (d) 軟電纜或軟電線的接頭，應使用合適的電纜耦合器。
- (e) 磚物絕緣電纜的終端應使用適當的附件及製造商所建議的適當工具來做。
- (f) 電纜封套應妥善收緊，但不可損壞電纜外部的護套或裝甲。

- (g) 有關製作電纜接頭及終端工藝方面的詳細要求，載於守則 25D。
- (h) 除下列各項外，所有連接口及接頭皆應有接觸途徑，以便進行檢查、測試及維修，
- (i) 以絕緣化合物填充或封裝的接頭；
 - (ii) 在一條引線與發熱元件(例如天花或樓板暖氣系統、管面加熱系統)之間的連接口；
 - (iii) 以燒焊、錫焊、銅焊或壓縮工具製作的接頭。

13D 電纜的其他要求

(1) 低壓用途電纜的電壓級別

- (a) 符合 BS 6004 及 6007 的聚氯乙烯絕緣無護套電纜，其電壓級別應為 450/750 伏特。
- (b) 聚氯乙烯絕緣、有聚氯乙烯護套、截面積不超逾 35 平方毫米並符合 BS 6004 的電纜，電壓級別應為 300/500 伏特。至於截面積超逾 50 平方毫米並符合 BS 6346 的電纜，電壓級別應為 600/1 000 伏特。
- (c) 符合 BS 6346 的聚氯乙烯絕緣、有聚氯乙烯護套的裝甲電纜，不論大小，電壓級別應為 600/1 000 伏特。
- (d) 符合 BS 7211 的交聯聚乙烯絕緣無護套或有聚氯乙烯護套電纜，其電壓級別應為 450/750 伏特；符合 BS 5467 的同類型電纜，其電壓級別則應為 600/1 000 伏特。
- (e) 符合 BS 5467 及 6724 的交聯聚乙烯絕緣、有聚氯乙烯護套的裝甲電纜，電壓級別應為 600/1 000 伏特。

(2) 電纜線芯的識別

- (a) 在固定線路裝置中非軟電纜的每一線芯或裸導體，應在終端位加上適當的標誌、顏色或編號，以作識別。在終端位使用適當顏色的軟帶、套管或圓片皆可接受。所使用的顏色，應符合表 13(2)的規定。
- (b) 軟電纜或軟電線的每一線芯：
 - (i) 如果在單相電路使用，整條線芯的相導體應為棕色，而中性導體則為藍色；

- (ii) 如果在多相電路使用，各相導體可用 L1、L2 及 L3 的編號代表；若有中性導體，則以 N 代表。
- (c) 每一電纜保護導體應專用黃和綠二色代表。
- (3) 直接埋藏地下的電纜識別

電纜如直接埋藏於地底，應沿着整條電纜的路線以覆蓋瓦或標示帶加以識別。在覆蓋瓦或標示帶上應標明“危險——電纜”字樣。

表 13(1)

在守則 13A(4) 所列出的一般裝置情況下
採用的聚氯乙烯銅導體的最小截面積 (以平方毫米計)

電流 額定值 (安培)	一相兩線							三相四線									
	5	15	20	30	60	80	100	5	15	20	30	60	100	150	200	300	400
封閉 環境	1.0	2.5	2.5	4	16	25	35	1.0	2.5	2.5	6	16	35	70	120	240	400
直接 夾放	1.5	2.5	2.5	4	10	16	25	1.5	2.5	2.5	4	10	25	50	70	150	240

表 13(2)

固定線路中非軟電纜及裸導體的顏色識別

功能	顏色識別
單相電路的相線	紅 (或黃或白或藍)
三相電路的紅相	紅
三相電路的黃相	黃 (或白)
三相電路的藍相	藍
電路的中性線	黑
保護導線	黃和綠

守則 14 線路裝置的外殼

14A 一般要求

- (1) 以外殼作為保護導體
- (2) 外殼的支承
- (3) 防火障

14B 鋼導管系統

- (1) 建造
- (2) 裝置

14C 鋼線槽系統

- (1) 建造
- (2) 裝置

14D 塑膠或聚氯乙烯導 (PVC) 管或線槽

- (1) 建造
- (2) 裝置

14E 外殼的電纜容量

- (1) 一般要求
- (2) 電纜容量的決定

14F 匯流排槽系統的外殼

14G 工藝

守則14 線路裝置的外殼

14A 一般要求

(1) 以外殼作為保護導體

- (a) 電纜、匯流排槽及開關及控制組件的金屬外殼，如用作保護導體，應符合下列條件：
- (i) 截面積不小於按照守則第11C(2)(e)所決定，或根據BSEN 60439-1或等效規定進行測試所核定的數值；
 - (ii) 能達至和保持電氣連續性，使有保護以防機械、化學或電化學性質的損壞；及
 - (iii) 可供其他保護導體接上任何一個預定的分線點。
- (b) 導管、線槽或管通如用作保護導體，每一附件的接地終端應以大小適當的獨立保護導線與有關線盒或外殼內的接地終端互相連接。

(2) 外殼的支承

所有導管、管通及線槽裝置應予適當支承，其種類應適合正常使用情況下可能發生的機械性損壞危險，或有足夠保護以防這類損壞。

(3) 防火障

- (a) 導管、管道、管通或線槽如穿過地板和牆壁等類作為隔火障的結構物，所造成的孔穴應按適當的隔火程度加以密封。
- (b) 電纜、導管或導體如裝設於穿過隔火結構物的線溝、管道、管通、線槽或堅井之內，應設置適合的內隔火障，以防火勢蔓延。

14B 鋼導管系統

(1) 建造

- (a) 有公制螺紋的鋼導管及配件(軟導管除外)應採厚料及縱向焊接的類別，並要符合BS 4568、BS EN 60423、BS EN 50086、IEC 60423、IEC 60614-1、或等效規定。所用的任何硬導管，外標稱直徑最小應為16毫米而壁厚最少為1.4毫米。
- (b) 軟性的鋼導管應符合IEC 60614-2-5或BS 731或等效規定。此外，軟導管如暴露於各種天氣或處於潮濕環境中，應採用有聚氯乙烯護套的金屬導管。

(c) 所有鋼導管、導管配件及內藏電氣附件的金屬線盒，內外的表面皆應有防腐蝕的保護。

(2) 裝置

(a) 鋼導管裝置在機械及電氣性能方面皆應保持連續性，並有效接地，而且符合 BS 4568、BS 6053、BS 6099：第1部、BS EN 60423、BS EN 50086、IEC 60423、IEC 60614-1或等效規定。

(b) 導管裝置內要有足夠數目、大小適合的適配線盒，以便輕易地把電纜拉入而不會造成損壞。

(c) 軟性鋼導管不應用作保護導體，並應有大小適合的獨立電路保護導體使接地得以連續。

(d) 導管應妥為安裝，以防止任何部分積聚凝結的濕氣或水分。

14C 鋼線槽系統

(1) 建造

(a) 用作裝嵌鋼線槽及配件的鋼板，其最小厚度要符合表 14(1) 所示的要求，並應符合 BS 4678：第1部或等效規定所指定的要求。

(b) 裝於地板之下的線槽，應符合 BS 4678：第2部或等效規定，並應按下列情況採用合適的鋼板裝配：

- (i) 如線槽不超過 100 毫米闊，鋼板的厚度不應小於 1.2 毫米；
- (ii) 如線槽超過 100 毫米闊，鋼板的厚度不應小於 1.6 毫米；及
- (iii) 如作為分隔及連接材料之用，鋼板的厚度不應小於 1.0 毫米。

(c) 建造鋼線槽裝置時應盡可能全部採用製造商所指定的標準配件，例如 T形或角形的構件、連接器等。

(d) 所有鋼線槽及配件應作防腐蝕保護。

(2) 裝置

(a) 鋼線槽裝置在機械及電氣性能方面皆應保持連續性，並且有效接地。

(b) 為達至電氣連續性，應用一條大小適中的保護導線（如銅帶），把線槽毗連的兩端連接起。

- (c) 線槽裝置的每一進口應設於適當位置，以防止入水及／或加以保護以免入水。

14D 塑膠或聚氯乙烯 (PVC) 導管或線槽

(1) 建造

- (a) 硬性的塑膠或聚氯乙烯導管及導管配件，強度應足以抵受安裝情況下所產生的應力，並應符合 BS 4607：第 1 及 2 部及 IEC 60614 或 BS EN 50086 或等效規定。
- (b) 可彎曲的導管應採用自行熄滅的塑膠材料，並應符合 BS 4607：第 3 部或等效規定。
- (c) 使用絕緣材料製造的適配線盒及內藏電氣附件的線盒，應符合 BS 4662 或等效規定，而且盒壁的厚度最小為 2 毫米。

(2) 裝置

- (a) 安裝塑膠或聚氯乙烯導管或線槽系統，應考慮到在安裝情況下所可能承受的環境溫度，只有在能夠適應環境溫度的極端變化情況下，才應安裝。當有關裝置的正常操作溫度可能高逾 60°C 時，不應採用硬聚氯乙烯導管或線槽。
- (b) 聚氯乙烯或塑膠導管系統或線槽的任何外露非帶電金屬部分，應採用大小適合的保護導體接地，以維持有效的連續性。塑膠或聚氯乙烯導管系統如設於金屬導管系統之間，應於鋼導管／線槽以及最接近有適當終端的線盒之處接地。
- (c) 硬聚氯乙烯導管的支承及安裝方法，應顧及該導管在正常操作情況下，會因氣溫轉變而出現縱向膨脹及收縮。

14E 外殼的電纜容量

(1) 一般要求

拉入或放入線路裝置外殼之內的電纜數目要適當，以免對電纜或外殼造成任何損壞。

(2) 電纜容量的決定

內藏單芯聚氯乙烯絕緣電纜的導管及線槽，其電纜容量可採下述的“單元系統”方法來決定：

- (a) 直線延伸不超過3米長的導管
- (i) 每條使用的電纜，應按表 14(2)(a) 所載求取適當的電纜因數。
 - (ii) 把所得的電纜因數全部加起，然後與表 14(2)(b) 所載的導管因數互相比較。
 - (iii) 如果導管因數相等於或大於電纜因數總和，則該導管的大小可視為適合。
- (b) 直線延伸超過3米長的導管，或任何長度有彎位或曲位的導管：
- (i) 每條使用的電纜，應按表 14(3)(a) 所載求取適當的電纜因數。
 - (ii) 把所得的電纜因數全部加起，然後與表 14(3)(b) 所載的導管因數互相比較，並顧及導管延伸長度和其中彎位數目。
 - (iii) 如果導管因數相等於或大於電纜因數總和，則該導管的大小可視為適合。
 - (iv) “彎位”一詞是指 90°C 的彎位，而一對曲位則相等於一個彎位。
- (c) 任何長度的線槽
- (i) 每條使用的電纜，應按表 14(4)(a) 所載求取適當的電纜因數。
 - (ii) 把所得的電纜因數全部加起，然後與表 14(4)(b) 所載的線槽因數互相比較。
 - (iii) 如果線槽因數相等於或大於電纜因數總和，則該線槽的大小可視為適合。
- (d) 電纜的種類和截面積以及線槽的大小，如果並沒有在表 14(4)(a) 及表 14(4)(b) 內列出，則放入線槽內的電線數目不應令空間因數超出 45%。
- [註：空間因數是指整組電纜截面積之和 (包括絕緣物和護套) 與安放這些電纜的線槽的內截面積的比例 (以百分率表示)。非圓形電纜的實際截面積是以電纜主軸的長度作為圓直徑來求取。]

14F 匯流排槽系統的外殼

有關匯流排槽系統的外殼的要求，載於守則 26B。

14G 工藝

- (a) 在導管上作彎位時，不應使其原本的截面形狀過度弄歪，或使導管有所損壞。
- (b) 在安裝導管、線槽或其他外殼時，應把內面及兩端任何芒刺、銳邊及突出的部分除去。
- (c) 在安裝之後如果金屬外殼表面的保護塗層受損，應在其表面再塗上油漆或其他適當的塗料以防止腐蝕。
- (d) 有關安裝導管及線槽工藝方面的細節，載於守則 25 內。

表 14(1)

金屬線槽的槽殼材料最小厚度

額定大小 (毫米 × 毫米)	槽殼材料的最小厚度 (毫米)
50 × 50	1.0
75 × 50	1.2
75 × 75	1.2
100 × 75	1.2
150 × 100	1.4
150 × 150	1.6

(註：本守則亦接受額定大小與上表所列不同但符合 IEC 61084 或等效規定的金屬線槽。)

表 14(2)

直線延伸及不超過3米長導管的
電纜因數和導管因數

(a) 電纜因數

導體種類	導體截面積(平方毫米)	因數
實心	1	22
	1.5	27
	2.5	39
絞合	1.5	31
	2.5	43
	4	58
	6	88
	10	146

(b) 導管因數

導管直徑(毫米)	因數
16	290
20	460
25	800
32	1 400

表 14(3)

超逾3米長或有彎位或曲位導管
的電纜因數和導管因數

(a) 電纜因數

導體種類	導體截面積(平方毫米)	因數
實心或絞合	1	16
	1.5	22
	2.5	30
	4	43
	6	58
	10	105

(b) 導管因數

導管延伸長度(米)	導管直徑(毫米)																			
	16	20	25	32	16	20	25	32	16	20	25	32	16	20	25	32				
	直線				一個彎位				二個彎位				三個彎位							
1					188	303	543	947	177	286	514	900	158	256	463	818	130	213	388	692
1.5					182	294	528	923	167	270	487	857	143	233	422	750	111	182	333	600
2					177	286	514	900	158	256	463	818	130	213	388	692	97	159	292	529
2.5					171	278	500	878	150	244	442	783	120	196	358	643	86	141	260	474
3					167	270	487	857	143	233	422	750	111	182	333	600				
3.5	179	290	521	911	162	263	475	837	136	222	404	720	103	169	311	563				
4	177	286	514	900	158	256	463	818	130	213	388	692	97	159	292	529				
4.5	174	282	507	889	154	250	452	800	125	204	373	667	91	149	275	500				
5	171	278	500	878	150	244	442	783	120	196	358	643	86	141	260	474				
6	167	270	487	857	143	233	422	750	111	182	333	600								
7	162	263	475	837	136	222	404	720	103	169	311	563								
8	158	256	463	818	130	213	388	692	97	159	292	529								
9	154	250	452	800	125	204	373	667	91	149	275	500								
10	150	244	442	783	120	196	358	643	86	141	260	474								

表 14(4)

任何長度線槽的電纜因數和線槽因數

(a) 電纜因數

導體種類	導體截面積 (平方毫米)	因數
實心	1.5	7.1
	2.5	10.2
絞合	1.5	8.1
	2.5	11.4
	4	15.2
	6	22.9
	10	36.3

(b) 線槽因數

線槽大小 (毫米 × 毫米)	因數
50 × 37.5	767
50 × 50	1 037
75 × 25	738
75 × 37.5	1 146
75 × 50	1 555
75 × 75	2 371
100 × 25	993
100 × 37.5	1 542
100 × 50	2 091
100 × 75	3 189
100 × 100	4 252

守則15 在不利情況下的裝置

15A 存有水分 (AD) 或濕度過高 (AB)*

- (1) 器具的建造
- (2) 線路裝置的導體和外殼
- (3) 開關掣和插座

15B 環境溫度 (AA)

- (1) 概要
- (2) 電氣性絕緣
- (3) 導體和電纜
- (4) 線路裝置的外殼
- (5) 外來的熱源

15C 存有腐蝕性或污染性物質 (AF)

15D 在容易發生火警或爆炸環境中的裝置

- (1) 概要
- (2) 電力器具的選擇
- (3) 線路系統

15E 碰撞 (AG)

15F 震動 (AH)

15G 其他的機械性應力 (AJ)

* 有關外來影響的代號見表 15(3)。

守則15 在不利情況下的裝置

15A 存有水分 (AD) 或濕度過高 (AB)

(1) 器具的建造

- (a) 線路系統應妥為選擇及裝設，使安裝、使用及維修的時候不會因濕度過高或水分侵入而造成損害。
- (b) 線路系統內如有可能積水或出現凝結，應該採取措施，使水分可從設於適當位置的排水口放去，而不會造成損害。
- (c) 線路系統如有可能受到海浪衝擊 (AD6)，應採用守則15E、15F 及15G所列的其中一項或多項方法，防止機械性損壞。

(2) 線路裝置的導體和外殼

- (a) 不應使用包銅鋁導體。
- (b) 用浸漬紙絕緣的電纜，其終端及接頭處的所有外露導體和絕緣物，皆應適當地密封，以防止濕氣入侵。
- (c) 電纜的每一接頭皆應適當地絕緣及加以保護，以防潮濕或入水。
- (d) 礦物絕緣電纜應整體以聚氯乙烯護層封好。
- (e) 礦物絕緣電纜的末端，應以特別設計的終端及密封材料適當地加以密封，所用材料應具足夠的絕緣及防潮特性，俾在使用時可能承受的溫度範圍內皆能保持此特性。電纜上的礦物性絕緣物應徹底除濕後才可加上密封材料。
- (f) 已建成的管道、管通或線槽的每一進口位置要適當，以防止入水，或加以保護以免入水。
- (g) 所有電纜的金屬護套和裝甲、金屬導管、管道、管通、線槽、線夾及其固定件，應用防腐蝕的材料製成或經過防腐蝕處理；如果與不同類金屬接觸時會產生電解作用，則其安放的位置不可與這些金屬直接接觸。

特別留意的是，在潮濕環境中應避免使裸露鋁護套或鋁導管，與任何用黃銅或其他含高銅量金屬製造的部分有所接觸，除非這些部分已經過適當電鍍。

- (h) 在潮濕環境中，已除去護套的電纜線芯及無護套電纜，其外殼於導管、管道、管通或線槽系統終端的地方，應能防潮及耐蝕。

- (i) 浸在水中或相當可能浸在水中的裝置，不應僅以金屬護套、導管等作為唯一的保護導體，而應使用獨立的銅保護導體。
- (3) 開關掣和插座
- (a) 開關掣如設有符合最少 IP54 或等效規定的防水式外殼，可獲接受在暴露於各種天氣的裝置中使用。
- (b) 插座如符合 IEC 60309-2 或等效規定，並設有推進式帽蓋和帽蓋扣環，或設有螺旋帽蓋連膠墊圈，可獲接受在暴露於各種天氣的裝置中使用。此外，該插座的保護程度須最少達至 IPX4 或等效規定。

15B 環境溫度 (AA)

- (1) 概要
- (a) 線路系統應妥為選擇及裝設，使適應所在地方可能承受的最高及最低環境溫度。
- (b) 安裝或處理線路系統的各個組成部分，包括電纜和線路的外殼，應按照有關產品規格說明所載或製造商所建議的溫度範圍之內進行。
- (2) 電氣性絕緣物
- 符合 IEC 60085 的各級絕緣物的最大容許操作溫度數值，載於表 15(1)。
- (3) 導體及電纜
- (a) 每一導體、電纜、軟電線、終端及接頭的種類和載流量應妥為選擇，使適合正常使用時可能產生的最高操作溫度，並應顧及附件、用具或照明器，有可能傳熱至所連接的導體、電纜或軟電線。
- (b) 各類電纜絕緣物通常的最大操作及環境溫度，載於表 15(2)。
- (c) 當電纜要連接至裸導體或匯流排時，應確定電纜的絕緣物及/或護套的類別，使適合裸導體或匯流排的最高操作溫度。
- (4) 線路裝置的外殼
- (a) 導體和電纜的線路裝置外殼應妥為選擇及安裝，使適合正常使用時可能承受的極端環境溫度。

- (b) 載有導體或電纜的直立線溝、管道、管通或線槽裝置，應在每一層樓之間或每隔5米(兩者以較短的距離為準)設置內部障礙物，以防止線溝、管道、管通或線槽頂部的空氣溫度過高。
- (5) 外來的熱源
- (a) 為避免線路系統受到外來熱源(包括吸收日光)的影響，須採用下列其中一項或多項方法，或同等有效的方法，以作保護：
- (i) 加設護罩；
 - (ii) 設於與熱源保持足夠距離的位置；
 - (iii) 在選擇系統上充分考慮到可能承受的額外溫升影響；
 - (iv) 局部加強防護或更換絕緣材料。
- (b) 電纜或軟電線藏於附件、電力用具或照明器內的部分，應能適應按守則15B(1)(a)所定可能承受的溫度範圍，或額外加設可適應有關溫度範圍的絕緣物。

15C 存有腐蝕性或污染性物質 (AF)

- (a) 若存有腐蝕性或污染性物質可能對線路系統造成腐蝕或變質，則應對可能受影響的線路系統部分加以適當保護，或採用可抵抗這類物質的材料製成。
- (b) 有可能產生電解作用的金屬，不應放置於可互相接觸的位置。
- (c) 線路系統中的金屬件及金屬部分，如有可能因接觸到結構物的材料而受到化學或電解性侵蝕時，應該採取合適的防蝕措施。有可能引起這類侵蝕的材料包括：
- (i) 含有氯化鎂的材料(用作建造地台及牆裙)；
 - (ii) 受到腐蝕性鹽污染的灰泥底層；
 - (iii) 石灰、水泥及灰泥，例如存於沒有油漆的牆上；
 - (iv) 橡木及其他酸性木材；
 - (v) 可能引起電解作用的不同類金屬。
- 在安裝之前加上適當的塗層，或以塑膠料分隔以防止接觸，皆可接受為適當的防蝕措施。
- (d) 線路系統所用的非金屬材料，不應與有可能令到該系統產生化學變質的材料接觸。這類材料的裝設位置不應接觸到油、木餾油及類似的碳氫化合物，或所用材料的設計可以抵受這類物質。

- (e) 有可能受到腐蝕的礦物絕緣電纜，應整條以聚氯乙烯外層封着。
- (f) 在多塵的環境，線路裝置的外殼應有一定程度的保護，確保進入的塵埃量不足以干擾器具的操作。達到IP5X或等效規定保護程度的外殼，可被接受。

15D 在容易發生火警或爆炸環境中的裝置

(1) 概要

- (a) 所有暴露於潛在爆炸性大氣的電力器具及電力裝置線路，須按照IEC 60079或BS 5501或等效規定妥為建造及保護，以達至有關危險地區的特定要求。
- (b) 在貯存、製造或包裝第1至10類危險品的建築物及房產內的電力器具及電力裝置線路，必須符合香港法例第295章《危險品(一般)規例》的各項規定。
- (c) 第2及5類危險品的建築物及房產，包括作貯存石油氣及加油站用途的建築物及房產，內部的電力器具及電力裝置線路除了要符合上文(a)及(b)節的規定外，還須符合石油業所採用的石油學會標準安全工作守則電氣安全守則第1部及第15部的規定或等級規定，以達至有關危險地區的特定要求。
- (d) 礦場內的電力器具及電力裝置線路，必須符合香港法例第285章《礦務條例及礦場(安全)規例》的各項規定，並須按照有關的認可標準妥為建造及保護。

(2) 電力器具的選擇

- (a) 確保電力器具安全的保護種類必須符合表15(4)所載的風險區域規定。
- (b) 電力器具溫度級別(T class)的最高表面溫度不應超逾所涉及的氣體或蒸汽的燃燒溫度。溫度級別與最高表面溫度之間的關係見表15(5)。
- (c) 必須使用屬適當儀器組別的電力器具。
 - 組I：用於易受沼氣影響礦場的電力儀器。
 - 組II：用於有潛在爆炸性大氣地方的電力儀器，易受沼氣影響的礦場除外。

(3) 線路系統

可用於危險地區裝置的線路種類，以及與個別保護種類有關的核准類型電纜和其附件的規定，必須符合 IEC 60079 或等效規定所開列的建議。所有電纜、導管及其附件必須按照適當的認可標準製造。

15E 碰撞 (AG)

- (a) 線路系統應妥為選擇及裝設，以減少機械性損害。
- (b) 固定電力裝置如有可能受到中強度 (AG2) 或高強度 (AG3) 的碰撞，應該採用下列一項或多項的方法加以保護：
 - (i) 線路系統的機械特性，或
 - (ii) 所選擇的位置，或
 - (iii) 提供額外的局部或一般機械性保護。
- (c) 除了裝設在導管或管道之內使用有同等機械性保護的電纜外，凡埋藏在地下的電纜應設有裝甲或金屬護套(或兩者俱有)，或採取絕緣同心式構造。這類電纜應以電纜蓋或合適的標示帶加以標示，或在導管或管道上適當地作識別，而且埋藏的深度要足夠，以免當地面因合理預計可能發生的情況受干擾時，電纜會受損壞。
- (d) 埋藏在樓板內的線路系統應有足夠保護，以免因該樓板的預定用途而使線路系統受損壞。
- (e) 電纜如裝設於樓板之下或天花板之上，其敷設位置應適當，以避免因接觸到樓板或天花板或其固定件而致受損害。電纜應裝設適合用作保護導體的接地金屬護套，或以接地鋼導管作為外殼並加以穩妥支承，以作保護，或採取同等機械性保護措施，俾足以防止電纜被鐵釘、螺絲等物貫穿。
- (f) 電纜如藏入牆壁或間壁內，藏入式電纜應設接地金屬外層(須符合本守則有關電路保護導體的規定)，或放入導管、線槽或管通內(須符合本守則為保護導體所訂的規定)，或採取適當機械性保護措施，以防止電纜被鐵釘、螺絲等物貫穿。如屬藏入式等電位接駁導體，應按照上述的電纜規定進行安裝，或裝置在距離牆壁或間壁頂部的 150 毫米範圍內，或在兩面鄰接的牆壁或間壁形成的角位 150 毫米範圍之內以橫向或縱向直線延伸至某點或某附件的位置。
- (g) 若使用聚氯乙烯藏入式導管系統，所有為放置電纜而裝置及藏入樓板、牆壁或間壁內的導管，必須有厚度不少於 30 毫米的混凝土、水泥或灰泥加以覆蓋(至於裝置在距離牆壁或間壁頂部的 150 毫米範圍內，或在兩面鄰接的牆壁或間壁形成的角位的 150 毫米範圍之內，而

長度少於 150 毫米的聚氯乙烯藏入式導管，則必須有厚度不少於 25 毫米的混凝土、水泥或灰泥加以覆蓋)，以防止電纜被鐵釘、螺絲等物貫穿。

15F 震動 (AH)

用以支承或固定線路系統的結構物或器具，如有可能受到中強度 (AH2) 或高強度 (AH3) 的震動，該系統應該因應有關情況而裝設，尤其應採用適宜這類情況的電纜及固定件與連接物。

15G 其他的機械性應力 (AJ)

- (a) 線路系統應妥為選擇及安裝，使進行安裝、使用及維修時，盡量避免損害電纜的護套和絕緣物，以及有絕緣的導體及其終端。
- (b) 應該預留足夠的接觸途徑以便拉入或拉出電纜；如果電纜是藏入結構物內，則應於拉入電纜前為每一條電路建好導管或線道系統。
- (c) 線路系統每一彎位的半徑應適當，使導體及電纜不致受損。
- (d) 導體或電纜如非以連續方式支承，應採適當措施每隔適當距離便加予支承，使導體或電纜不會因本身的重量而受損。
- (e) 用作固定線路的每一條電纜或導體應妥為支承，使不致受到不適當的機械性應力，亦使導體的終端不會受到太大的機械性應力，同時所用的方法須考慮到電纜或導體本身支承重量所產生的機械性應力。
- (f) 軟線路系統應妥為安裝，以免導體及連接物受到過大的拉扭應力。

表 15(1)

符合 IEC 60085 的不同級別絕緣的
最高容許操作溫度

級別	溫度
Y	90°C
A	105°C
E	120°C
B	130°C
F	155°C
H	180°C
200	200°C
220	220°C
250	250°C

註：溫度超過 250°C 便以每 25°C 為一級增加及絕緣級別依此命名。

表 15(2)

部分常用電纜絕緣物的最高容許操作及環境溫度

絕緣物種類	最高容許導體操作溫度 (°C)	最高容許環境溫度 (°C)
60°C 橡膠	60	55
一般用途聚氯乙烯 (PVC)	70	65
浸漬紙 (註 1)	80	75
85°C 橡膠	85	80
礦物絕緣 (a) 70°C 護套 (b) 105°C 護套 (註 2)	70 105	65 95
熱固性 (XLPE) (註 3)	90	85
150°C 橡膠	150	145
塗上 185°C 絶緣漆的玻璃纖維	185	175

註 : (1) 只適用於電壓級別為 600/1 000 伏特的電纜。

- (2) 有聚氯乙烯護套的礦物絕緣電纜可採用一般用途聚氯乙烯的數值。否則，在礦物絕緣電纜類別下所示的數值只與終端物有關，而電纜其他部分的溫度，不應超逾 250°C。
 (3) 'XLPE' 指交聯聚乙烯。

表 15(3)

外來影響的簡表

AA	環境溫度 (°C)	AC	高度 (米)	AD7	浸水
AB	濕度	AD	水	AD8	水底
AA1	-60°C + 5°C	AC1	≤2,000 米		
AA2	-40°C + 5°C	AC2	>2,000 米		
AA3	-25°C + 5°C			AE	異物
AA4	-5°C +40°C				
AA5	+ 5°C +40°C	AD	水	AE1	可忽略
AA6	+ 5°C +60°C			AE2	細小
AA7	-25°C +55°C	AD1	可忽略	AE3	極細小
AA8	-50°C +40°C	AD2	水滴	AE4	少量塵埃
		AD3	噴霧	AE5	中量塵埃
		AD4	濺起的水	AE6	大量塵埃
		AD5	噴射的水		
		AD6	海浪		

AF	腐蝕	AK1	無危險	AP	地震
			危險		
AF1	可忽略	AL	動物	AP1	低
AF2	大氣	AL1	無危險	AP2	中
AF3	間歇性	AL2	危險	AP3	高
AF4	連續性				
AG	碰撞	AM	輻射	AQ	雷電
AG1	低			AQ1	可忽略
AG2	中			AQ2	間接
AG3	高	AM1	可忽略	AQ3	直接
AM2	雜散電流				
AM3	電磁	AS	風		
AM4	電離	AS1	低		
AM5	靜電	AS2	中		
AM6	電感	AS3	高		
AH	震動	AN	日光	AR	空氣流動
		AN1	低	AR1	低
		AN2	中	AR2	中
		AN3	高	AR3	高
AJ	其他機械性應力	AN1	低	AR1	低
AK	植物	AN2	中	AR2	中
		AN3	高	AR3	高

(參考：國際電工技術委員會刊物 364 號)

表 15(4)

根據風險區域選擇電力器具和系統

保護種類		可能採用保護的區域
「ia」	內在防爆安全儀器或系統	
「s」	特殊保護 (特別核准用於區域 0)	0、1、2
「d」	易燃外殼	
「ib」	內在防爆安全儀器或系統	
「p」	加壓、持續稀釋及加壓房間	1、2
「e」	加強安全	
「s」	特別保護	
「m」	密封	
「N」	保護種類 N	
「o」	油浸	2
「q」	填砂	

註：

區域O 爆炸性大氣持續存在或長時間存在的區域

區域1 在正常操作下可能出現爆炸性大氣的區域

區域2 在正常操作下不大可能出現爆炸性大氣、而縱使出現也只會存在一段短時間的區域

表 15(5)

溫度級別 (*T class*) 與最高表面溫度的關係

溫度級別	最高表面溫度 (°C)
T1	450
T2	300
T3	200
T4	135
T5	100
T6	85

守則16 架空電纜的裝置

16A 概要

16B 架空電纜的裝置

16C 架空電纜的接頭

16D 供電予建築物

16E 導線的離地淨高

- (1) 終接至建築物
- (2) 架空電纜跨度的任何一點

16F 電杆

- (1) 材料
- (2) 安裝

16G 繫繫線

- (1) 材料
- (2) 安裝

16H 載送鋼纜

- (1) 材料
- (2) 安裝

16I 金屬部分的接地及對地漏電保護

守則16 架空電纜的裝置

16A 概要

懸掛在載送鋼纜上的硬拉銅或實心鋁有聚氯乙烯絕緣及聚氯乙烯護套、裝甲或不裝甲、單芯或多芯或捆紮一起的電纜，皆可用於低壓架空電纜裝置之中。

16B 架空電纜的裝置

架空電纜應以絕緣體穩固支承。另一個方法，電纜以大小及強度適當、能自動扣緊的尼龍扣件與載送鋼纜連繫，扣件之間應相隔適當距離以免對電纜產生太大壓力。

16C 架空電纜的接頭

- (a) 架空電纜不可有中跨接頭。
- (b) 直通式接頭(如有者)應裝在電杆上，並應妥為設計、安裝及與電杆絕緣。

16D 供電予建築物

- (a) 架空電纜如引入建築物內，應以大小適當的設備把電纜接進該建築物內，並採取足夠的保護措施以防機械性損壞。
- (b) 每幢由架空電纜供電的建築物，應設獨立的接地系統，包括接地極、接地導體、接地終端等器件。

16E 導線的離地淨高

(1) 終接至建築物

當架空電纜要終接至建築物，但不可能把電纜裝於建築物的頂層俾達至有關高度的規定時，應在建築物處裝設一條加長的電杆，並把架空電纜繫上該杆。另一個方法是在該建築物毗鄰地方裝設一條電杆，並採取足夠的保護措施，以防止由該杆接至建築物的電纜受到機械性損壞。為此目的，藏在地下的裝甲電纜可獲接受。

(2) 架空電纜跨度的任何一點

整條架空電纜在跨度任何一點的導線離地淨高如下：

- (a) 橫過有車輛來往的地方，如道路、停車場等，不應低於5.8米；或
- (b) 其他地方不低於5.2米；或

(c) 某一地點如定有高度限制，則不低於該高度限制的最高數字。

16F 電杆

(1) 材料

電杆應以鋼、混凝土、木材或其他耐用而且強度足夠的材料製造。

(2) 安裝

電杆應以妥善的方式裝設，使能抵受架空電纜、載送鋼纜和風等對其產生的力。

16G 繫繫線

(1) 材料

繫繫線應採用不少於七股的鍍鋅鋼絞線，每股的標稱直徑為2毫米(即7/2毫米)。

(2) 安裝

(a) 繫繫線可用於終端杆或用以使架空電纜改向的電杆之上。如採用繫繩線，應裝於適當的位置，使能有效承受電纜所產生的拉力。

(b) 繫繩線應妥當及穩固地終接於每一端，使能抵受產生於線上的力。

16H 載送鋼纜

(1) 材料

載送鋼纜應採用總體標稱直徑不小於4毫米的鍍鋅鋼絞線。

(2) 安裝

載送鋼纜應穩固繫於支架上。

16I 金屬部分的接地及對地漏電保護

(a) 金屬電杆、載送鋼纜及繫繩線，應在電路兩端的總接地終端處，永久及有效地接地。為符合這個要求，載送鋼纜可作保護導體之用，把金屬電杆和繫繩線接地，但須確保在整條電路中，載送鋼纜皆能保持可靠的電氣連續性。

(b) 裝置若由架空電纜系統供電，應設有電流式漏電保護器作對地漏電保護。(見守則11B)

守則 17 展示作識別及警告用的告示

17A 電力分站及開關掣房的警告性告示

- (1) 電力分站的警告性告示
- (2) 開關掣房的警告性告示
- (3) 配電箱的警告性告示

17B 接地及接駁導體連接處的警告性告示

17C 進行修理的警告性告示

17D 電力裝置定期進行測試的告示

17E 電流式漏電斷路器進行測試的告示

守則17 展示作識別及警告用的告示

17A 電力分站及開關掣房的警告性告示

(1) 電力分站的警告性告示

以清楚易讀的字體書明：“危險——電力分站，未經授權不得內進”及“DANGER-SUBSTATION, UNAUTHORISED ENTRY PROHIBITED”；上述字句須用油漆鬆在電力分站門的外部或刻在永久裝於電力分站門外部的塑膠板上，而“危險”，及“DANGER”兩詞不得小於30毫米高，其他中文字及英文字母則不得小於15毫米高。

(2) 開關掣房的警告性告示

以清楚易讀的字體書明：“危險——有電，未經授權不得內進”及“DANGER—ELECTRICITY, UNAUTHORISED ENTRY PROHIBITED”；上述字句須用油漆鬆在開關掣房門的外部或刻在永久裝於開關掣房門外部的塑膠板上，而“危險”及“DANGER”兩詞不得小於30毫米高，其他中文字及英文字母則不得小於15毫米高。

(3) 配電箱的警告性告示

可於配電箱或其附近展示“危險”及“DANGER”字樣，每個字不少於10毫米高，以紅色清晰字體書寫。

17B 接地及接駁導體連接處的警告性告示

以清楚易讀及不小於5毫米高的字體書明“安全接地終端——切勿移去”及“SAFETY ELECTRICAL CONNECTION—DO NOT REMOVE”，並永久地裝於每一接地導體與接地極連接處或其附近，以及每一總等地位連接處或其附近。

17C 進行修理的警告性告示

以清楚易讀及不小於50毫米高的字體書明“小心——器具待修”及“CAUTION—EQUIPMENT UNDER REPAIR”，及／或“小心——工程進行中”及“CAUTION—MEN AT WORK”，展示於電力器具所在處或其附近以及與該電力器具相連的隔離器件所在處，可獲接受。須展示這類告示的例子如下：

- (a) 當工程正於某一電路上進行時，應在控制該電路的配電箱或開關掣或斷路器上展示警告性告示；及
- (b) 電力器具的裸露或帶電部分通常設有保護設備以防止直接觸及，但當進行工程而致須把這些部分的保護設備移去及使其外露時，應在該器具所在處或其附近展示警告性告示。

17D 電力裝置定期進行測試的告示

以清楚易讀及不小於 5 毫米高的字體書明“本裝置須於 _____ 年 _____ 月 _____ 日 ** 前由 A/B/C/H/R/* 級電業工程人員測試及發出證明書”及“*This installation must be tested and certified by a grade A/B/C/H/R* electrical worker before (date)****”，並永久地裝於規例第 20 條（見守則 20）所指需定期測試的電力裝置的總配電箱或總開關掣所在處或其附近，可獲接受。

（註： * 將不適用者刪去。）

** 此告示上的日期即為下次發出證明書的日期，並由負責驗證此裝置的註冊電業工程人員填上最新日期。）

17E 電流式漏電斷路器進行測試的告示

以清楚易讀及不小於 5 毫米高的字體書明“最少每三個月按鈕測試”及“*Press to test at least quarterly*”，並永久地裝於電流式漏電斷路器所在處或其附近，可獲接受。

守則18 改裝及增設

18A 固定電力裝置改裝或增設的規定

18B 取得供電商的批准

守則18 改裝及增設

18A 固定電力裝置改裝或增設的規定

- (a) 現有的固定電力裝置若要改裝或增設，負責該項工作的註冊電業工程人員應：
 - (i) 按照線路規例的規定進行改裝或增設工作；及
 - (ii) 證實該項改裝或增設工作絕不會有損現有裝置的安全。
- (b) 為符合上文(a)節的規定，負責的註冊電業工程人員應檢查及確定下列的重要項目：
 - (i) 裝置的總電流需求量，在改裝或增設後不應超出允許負載量；
 - (ii) 受影響部分的現有電力器具，額定值和狀況都適合及足以應付改裝後的情況；及
 - (iii) 受影響部分已因應改裝後的情況，對防止過載、故障電流及危險性對地漏電電流的保護措施作出必要的更改。
- (c) 當連接上升總線的裝置須予改裝或增設，而在改裝或增設後該裝置的新訂電流需求量，將超出該裝置在進行改裝或增設工作之前的原有允許負載量，則該裝置擁有人應在進行任何改裝或增設工作前，填寫由供電商提供的「加大電流需求量的電力裝置的連接已取得上升總線擁有人同意證明書」表格，以證實取得上升總線擁有人的同意。

18B 取得供電商的批准

任何人如擬使電力供應增至超出允許負載量的水平，或擬使供電擴大至原定獲供電的房產以外的範圍，在進行任何改裝或增設工作前，應先取得有關供電商的批准。

守則19 首次檢查、測試及發出證明書

19A 簽發電力裝置完工證明書

19B 完工證明書

守則19 首次檢查、測試及發出證明書

19A 簽發電力裝置完工證明書

(a) 簽發有關設計的證明書

當現有裝置在新工作、改裝或增設工作設計完成後，在安裝之前，應由一名註冊電業工程人員簽發證明書，證實有關設計符合線路規例的規定。

(b) 簽發有關裝置的證明書

當裝置完成後，或當現有裝置的修理、改裝或增設工程完成後，應由一名註冊電業工程人員檢查、測試及簽發證明書，證實線路裝置已依照有關設計完成，並且符合線路規例的規定。

- (c) 如果安裝、改裝或增設工作是由同一名電業工程人員負責設計、檢查及測試，該人應按照 (a) 及 (b) 節的規定簽發設計和安裝工作兩者的證明書。
- (d) 當某一裝置進行修理、改裝或增設工作，只有裝置中受影響部分才需檢查、測試及發出證明書。
- (e) 上文 (a) 及 (b) 節所規定簽發的證明書，應使用署長所指定的表格(即完工證明書)。

19B 完工證明書

- (a) 為符合規例第 19(1) 及 19(2) 條的規定，註冊電業工程人員及承辦商在電力裝置完成後，或在現有裝置的修理、改裝或增設工作完成後，應簽發完工證明書予擁有人。簽發證明書的工作應於該裝置通電使用前完成。
- (b) 茲建議，為使接通電力供應的申請盡快得到處理，可將上述證明書的副本送交有關的供電商。
- (c) 當某一電力裝置由多過一個部分組成，而個別的部分並非由同一名註冊電業工程人員作檢查及測試時，亦可由一名註冊電業工程人員簽發單一份證明書使包括該裝置的其中一些部分或所有部分，但他必須已收到由負責各有關部分的註冊電業工程人員簽發的適當證明書。

- (d) 每份證明書應按該證明書所規定，由註冊電業工程人員及／或註冊電業承辦商加以簽署。如果在電力條例第 35(3) 條許可的情況下沒有聘用註冊電業承辦商，則負責聘用該名註冊電業工程人員進行工作的電力裝置擁有人，應以註冊電業承辦商的身分簽署，其後並應承擔註冊電業承辦商的責任。
- (e) 完工證明書的格式可向香港銅鑼灣加路連山道 98 號地下機電工程署客戶服務部索取。

守則 20 定期檢查、測試及發出證明書

20A 規例第 20(1) 條所指定的固定電力裝置

- (1) 公眾娛樂場所
- (2) 製造或貯存危險品的房產
- (3) 高壓固定電力裝置

20B 規例第 20(2) 條、20(3) 條及 20(4) 條所指定的固定電力裝置

20C 定期測試證明書

守則20 定期檢查、測試及發出證明書

20A 規例第20(1)條所指定的固定電力裝置

設於下列類別房產內任何允許負載量的固定電力裝置，須最少每年作一次檢查、測試及領取證明書：

(1) 公眾娛樂場所

香港法例第172章《公眾娛樂場所條例》下所界定的公眾娛樂場所，包括可暫時或長期地容納公眾人士以供一次或多次演出公眾娛樂節目的任何地方、建築物、搭建物或結構物；這類節目包括任何音樂會，舞台劇，舞台表演，或音樂、戲劇或舞台劇性質的娛樂節目或節目的任何部分，任何電影放映，講座，講故事，馬戲表演，圖片、照片或書籍展覽，舞蹈、魔術或雜耍表演，雜技表演，異常的人或動物展覽，任何運動表演或競賽，任何賣物會，設計供遊樂用途的旋轉木馬、摩天輪或其他機動遊戲。

(2) 製造或貯存危險品的房產

(a) 供製造或貯存下列按香港法例第295章《危險品(通用及豁免)規例》(前稱《危險品(類別)規例》)分類的危險品的房產：

第1類 —— 爆炸品及炸藥

第2類 —— 壓縮氣體

第3類 —— 腐蝕性物質

第4類 —— 有毒物質

第5類 —— 散發易燃蒸氣的物質

第6類 —— 與水起相互作用後會產生危險的物質

第7類 —— 強烈助燃物質

第8類 —— 隨時可燃燒的物質

第9類 —— 有可能自燃的物質

第9A類 —— 獲豁免不受危險品條例第6至11條規限的可燃品

第10類 —— 其他危險物質

(b) 上述類別房產例子計有：危險品倉庫、危險品貯藏缸、氣體站、汽油及柴油的加油站、及石油氣站等。

(3) 高壓固定電力裝置

(a) 房產內加設有高壓固定電力裝置，而這些裝置是由高壓電源直接供電，須最少每年作一次檢查、測試及領取證明書。這類裝置的例子如下：

- (i) 由擁有人控制的高壓開關掣房及電力分站(如設於大型商業樓宇內者)；
 - (ii) 大型機械及設備等類高壓固定裝置。
- (b) 由低壓電源供電的高壓靜電器具及高壓放電照明，如霓虹招牌，並不視作高壓固定裝置，而只被視為低壓裝置的一部分。

20B 規例第 20(2)條、20(3)條及 20(4)條所指定的固定電力裝置

- (1) 工廠及工業經營內的固定電力裝置，當額定電壓為低壓而允許負載量超逾 200 安培(單相或三相)時，須最少每五年作一次檢查、測試及領取證明書。
- (2) 凡低壓固定電力裝置設於不是守則 20A 或 20B(1)所指的房產，當額定電壓為低壓而允許負載量超逾 100 安培(單相或三相)時，須最少每五年作一次檢查、測試及領取證明書。這類裝置的例子計有：上升總線，保護導體，接地設施，以及升降機、水泵、住宅樓宇公用地方的公共照明和其他公用服務設施的電力供應，以及辦公室內的固定裝置等。
- (3) 設於下列其中一種房產內的低壓固定電力裝置，應最少每五年作一次檢查、測試及領取證明書：
 - (a) 酒店或賓館；
 - (b) 醫院或留產院；
 - (c) 學校；
 - (d) 《教育條例》(香港法例第 279 章)第 2 條所列院校，包括工業學院及大學的房產；
 - (e) 幼兒中心；及
 - (f) 署長認為在發生電力意外時會引致嚴重災害的房產，署長可將通知書郵寄或遣專人送達該房產的擁有人，以指明該房產。

20C 定期測試證明書

- (1) 須定期測試裝置的擁有人應於測試證明書上日期起計的 2 星期內，將該證明書呈交署長加簽。擁有人將證明書呈交署長時，要繳交現行規例規定的加簽費。

- (2) 當某一電力裝置由多過一個部分組成，而個別的部分並非由同一名註冊電業工程人員作檢查及測試時，亦可由一名註冊電業工程人員簽發單一份證明書使包括該裝置的其中一些部分或所有部分，但他必須已收到由負責各有關部分的註冊電業工程人員簽發的適當證明書。
- (3) 測試證明書應使用署長所指定的表格，有關證明書的格式可向香港銅鑼灣加路連山道98號地下機電工程署客戶服務部索取。
- (4) 所有須定期測試的裝置，如於線路規例生效日期(1992年6月1日)或該日之前接通電力供應，皆視為已於該日期作檢查、測試及領取證明書。

守則21 檢查、測試及發出證明書的程序

21A 低壓電力裝置的檢查

21B 低壓電力裝置的測試

- (1) 安全
- (2) 測試的次序
- (3) 環形最終電路的電氣連續性
- (4) 保護導體的電氣連續性
- (5) 接地極電阻
- (6) 絶緣電阻
- (7) 極性
- (8) 接地故障環路阻抗
- (9) 所有器件(包括保護器件)的功能
- (10) 在危險環境的裝置的額外檢驗

21C 高壓電力裝置的檢查

21D 高壓電力裝置的測試

- (1) 安全
- (2) 測試規定

21E 註冊電業工程人員須留意的事項

- (1) 簽署證明書
- (2) 測試、檢查及發出證明書的日期
- (3) 應檢查及測試的項目
- (4) 應遵守的有關條例及規例
- (5) 為測試目的而把裝置通電
- (6) 應採用的標準符號

守則21 檢查、測試及發出證明書的程序

21A 低壓電力裝置的檢查

應進行目視檢查，以證實所安裝的電力器具是否正確選擇並按照線路規例以及本守則的規定裝設，而且沒有明顯的損壞。目視檢查應按適情況包括下列項目的檢驗：

- (a) 工作空間、接觸途徑及維修設施是否足夠；
- (b) 導體的連接；
- (c) 導體的識別；
- (d) 導體的大小相對於載流量及電壓降值是否足夠；
- (e) 所有器具是否正確連接，尤其是插座、燈座、隔離器、開關掣、電流式漏電斷路器、微型斷路器、及保護導體；
- (f) 是否設有防火障及防止熱效應的保護措施；
- (g) 防止直接觸及帶電部分的方法 (在適當的情況下包括距離的量度)，即將帶電部分絕緣以作保護、或設障礙物或外殼以作保護；
- (h) 是否設有適當的隔離及開關器件；
- (i) 保護及指示器件的選擇和調校；
- (j) 電路、熔斷器、保護器件、開關掣、隔離器及終端的標誌；
- (k) 因應不利環境情況的器具及保護措施的選擇；
- (l) 是否具備危險及警告性的告示；
- (m) 是否具備圖表、指示及其他同類的資料；
- (n) 作保護或開關用途的單極器件，是否僅與相導體連接；
- (o) 防止間接觸電的保護方法；
- (p) 如何防止彼此產生不利影響；
- (q) 是否設有低電壓保護器件；
- (r) 裝設的方法。

21B 低壓電力裝置的測試

(1) 安全

進行測試時應採取防護措施，而所用的測試方法應要妥善，即使測試中的電路出現故障，也不會對任何人或財產造成危險。

(2) 測試的次序

- (a) 以下項目如與裝置有關，最好依照所示的次序進行測試：
- (i) 保護導體 (包括總等電位接駁及輔助等電位接駁) 的連續性；
 - (ii) 環形最終電路導體的連續性；
 - (iii) 絶緣電阻；
 - (iv) 極性；
 - (v) 接地極電阻；
 - (vi) 接地故障環路阻抗；
 - (vii) 各項保護器件的功能；
 - (viii) 各項器件的功能。
- (b) 當任何測試顯示出有不符合規定之處時，則該項測試及先前測試的結果，亦可能受到所顯示的缺點影響，因此應該在矯正該項缺點後重複進行測試。

(3) 保護導體的電氣連續性

每一保護導體，包括用作等電位接駁的所有導體及任何非電氣裝置金屬部分，皆應作連續性測試。進行測試時，應在總線的位置把中性及保護導體互相連接，然後使用連續性試驗器在每一用電位的地線與中性線之間進行檢驗，該處所顯示的讀數應接近零。

(4) 環形最終電路的電氣連續性

- (a) 環形電路應由配電箱開始作測試。應把構成相導體的兩條電纜的兩端分開，而所作的連續性測試應顯示出兩者之間的讀數接近零；在構成中性導線的兩條電纜以及構成保護導線的兩條電纜之間，亦作同樣的測試 (見圖 21(1))。
- (b) 上文 (a) 節的測試方法，只適用於測試前曾全面檢查確保整條環形電路並無互連 (即多環路) 的情況。否則，應採用 BS 7671 指引 3 第 3 部所指定的測試方法。

(5) 絶緣電阻

- (a) 應使用合適的直流電絕緣試驗器來量度絕緣電阻。應小心確保測試中器具的絕緣能夠抵受測試電壓而不致損壞。
- (b) 對大型裝置進行這種測試時，可以把裝置的用電位分成多組，每一組的用電位數目應不少於 50 個。就此而言，“用電位”一詞

包括每一用電點和每一開關掣。如插座、用具或照明器附有的開關掣，則可視作一個用電位。

- (c) 在量度時，當所有熔斷連桿妥善裝好，所有開關掣和斷路器(如有可能，包括總開關掣)定於閉合位置，以及線路的所有極或相皆已作電氣性連接時，其對地的絕緣電阻不應低於表21(1)所列的適當數值，見圖21(4)所示。
- (d) 在量度所有連接至電源的任何一相或極的各導體，及所有連接至另一相或極的各導體時，一如圖21(5)所示，絕緣電阻不應低於表21(1)所列的適當數值。
- (e) 在進行測試中：
 - (i) 在可行情況下，所有燈泡應該除去，所有用電器具應要截離，以及所有用以控制燈泡或其他器具的就地開關掣應該閉合；
 - (ii) 如果不可能除去燈泡及／或不可能把用電器具截離，則用以控制這些燈泡及／或器具的就地開關掣應該斷開；
 - (iii) 連接該裝置的電子器件應按適當情況加以隔離或短路，使不致因測試電壓而損壞。
 - (iv) 如電路備有對電壓敏感的儀器，則測試時應先把相導體和中性導體連接在一起，然後量度絕緣電阻。
- (f) 當器具須截離以便進行測試，而該器具的外露非帶電金屬部分須連接至保護導體時，該器具的外露非帶電金屬部分與所有帶電部分之間的絕緣電阻應另行量度，而所得的最低絕緣電阻值不應低於0.5兆歐。

(6) 極性

- (a) 應進行極性測試，一如圖21(6)所示，以證實：
 - (i) 每一熔斷器和單極控制及保護器件，只連接至相導線；
 - (ii) 符合IEC 60238的中間觸點式釘頭型燈座及螺絲燈座，如在中性導線接地的電路中，已將其外部或螺絲觸點連接至該中性導線；及
 - (iii) 線路已正確地連接至各插座及同類的附件。

(7) 接地極電阻

- (a) 應使用適當的接地極電阻測試器以量度接地極電阻。以穩定的 50 赫茲交流電流，通過接地極 T 和輔助接地極 T1 之間，而 T 與 T1 的相隔距離，乃依照該測試器製造商的建議而定 (但任何情況下彼此相隔不應少於 20 米)，然後把另一輔助接地極 T2 (可以把一條金屬棒插於地上) 置於 T 與 T1 中間，接地極 T 的實測接地極電阻，就是 T 與 T2 之間的電壓降除以 T 與 T1 之間電流值。
- (b) 測試方法見圖 21(2) 所示。
- (c) 電力裝置若設有四個或以上的接地極，而且各接地極差不多排成直線，不超過 15° 偏差的大致方向以及適當的相隔距離 (即鄰近接地極的距離不少於測試器製造商所建議，但任何情況下彼此相隔不應少於 20 米)；上述的接地極可輪流用作輔助接地極，以便量度接地極的電阻值，如圖 21(3) 所示。
- (d) 如已接駁電源，亦可使用下列方法量度接地極電阻值。環路阻抗測試器應接駁至裝置供電點的相導體和接地極之間，把接駁接地極的連桿打開，然後進行測試。這項阻抗讀數可視為接地極的電阻值。

(8) 接地故障環路阻抗

- (a) 接地故障環路阻抗的數值，應使用相至地環路測試器來量度，其刻度應以歐姆計算。
- (b) 接地故障環路阻抗值不應超過守則 11 所規定。
- (c) 在開始測試前，必須檢查接地導體及所有相關的接地連接物是否妥善，以及是否已截離與供電商的接地設施連接的接駁。在進行阻抗測試當中，尤其是如果在測試時間內須把對地漏電保護器件截離時，應該採取措施確保除了進行測試的人外，沒有人正在使用該裝置。

(9) 所有器件 (包括保護器件) 的功能

(a) 電流式漏電斷路器的測試

- (i) 檢驗電流式漏電斷路器的功能時，應使用一個電流式漏電斷路器的測試器，模擬接地故障的情況，以證明該斷路器是否有效操作。此外，亦應測試該斷路器的內置測試按鈕是否妥善發揮功能。下文分段 (ii) 及分段 (iii) 已載列其中一項測試方法。符合有關國家／國際標準的其他測試方法，亦可予接納。

- (ii) 應在電流式漏電斷路器接駁至負載那邊受保護電路的相導體和連接電路保護導體之間進行測試。測試期間應把負載截斷。
 - (iii) 至於符合 IEC 61008 規定的一般電流式漏電斷路器或符合 IEC 61009 規定的帶過電流保護的剩餘電流動作斷路器，若漏電電流量相等於電流式漏電斷路器額定斷路電流的 50%，則不應開啟斷路器；若漏電電流量相等於電流式漏電斷路器額定斷路電流的 100%，則應在少於 300 毫秒的時間內開啟斷路器，若為「S 類別」(或選擇性) 的斷路器，由於已具備時間延誤裝置，故應於 130 毫秒至 500 毫秒之間斷路。
- (b) 其他保護器件，例如微型斷路器、模製外殼斷路器、空氣斷弧斷路器、熔斷器開關掣、開關熔斷器及保護繼電器等，應按適當情況以人工操作方式加以檢驗。
- (c) 各項器具，如隔離器、開關掣及指示器具等，應以人工操作方式檢驗其功能。

(10) 在危險環境的裝置的額外檢驗

應按適當情況，對危險環境的裝置進行下列的額外檢驗：

- (a) 如果情況適合，應檢查有關的地方以確保“不含氣”狀態，然後才進行絕緣及接地故障環路阻抗的測試。
- (b) 所有器具已按照守則 15 所述的各類情況適當加以防護，而器具所採的一類防護措施，不應因安裝方法而有損其完整性。任何更改均不得使器具失去防護作用。
- (c) 器具須保持清潔，沒有塵埃、微粒及有害雜質積聚。器具應避免產生濕氣凝結作用。
- (d) 應檢驗所有燈泡、熔斷器及可更換的零件，確保其額定值及所採用類別適當。
- (e) 所有器具的表面溫度，應與所用的一類防護措施相稱。

21C 高壓電力裝置的檢查

應按照守則 21A 所列載有關低壓裝置的方法，對高壓裝置進行檢查，並且按適當情況額外檢驗下列項目：

- (a) 高壓開關掣房/電力分站的每一入口，是否設有適合的上鎖設施；

- (b) 保護導體的連續性，尤其是所有外露非帶電金屬部分的接駁；及
- (c) 閘門、匙箱等是否設有掛鎖設施。

21D 高壓電力裝置的測試

(1) 安全

進行測試時應採取防護措施，而且所用的測試方法應要妥善，即使測試中的電路出現故障，也不會對任何人或財產造成危險。

(2) 測試要求

高壓裝置的測試，應以有關的認可標準、製造商的建議、操作及維修指示作為參考。

21E 註冊電業工程人員須留意的事項

(1) 簽署證明書

- (a) 註冊電業工程人員必須親自進行或在場監督有關測試和檢查，並對檢測結果感到滿意，方可簽名。
- (b) 當檢測是由其他註冊電業工程人員進行時，只限符合下列情況才可在檢測證明書上簽名：
 - (i) 他已收到由其他註冊電業工程人員核證檢測結果的有關證明書；
 - (ii) 他對檢測結果感到滿意；
 - (iii) 他信納所收到的證明書是由適當級別的註冊電業工程人員填寫和簽發，並符合線路規例的規定；及
 - (iv) 他已採取合理措施肯定有關測試及檢查確已進行。

(2) 測試、檢查及發出證明書的日期

各項測試及檢查的實際日期與發出證明書日期不同，亦可接受。不過，註冊電業工程人員為了可以信納有關檢測結果正確，必須確保有關保護及控制器件的最後檢查、絕緣電阻測試及功能測試的進行日期，盡可能接近發出證明書的日期，但在任何情況下，發出證明書的日期，不應較進行這些檢測的日期遲兩個星期以上。守則21所列載的其他測試及檢查則可於合理時間內進行，通常以不超過發出證明書的日期前一個月為限，不過要採取適當預防措施，確保在這段期間內有關檢測的結果並無受到任何影響。

(3) 應檢查及測試的項目

初次測試及定期測試所須檢查及測試的項目，見載於守則 22D。

(4) 應遵守的有關條例及規例

進行檢查時亦應留意有關電力裝置的其他法律規定，特別包括：

(a) (i) 消防條例

(ii) 消防 (裝置及設備) 規例

(b) (i) 消防安全 (商業處所) 條例

(ii) 消防安全 (建築物) 條例

(c) (i) 工廠及工業經營條例

(ii) 工廠及工業經營 (電力) 規例

(iii) 建築地盤 (安全) 規例

(iv) 工廠及工業經營 (在壓縮空氣中工作) 規例

(v) 工廠及工業經營 (噴射易燃液體) 規例

(vi) 工廠及工業經營 (貨物搬運) 規例

(d) (i) 危險品條例

(ii) 危險品 (一般) 規例

(5) 為測試目的而把裝置通電

註冊電業工程人員在發出有關證明書之前，把裝置或裝置的其中部分通電以作測試，可獲接受。

(6) 應採用的標準符號


電路圖內應按適當情況採用附錄 8 的標準符號。

表 21(1)

最低絕緣電阻值

電路標稱電壓 (伏特)	測試電壓， 直流電 (伏特)	最低絕緣 電阻值 (兆歐)
特低壓電路而該電路的電源來自一個 安全隔離變壓器／分隔特低壓電路	250	0.25
除上列情況外，電壓在 500 伏特及以 下者	500	0.5
超逾 500 伏特	1000	1.0

電力(線路)規例工作守則




E = 接地線
N = 中性線
L = 相線

(註：符合守則21B(3)(b)節才可使用本方法)

最終電路的電氣連續性測試

守則	21	圖	21(1)
----	----	---	-------


電力(線路)規例工作守則




接地極電阻測試

守則 21	圖 21(2)	
----------	------------	--

電力(線路)規例工作守則



切面圖




平面圖

設有四個或以上接地極的接地極電阻測試

守則 21	圖 21(3)	
----------	------------	--

電力(線路)規例工作守則



對地絕緣電阻的測試


守則

21

圖

21(4)

電力(線路)規例工作守則



相位之間的絕緣電阻測試


守則

21

圖

21(5)

電力(線路)規例工作守則



極性測試

守則

21

圖

21(6)

守則22 備置及保存記錄

22A 由須定期檢查、測試及發出證明書的電力裝置擁有人保存記錄

22B 由註冊電業承辦商備置及保存記錄

22C 記錄的類別

22D 核對表

- (1) 應採用的核對表
- (2) 測試次序
- (3) 高壓裝置核對表
- (4) 核對表內容

守則 22 備置及保存記錄

22A 由須定期檢查、測試及發出證明書的電力裝置擁有人保存記錄

- (a) 規例第 20 條 (見守則 20) 所指須定期測試的電力裝置擁有人，有責任保存最近期的測試證明書，並可隨時出示以供署長查閱。
- (b) 規例第 20(1)(c) 條 (見守則 20A) 所指明的高壓固定電力裝置的擁有人，亦應備妥一份書面簡報，說明對該裝置進行測試及維修工程時每次曾採取的安全措施，以供檢查。

22B 由註冊電業承辦商備置及保存記錄

- (a) 註冊電業承辦商有責任備置及保存有關記錄，適當載明他本人及其僱員曾進行的所有電力工程，這些記錄須保存最少 5 年或自他註冊為電業承辦商的日期起保存 (如少於 5 年者)。
- (b) 註冊電業承辦商又應確保在完成工程時，把有關記錄的一份副本送交電力裝置的擁有人。

22C 記錄的類別

- (a) 為符合守則 22B 的規定，就守則 22D 的幾份核對表所詳載的各個項目進行檢查及測試時，採用附錄 8 所示的單線簡圖及符號，並在每一項目側旁記下簡單的測試結果，可以接受作為正式的記錄。
- (b) 為符合守則 22A(b) 的規定，採用有關工程許可證的記錄及維修記錄簿方式，可以接受。

22D 核對表

(1) 應採用的核對表

視乎下文 (a) 及 (b) 節所示的不同要求而定，有關記錄如能顯示依據附錄 13 內編號 1 至 4 核對表的各個項目進行檢測的結果，一般可以接受。

<u>要求</u>	<u>應採用的核對表</u>
-----------	----------------

(a) 為在下列日期接通電源的低壓裝置進行定期
檢查及測試：

(i) 1985 年 1 月 1 日之前	1
----------------------	---

(ii) 1985 年 1 月 1 日或該日之後但在 1992 年 6 月 1 日之前	1 及 2
--	-------

(iii) 在 1992 年 6 月 1 日或該日之後	1、2 及 3
(b) 於低壓電力裝置完成任何電力工程之後進行的 檢查和測試	1、2、3 及 4

(2) 測試次序

如使用一個核對表以上，應依照守則第 21B(2)(a) 條所列有關的次序對各項目進行測試。核對表內各測試項目側旁的記錄，並不顯示測試的先後次序。

(3) 高壓裝置核對表

對於須最少每年作一次檢查、測試及領取證明書的高壓電力裝置，載有按照附錄 13 核對表 5 檢測項目進行的檢測結果的記錄，一般已可接受。但在適當情況下，有關的認可標準就高壓電力裝置的測試，以及製造商就高壓電力裝置的完工測試和定期測試所提出的建議，亦應予以採用。

(4) 核對表內容

- (a) 附錄 13 的各份核對表載列多個重要項目，供每次檢測後予以記錄，但這些項目通常只屬作記錄用途的最低要求。負責進行檢測的註冊電業工程人員，應就核對表所示填上測試結果和主要項目的額定值，並須就所列的檢測項目逐項加以證明和填上日期。如果有關註冊電業工程人員存於記錄內的正式簽名側旁已加上他本人的簡簽樣本，則他在進行上述證明工作時可以用簡簽。當核對表所列的任何項目不適用於須予檢測的裝置時，註冊電業工程人員亦應證明情況如此；他可使用英文字母縮寫“N/A”或“不適用”來代表。註冊電業工程人員又應確保所有其他有關的檢測結果同樣正確記錄。所有檢測結果應該全面；如有需要，檢測結果可分開記錄，並隨核對表夾附。
- (b) 對危險環境裝置進行檢測時，應在有關核對表內，加上守則第 21B(10) 條所列的檢測項目。

守則23及守則24(保留後用)

第 II 部

守則 25 一般工藝

25A 使用導管的線路裝置

- (1) 安裝鋼或聚氯乙烯或塑膠導管的一般規定
- (2) 使用鋼導管的線路裝置
- (3) 使用聚氯乙烯或塑膠導管的線路裝置

25B 使用線槽的線路裝置

- (1) 安裝鋼或聚氯乙烯或塑膠線槽的一般規定
- (2) 使用鋼線槽的線路裝置
- (3) 使用聚氯乙烯或塑膠線槽的線路裝置

25C 電纜的安裝

- (1) 一般規定
- (2) 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套無裝甲電纜的安裝
- (3) 裝甲或金屬護套電纜的安裝
- (4) 軟電纜或軟電線的使用

25D 電纜接頭及電纜終端

- (1) 電纜接頭
- (2) 電纜接頭及電纜終端所用的線盒
- (3) 電纜接頭及電纜終端的一般規定
- (4) 直通式接頭
- (5) 保護導線的接頭
- (6) 無裝甲電纜的接頭及終端
- (7) 裝甲電纜的接頭及終端
- (8) 接駁導體的終端

25E 插座的安裝

守則25 一般工藝

25A 使用導管的線路裝置

- (1) 安裝鋼或聚氯乙烯或塑膠導管的一般規定
- (a) 導管如穿過伸縮縫，應作特別安排，以容許伸縮縫任何一邊皆可相對移動；見圖25(1)所顯示的例子。為保持穿過伸縮縫的電氣連續性，應另外裝設一條電路保護導線，電路保護導線的截面積應與引進導管內的最大帶電導線配合。
 - (b) 屋宇建築期內，所有導管終端的開口，如可能被水、濕氣或其他外來物體所侵入，應用適當的導管塞加以堵塞；紙張或碎布等類材料不應作此用途。在同樣環境下的導管線盒，亦應以同樣方式堵塞，以防止屋宇建築期內混凝土或灰泥進入盒內。
 - (c) 裝置在清涼地方的天花板導管出口，如可能被暖空氣流入，應塗上適當密封劑，以防止濕氣凝結。
 - (d) 用以支承明敷導管的線鞍，應相隔固定距離沿整條導管設置。毗連線鞍的間距不應大過表25(1)所示數字。
 - (e) 電纜應用大小適中的拉線帶或鋼線引進導管內。如使用電纜潤滑劑，則潤滑劑不應與電纜產生負面相互作用，亦不應令火焰擴張或降低電纜的防火特性。
 - (f) 同一電路的所有帶電導線，應引進同一導管內。
 - (g) 照明最終電路的中性電纜，如用單芯電纜，可在導管內直接敷設至照明點，無須經過開關盒。
 - (h) 每隔兩個彎位，或每隔一個彎位再加一段合共最多10米長的直線延伸導管，或每隔一段最多15米長的直線延伸導管，應設置一個適配線盒。
 - (i) 藏於混凝土的毗連或平行導管，彼此應相距不少於25毫米。
- (2) 使用鋼導管的線路裝置
- (a) (i) 鋼導管應利用固定聯接喉套作接頭。兩條導管相接的兩端，應放入固定聯接喉套內並用螺絲旋緊，以保持導管的機械及電氣連續性。外露螺紋應髹上防銹漆。
 - (ii) 本守則不建議使用可旋動的聯接喉套

- (b) (i) 鋼導管如終接入金屬包殼，應利用聯接喉套作連接，或如屬軟導管，用黃銅製轉接器並加上黃銅製的陽管箍做成連接。軟導管與轉接器之間的連接，應穩妥固定，如有需要，應對連接處加以保護，以防止潮濕。每段軟導管的長度必須盡量減短。如作一般用途，應不超過1米；如安裝在假天花內，則應不超過2米。
- (ii) 如金屬包殼是上漆或上釉的，應裝上獨立及大小適當的保護導體，使導管的接地終端連接金屬包殼內的一個接地終端，從而保持導管與金屬包殼之間的電氣連續性。置於管箍與金屬包殼之間的一塊銅接地件，可作為導管的接地終端之用。
- (c) 導管不應屈曲超過90度，彎位的內半徑不應小於導管外直徑的2.5倍。
- (3) 使用聚氯乙烯或塑膠導管的線路裝置
- (a) 導管彎位的內半徑最小應為導管外直徑的4倍。
- (b) 導管彎位、導管接頭的施工方法，將導管裝上沒有凸嘴的線盒的方法，以及所使用的工具及材料，應依照導管製造商的建議。
- (c) 應充分考慮到聚氯乙烯管在高溫下的膨脹。導管如直線延伸8米或以上，應加入伸縮聯接喉套或其他配件。所用線鞍或夾子應為滑動配合型。
- (d) 用以懸吊照明器或其他器具的線盒，如有相當大量的熱產生，應使用鋼質嵌入夾的一種。用以懸吊照明器的塑膠線盒或其他器具，應能在預期的操作溫度下承受懸吊的重量。

25B 使用線槽的線路裝置

- (1) 安裝鋼或聚氯乙烯或塑膠線槽的一般規定
- (a) 每件線槽應用最少兩個固定點獨立支承，如屬直線延伸，線槽的支承物應相隔固定距離安裝，而最大間距應如表25(2)所載。如有彎位，支承物應盡量裝近彎位。
- (b) 線槽上的孔應用鑽或衝孔器造成，或以環鋸鋸成。開孔後，應消除線槽上的芒刺和銳邊，以防止擦損電纜。
- (c) 穿出線槽的電纜應用導管保護，但構成明敷線路系統一部分的聚氯乙烯絕緣及有護套電纜除外。如屬後者，則在線槽上被電纜穿過的孔，應裝上適當橡膠護孔環或絕緣管箍。

(2) 使用鋼線槽的線路裝置

線槽與器具的連接，應使用以裝嵌或鑄製方式造成的標準凸緣聯接套或轉接頸套。如將線槽直接與器具相連，電纜入口處應設有平滑的管箍或護孔環，而線槽蓋的回行邊緣應保持完整。

(3) 使用聚氯乙烯或塑膠線槽的線路裝置

- (a) 線槽應使用專門設計的鉚釘片把蓋固定。線槽的截面積如果不超過 100 毫米 × 100 毫米，可以採用夾上的蓋。
- (b) 線槽應用螺絲以常用方式固定及支承，但線槽上的孔一定要稍大，以容許膨脹時移動。螺絲頭下面應使用墊圈，而螺絲不應上盡。

25C 電纜的安裝

(1) 一般規定

- (a) 在可行情況下，所有電纜應以垂直或水平方向伸延，並應全線平貼牆、柱、間壁或天花板等的表面。
- (b) 電纜如越過橫樑或桁架等敷設，應全線加以穩固支承。圖 25(2) 顯示懸在橫樑下的電纜的一種安裝方法。
- (c) 穿過伸縮縫的電纜應繞成環狀，以免伸縮縫的任何移動對電纜產成應力。
- (d) 對於沿牆壁或結構物表面伸延的電纜：
 - (i) 用帶扣固定的電纜，其外直徑不應超過 10 毫米。
 - (ii) 如電纜的直徑超過 10 毫米，可使用線鞍及線夾。
- (e) (i) 電纜的線鞍及線夾應用螺絲釘固定，並應相隔固定距離全線裝設。毗連線鞍或線夾的距離不應超過表 25(3) 所列數值。
 - (ii) 在距離終端及彎位兩邊不超逾 150 毫米的範圍內亦應裝設一個線鞍或線夾。
- (f) 電纜如裝置在樓板下或假天花板內，通常應加以支承並全線穩妥裝於永久天花板或樓板上，且應預留接觸途徑，以便進行檢修。這些電纜如有可能被鐵釘、螺絲釘和類似的物件所貫穿，應設已接地的金屬護套保護，或藏入已接地的鋼導管或線槽內，並予穩固支承。

(g) 線路系統如須穿過樓板、牆壁、天花板，間壁或空心障礙物等類建築結構裝置時，因線路系統穿過而造成的孔穴，須按照有關裝置所規定的隔火程度(如有者)加以封閉。

(h) 聚氯乙烯絕緣絞合銅電纜的內彎位半徑不得小於下列數值：

電纜總直徑 (D)	最小內彎位半徑	
	無裝甲電纜	裝甲電纜
不超過 10 毫米	3D	6D
超過 10 毫米但不超過 25 毫米	4D	6D
超過 25 毫米	6D	6D

(2) 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套無裝甲電纜的安裝

(a) 由地板沿牆向上伸延的電纜如須保護，應裝設金屬的線槽護蓋，其高度最少要距離完工地板水平 1.5 米。

(b) 電纜如穿過建築結構，例如牆、柱或樓板，應如圖 25(3) 所示，拉入已裝嵌在建築結構內的聚氯乙烯或鍍鋅鐵套管之內。並以具備相同抗火時間的適當物料加以密封

(c) 電纜如沿着或越過鋼接頭、橫樑、柱子等，應藏入鋼或硬聚氯乙烯線槽／導管內。

(d) 穿過金屬線盒或任何其他金屬件的無裝甲電纜，應用橡膠護孔環或絕緣管箍保護。

(e) 帶扣應：

(i) 沿整條電纜相隔固定距離裝設，而所相隔的距離不超過表 25(3) 所載的間距；

(ii) 在距離終端或彎位兩邊不超逾 75 毫米的範圍內裝設；

(iii) 用牆塞及釘加以穩妥固定，且須最少嵌入牆、柱、間壁或天花板表面 20 毫米深。每一釘頭應與帶扣的表面齊平，以免損害固定電纜的護套；帶扣的每一孔均應以一個釘固定。

(f) 照明最終電路的雙芯電纜中性導線，應用藏在設有開關掣的模製線盒子內的絕緣連接器繞過開關掣。

(3) 裝甲或金屬護套電纜的安裝

- (a) 直接埋入地下的電纜，應有裝甲或金屬護套。第1及第3類電纜應埋在不少於450毫米的深度，第4類電纜則應埋在不少於750毫米的深度。這些電纜均應用電纜蓋瓦保護。敷設電纜前，線坑的底部應先鋪上一層沙或幼細的泥土，深度不少於電纜的直徑。在鋪上電纜蓋瓦前，應在電纜之上鋪設另一層沙或幼細的泥土，深度為100毫米，使電纜全線受到保護。
- (b) 除非電纜製造商另有指示，否則垂直延伸的電纜應每隔100米裝設泄壓段。

(4) 軟電纜或軟電線的使用

- (a) 連接可移動用具或器具的軟電纜或軟電線長度要適中，最好為1.5米至2米。
- (b) 用作最終連接固定器具或用具的軟電纜或軟電線，露出的部分要盡量短。
- (c) 以低壓操作的每一條非軟性電纜、軟電纜或軟電線，皆須符合相應的認可標準的規定。
- (d) 如用軟電線支承或部分支承懸吊的照明器，該線所支承的最高重量不應超過下列相應數值，而且電線的拉力不得直接對線路的終端產生作用：

導線的標稱截面積(平方毫米)	最大重量(千克)
0.5	2
0.75	3
1.0	5

25D 電纜接頭及電纜終端

(1) 電纜接頭

沿最終電路的電纜不得有任何一類電纜接頭。應使用「環狀」接線方式，使到電纜或導線妥善地終接於接線盒或電力器具。

(2) 電纜接頭及電纜終端所用的線盒

- (a) 電纜終端及接頭所用的線盒可以用鑄鐵造成，或是用塑膠外殼內藏化合物填料，而且大小要適當。

- (b) 如使用熱化合物填料，在倒入填料前，應將線盒充分加熱，使填料與線盒能完全黏合。其後應容許填料冷卻並收縮後才將填料加滿。線盒內不許有氣泡形成。
- (c) 如使用冷化合物填料及塑膠外殼，整個接合裝置，包括塑膠外殼、化合物填料、絕緣帶等，應來自同一個專利製造商。製造商訂明的接合方法及程序，應嚴加遵守。
- (d) 如線盒以鑄鐵造成，應安裝適當的裝甲線夾及封套；如線盒為塑膠外殼，應安裝大小適中的裝甲接駁。
- (3) 電纜接頭及電纜終端的一般規定
- (a) 所有接頭及終端應具持續的良好導電性能及足夠的機械強度。
- (b) 套圈、壓縮式連接器及因進行電纜的接合或封端工作而致裸露的線芯部分，應在接合或封端工作完成後，用絕緣帶或遇熱收縮的軟管加以絕緣。這些絕緣帶或遇熱收縮的軟管的電氣及機械特性應與已移去的原本絕緣物相同或比後者更佳，並應安穩及永久地黏附線芯等，全個接頭或終端的最外一層的輪廓應滑順。
- (4) 直通式接頭
- (a) 銅導線如用直通式接頭，兩條導線在包錫後應緊靠起來，並且用一個軟背套圈作焊接。進行焊接時應將鉛錫焊料倒在線芯及軟背套圈上。在任何情況下均不可用焊燈火焰直接進行焊接。
- (b) 為鋁導線製造焊接接頭前，每條導線應用鋼絲或同類的研磨物加以清理，並將特製適合鋁使用的焊劑倒在芯上，使導線包錫。其後應將兩條線芯套入軟背鋁套圈內，而套圈應予閉合。需要接合的兩條鋁芯可以對接。在塗上一層由電纜製造商推薦作這用途的溶劑之後，應將焊劑倒在套圈上，以完成焊接工作。
- (c) 如用壓縮式接頭，做法是將需予接合的線芯插入一條適當類型的壓縮式接管相反的兩端。接管的大小應與導線相配。然後應用壓擠工具將接管壓向線芯。所採用的工具及工作程序應照壓縮式接頭或電纜製造商所建議。
- (d) 如使用特製接合裝置，整套裝置應來自專門製作這類用途產品的同一製造商。所採用的方法及程序，應嚴格依照製造商的建議。

(5) 保護導線的接頭

- (a) 保護導線應使用環狀接線方式，接放入外露非帶電金屬部分或非電氣裝置金屬部分的接地終端內。應盡量避免在保護導線上設直進式接頭。保護導線上設T形接頭可以接受。
- (b) 線帶應以下列方法接合：
 - (i) 雙排鉤接方式，或
 - (ii) 用適當的帶夾(如使用線夾，每個帶夾最少應設4口螺絲或螺栓)，或
 - (iii) 放熱式焊接或熱焊——利用粉劑氧化銅及鋁的高溫作用，但須按照製造商所建議的程序使用適當的物料及器具，或
 - (iv) 用大小適當的終端板。

(6) 無裝甲電纜的接頭及終端

- (a) 無裝甲電纜如終接於模製線盒、照明器或其他配件上，則保護整條電纜的護套應接入模製線盒、照明器或其他配件內至少13毫米。
- (b) 電路保護導線應終接於模製線盒的接地終端，而該線盒乃用以裝放線路附件。
- (c) 電路保護導線如無須終接於附件，應繞成圈狀，引離帶電終端或任何裸露導線，並應用綠黃色聚氯乙烯套管加以絕緣和套著。
- (d) 無裝甲電纜的電路保護導線的接合方式，應與帶電導線的接合方式相同。

(7) 裝甲電纜的接頭及終端

- (a) 電纜的裝甲應終接於裝甲線夾，而內層護套應穿過封套。
- (b) 電路保護導線的接頭，應用大小適當及與相導線相同的材料來安裝及連接，使裝甲電纜沿每一接頭保持接地連續性。
- (c) 具有銅或鋁導線的聚氯乙烯絕緣裝甲電纜，應終接於有裝甲線夾的封套內。封套及內聚氯乙烯護套之間應作防水密封。封套上應有錐形內部支座以容納裝甲線夾錐及線夾螺帽。線夾螺帽應將裝甲線夾錐穩固地附着裝甲線，確保裝甲線是緊夾在裝甲線夾錐與裝甲支座之間。封套套身上的插口應有適當螺紋，方便與標準導管附件配合。應裝上一個聚氯乙烯護罩，以遮蓋封套的套身及外露裝甲線。

- (d) (i) 用鋁導線的電纜，其終端封套及裝甲線夾應用鋁製成。線芯的終端應終接於一個熱包錫黃銅或銅製線耳。該線耳應弄成適當形狀，以配合導線的扇形。線芯應在包錫後，焊在線耳上。另一個做法是使用壓縮式終接法。在這情形下，應將線芯插入壓縮式鋁線耳的套管內。然後應使用壓擠工具將套管壓在線芯上。所採用的工具及工作程序應依照電纜製造商的建議。
- (ii) 線耳在接駁到終端之前，應塗上抗氧化劑。抗氧化劑應適宜無限期地防止因鋁線耳與銅或黃銅終端接觸而產生的電解作用。另一個做法是使用銅／鋁雙金屬線耳。

(8) 接駁導體的終端

- (a) (i) 應使用一個特別設計的銅接合夾，將總等電位接駁導體與非電力裝置的金屬部分接駁起來，並將輔助接駁導體與外露非帶電金屬部分或非電力裝置的金屬部分接駁起來。
- (ii) 在安裝接合夾前，應清理所有接觸到的表面，使不會有非導電材料(例如油脂或漆料)存在。
- (b) 對於鋼製的明敷導管裝置，輔助接駁導體應終接於最接近的導管或構成導管裝置必要部分的導管盒。
- (c) (i) 對於鋼製的暗敷導管裝置，輔助接駁導體應終接於構成導管裝置必要部分的金屬線盒內的銅接地終端。與暗敷導管接觸的途徑，採用與電話線出口相同的安排，可以接受。
- (ii) 金屬導管盒的位置應盡量接近接駁位，而輔助接駁導體的外露部分要盡量短。

25E 插座的安裝

- (a) 裝在牆上的插座，應安裝在距離地板最少有150毫米淨高位置。而由工作面頂部至插座底部，則最少有75毫米的距離。
- (b) 安裝在地板表面的插座，應妥為保護，避免入水及受到機械性損害。
- (c) 住宅用途或同類用途的插座，應為保護活門式。
- (d) 插座安裝位置應盡量遠離水龍頭、燃氣開關或炊具，以免發生危險。

表 25(1)

導管支承物間距

導管大小(毫米)	支承物之間的最大距離(米)					
	硬 鋼		硬塑膠／聚氯乙烯		軟 性	
	水平	垂直	水平	垂直	水平	垂直
不超過 16	0.75	1.0	0.75	1.0	0.3	0.5
超過 16 但不超過 25	1.75	2.0	1.5	1.75	0.4	0.6
超過 25 但不超過 40	2.0	2.25	1.75	2.0	0.6	0.8
超過 40	2.25	2.5	2.0	2.0	0.8	1.0

註：(1) 上表所列間距是假設導管所承受機械應力只源自內藏電纜、導管及配件的重量。

(2) 上列數值不適用於作支承照明器或其他器具用的導管。

表 25(2)

線槽(鋼或塑膠或聚氯乙烯) 支承物間距

線槽的截面積 (平方毫米)	支承物之間的最大距離(米)			
	鋼線槽		硬塑膠／聚氯乙烯線槽	
	水平	垂直	水平	垂直
超過 300 但不超過 700	0.75	1.0	0.5	0.5
超過 700 但不超過 1 500	1.25	1.5	0.5	0.5
超過 1 500 但不超過 2 500	1.75	2.0	1.25	1.25
超過 2 500 但不超過 5 000	3.0	3.0	1.5	2.0
超過 5 000	3.0	3.0	1.75	2.0

註：(1) 上表所列間距是假設線槽所承受機械應力只源自內藏電纜、線槽及配件的重量。

(2) 上列數值不適用於作支承照明器或其他器具用的線槽。

表 25(3)

裝置於可接觸位置的電纜的支承物間距


電纜總直徑‡ (毫米)	線夾的最大間距(米)					
	無裝甲橡膠、聚氯 乙烯或鉛護套電纜		裝甲電纜		礦物絕緣銅護套或 鋁護套電纜	
	水平†	垂直†	水平†	垂直†	水平†	垂直†
不超過9	0.25	0.4	—	—	0.6	0.8
超過9但不超過15	0.3	0.4	0.35	0.45	0.9	1.2
超過15但不超過20	0.35	0.45	0.4	0.55	1.5	2.0
超過20但不超過40	0.4	0.55	0.45	0.6	—	—

註：電纜總直徑超過40毫米者，以及導體截面積在300平方毫米及以上的單芯電纜，應依照製造商的建議來決定電纜支承物的間距。

‡ 對於扁平的電纜，則作為主軸的尺寸。

† 上列的水平延伸電纜的間距數值，可以同時適用於延伸角度大於30°C垂直角度的電纜。延伸角度如果小於30°C垂直角度的電纜，則要應用垂直間距的數值。


電力(線路)規例工作守則



穿過伸縮縫的導管接裝置法

守則	25	圖	25(1)
----	----	---	-------

電力(線路)規例工作守則



懸掛在橫樑下的裝甲電纜的安裝方法



守則

25

圖

25(2)

電力(線路)規例工作守則



電纜穿過建築結構的詳圖

守則

25

圖

25(3)

守則26 特別裝置及器具的規定

26A 家庭用途的裝置及用具

- (1) 家庭用途用具的連接電源
- (2) 廚房內的電力器具
- (3) 浴室內的電力器具
- (4) 空氣調節機及戶內空間加熱器
- (5) 热水器
- (6) 電鈴及電鐘

26B 汇流排槽配電系統

- (1) 概要
- (2) 汇流排包殼
- (3) 汇流排
- (4) 脊縮設備
- (5) 饋電設備
- (6) 分線設備
- (7) 汇流排槽附件

26C 電動機

- (1) 概要
- (2) 供電予電動機的電路的額定值
- (3) 電動機的起動設施

26D 變壓器的連接電源

26E 焊接工具的連接電源

26F 焰光及氣體放電燈的安裝

26G 第3類電路的安裝

26H 高壓放電照明(霓虹招牌)

- (1) 有關電路的規定
- (2) 隔離設備
- (3) 消防員緊急開關掣

- (4) 安裝
- (5) 變壓器
- (6) 帶電部分的障礙物
- (7) 接地

26I 避雷裝置

26J 上升總線裝置

26K 臨時供電裝置

- (1) 定義
- (2) 概要
- (3) 設計方面的考慮因素
- (4) 檢查、測試及維修

26L 蒸汽浴裝置

- (1) 概要
- (2) 溫度區的級別
- (3) 防止直接觸電的保護
- (4) 防止間接觸電的保護
- (5) 器具的選擇及安裝

26M 泳池裝置

- (1) 概要
- (2) 一般特性的評定
- (3) 接駁
- (4) 防止觸電保護措施的應用
- (5) 器具的選擇及安裝

26N 空間局限導電區的裝置

- (1) 範圍
- (2) 防止直接及間接觸電的保護
- (3) 防止直接觸電的保護
- (4) 防止間接觸電的保護

26O 高對地漏電電流器具的裝置

守則 26 特別裝置及器具的規定

26A 家庭用途的裝置及用具

(1) 家庭用途用具的連接電源

- (a) 如果額定電流量超過 13 安培的單相家庭用途用具放在只設有 5 安培及／或 13 安培插座的裝置中使用，或如果額定電流量超過 15 安培的家庭用途用具放在只設有 5 安培及／或 15 安培插座的裝置中使用，應永久地（即是並非透過插頭與插座）連接至一條獨立放射式最終電路，並應由一個雙極開關掣控制，該開關掣應設在用具附近的易達位置。
- (b) 在供電給額定電流量不超過 13 安培的單相家庭用途用具方面，採用有 13 安培插座的環形或放射式最終電路，可以接受。
- (c) 在供電給額定電流量不超過 5 安培或 15 安培的單相家庭用途用具方面，分別採用有 5 安培或 15 安培插座的放射式最終電路，可以接受。
- (d) 每戶家庭應裝設足夠數目的插座，以便將家庭用途用具連接電源，表 26(1) 建議各個地點裝設插座的最低數目，這被認為是可接受的最低供電素質。

(2) 廚房內的電力器具

- (a) 符合守則 6E 使用 13 安培插座的電路安排，應另設電路供電給廚房中除照明器外的電力器具。
- (b) 每一煮食用具，如具有超過一個燒水或煮食爐面而總額定電流量超過 15 安培，應由一條專用的放射式最終電路供電，並應由一個與該用具分開但位於用具 2 米內的雙極開關掣控制。
- (c) 在住宅房產內，如果同一房間裝有兩件固定或不可移動的煮食用具，可以使用一個開關掣控制兩件用具，不過兩者皆不得放置在控制開關掣 2 米範圍以外。
- (d) (b) 及 (c) 節所指煮食用具的開關掣，應設在適當位置，讓使用者無須探身用具上面便能操作該掣。

(3) 浴室內的電力器具

- (a) 除了分隔特低壓外，電路如供電予設有固定浴缸或花灑的房間內的器具，而該器具與其他器具的外露非帶電金屬部分或非電氣裝置金屬部分可同時被觸及，則所用的保護器件和接地安排應能在發生接地故障的 0.4 秒內切斷電源。

- (b) 除了由分隔特低壓電路供電的器具外，在設有固定浴缸或花灑的房間內，應在下列部分之間設置符合守則 11 的輔助等電位接駁：在可同時接觸到的外露非帶電金屬部分之間；在外露非帶電金屬部分與同時可接觸到的非電氣裝置金屬部分之間；以及在同時可接觸到的非電氣裝置金屬部分之間。
- (c) 電力器具如安裝在浴缸下面的空位，該處空位應要使用工具方可接觸得到，此外該空位的內部仍還要遵守上文 (b) 節所載的規定。
- (d) 每一開關掣或其他電氣調控設備必須設於適當位置，確保正在使用固定浴缸或花灑的人士，在正常情況下不會觸及這些設備。此項規定不適用於：——
- (i) 符合 IEC 60669-1 或 BS EN 60669-1 或等效規定的拉繩開關掣的絕緣繩。
 - (ii) 遙控開關掣的機械促動器件，而其連動設備中須裝有絕緣部件。
 - (iii) 符合適用認可標準有關規定的熱水器和花灑泵的控制器件和開關掣。
 - (iv) 由分隔特低壓供電的開關掣，其標稱電壓不超過 12 伏特均方根交流電或直流電。
 - (v) 符合下文 (e) 節的鬚刨供電裝置。
- (e) 在設有固定浴缸或花灑的房間內，電鬚刨、電動牙刷或類似的低安培電流用具的連接電源方式，可採用符合 BS EN 60742 的許可型式鬚刨供電裝置或安裝在照明器內的同等供電裝置。鬚刨供電裝置的接地終端，應與給它供電的最終電路的保護導線連接。
- (f) 明敷線路系統不應採用金屬導管或金屬線槽、或外露的金屬電纜護套、或外露的接地或接駁導體。
- (g) 在浴缸或花灑間 2.5 米範圍內的燈座，應用絕緣材料製造或覆蓋。
- (h) 在浴缸或花灑使用者可達到的範圍內，不得裝設可觸及其發熱元件的固定電力器具。
- (i) 在浴缸或花灑池內不得裝設電力裝置或器具。
 - (j) 在設有固定浴缸或花灑的房間內，插座應符合 IEC 60364-7-701 的規定及安裝在第 3* 區內(即距離浴盆或浴缸 0.6 米以外的地方)，並由餘差啟動電流不超過 30 毫安的電流式漏電斷路器加以保護。如電路設計者是 A 級、B 級或 C 級的註冊電業工程人

員，又認為情況適合，可採用額外的安全措施，包括使用獨立電路或由隔離變壓器保護的獨立電路。

* 有關浴室的分區尺寸，應參閱圖 26(1)(a) 及圖 26(1)(b)。

(4) 空氣調節機及戶內空間加熱器

- (a) 固定的空氣調節機及戶內空間加熱器，應由獨立的放射式最終電路供電。放射式最終電路應由位於配電箱的熔斷器或微型斷路器控制。
- (b) 額定電流量不超過 13 安培的固定空氣調節機及戶內空間加熱器（如最終電路使用 13 安培插座）或額定電流量不超過 15 安培的固定空氣調節機及戶內空間加熱器（如最終電路使用 15 安培插座），可以經由一個適當電容量的插頭及插座裝置連接電源。在這種情況下，應使用有開關掣的插座。
- (c) 額定電流量超過 (b) 節所述數值的固定空氣調節機及戶內空間加熱器，應連接至鄰近的連接盒並用一個雙極開關掣加以控制。

(5) 热水器

(a) 電極式熱水器及鍋爐

- (i) 每具電極式鍋爐及電極式熱水器只應連接至交流電系統，並應按照本守則有關的規定妥為選擇及安裝。
- (ii) 热水器或鍋爐的電源應設運動斷路器加以控制，其安排應能同時切斷所有電極的電源，而且每一條供電予電極的導線皆設有過流保護器件。
- (iii) 热水器或鍋爐的接地應符合守則 11 的規定，同時熱水器或鍋爐的外殼應接駁至輸入電纜的金屬護套和裝甲（如有者）。保護導體應與熱水器或鍋爐的外殼連接，並應符合守則 11C(2) 的規定。
- (iv) 電極式熱水器或電極式鍋爐如直接連接至電壓值超逾低壓的電源，有關裝置應設電流式漏電斷路器，俾持續出現對地漏電電流，而且超出了該熱水器或鍋爐在正常操作情況下的額定電流額 10% 時，可以切斷電極的電源；不過，如果為了確保熱水器或鍋爐穩定操作而必須維持較高的電流值，則該數值可以最高增至 15%。為避免有關的斷路器因發生短暫的不穩定情況而致不必要的啟動，可以在該器件內加設一個延時設備。

- (v) 電極式熱水器或電極式鍋爐如接上三相低壓電源，熱水器或鍋爐的外殼應連接至電源的中性線以及接地導體。中性導線的載流量，不應少於連接該器具的最大一條相導線的載流量。
- (vi) 除下列第 (vii) 節所述的情況外，電極式熱水器或電極式鍋爐如屬單相而且有一電極連接至由供電商負責接地的中性導線，則熱水器或鍋爐的外殼應連接至電源的中性導線以及接地導線。
- (vii) 如果熱水器或鍋爐並非用管道接上水源或實際接觸到任何接地金屬物，同時，如果各條電極以及接觸到這些電極的水已用絕緣物妥為屏隔，使不會在電極帶電時觸及它們，則可以在相導線內加上一個熔斷器，以代替第 (ii) 節所規定的斷路器，而且熱水器或鍋爐的外殼亦不須連接至電源的中性線。
- (b) 設有浸沒式發熱元件的液體或其他物質加熱器
每一具液體或其他物質的加熱器，均須具有或裝有一個自動器件，以防止危險的溫升情況。
- (c) 設有浸沒式及無絕緣發熱元件的熱水器
- (i) 單相熱水器或鍋爐如設有並無絕緣發熱元件且浸沒於水中，必須符合第 (ii) 及 (iii) 節的規定，這類熱水器或鍋爐並不算作電極式熱水器或鍋爐。
 - (ii) 热水器或鍋爐中所有接觸到水的金屬部分 (載流部分除外)，應穩固地及採用金屬材料連接至一條金屬水管，使熱水器或鍋爐經由該水管得到供水，同時該水管應連接至總接地終端，該接駁應不依賴電路的保護導線。
 - (iii) 热水器或鍋爐應透過一個雙極連動開關掣永久地接上電源；該開關掣可安裝於與熱水器或鍋爐分離但易達的位置，或者安裝在熱水器或鍋爐處，同時熱水器或鍋爐的電線須直接接上該開關掣而不可使用插頭與插座；此外，如果熱水器或鍋爐安裝在設有固定浴缸的房間內，該開關掣亦應符合守則 26A(3) 的規定。
 - (iv) 負責安裝本條 (c) 節所指類別熱水器或鍋爐的電業工程人員，在為該加熱器或鍋爐連接電源之前，應確保有關電路在熱水器或鍋爐與裝置電源之間的任何部分，都沒有在中性線上安裝任何單極開關掣、非連動的斷路器或熔斷器。

- (d) 不超過6千瓦的單相住宅貯熱式或即熱式熱水爐，應連接至一獨立最終電路，並由適當額定值的雙極開關掣控制。若熱水爐安裝在浴室外，則雙極開關掣應裝在浴室外的便利位置。
- (e) 貯熱式或即熱式熱水爐額定電流值如超過30安培，或在任何一相的額定電流值超過裝置的最高需求量的一半，應接駁三相電源，除非得到供電商批准方可例外。
- (6) 電鈴及電鐘
- (a) (i) 電鈴變壓器應為雙繞組的。
- (ii) 電鈴變壓器應經由插頭及插座組合、或經由一個連接盒或電纜耦合器來連接電源。
- (iii) 電鈴按鈕應連接特低壓的次級繞組。
- (b) 電鐘可經由一個連接盒或電纜耦合器連接照明電路，但該電路的電流需求量不應超過過流保護器件的額定值。

26B 汇流排槽配電系統

- (1) 概要
- (a) 汇流排槽系統應適當支承。
- (b) 汇流排槽系統必須適宜於用分線裝置或電纜夾緊器件，將分支電路連接到匯流排。
- (c) 挑選匯流排系統的相導體及中性導體的截面積時，應考慮諧波電流可能會對配電系統造成影響。
- (2) 汇流排包殼
- (a) 汇流排槽系統的包殼應完全密封。包殼應採用鍍鋅或有適當防蝕保護的鋼板製成，使結構堅固。如包殼的闊度或高度不超過100毫米，鋼板應有1.2毫米厚。如包殼的闊度或高度超過100毫米，鋼板應有1.5毫米厚。
- (b) 汇流排包殼應加上設施，俾沿整段包殼相隔固定距離設置可接駁匯流排的途徑。要將接觸途徑的外蓋除去時，必須使用工具。
- (3) 汇流排
- (a) 三相四線系統的匯流排裝置，如任何一相的額定載流量不超過400安培，其連帶中性匯流排的截面積不應小過相匯流排截面積。

- (b) 三相四線系統的匯流排裝置，如任何一相的額定載流量超過400安培而中性導體設有與中性導體截面積相稱的探測過流的設施，其連帶中性匯流排的截面積可以小過相匯流排的截面積。此探測設施應能切斷相導體，但不必同時切斷中性導體。
- (c) 匯流排的接合部分，或插入式匯流排槽系統的接觸部分，應以電鍍方法鍍上錫或具有同等效用的其他金屬。
- (d) 在全絕緣匯流排上鑽孔以便連接電纜的做法，不可接受。

(4) 脹縮設備

在下列情況下應提供妥善的脢縮設備：

- (a) 匯流排槽系統的兩端均是固定的；或
- (b) 匯流排槽系統穿過建築物的伸縮縫；或
- (c) 匯流排的長度超過30米或如匯流排製造商所建議。

(5) 饋電設備

應為每個匯流排槽系統裝設妥善饋電設備，以連接輸入電源。

(6) 分線設備

- (a) 匯流排上分支電路引出處，應使用妥善的分線設備由匯流排引出。
- (b) 如另有保護器件供分線之用，保護器件應設於分線位置隔鄰，以保護分支電路。
- (c) 如用導線連接匯流排，導線的額定電流量不應小過分線設備的額定值。
- (d) 如使用插入式分線設備，應設置適當機械式連鎖，使到只限連鎖定在“關”的位置時，分線設備才能插入或拔離匯流排槽。
- (e) 如使用斷流熔斷器將電力由匯流排引出，熔斷器上應裝有絕緣承座，以避免更換或拔出時發生危險。

(7) 匯流排槽附件

- (a) 匯流排槽系統的附件，例如彎槽、T形槽、饋電及分線設備，皆應專門製造。

- (b) 彎槽、T形槽及交接設備應妥為設計及製造，使能配合特定類別的匯流排系統。包殼的截面積不應小過匯流排包殼的截面積。

26C 電動機

(1) 概要

- (a) 電動機的額定值超過 0.37 千瓦時，應在控制器具上裝設保護設施，防止電動機出現過載。
- (b) 電動機如裝設在整體上已符合認可標準的用電器具內，本規定不適用。

(2) 供電予電動機的電路的額定值

- (a) 所有電力器具，包括載送電動機的起動、加速及負載電流的電路上每一電氣部分的電纜，應能負載至少相等於電動機滿載電流額定值的電流。如電動機是預定作間歇性操作及經常止動及起動，應顧及起動或制動電流對每一電氣部分的溫升的累積影響。
- (b) 供電予滑環式或整流式感應電動機的電路，其額定值應配合電動機的起動及負載情況。

(3) 電動機的起動設施

- (a) 不同大小感應電動機的起動設施，應將電動機的起動電流值，限於供電商所規定的最高容許限額。

(i) 低壓感應電動機

(A) 電動機大小以及最高容許起動電流值，應按下表選定：

供電安排	電動機大小 (M) (以千瓦計)	相數	最高容許起動電流值 (以滿載電流的倍 數計)
由供電商的架空電纜系統供電	M≤1.5	1相	6
	1.5<M<3.8	3相	6
	3.8≤M≤11	3相	2.5
由供電商架空電纜以外的系統供電	M≤2.2	1相	6
	2.2<M<11	3相	6
	11≤M≤55	3相	2.5

(B) 所安裝的電動機如超過上表規定的限額，必須得到供電商的書面批准。

- (ii) 同步電動機及高壓電動機應與供電商作出特別安排，方可裝設。
- (b) 在電動機突然再起動會引起危險的情況下，電動機應設防止因電壓降低或中斷電力而停頓後自行再起動的設備，除非該電動機於暫時停頓後不能自行起動會引起更大危險。如果已採取足夠的保障措施，防止電動機突然再起動所產生的危險，則本規定不阻止使用自動控制器件隔一段時間起動電動機。
- #### 26D 變壓器的連接電源
- (a) 當自耦式變壓器連接至具有中性導線的電路時，繞組的共同終端應與中性導線連接。
- (b) 若使用升壓變壓器，應裝有連動開關，以便將變壓器與電源的所有帶電導線(即相導線和中性導線)切斷。
- #### 26E 焊接工具的連接電源
- 焊接工具的電流額定值如超過 30 安培(單相)或電力裝置任何一相的最高需求量的一半，應永久地連接至三相電源。焊接工具的外露非帶電金屬部分應有效地接地。
- #### 26F 熒光及氣體放電燈的安裝
- (a) 通常電容器及扼流圈應裝設在照明器內。如屬分開裝置者，應裝在一個金屬線盒內。應採取措施防止各部件過度受熱，例如維持適當通風。
- (b) 電纜的種類和大小應充分顧及環境溫度、浪湧電流及啟動時所產生的高壓，從而妥為選擇。每一放電燈電路內的中性導線的截面積，不應小於相導線的截面積。
- #### 26G 第3類電路的安裝
- 第3類電路的電力裝置在防火保護方面，應符合有關當局所訂規定。
- #### 26H 高壓放電照明(霓虹招牌)
- (1) 有關電路的規定
- (a) 高壓放電照明裝置不應用插頭及插座連接電源。

- (b) 電路應能夠承載燈與任何連帶設備的總穩定負載電流及諧波電流。
- (c) 如欠缺連帶設備的確實資料，高壓放電照明裝置的需求量應視為相等於連帶設備的額定瓦數與一個不小於 1.8 的倍數相乘之積（單位為伏安）。
- (d) 每一放電照明電路中的中性導體的截面積，不應小於相導體的截面積。
- (e) 放電照明電路的每一開關掣應用永久性標誌識別，而且正常電流額定值不應小於所須載送的總穩定電流量與 1.8 這個倍數相乘之積。

(2) 隔離設備

建築物內應裝設下列設備中的一個或多個，以將內置式照明器的電源與所有帶電導體隔離，或將每一條供電給高壓照明器的電路與所有帶電導體隔離，而這些設備應符合守則 8B(2) 的規定：

- (a) 裝設在內置式照明器上的聯鎖，其安排應能使帶電部分被觸及前，電力供應已自動截斷；這種額外設備，是在慣常用以控制電路的開關掣之外加設；或
- (b) 有鎖或可拆除把手的開關掣，或可以鎖起的配電箱，並有安排可以防止未經授權人士恢復電力供應。某一裝置如具有這種開關掣或配電箱多過一個，其所有鎖匙及可拆除的把手不應互相通用。

(3) 消防員緊急開關掣

應為每一操作時無人看守的室外或室內高壓照明裝置，安裝一個符合守則 8B(4) 規定的消防員緊急開關掣，這種開關掣應：

- (a) 妥為安排，使能將裝置與電源的所有帶電導體隔離，不過無須隔離三相四線電源的中性導體；
- (b) 安裝在當眼位置，高度距離地板或地面不少於 2.7 米亦不多於 3.0 米，使消防員在合理情況下可以接觸到；
- (c) 具有清楚標誌，以顯示該掣控制那一裝置或裝置的那一部分（如一幢建築物內裝有多過一個消防員緊急開關掣）；
- (d) 最好具有一個經適當設計的擋器，能防止開關掣無意地或意外地返回“閉合”位置；

- (e) 對室外裝置，開關掣應安裝在建築物外部而盡量在放電燈對下的最接近位置。另一個做法是在放電燈對下的位置張貼一張告示，指出消防員開關掣的位置，並在開關掣附近安裝一個銘牌，使到開關掣可以清楚辨認。在圍封的市場或拱廊內的裝置被視為室外裝置，而在一座用以舉行展覽的永久性建築物內的臨時裝置，則被視為室內裝置而非室外裝置。
- (f) 對室內裝置，開關掣應裝在建築物正門的位置，或得到供電商及消防處同意的位置。

(4) 安裝

- (a) 霓虹管應在與招牌正面保持足夠距離的位置穩固支承，以確保在正常情況下，霓虹管與招牌任何其他部分之間不會出現電弧，且應妥為安裝使不會接觸到任何易燃物料，但在較宜採用防風雨結構的情況下，亦容許使用橡膠封套。
- (b) 霓虹管不應過度易受到機械性損害。
- (c) 高壓裝置的附屬器具，包括感應器、電容器、電阻器及變壓器等，應完全密封在一個有效接地的堅固金屬容器(這個容器可以構成照明器的一部分)，或放入一個適當通風的外殼內，該外殼應使用不可燃材料製成或具有耐火結構。
- (d) 高壓電纜及導體應相隔一段距離予以支承，該段距離不應超過下表所列適當數值。絕緣編織電纜及裸露導線的支承應使用不着火、不吸濕的絕緣材料，例如玻璃或玻璃瓷。

電纜及導體類別	支承物間距	
	水平(毫米)	垂直(毫米)
裸露導體	500	500
絕緣編織電纜	500	800
金屬護套無裝甲電纜	800	1250
裝甲電纜	1000	1500

- (e) 每一感應器及高電抗變壓器，應盡量裝近其連帶的霓虹管。

- (f) 變壓器、霓虹管及高壓電路的其他部分，應裝於不可觸及的位置。
- (5) **變壓器**
- (a) 每一變壓器應為雙繞組的，而繞組應以適當材料絕緣，使其最少達到E類絕緣的品質，並且適應熱帶氣候。
 - (b) 每一變壓器的次級繞組，應有一點連接容器上的接地終端。
 - (c) 每一變壓器的開路對地次級電壓，不應超過5千伏特均方根。
 - (d) 從額定輸入量超過500瓦特的變壓器獲得供電的每一高壓電路，應在變壓器供電的一端安裝自動截斷電源設備，當電路內出現超過正常穩定電流量20%的故障電流時，可將電源截斷。
 - (e) 每一變壓器的定額牌應載有下列資料：
 - (i) 製造商名稱，
 - (ii) 開路次級電壓，
 - (iii) 次級電流額定值，
 - (iv) 初級電壓額定值，及
 - (v) 初級電流額定值。
- (6) **帶電部分的障礙物**
- (a) 應為所有帶電部分，包括所有導體但不包括霓虹管(在其終端附近的除外)設置有效障礙物。障礙物應由接地金屬或絕緣材料構成，或具有足夠機械性強度以抵受正常運作的情況；對在建築物外部的裝置，這些帶電部分可安裝在只有負責人才可接觸的位置。
 - (b) 由絕緣材料造成作這用途的障礙物，應具不吸濕、抗留迹漏電及相當大程度不着火的特性。當所在位置只有負責人才可接觸時，方可使用玻璃障礙物。
- (7) **接地**
- 高壓放電燈招牌的外露非帶電金屬部分及金屬件(包括金屬框架)以及電纜的金屬護套，應永久地連接保護導體及有效接地。

26I 避雷裝置

避雷裝置應按照IEC 61024或BS 6651或等效標準的規定安裝。

26J 上升總線裝置

- (a) 除得到供電商同意者外，任何超過四層高(包括地下)的建築物，均應裝設三相上升總線並在每層裝有三相四線分支。
- (b) 上升總線裝置的設計應得到供電商同意。
- (c) 應裝設獨立的上升裝置接地導體使建築物內的所有單位的裝置接地。上升裝置接地導體的最小截面積，銅製者為70平方毫米，鋁製者為150平方毫米。
- (d) 在供電商電錶與用戶總開關掣之間的用戶總連接，應由用戶負責安裝及維修，且應使用超過4平方毫米的銅絞合導線。
- (e) 多戶數的房產應在緊貼供電商電錶前的位置，為每一用戶裝設一個器件，使能對整個裝置的滿載電流加以隔離及開關。在單相裝置中，這個器件應為雙極式，以切斷所有帶電導體。
- (f) 設於多戶數房產內的公用電力裝置，不應有任何部分穿過建築物內任何一戶的單位。

26K 臨時供電裝置

(1) 定義

此類裝置適用於在進行建築工程、維修或測試時用來供電的臨時裝置，而且不應作長久性供電之用。裝置應得到供電商的批准。

(2) 概要

- (a) 臨時供電裝置應符合線路規例的規定。
- (b) 建築地盤中的電力儀器和線路裝置可能被人嚴重濫用，因此所使用的電力器具應能抵受特別不利的環境。架空電纜或地下電纜系統應正確裝設，並裝設電路保護和接地安排，而且應經常檢查及測試這類裝置。

(3) 設計方面的考慮因素

(a) 操作電壓

(i) 電源電壓

- 三相——380伏特四線，這是建築地盤的標準三相電源供電電壓。
- 單相——220伏特兩線，這是標準的單相電源供電電壓。

(ii) 公眾易接觸到的照明裝置

道路工程及地盤的照明如連接電源供電系統以及容易被公眾人士接觸到時，必須以 110 伏特操作，方法是使用一個隔離變壓器，把其次級繞組中心抽頭接地，使電路對地的正常電壓不超過 55 伏特。

(b) 裝置的選擇及安裝

(i) 電纜電路

- 如果受到機械性損壞的危險不大，有關裝置可採用聚氯乙烯絕緣電纜。不過，如有可能受到損壞，便應使用裝甲電纜。
- 在正常使用情況下有可能經常被移動的電纜，應該採用軟電纜裝設。
- 所有電纜必須妥善支承及以正確方法固定。

(ii) 架空電纜電路

- 掛設於電杆之間的電纜如採用載送鋼纜來支承，應符合守則 16H 及 16I 的規定。
- 橫越行車道的電纜應用鋼杆支承，而且鋼杆的構造應能抵受颱風強度的風力。在其他地點，採用足夠強度的木杆支承，亦會獲得批准。

(iii) 地面與電纜之間的最小離地淨高，應符合守則 16E(2) 的規定。

(iv) 如採用鋼杆，安裝方法應符合守則 16B 及 16I 的規定。

(v) 如採用木杆，所有繫緊線應加以絕緣以防漏電的危險。應在離地不少於 3.1 米的高度裝設一個繫緊線的絕緣子。

(c) 電路的保護

- (i) 所有主電路和分支電路，均應裝設具備足夠斷路能力的保護儀器，以防過載及故障電流。
- (ii) 在有需要的情況下，應讓主電路與分支電路所用的保護器件，具有只截斷有關電路的識別力。

(d) 對地漏電保護

- (i) 每一臨時供電裝置，應在主輸入位置裝設電流式漏電斷路器作保護，以防對地漏電。

- (ii) 電流式漏電斷路器的啟動電流應適當，即把該電流值(以安培計)乘以接地故障環路阻抗值(以歐姆計)時，乘積不超過25伏特。
- (iii) 每一供電予插座的電路，應裝設符合IEC 61008或等效規定的啟動電流值不超過30毫安的電流式漏電斷路器，以作保護。
- (iv) 應用一條接地導體，把用戶的總接地終端連接至有效的接地極。接地導體的截面積，應符合守則11H的規定。
- (v) 除第(iv)項的規定外，用戶還應在供電商的金屬電纜護套與用戶總接地終端之間提供接駁。所用的接駁導體的大小，應符合守則11G(b)的規定。

(e) 防止危險的保障措施

- (i) 凡暴露於各種天氣、腐蝕性大氣或潮濕環境的電力器具及電纜，應採用耐風雨的種類或裝有耐風雨的外殼，使適應上述的情況。
- (ii) 插座、插頭及電纜耦合器應符合IEC 60309-2的規定。
- (iii) 燈座應採用全絕緣的型式，並能抵受粗用。手提燈必須以絕緣材料製造，而燈泡則須有效防止碰碎。

(4) 檢查、測試及維修

臨時裝置的擁有人應確保電力器具及儀器任何時間都保持安全及合適的操作狀況。

有關裝置的安全及進行任何改裝或增設的事宜，應指定一名註冊電業工程人員負責處理。該人的姓名、職銜及聯絡電話號碼應於裝置的總開關掣側旁永久展示。

應另設一本紀錄冊，載列例行檢測保養、維修、增設及改裝的資料，以便署長及供電商檢查。

26L 蒸汽浴裝置

(1) 概要

本條所載的特別規定適用於根據IEC 60335-2-53(家庭及同類電力用具安全第2部：特定規格——蒸汽浴電氣加熱用具)安裝了蒸汽浴加熱器具的地點。

(2) 溫度區的級別

評定這類地點一般特性時，應充分考慮到圖 26(1) 所示的四種溫度區的級別。

(3) 防止直接觸電的保護

下列防止直接觸電的保護措施不應採用：

- (a) 設障礙物作為保護；
- (b) 設於不可觸及的範圍作為保護。

(4) 防止間接觸電的保護

下列防止間接觸電的保護措施不應採用：

- (a) 設於非導電地點作為保護；
- (b) 以不接地局部等電位接駁作為保護。

(5) 器具的選擇及安裝

- (a) 所有器具的保護程度至少達至 IP24 或等效的規定。

- (b) 在溫度區 A 內，只應安裝蒸汽浴加熱器及直接相連的器具。

在溫度區 B 內，並無有關器具耐熱方面的特別規定必須遵守。

溫度區 C 內的器具，應能適應 125°C 的環境溫度。

在溫度區 D 內，只應安裝照明器及其連帶的線路、蒸汽浴加熱器的控制器件及其連帶的線路。器具應適應 125°C 的環境溫度。

- (c) 只應使用符合 BS 6004，BS 6007，BS 6500，BS 7919 或等效規定、具 150°C 橡膠絕緣的軟電線，並應作機械性保護，採用符合英國標準 7671 的各項有關規定的材料，使用第 II 類器具或同等的絕緣物，以防間接觸電。
- (d) 並非內置於蒸汽浴加熱器的開關設備 (恒溫器及過熱斷路器除外)，應安裝於蒸汽浴室之外。
- (e) 除了 (b) 及 (d) 節許可的情況外，任何附件不得安裝在蒸汽浴室範圍內。
- (f) 照明器應妥為安裝，以防過熱。

26M 泳池及噴水池裝置

(1) 概要

本守則的特別規定適用於泳池和嬉水池及其周圍的分區，該處會因人體電阻減低以及人體接觸到地電勢而有較高的觸電危險。

醫療用途的泳池可能有需要訂立特別的規定。

(2) 一般特性的評定

圖 26(2) 及 26(3) 說明泳池的空間分區尺寸。

分區 A 是指水池、滑道或水槽的內部，並包括池壁及池底上可被在水池內的人接觸到的主要孔口的部分。

分區 B 以下列為界線：

- (a) 距離水池邊緣 2 米的垂直平面；
- (b) 預期會有人可進入的地面或平面；及
- (c) 該地面或平面對上 2.5 米的水平面，但如果水池高於地面，則是水池邊緣的水平對上 2.5 米。

泳池所在的建築物內加設有跳板、彈板、起步台或滑道等，則分區 B 的範圍同時包括，距離跳板、彈板、起步台及滑道 1.5 米的垂直平面，以及在該區之內預期會有人使用的最高平面對上 2.5 米的水平面，或至天花頂或屋頂 (如有者)。

分區 C 以下列為界線：

- (a) 分區 B 界線的外接垂直平面，以及距離分區 B 1.5 米的平行垂直平面，及
- (b) 預期會有人使用的地面或平面，以及該地面或平面對上 2.5 米的水平面。

(3) 接駁

應提供局部輔助等電位接駁，把分區 A、B 及 C 的所有非電氣裝置金屬部分的保護導體連接起來。此項規定不適用於由分隔特低壓電路供電的器具。如在實心地面有金屬格柵，必須與局部輔助等電位接駁連接。

(4) 防止觸電保護措施的應用

分區 A 及 B 內只應採用標稱電壓不超過 12 伏特均方根交流電或 30 伏特直流電的分隔特低壓，作為防止觸電的保護措施，安全電源應裝置於分區 A、B 及 C 之外，但下列情況則屬例外：

- (a) 如安裝泛光燈，每支泛光燈應由本身的變壓器(或多組次級繞組變壓器的一個獨立次級繞組)供電，其開路電壓不超過18伏特。
- (b) 採用守則11J所指定特性的電流式漏電斷路器來自動切斷電源，以保護按照下列5(c)(i)節或5(c)(ii)節安裝的插座。
- (5) 器具的選擇及安裝
- (a) 外殼的保護程度
- 器具應最少達至下列或等效規定的保護程度：
- (i) 分區A—IPX8
 - (ii) 分區B—IPX5
 - 不可能使用噴水來清潔的泳池—IPX4
 - (iii) 分區C—
 - 室內泳池IPX2
 - 室外泳池IPX4
 - 有可能使用噴水來清潔的泳池IPX5
- (b) 線路系統
- (i) 在分區A及B內，明敷線路系統不應採用金屬導管或金屬線槽或外露金屬電纜護套或外露接地或接駁導禮。
 - (ii) 分區A及B內只應裝設那些供電給區內器具所必需的線路。
 - (iii) 分區A及B內不應安裝可觸及的金屬接線盒。
- (c) 開關設備、控制設備及附件
- (i) 分區A及B內不應安裝開關設備、控制設備及附件。但是，如果不可能在泳池的分區B範圍外設插座，則可以裝設符合IEC 60309-2或等效規定的插座，安裝位置要在分區A邊緣外超過1.25米的地方，以及至少距離地板0.3米，並且要用符合有關認可標準的電流式漏電斷路器加以保護，其特性應符合守則11J所定，或用置於分區A、B及C外的安全分隔變壓器作電氣性分隔。
 - (ii) 在分區C內則只可安裝符合下列條件的插座、開關掣或附件：
 - 以電氣性分隔作個別保護；
 - 以分隔特低壓作保護；
 - 以符合有關認可標準且特性符合守則11J所定的電流式漏電斷路器作保護；或

- 符合 BS EN 60742 或等效規定的鬚刨插座。

此項規定不適用於符合 BSEN 60669 或等效規定的拉繩開關掣的絕緣繩。

(d) 其他器具

- (i) 插座應符合 IEC 60309-2 或等效規定。

(ii) 分區 A 及 B 內只應裝設指定專供泳池之用的用電器具。

(iii) 分區 C 內的器具應以下列其中一種方式保護：

- 以電氣性分隔作個別保護
- 分隔特低壓
- 特性符合守則 11J 所定的電流式漏電斷路器。

此項規定不適用於符合 IEC 60355 或等效規定中有關條文的即熱式熱水器。

(iv) 分區 B 或 C 內裝設於地面下的電熱設備，應設有金屬護套連接至局部輔助等電位接駁，或以本守則第 (3) 段所規定的金屬柵格遮蓋。

(6) 噴水池

預期會被進入的噴水池及其周圍均視作游泳池。有關應不會被進入的噴水池的規定放寬如下：

(a) 在分區 A 和 B，由以下裝置保護：

- (i) 額定餘差啟動電流不超過 30 毫安的電流式漏電斷路器自動截斷電力供應；或
- (ii) 電力分隔，若分隔源只提供一項裝置，而且安裝在分區外，則可額外容許安全特低壓。

(b) 在分區 C，只須遵照一般規則，並沒有額外條文。

26N 空間局限導電區的裝置

(1) 範圍

本守則的特別規定適用於安裝在空間局限導電區內的裝置或預定供電予安裝在空間局限導電區內的電力器具或用具的裝置。任何位置如其實際環境不妨礙自由移動，則本規定對這些位置不適用。

(2) 防止直接及間接觸電的保護

如採用分隔特低壓或功能特低壓 (FELV) 作保護，電壓不應超過 25 伏特均方根交流電，或 60 伏特無紋波直流電，同時，不論電壓值多少，亦應採取下列保護方式以防止直接觸電：

- (a) 裝設保護程度至少達至 IP2X 或 IPXXB 或等效規定的障礙物或外殼；或
- (b) 能抵受 500 伏特直流電的測試電壓 60 秒的絕緣物。

(3) 防止直接觸電的保護

採取設置障礙物或放置於不可觸及位置的方式作為保護，不可接受。

(4) 防止間接觸電的保護

- (a) 應採取下列其中一種方式，作為防止間接觸電的保護措施：
 - (i) 分隔特低壓，
 - (ii) 自動切斷電源，應裝設輔助等電位接駁導體，使連接固定器具的外露非帶電金屬部分以及該位置的非帶電金屬部分，
 - (iii) 電氣性分隔，在此情況下隔離變壓器的每一次級繞組，只限連接一個插座或一件器具，或
 - (iv) 使用第 II 類器具而其保護程度須達至某一 IP 標準 (見 IEC 60529)，在此情況下，電路另應採用特性符合守則 11J 所定的電流式漏電斷路器。
- (b) 手提燈的電源或預定供電予該燈的插座，應以分隔特低壓保護。
- (c) 如須為某些器具，例如測量或控制儀器作功能接地，必須在所有外露非帶電金屬部分、空間局限導電區內的所有非電氣裝置金屬部分與功能接地之間提供等電位接駁。
- (d) 手提工具的電源或預定供電予該工具的插座，應以分隔特低壓或作電氣性分隔保護。
- (e) 固定器具的電源，應以上文 (a) 節所列述的其中一種方法作保護。
- (f) 每一安全電源及隔離電源 [不計電化學電源 (如蓄電池) 或獨立於高壓電路的另一電源 (如引擎驅動的發電機)] 應裝設於空間局限導電區範圍之外，除非該電源屬於永久性空間局限導電區內符合如同上文 (a) 節所規定的固定裝置的一部分。

26O 高對地漏電電流器具的裝置

- (a) 本守則的特別規定適用於供電予高對地漏電電流(通常超過3.5毫安)的器具的每一裝置，包括符合IEC 60950的資訊科技器具及工業調控器具，其按認可標準許可的正常操作對地漏電電流值，令到有必要在裝置這類器具時採取特別的保護措施。
- (b) 如有多於一件在正常操作時對地漏電電流值超過3.5毫安的固定式器具，而且是由裝設有電流式漏電斷路器的裝置供電，則應證實合計的漏出電流量不會超逾該電流式漏電斷路器標稱斷路電流的25%。如果不可能用其他方法達到符合本守則的目的，各件器具應透過一個雙繞組變壓器或同等器件供電，如同本條第(f)(vi)段所述。
- (c) 正常操作時對地漏電電流值超逾3.5毫安但不超逾10毫安的固定式器具，應永久地連接至裝置的固定線路上而不使用插頭與插座，或應透過符合IEC 60309-2或等效規定的插頭與插座來連接電源。
- (d) 正常操作時對地漏電電流值超逾10毫安的固定式器具，最好永久地連接至裝置的固定線路上。此外，亦可採用下列其中一項的預防措施：
- (i) 可採用符合IEC 60309-2的插頭與插座把器具連接電源，但應符合下述條件：連帶軟電纜的保護導體內應加設一個獨立的觸點及第二個保護導體，其截面積不小於4平方毫米，或者該軟電纜符合本守則第(f)(iii)段的規定而第二條保護導體經由插頭內的一個獨立觸點作連接。軟電纜可用作永久連接至固定線路上。
 - (ii) 可裝置一個符合BS 4444的監察系統，當保護導體發現不連接的情況時，自動以符合有關認可標準的規定而具有守則11J所訂明特徵的電流式漏電斷路器，或以守則9所述的過流保護器件，切斷電源。
- (e) 最終電路如供電予多個插座，而所在位置乃預定容納多件電力器具時，如果知道或合理地預期正常操作的對地漏電電流總值會超逾10毫安，則電路應採取符合第(f)(i)至(f)(vi)段所述其中一項或多項安排的高度可靠保護連接措施。另一個方法是採用環形電路供電予多個單頭插座。該環形電路不應有任何分支，同時保護導體環路的線端應在配電箱內分別連接。環形保護接地導體的最小截面積為1.5平方毫米。

- (f) 最終電路如預定供電予正常操作時對地漏電電流值超逾 10 毫安的固定式器具，其固定線路應採取符合下列所述的其中一項或多項安排的高度可靠保護連接措施：
- (i) 截面積不小於 10 平方毫米的單一保護導體。
 - (ii) 獨立雙重保護導體，具備符合守則 25D 的獨立連接口，每條的截面積不小於 4 平方毫米。
 - (iii) 與電路的帶電導體一同藏於多芯電纜內的雙重保護導體，但電纜的所有導體合計的截面積須不小於 10 平方毫米。其中一條保護導體可由電纜的金屬裝甲、護套或編織線構成，但須符合守則 11C 的規定。
 - (iv) 由符合守則 11C 的金屬導管、線槽或管通與一條截面積不小於 2.5 平方毫米的導線構成的雙重保護導體，該導線須安設在同一外殼內，並與其作平行連接。
 - (v) 設接地監察器件，該器件在保護導體出現不連續的情況下，可自動切斷器具的電源。
 - (vi) 採用雙繞組變壓器或輸入與輸出電路已作電氣性分隔的其他設備，把器具連接電源，電路的保護導體須連接至器具的外露非帶電金屬部分及變壓器次級繞組或同等器件的某一點。器具與變壓器之間的保護導體，須符合上列第 (i) 至 (iv) 項的其中一項安排。
- 除了在本守則第 (4) 段適用的情況外，上列第 (i) 至 (iv) 項所提及的每一條保護導體，應符合守則 11B、11C 及上文 (e) 節所規定。
- (g) 正常操作時對地漏電電流值超逾 3.5 毫安的固定式器具，如果由構成 TT 系統一部分的裝置獲得供電，應證實對地漏電電流總值 (以安培計) 與裝置接地極電阻值 (以歐姆計) 的乘積，不超過 25 伏特。
- 如果不可能用其他方法達到符合本規定的目的，各件器具應透過一個雙繞組變壓器或同等器件供電，如同本守則第 (f)(vi) 節所述。

表 26(1)


建議在住屋內插座的數目

地點	插座最少數目	每一插座的建議最大供電樓面面積 (平方米)
廚房	3	1.2
客廳／飯廳	4	2.5
睡房	2	3
儲物室	1	—
工作室	3	—


註：雙頭插座作兩個插座計。

電力(線路)規例工作守則


a) 浴盆




b) 有固定隔牆的浴盆




c) 淋浴盆




d) 有固定隔牆的淋浴盆



e) 無盆淋浴



f) 有固定隔牆的無盆淋浴




分區的尺寸(平面圖)

(註: 上述資料摘錄自IEC 364-7-701, 詳情請參閱有關標準。)


守則	圖
26	26(1)(a)

電力(線路)規例工作守則


g) 浴盆



h) 淋浴盆



i) 有固定隔牆的無盆淋浴




分區的尺寸(剖面圖)

(註: 上述資料摘錄自 IEC 364-7-701, 詳情請參閱有關標準。)

守則	圖	
26	26(1)(b)	


電力(線路)規例工作守則



設有蒸汽浴加熱器具的地點的溫度區級別

守則 26	圖 26(2)	
----------	------------	--


電力(線路)規例工作守則



泳池及嬉水池的分區尺寸

守則 26	圖 26(3)
----------	------------

電力(線路)規例工作守則



高於地面水平的水池的分區尺寸

守則 26	圖 26(4)	
----------	------------	--

附錄

1. 5安培及15安培三腳(不能倒置)插座的指定規格
2. 13安培三腳(不能倒置)插座的指定規格
3. 5安培、15安培及30安培保護型不能倒置插座的指定規格
4. 16安培、32安培、63安培及125安培設有鎖扣器件的工業用插座的指定規格
5. 決定電纜導體大小的校正因數
6. 聚氯乙烯(PVC)絕緣及交聯聚乙烯(XLPE)絕緣電纜的載流量及電壓降表
7. 電纜的典型安裝方法
8. 電氣圖表的圖解符號
9. 與香港實驗所認可計劃／香港認可處訂立互相認可協議／安排的審定團體
10. 外殼防護等級(IP代碼)
11. 開關設備的內部間隔排列形式
12. 應用本守則的例子
13. 核對表
14. 參考資料
15. 工程許可證樣本
16. 高壓範圍出入記錄簿樣本

附錄 1

5 安培及 15 安培三腳(不能倒置)插座的指定規格

(1) 概要

符合 BS 546 的 5 安培或 15 安培插座，可獲接納為符合本附錄的指定規格。

(2) 面板／外蓋、底座及載流部分的材料

- (a) 用鐵質金屬製造的部分應作防銹處理，且特別留意彈簧及活動的部分。
- (b) (i) 絶緣材料應堅韌、不着火、及依照 BS 2782 第 1 部的方法 102A 或等效規定進行塑料變形測試時，經 100°C 高溫加熱後塑料變形度亦不超逾 6 毫米。
(ii) 載流部分，包括接地觸點，應用黃銅、銅、磷青銅、及／或其他合適材料製造。
(iii) 加設有保護活門，材料的扭曲度不應妨礙活門操作。
(iv) 插座的外殼應堅硬，並能抵受施於表面任何一處 250 平方毫米面積最少 4 千克的力，而不致過度損壞，或致使保護間隙縮小至低於第 (6) 段所指的最低數值。

(3) 插座的構造

- (a) (i) 插座應妥為構造，以配合圖 A1(1) 所列實際尺寸的插頭。
(ii) 本附錄提到插頭時，是指額定值和尺寸與圖 A1(1) 相稱的插頭。
- (b) 插座觸點的構形，應如圖 A1(2) 所示。
- (c) 在插座最小嚙合面範圍內，不應有任何突出部分而致會妨礙插頭完全插入；最小嚙合面是指圖 A1(2) 所示半徑的圓圈範圍，該圈與穿過各觸點中心的圓圈同軸。凸字標記如不高於嚙合面 0.5 毫米，亦可接受。
- (d) 插座觸點的間距，應與圖 A1(1) 所示插腳的間距配合。
- (e) 把插腳插入觸點時，由首個接觸點至完全嚙合的行程，不應低於表 A1(1) 所列的最低數值或高於該表所列的最高數值。

表 A1(1) 觸點行程

電流額定值 (安培)	最 低 (毫米)	最 高 (毫米)
5	4.17	6.25
15	4.75	6.83

- (f) 插座觸點應可自動調校以便接電，而每一觸點應妥為設計，使正常使用時能與相稱的插腳接合並保持良好電氣和機械接觸。每一插座觸點的接觸壓力，應採下列方法各別測試，插座的每一相線或中性線觸點，應能如圖 A1(3) 所示，當拔出拉力規由一個平放的插座垂直向下懸吊時，能保持該規 30 秒。應檢查確保活門或外蓋／嵌條皆不會影響上述測試結果。
- (g) 如設有保護活門，插座的構造應加以配合，確保當拔出插頭時載流的插座觸點會自動被活門隔開。該活門應透過插入接地插腳來啟動。
- (h)
 - (i) 除非設有保護活門，插座板或外蓋上供放入相線及中性線插腳的孔口直徑，不應小於 5.8 毫米 (5 安培插座) 或 7.7 毫米 (15 安培插座)。
 - (ii) 金屬板上的相線及中性線插腳孔口，應圍以最少 2 毫米厚的絕緣材料。
- (i) 插座應妥為構造，以防止插頭的載流插腳在另一插腳或其餘兩插腳皆完全外露的情況下，與插座的載流觸點接合。要達至這個目的，下述兩個方式皆可接受，即設置保護活門，或者確保預定供放入相線或中性線插腳的孔口，任何部分與插座邊緣的距離不少於 16.5 毫米 (5 安培插座) 或 21 毫米 (15 安培插座)。
- (j) 複式插座應能同時供所有插座使用。
- (k) 如設有開關掣：
 - (i) 當開關觸點保持閉合時，開關掣的促動部分不應留在“關”位置；及
 - (ii) 促動機件應妥為構造，使操作時開關掣只能留在與觸點保持足夠接觸或足夠分隔的距離；及
 - (iii) 開關掣應妥為構造，使緩慢啟動該掣時不致不當地產生電弧；及

- (iv) 在任何設有開關掣的插座之內，開關掣應能切斷相線插座觸點的電源。
- (l) 插座的導電部分應置於適當位置和作適當分隔，俾正常使用時不會移動位置以致對插座的安全或正確操作產生不利影響。
- (m) (i) 預定藏入外殼內的齊平式插座，底座大小要適當，使底座與線盒或外殼的內壁之間有不少於6毫米間隙可供安裝電線。
- (ii) 插座不應有任何帶電金屬件由底座突出或與底座齊平。任何外露帶電金屬部分應從底座表面藏入最少2.5毫米。
- (iii) 若擬使固定線路導線經由插座底座的孔口穿至終端時，每一孔口的最細直徑不應小於7.9毫米(5安培插座)或9.5毫米(15安培插座)。

(4) 終端的構造

- (a) 5安培插座的終端，應無須作特別準備即可供連接一至兩條1.5平方毫米實心或絞合導線。
- (b) 15安培插座的相線及中性線終端，應無須作特別準備即可供連接一至兩條2.5平方毫米實心或絞合導線。
- (c) 接地終端應無須作特別準備即可供連接一至兩條1.5平方毫米或2.5平方毫米的實心或絞合導線。
- (d) 如採用柱式終端，所使用的夾緊螺絲長度應足以伸至導線孔較遠的一邊。螺絲的尾端應略為弄圓，以減低對導線的損壞。導線孔及夾緊螺絲的大小要適當，使夾緊螺絲最大直徑與導線孔之間的間隙不會超過0.6毫米。導線孔的大小，5安培插座不應小於3.5毫米，及15安培插座不小於4.3毫米。
- (e) 終端螺絲的標稱直徑，5安培插座不應小於2.8毫米，及15安培插座不應小於3毫米。

(5) 螺絲及連接物

- (a) 導電和其他作用的螺絲式連接物，皆應能夠抵受正常使用時所產生的機械性應力。螺絲的接觸壓力如用以導電時，應旋入金屬部分。
- (b) 某些螺絲如果改以金屬螺絲替換時會影響安全或不符有關附件的使用規定，則不應用絕緣材料製造。
- (c) 用螺絲把各載流部分接合一起時，不應依靠螺紋作為電流途徑。

- (6) 沿面放電距離、穿過絕緣體的間隙及距離**
- (a) 當插座正確裝配好並接上相應的電纜時，下列各項目穿過空間量度的最短間隙以及最短沿面放電距離應為2.5毫米：
- (i) 在正反極的帶電部分之間；
 - (ii) 在帶電部分與任何其他金屬部分之間；及
 - (iii) 在帶電部分與該附件可觸摸的表面之間。
- (b) 插座的開關觸點在斷開位置的最短間隙應為1.2毫米。
- (c) 插座在絕緣的帶電部分及可觸摸表面之間的最短距離應為2毫米。

(7) 接地的設置

- (a) 插座應妥為構造，使放入插頭時，在插頭的載流插腳通電之前便已作好接地。當拔出插頭時，載流部分應在接地觸點斷開之前便已分隔。
- (b) 附件的所有可觸摸金屬部分，皆應與接地的插座觸點作有效的電氣性接觸；除非這些金屬部分是設於、旋入或穿過非導電材料，並以這類材料與載流部分適當隔離，俾正常使用時不可能帶電，則不需與接地的插座觸點作有效的電氣性接觸。


(8) 標記

- (a) 插座上應以易讀耐用的標記顯示下列資料，且不應刻於螺絲、可除去的墊圈或其他易於除去的部件、或預定分開售賣的部件上。
- (i) 額定電流值
 - (ii) 額定電壓值
 - (iii) 供電性質
- (b) 如採用符號，應加以下所示
- | | |
|-----|-------------------|
| 安培 | A |
| 伏特 | V |
| 交流電 | a.c. |
| 接地 | $\frac{1}{2}$ / E |
- (c) 相線插座觸點(L)及中性線插座觸點(N)的終端，應分別使用L及N字母作識別，而接地插座觸點(E)則應使用E的字母或 $\frac{1}{2}$ 符號。所用的字母及符號應盡可能靠近相應的終端。

(9) 溫升

- (a) 在進行 (b) 節所述的測試後，插座可觸摸表面的容許溫升應為 50°C 。
- (b) 依照下列程序測試插座可觸摸表面的溫升，可以接受：
 - (i) 應使用幼線熱電偶，測量插座的溫升。
 - (ii) 表面式安裝的插座，應照連同厚板或背板一起使用的方式，固定裝於一塊 25 毫米厚直立的夾板上，該板由插座邊緣每一邊伸出的平面最少要有 150 毫米。
 - (iii) 齊平式安裝的插座，應裝於內部有 35 毫米深的插座盒。把齊平式插座盒放在一塊厚木板，使該盒正面的邊緣藏入板面 2.5 毫米至 5 毫米。該板要大小適當，使插座盒四邊及背部皆有最少 25 毫米木料圍繞。
 - (iv) 測試中的插座應按其額定負荷值用一個插頭接上電源；放入插頭的時間要最少連續維持 4 小時或甚至較長 (但不可超過 8 小時)，直至溫度穩定為止，而溫度穩定是指一小時內溫升不超過 1°C 。

電力(線路)規例工作守則



額定電流值 (安培)	尺寸(以毫米計)							
	A	B	C	D	E	F	G 註(1)	H 註(2)
5	22.22	19.05	7.04 TO 7.09	5.05 TO 5.1	14.73 TO 15.62	20.5 TO 21.39	7.94	27.2
15	28.58	25.4	8.69 TO 8.74	7.04 TO 7.09	18.49 TO 19.38	28.45 TO 29.34	9.52	32.3


註：—(1) “G” 為插腳與插頭周線的最短距離。

(2) “H” 為插頭周線的最大容許半徑。該半徑與各插腳的節距圓半徑同軸。

5 安培及15安培三腳插頭

守則 A1	圖 A1(1)	
----------	------------	--

電力(線路)規例工作守則




R 半徑
E 接地
N 中性
L 相

額定電流值	
5安培	15安培
噚合面的半徑 (R)	27.2毫米 32.3毫米

5 安培及15安培插座的觸點構形與噚合面

守則	A1	圖	A1(2)	
----	----	---	-------	--

電力(線路)規例工作守則



電流額定值	觸點	A 毫米	C 毫米	D 毫米	W 克	E 毫米
安培						
5	載流	5.05	14.86	15.88	226.8	2.74
	接地	7.04	20.63	19.05	226.8	4.01
15	載流	7.04	18.62	19.05	340.2	4.01
	接地	8.69	28.56	22.23	340.2	5.05
容差		- 0.008	± 0.025		+ 1.8	± 0.127

5 安培及15安培插座的拔出拉力規

守則 A1	圖 A1(3)	
----------	------------	--

附錄 2

13 安培三腳(不能倒置)插座的指定規格

(1) 概要

符合 BS 1363 的 13 安培插座，若符合本附錄的指定規格，則可獲接納。

(2) 面板／外蓋、底座及載流部分的材料

- (a) 用鐵質金屬製造的部分應作防銹處理，且特別留意彈簧及活動的部分。
- (b) (i) 絶緣材料應堅韌、不着火及經 100°C 高溫加熱後亦不變軟。
(ii) 載流部分，包括接地觸點，應用黃銅、銅、磷青銅、及／或其他合適材料製造。
(iii) 如設有保護活門，材料的扭曲度不應妨礙活門操作。
(iv) 插座的外殼應堅硬，並能抵受施於表面任何一處 250 平方毫米面積最少 4 千克的力，而不致過度損壞，或致使保護間隙縮小至低於第 (6) 段所指的最低數值。

(3) 插座的構造

- (a) (i) 插座應妥為構造，以配合圖 A2(1) 所列實際尺寸的插頭。
(ii) 本附錄提到插頭時，是指電流額定值和尺寸與圖 A2(1) 相稱的 13 安培插頭。
- (b) 插座觸點的構形，應如圖 A2(2) 所示。
- (c) 在插座最小嚙合面範圍內，不應有任何突出部分而致會妨礙插頭完全插入，一如圖 A2(2) 所示。凸字標記如不高於嚙合面 0.5 毫米，亦可接受。
- (d) 插座觸點的間距，應與圖 A2(1) 所示插腳的間距配合。
- (e) 把插腳插入觸點時，每一載流插腳尾端由插座的最先接觸面伸至適當的首個插座觸點的行程，不應少於 9.5 毫米的最低數值，或超逾 12.7 毫米的最高數值。

- (f) 插座觸點應可自動調校以便接電，而每一觸點應妥為設計，使正常使用時能與相稱的插腳接合並保持良好電氣和機械接觸。每一插座觸點的接觸壓力，應採下列方法各別測試：插座的每一相線或中性線觸點，應能如圖 A2(3) 所示，當拔出拉力規由一個平放的插座垂直向下懸吊時，能保持該規 30 秒。應檢查確保活門或外蓋／嵌條皆不會影響上述測試結果。
- (g) 插座應妥為構造，確保當拔出插頭時載流的插座觸點會自動被保護活門隔開。該活門應透過插入接地插腳來啟動。
- (h) (i) 插座板或外蓋上供放入相線及中性線插腳的孔口，不應超逾 7.2 毫米 × 4.8 毫米，而供放入接地插腳的孔口，不超逾 8.8 毫米 × 4.8 毫米。
(ii) 金屬板上的相線及中性線插腳孔口，應圍以最少 2 毫米厚的絕緣材料。
- (i) 預定供放入相線或中性線插腳的孔口，任何部分與插座嚙合面邊緣的距離不少於 9.5 毫米。
- (j) 複式插座應能同時供所有插座使用。
- (k) 加設有開關掣：
(i) 當開關觸點保持閉合時，開關掣的促動部分不應留在“關”位置；及
(ii) 促動機件應妥為構造，使操作時開關掣只能留在與觸點保持足夠接觸或足夠分隔的距離；及
(iii) 開關掣應妥為構造，使緩慢啟動該掣時不致不當地產生電弧；及
(iv) 在任何設有開關掣的插座之內，開關掣應能切斷相線插座觸點的電源。
- (l) 插座的導電部分應置於適當位置和作適當分隔，俾正常使用時不會移動位置以致對插座的安全或正確操作產生不利影響。
- (m) (i) 預定藏入外殼內的齊平式插座，底座大小要適當，使底座與線盒或外殼的內壁之間有不少於 6 毫米間隙可供安裝電線。
(ii) 插座不應有任何帶電金屬件由底座突出或與底座齊平。任何外露帶電金屬部分應從底座表面藏入最少 2.5 毫米。
(iii) 若擬使固定線路導線經由插座底座的孔口穿至終端時，每一孔口的最細直徑不應小於 9.5 毫米。

(4) 終端的構造

- (a) 插座的相線及中性線終端，應無須作特別準備即可供連接一、二或三條2.5平方毫米實心或絞合的導線，或一至兩條4平方毫米絞合導線。
- (b) 插座的接地終端應無須作特別準備即可供連接一、二或三條1.5平方毫米或2.5平方毫米的實心或絞合導線，或一至兩條4平方毫米絞合導線。
- (c) 如採用柱式終端，所使用的夾緊螺絲長度應足以伸至導線孔較遠的一邊。螺絲的尾端應略為弄圓，以減低對導線的損壞。導線孔及夾緊螺絲的大小要適當，使夾緊螺絲最大直徑與導線孔之間的間隙不會超過0.6毫米。導線孔不應小於4.3毫米。
- (d) 終端螺絲的標稱直徑，不應小於3毫米。

(5) 螺絲及連接物

- (a) 導電和其他作用的螺絲式連接物，皆應能夠抵受正常使用時所產生的機械性應力。螺絲的接觸壓力如用以導電時，應旋入金屬部分。
- (b) 某些螺絲如果改以金屬螺絲替換時會影響安全或不符有關附件的使用規定，則不應用絕緣材料製造。
- (c) 用螺絲把各載流部分接合一起時，不應依靠螺紋作為電流途徑。

(6) 沿面放電距離、穿過絕緣體的間隙及距離

- (a) 當插座正確裝配好並接上相應的電纜時，下列各項目穿過空間量度的最短間隙以及最短沿面放電距離應為2.5毫米：
 - (i) 在正反極的帶電部分之間；
 - (ii) 在帶電部分與任何其他金屬部分之間；及
 - (iii) 在帶電部分與該附件可觸摸的表面之間。
- (b) 插座的開關觸點在斷開位置的最短間隙應為1.2毫米。
- (c) 插座在絕緣的帶電部分及可觸摸表面之間的最短距離應為2毫米。

(7) 帶電部分的可接觸性

插座應妥為設計，使按正常使用方式設置及裝線後，帶電部分不會被人觸及，試驗方式乃採用圖A2(4)所示的試電插腳。

(8) 接地的設置

- (a) 插座應妥為構造，使放入插頭時，在插頭的載流插腳通電之前便已作好接地。當拔出插頭時，載流部分應在接地觸點斷開之前便已分隔。
- (b) 附件的所有可觸摸金屬部分，皆應與接地的插座觸點作有效的電氣性接觸；除非這些金屬部分是設於、旋入或穿過非導電材料，並以這類材料與載流部分適當隔離，俾正常使用時不可能帶電，則不需與接地的插座觸點作有效的電氣性接觸。

(9) 標記

- (a) 插座上應以易讀耐用的標記顯示下列資料，且不應刻於螺絲、可除去的墊圈或其他易於除去的部件、或預定分開售賣的部件上——
- (i) 額定電流值
 - (ii) 額定電壓值
 - (iii) 供電性質
- (b) 如採用符號，應如以下所示：

安培	A
伏特	V
交流電	a.c.
接地	$\frac{1}{2}$ /E


- (c) 相線插座觸點 (L) 及中性線插座觸點 (N) 的終端，應分別使用 L 及 N 字母作識別，而接地插座觸點 (E) 則應使用 E 的字母或 $\frac{1}{2}$ 符號。所用的字母及符號應盡可能靠近相應的終端。

(10) 溫升

- (a) 在進行 (b) 節所述的測試後，插座可觸摸表面的容許溫升應為 50°C。
- (b) 依照下列程序測試插座可觸摸表面的溫升，可以接受：
- (i) 應使用幼線熱電偶，測量插座的溫升。
 - (ii) 表面式安裝的插座，應照連同厚板或背板一起使用的方式，固定裝於一塊 25 毫米厚直立的夾板上，該板要平面，而由插座邊緣每一邊伸出的平面最少要達 150 毫米。

- (iii) 齊平式安裝的插座，應裝於內部有35毫米深的插座盒。把齊平式插座盒放在一塊厚木板，使該盒正面的邊緣藏入板面2.5毫米至5毫米。該板要大小適當，使插座盒四邊及背部皆有最少25毫米木料圍繞。
- (iv) 測試中的插座應按其額定負荷值用一個插頭接上電源；放入插頭的時間要最少連續維持4小時或甚至較長(但不可超過8小時)，直至溫度穩定為止，而溫度穩定是指一小時內溫升不超過 1°C 。

電力(線路)規例工作守則



min. 最小
max. 最大
R 半徑
(所有尺寸以毫米計)

13安培三腳插頭


守則

A2

圖

A2(1)

電力(線路)規例工作守則




min. 最小
R 半徑
E 接地
N 中性
L 相
(所有尺寸以毫米計)

13安培插座的觸點構形與嚙合面

守則	A2	圖	A2(2)	
----	----	---	-------	--

電力(線路)規例工作守則




所有尺寸以毫米計
max. 最大
min. 最小

13安培插座的拔出拉力規

守則	A2	圖	A2(3)
----	----	---	-------

電力(線路)規例工作守則



13安培插座的標準試電插腳

守則	A2	圖	A2(4)
----	----	---	-------

附錄 3

5 安培、15 安培及 30 安培保護型不能倒置插座的指定規格

(1) 概要

符合英國標準 196 的 5 安培或 15 安培或 30 安培插座，可獲接納為符合本附錄的指定規格。

(2) 面板／外蓋、底座及載流部分的材料

- (a) 用鐵質金屬製造的部分應作防銹處理，且特別留意彈簧及活動的部分。
- (b) (i) 級緣材料應堅韌、不着火、及經 100°C 高溫加熱後塑料亦不變軟。
(ii) 載流部分，包括接地觸點，應用黃銅、銅、磷青銅、及/或其他合適材料製造。
(iii) 插座的外殼應堅硬，並能抵受施於表面任何一處 250 平方毫米面積最少 4 千克的力，而不致過度損壞，或致使保護間隙縮小至低於第 (6) 段所指的最低數值。

(3) 插座的構造

- (a) (i) 插座應妥為構造，以配合圖 A3(1) 所列實際尺寸的插頭。
(ii) 本附錄提到插頭時，是指額定值和尺寸與圖 A3(1) 相稱的插頭。
- (b) 插座觸點的構形，應如圖 A3(2) 所示。
- (c) 專由放射式最終電路供電的插座的基本尺寸，見圖 A3(2) 所示。
- (d) 插座觸點應可自動調校以便接電，而每一觸點應妥為設計，使正常使用時能與相稱的插腳接合並保持良好電氣和機械接觸。每一插座觸點的接觸壓力，應各別測試。
- (e) 插座的導電部分應置於適當位置和作適當分隔，俾正常使用時不會移動位置以致對插座的安全或正確操作產生不利影響。
- (f) 如須採用防風雨的插座，在使用螺紋連接的導管或聚氯乙烯護套電纜安裝該插座時，應把它完全封密，且不可放入插頭。插座應有螺紋，尺寸見圖 A3(3) 所示，以配合插頭上的螺紋環使用。
- (g) 供電給多個插座的環形或放射式最終電路，如果：

- (i) 電路只有一極接地，所採用的插座類型，應只可供設有兩極及接地觸點的插頭放入，而且帶電的一極有熔斷保護。這類插座設有凸起的插座鍵，如圖 A3(4) 所示，或於位置 ‘B’ 設有凹入的插座鍵槽，如圖 A3(5) 所示。
- (ii) 電路並無任何一極接地 (例如，電路的電源來自雙繞組變壓器，而且其次級繞組的中點已接地)，所採用的插座類型，應只可供有兩極及接地觸點的插頭放入，且兩極皆有熔斷保護。這類插座應有凸起的插座鍵，如圖 A3(4) 所示，或於位置 ‘P’ 設有凹入的插座鍵槽，如圖 A3(5) 所示。

(4) 終端的構造

- (a) 終端的連接應使用螺絲、螺帽或同等有效的器件作連接。
- (b) 如採用柱式終端，應符合下列規格：
 - (i) 最小尺寸應按照圖 A3(2) 的規定；
 - (ii) 電纜的夾緊螺絲長度應足以伸至電纜孔的另一面，而且尾端弄圓；及
 - (iii) 電纜孔上用以夾緊電纜的一面，應平滑及完整無缺。
- (c) 終端應有效地密封。應設置絕緣障 (可把其固定於內部設備中或使成為內部設備的一部分)，在分隔內部不同電位的金屬件，包括任何裸露軟導線，即使這些導線有可能與其終端分離。
- (d) 應設置接地終端並設於適當位置，使能看到電纜的接地線 (如有者)，最低限度當插頭或用具入電口從相應插座或連接器拔出時可以看到。

(5) 螺絲及連接物

- (a) 導電和其他作用的螺絲式連接物，皆應能夠抵受正常使用時所產生的機械性應力。螺絲的接觸壓力如用以導電時，應旋入金屬部分。
- (b) 某些螺絲如果改以金屬螺絲替換時會影響安全或不符有關附件的使用規定，則不應用絕緣材料製造。
- (c) 用螺絲把各載流部分接合一起時，不應依靠螺紋作為電流途徑。

(6) 沿面放電距離、穿過絕緣體的間隙及距離

- (a) 當插座正確裝配好並接上相應的電纜時，下列各項目穿過空間量度的最短間隙以及最短沿面放電距離應為 2.5 毫米：

- (i) 在正反極的帶電部分之間；
 - (ii) 在帶電部分與任何其他金屬部分之間；及
 - (iii) 在帶電部分與該附件可觸摸的表面之間。
- (b) 插座在絕緣帶電部分及可觸摸表面之間的最短距離應為2毫米。

(7) 帶電部分的可接觸性

插座應妥為設計，使按正常使用方式設置及裝線後，帶電部分不會被人觸及，試驗方式乃採用圖A3(6)的試電指。

(8) 接地的設置

- (a) 插座的構造應設有刮擦式接地觸點，使放入插頭時，在插頭的載流插腳通電之前便已作好接地。當拔出插頭時，載流部分應在接地觸點斷開之前便已分隔。
- (b) 附件的所有可觸摸金屬部分，皆須與刮擦式接地觸點作有效的電氣性接觸；除非這些金屬部分是設於、旋入或穿過非導電材料，並以這類材料與載流部分適當隔離，俾正常使用時不可能帶電，則不需與刮擦式接地觸點作有效的電氣性接觸。

(9) 標記

- (a) 插座上應以易讀耐用的標記顯示下列資料，且不應刻於螺絲、可除去的墊圈或其他易於除去的部件、或預定分開售賣的部件上：
 - (i) 額定電流值
 - (ii) 額定電壓值
 - (iii) 供電性質
- (b) 如採用符號，應如以下所示：


安培	A
伏特	V
交流電	a.c.
接地	⊕/E

- (c) 相線插座觸點(L)及中性線插觸點(N)的終端，應分別使用L及N字母作識別，而接地插座觸點(E)則應使用E的字母或⊕符號。所用的字母及符號應盡可能靠近相應的終端。

(10) 溫升

- (a) 在進行 (b) 節所述的測試後，插座可觸摸表面的容許溫升應為 50°C。
- (b) 依照下列程序測試插座可觸摸表面的溫升，可以接受：
 - (i) 應使用幼線熱電偶，測量插座的溫升。
 - (ii) 測試中的插座應按其額定負荷值用一個插頭接上電源，且最少連續維持 1 小時。
 - (iii) 插座與插頭應依照正常使用的方式安裝及連接。

電力(線路)規例工作守則



插頭電流 額定值	A dia.	B dia.	C	D	E	F dia.	G	H	J radius	K min.	M dia. min.
安培	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
5	35.71	5.11	17.48	17.48	15.88	7.14	8.33	9.52	0.40	1.65	2.64
15	42.06	7.09	22.22	22.22	19.05	7.95	9.52	12.70	2.38	3.18	3.58
30	54.76	7.95	30.18	30.18	22.18	11.13	11.13	15.88	3.18	4.75	4.75
容差	+0 -0.13	+0 -0.05	+0 -0.25	+0.25 -0.25	—	+0.13 -0.13	+0.25 -0.25	+0.25 -0.25	—	—	—

dia. 直徑

radius 半徑


min. 最小

mm 毫米

5 安培、15安培及30安培保護型不能倒置插頭的尺寸

守則	A3	圖	A3(1)	
----	----	---	-------	--

電力(線路)規例工作守則



插座的 電流額定值	A dia. mm	B dia. min.	C dia. max.	D dia. ori- fice max.	E min.	F	G	H	J	K dia. ori- fice max.	M dia. ori- fice min.	O min.	P dia.	Q	R min.	S min.
安培																
5	35.97	41.28	44.83	6.55	19.05	17.48	9.52	3.18	9.52	15.88	5.72	1.65	3.56	7.14	12.70	4.78
15	42.32	47.62	51.21	8.94	23.83	22.22	11.13	0.41	11.13	19.05	8.10	3.18	4.37	7.95	15.88	6.35
30	55.02	62.69	69.85	10.52	31.75	30.18	17.48	1.60	14.30	22.23	8.89	4.75	6.35	9.52	19.05	7.95
容差	+0.12 -0	二	二	二	+0.13 -0.13	+0.25 -0.25	—	+0.50 -0.50	—	—	—	—	+0.50 -0.50	—	—	—

dia. 直徑

min. 最小

max. 最大

mm 毫米


dia. orifice 孔口直徑

5 安培、15 安培及 30 安培保護型不能倒置 插座的尺寸及觸點構形

守則	圖	A3(2)
A3		

電力(線路)規例工作守則

防風雨型號的螺紋環




插座

插座尺寸		
銅管的電流 額定值	A	B 最大直徑
安培	毫米	毫米
5	6.35	47.63
15	6.35	53.98
30	6.35	73.03


5安培、15安培及30安培保護型不能倒置插座的螺紋環

守則	圖	A3(3)	
A3			

電力(線路)規例工作守則



註：插座鍵須與外殼正面齊平




插座的正視圖

插座尺寸			
插座的電流 額定值	F	G	每鍵的最少 剪切力
安培	毫米	毫米	千克
5	3.96	36.91	45.4
15	3.96	43.26	45.4
30	3.96	55.96	45.4
容差	—	+0 —0.13	—

供有熔斷器插頭用的 5 安培、15 安培及 30 安培
保護型不能倒置的插座鍵

守則	A3	圖	A3(4)		
----	----	---	-------	--	--

電力(線路)規例工作守則




插座正面的正視圖

插座尺寸			
插座的 電流 額定值	E	F	G
安培	毫米	毫米	毫米
5	11.91	32.05	4.78
15	13.49	37.54	4.78
30	22.22	49.05	4.78
容差	—	+0.13 —0	—

供有熔斷器插頭用的 5 安培、15 安培及 30 安培
保護型不能倒置插座的插座鍵槽

電力(線路)規例工作守則



角度的容差 $\pm 5'$ ，直線尺寸的容差：
不超過25毫米 ± 0.05
超過25毫米 ± 0.2

所有尺寸以毫米計

dia. 直徑
rad. 半徑

工業用插座的試電指

守則 A3

附錄 4

16 安培、32 安培、63 安培及 125 安培設有鎖扣器件的 工業用插座的指定規格

(1) 概要

符合 BSEN 60309 的 16 安培或 32 安培或 63 安培或 125 安培插座，可獲接納為符合本附錄的指定規格。

(2) 面板／外蓋、底座及載流部分的材料

- (a) 用鐵質金屬製造的部分應作防銹處理，且特別留意彈簧及活動的部分。
- (b) (i) 絶緣材料應堅韌、不着火、及經 100°C 高溫加熱後塑料亦不變軟。
(ii) 輽流部分，包括接地觸點，應用黃銅、銅、磷青銅、及/或其他合適材料製造。
(iii) 插座的外殼應堅硬，並能抵受施於表面任何一處 250 平方毫米面積最少 4 千克的力，而不致過度損壞，或致使保護間隙縮小至低於第 (6) 段所指的最低數值。

(3) 插座的構造

- (a) (i) 插座應妥為構造，以配合圖 A4(1) 及 A4(2) 所列實際尺寸的插頭。
(ii) 本附錄提到插頭時，是指額定值和尺寸與圖 A4(1) 及 A4(2) 相稱的插頭。
- (b) 插座觸點的構形，應如圖 A4(3) 及 A4(4) 所示。
- (c) 插座的基本尺寸，見圖 A4(3) 及 A4(4) 所示。
- (d) 插座觸點應可自動調校以便接電，而每一觸點應妥為設計，使正常使用時能與相稱的插腳接合並保持良好電氣和機械接觸。每一插座觸點的接觸壓力，應各別測試。
- (e) 插座的導電部分應置於適當位置和作適當分隔，俾正常使用時不會移動位置以致對插座的安全或正確操作產生不利影響。
- (f) (i) 額定電流值超逾 32 安培的插座，應為防濺式或防水式。
(ii) 額定電流值超逾 63 安培的插座，應為防水式。

- (g) 當使用螺紋連接的導管或鉛皮或裝甲電纜安裝防濺式插座時，應把插座完全封密，且不可放入插頭。
- (h) 防濺式或防水式插座的構造，如符合圖 A4(5) 或 A4(6) 所示，可獲接受。
- (i) 63 安培及 125 安培插座，應設有圖 A4(4) 所示的定位觸點，以備作電氣性連鎖。
- (j) 插座應如表 A4(1) 所示設有鎖扣器件。

表 A4(1) 鎖扣器件

插座額定電流值 (安培)	依據防潮保護 程度的分類	鎖扣方式	參考的圖編號
16 及 32	普通	桿杆或蓋	A4(7)
	防濺式	蓋	A4(7)
	防水式	雙托式	A4(8)
63	防濺式	蓋及雙托式	A4(5)
	防水式	雙托式	A4(6)
125	防水式	雙托式	A4(6)

(4) 終端的構造

- (a) 終端的連接應使用螺絲、螺帽或同等有效的器件作連接。
- (b) 終端的尺寸應符合有關的圖表所示，柱式終端，圖 A4(9)；螺旋式終端及螺柱式終端，圖 A4(10)；鞍式終端，圖 A4(11)；及線耳式終端，圖 A4(12)。
- (c) 終端應有效地密封。應設置絕緣障 (可把其固定於內部設備中或使成為內部設備的一部分) 分隔內部不同電位的金屬件，包括任何裸露軟導線，即使這些導線有可能與其終端分離。

(5) 螺絲及連接物

- (a) 導電和其他作用的螺絲式連接物，皆應能夠抵受正常使用時所產生的機械性應力。螺絲的接觸壓力如用以導電時，應旋入金屬部分。
- (b) 某些螺絲如果改以金屬螺絲替換時會影響安全或不符有關附件的使用規定，則不應用絕緣材料製造。
- (c) 用螺絲把各載流部分接合一起時，不應依靠螺紋作為電流途徑。
- (d) 螺絲及螺帽用來夾緊導線時，不應同時用來夾緊其他部件。

(6) 沿面放電距離、穿過絕緣體的間隙及距離

- (a) 當插座正確裝配好並接上相應的電纜時，下列各項目穿過空間量度的最短間隙以及最短沿面放電距離應為4毫米：
 - (i) 在正反極的帶電部分之間；
 - (ii) 在帶電部分與任何其他金屬部分之間；及
 - (iii) 在帶電部分與該附件可觸摸的表面之間。
- (b) 插座在絕緣帶電部份及可觸摸表面之間的最短距離應為2毫米。

(7) 帶電部分的可接觸性

插座應妥為設計，使按正常使用方式設置及裝線後，帶電部分不會被人觸及，試驗方式乃採用圖A3(6)的試電指。

(8) 接地的設置

- (a) 插座的構造應有接地觸點，而觸點應直接與內部的接地終端連接。
- (b) 金屬殼的插座應設有接地終端，預定供與外部的接地導線連接，但齊平式插座則例外，其接地終端的安排應使人能看到電纜的保護導線(如有者)，最低限度當插頭或電力用具入電口從相應的插座拔出時可以看到。
- (c) 插座的所有可觸摸金屬部分，皆應與接地觸點作有效的電氣性接觸；除非這些金屬部分是設於、旋入或穿過非導電材料，並以這類材料與載流部分適當隔離，俾正常使用時不可能帶電，則不需與刮擦式接地觸點作有效的電氣性接觸。

(9) 標記

- (a) 插座上應以易讀耐用的標記顯示下列資料，且不應刻於螺絲、可除去的墊圈或其他易於除去的部件、或預定分開售賣的部件上：
- (i) 額定電流值
 - (ii) 額定電壓值
 - (iii) 供電性質
- (b) 如採用符號，應加以下所示：

安培	A
伏特	V
交流電	a.c.
接地	±
防濺式構造	▲
防水式構造	●●

- (c) 相線插座觸點及中性線插觸點 (N) 的終端，應分別使 R1，S2，T3 及 N 字母作識別，而接地觸點則應使 ± 符號識別。所用的字母及符號應盡可能靠近相應的終端。


(10) 溫升

- (a) 在進行 (b) 節所述的測試後，插座可觸摸表面的容許溫升應為 50°C。
- (b) 依照下列程序測試插座可觸摸表面的溫升，可以接受：
- (i) 應使用幼線熱電偶，測量插座的溫升。
 - (ii) 測試中的插座應按其額定負荷值用一個插頭接上電源。額定電流值如不超逾 32 安培，測試時間為 1 小時；如額定電流值超逾 32 安培，測試時間為 2 小時。
- (c) 插座與插頭應依照正常使用的方式安裝及連接。

電力(線路)規例工作守則

所有尺寸以毫米計

本圖所示除尺寸外並不規限插頭的設計



額定電流值	尺寸	d_1	d_2 (Φ)	d_3	d_4	d_5 (Φ)	d_6 (Φ)	d_7	d_8	h_1	h_2	h_3	h_4	h_5 (Φ)	h_6	h_7	l_1 (Φ)			
		容差	min.	Tol.	± 0.5	miif.	max.	max.	+0 -0.015	+0 -0.09	+0 -1	+0 -1	+0 -1	+0 -0	max.	max.	(Φ)	(Φ)	Tol.	
安培	2 P + $\frac{N}{\square}$	47.5	43.5		17.5	37.9											46.5	47.0	+0 -0.4	
	3 P + $\frac{N}{\square}$	53.5	49.5	+0 -0.6	21.5	42.8	11	10	5	7	37	36	37	24.0($\frac{1}{2}$) 27.5($\frac{1}{2}$)	3.5	1.7	2.2	52.9	53.6	+0 -0.5
	3 P + N + $\frac{E}{\square}$	60.5	56.1		26.5	48.8											60.1	61.0	+0 -0.6	
32	2 P + $\frac{N}{\square}$	61.5	57.3	+0 -0.8	25.0	49.7	13	12	6	8	46	45	46	32.0($\frac{1}{2}$) 35.5($\frac{1}{2}$)	5.0	2.0	2.5	63.2	63.2	+0 -0.6
	3 P + $\frac{N}{\square}$	67.5	63.4		30.3	55.6											69.9	69.9	+0 -0.7	
	3 P + N + $\frac{E}{\square}$																			

- (1) 只適用於普通或防濺式附件。
- (2) 只適用於防水式附件。
- (3) 額定電壓超逾500伏特的附件須用詳圖所示的罩，其他附件則可選擇是否採用。

- (4) 金屬外殼。
- (5) 絶緣材料外殼。
- (6) 這些尺寸應在指定長度的規定限度之內。


16安培及32安培有鎖扣器件插頭的尺寸

守則	圖	A4(1)	
----	---	-------	--

電力(線路)規例工作守則

所有尺寸以毫米計

本圖所示除尺寸外並不規限插頭的設計



額定 電流值	尺寸	d_1	d_2	d_3	d_4	d_5 (1)	d_6 (1)	d_7	d_8	h_1	h_2	h_3	h_4	h_5 (1)	h_6	h_7	h_8	l
		容差	min.	+0 -0.8	± 0.5	min.	max.	$+1.0$	$+1.0$	$+0$	-1	$+0$	$+0$	$+2$	-1	$+1.0$	max.	max.
安培 63	2 P + P + $\frac{N}{\square}$	75.5	69.5	36.5	61.5	15.8	14.3	8	10	67.0	66.0	67.0	50	29.0	8	2.5	3	75.5
125	3 P + P + $\frac{N}{\square}$ + $\frac{E}{\square}$	87.5	81.5	42.5	72.5	20.2	18.2	10	12	74.5	69.5	75.5	58	31.5	10	3.0	4	87.5


(1) 額定電壓超逾500伏特的附件須用詳圖所示的罩，其他附件可選擇否使用。

r 半徑
dia. 直徑
max. 最大
min. 最小

63安培及125安培有鎖扣器件插頭的尺寸

守則	A4	圖	A4 (2)
----	----	---	--------

電力(線路)規例工作守則



額定電流值	尺寸	$d_1(t)$	$d_3(t)$	d_5	d_6	d_8	$d_9(t)$	d_{10}	$d_{11}(t)$	$h_1(t)$	h_2	h_3	h_4	$l_1(t)$	t_1	t_2	t_3		
		容差	Tol.	+0 -1.5	± 0.5	± 1.0	min.	± 0.6	± 0.6	$\pm 1-0.5$	$\pm 3-0$	$\pm 0-1$	max.	$\pm 0.5-0$	min.	min.	min.		
安培	2P +	44.3	± 0.4	36	17.5									47.5					
	3P +	50.4	± 0.5	40.8	21.5	11.6	11	6	8.0	7	19.5	3.8	2	0.8	1.2	54.0	37	38	
	3P + N +	57.3	± 0.6	46.4	26.5									61.3					
32	2P +	58.6	± 0.6	47	25.0	13.6	13	7	6	9.1	8	21.5	5.3	3	1.0	1.5	64.6	45	48
	3P +	64.7	± 0.6	52.9	30.3									71.2					


(1) 尺寸d2應在l2的距離內保持規定的容差。

(2) 尺寸d₁₁及l₁應在l3的距離內保持規定的容差。

在這距離外尺寸可以較大，但不可以較小。

(3) 對於3P+N+類而言，中性插口尺寸h₁是16.0毫米。


(4) 導電銅管應適合指定直徑的插頭。



16安培及32安培有鎖扣器件插座的尺寸及觸點構形

守則	圖	A4 (3)
----	---	--------

電力(線路)規例工作守則




導電銅管的斜面

額定 電流值	尺寸	$d_1(t)$	$d_4(t)$	d_3	d_4	d_5	d_6	d_7	d_8	d_9	h_1	h_2	h_3	h_4	h_5	$l(t)$	t_1	t_2	
		容差	± 0.8	$+0$	-1.5	$+0.5$	$+1$	min.	$+0.6$	-0	$+0.6$	-0	min.	$+3$	-0	$+0.6$	-0	max.	± 0.6
安培 63	$2P + p + \frac{N}{2}$	71	60	36.5	16.6	15.1	9.0	8	11.5	10	30	8	2.5	1.5	2.0	77.5	67	69	
125	$3P + p + \frac{N}{2}$	83	71	42.5	21.0	19.0	11.5	10	14.0	12	32	10	4.0	2.0	2.5	89.5	71	76	

(1) 尺寸d2應在l2的距離內保持規定的容差。

(3) 導電銅管應適合指定直徑的插腳。

(2) 尺寸d1及l1應在15毫米的距離內保持規定的容差。在這距離外
尺寸可以較大，但不可以較小。




導電銅管的排列及終端標誌
插座或連接器導電銅管的正視圖

63安培及125安培有鎖扣器具插座的尺寸及觸點構形

守則	圖	A4	A4(4)
----	---	----	-------

電力(線路)規例工作守則

所有尺寸以毫米計



註：此尺寸所示的斜面傾斜度以圖示的120°為準。


dia. 直徑
max. 最大
min. 最小

63安培有鎖扣器件防濺式插座的構造

守則	圖	A4 (5)
----	---	--------

電力(線路)規例工作守則

所有尺寸以毫米計



dia. 直徑
max. 最大
min. 最小

外蓋的例子


額定電流值	尺寸	d_{10}	d_{11}	ϵ	f
	容差	+0 -0.6	+0 -0.6	最小	+0.5 -0
安培 63	2 P + p + *	95.5	84.5	13	25
	3 P + p + *				
125	3 P + p + N + *	108.5	97.5	16	30

註：此尺寸所示的斜面傾斜度以圖示的120°為準。

63安培及125安培有鎖扣器件防水式插座的構造

守則 A4	圖 A4(6)	
----------	------------	--

電力(線路)規例工作守則



額定電流值	尺寸	l_1	l_2		t_6
	容差	最大		容差	最小
安培 16	2 P +	70	41.5	+1.5 -0	5
	3 P +	75	47.5		5
	3 P + N +	85	53.5		6
32	2 P +	85	54.5	+1.5 -0	6
	3 P +				
	3 P + N +	100	60.5	+2 -0	7


所有尺寸以毫米計

16安培及32安培有鎖扣器件插座的橫杆或蓋

守則	A4	圖	A4(7)	
----	----	---	-------	--

電力(線路)規例工作守則

所有尺寸以毫米計



額定電流值	尺寸	d_{10}	d_{11}	e	f	h_4	h_6
	容差	$+0$ -0.5	$+0$ -0.5	最小	$+0.5$ -0	最小	$+0$ -0.2
安培	2 P + $\frac{N}{\square}$	60	53	8	13	12	4.2
	3 P + $\frac{N}{\square}$	68	60	10	17		
	3 P + $N + \frac{E}{\square}$	76	68	12	20		
32	2 P + $\frac{N}{\square}$	82	72	12	20	14	6.2
	3 P + $\frac{N}{\square}$						
	3 P + $N + \frac{E}{\square}$	89	79	15	23		


註：此尺寸所示的斜面傾斜度以圖示的120°為準。

16安培及32安培有鎖扣器件防水式插座的構造


守則	A4	圖	A4(8)	
----	----	---	-------	--

電力(線路)規例工作守則

所有尺寸以毫米計



無壓片的終端



有壓片的終端


終端大小 D	導體空間 的最小直徑 d	最小標稱螺紋直徑		導體夾緊 部件之間 的最大間隙 e	終端上螺紋的最小長度 a		當完全插入導體後螺絲 與導體尾端的最小距離	
		一個螺絲	二個螺絲		一個螺絲	二個螺絲	一個螺絲	二個螺絲
		3.0	3.0 ¹	0.5	2.0	1.8	1.5	1.5
2	3.6	3.5	2.5 ¹	0.5	2.5	1.8	1.8	1.5
3	4.0	3.5	3.0 ¹	0.6	2.5	2.0	1.8	1.5
4	4.5	4.0	3.0 ¹	1.0	3.0	2.0	2.0	1.5
5	5.5	5.0	4.0	1.3	4.0	3.0	2.5	2.0
6	7.0	6.0	4.0	1.5	4.0	3.0	3.0	2.0
7	8.0	—	6.0	—	—	4.5	—	3.0
8	12	—	10	—	—	7.5	—	—
9	16	—	—	—	—	—	—	—
10								

有鎖扣器件插座柱式終端的尺寸

守則 A4	圖 A4(9)	
----------	------------	--

電力(線路)規例工作守則

所有尺寸以毫米計



A 固定件
B 墊圈或夾片

C 防止散開的器件
E 螺柱


終端大小	導體空間的最小直徑 D	最小標稱螺紋直徑 d		導體夾緊部件之間的最大間隙 e	固定件或螺帽上螺紋的最小長度 n		螺絲或螺柱上螺紋的最小長度 l
		一個螺絲	二個螺絲		一個螺絲	二個螺絲	
2	2.0	3.5	—	1.5	1.5	—	4.0
3	2.7	4.0	3.0 ¹	1.5	2.5	1.5	5.5
4	3.6	5.0	4.0	1.5	3.0	2.5	6.5
5	4.3	5.0	4.0	2.0	3.0	2.5	7.5
6	5.5	5.0	4.0	2.0	3.5	2.5	9.0
7	7.0	6.0	5.0	2.0	3.5	3.0	10.5
8	8.0	6.0	5.0	2.0	4.0	3.0	12.0
9	—	8.0	—	—	5.5	—	14.0
10	—	10.0	—	—	7.0	—	16.0

有鎖扣器件插座螺旋式及螺柱式終端的尺寸

守則	圖	A4(10)
----	---	--------

電力(線路)規例工作守則

所有尺寸以毫米計



終端大小	導體空間最小直徑 D	最小標稱螺紋直徑 d	固定件或螺帽上 螺紋的最小長度 a	螺絲或螺柱上 螺紋的最小長度 l
3	3.0	3.0 ¹	1.5	5.0
4	4.0	3.5	1.5	6.0
5	4.5	4.0	2.5	7.0
6	5.5	4.0	2.5	8.0
7	7.0	5.0	3.0	10.0

有鎖扣器件插座鞍式終端的尺寸


守則

A4 圖

A4(11)

電力(線路)規例工作守則

所有尺寸以毫米計



A 鎖定設備
B 電纜線耳或片

E 固定件
F 螺柱

終端大小	最小標稱螺紋直徑 <i>d</i>	固定件或螺帽上螺紋的最小長度 <i>a</i>	螺絲或螺柱上螺紋的最小長度 <i>l</i>	擬放入的線耳或片的最大厚度 <i>c</i>	由螺絲或線孔中心至矩形夾緊範圍邊的最短距離 <i>g</i>
6	5.0	3.0	10	6.0	10
7	6.0	3.5	12	8.0	12

有鎖扣器件插座線耳式終端的尺寸

守則	圖	A4(12)
A4		

附錄 5

決定電纜導體大小的校正因數

(1) 環境溫度的校正因數

表 A5(1) 環境溫度的校正因數

(註：當連帶的過流保護器件只預定作短路保護用途時，本表方適用。不過，假如該器件並非 BS 3036 的半封閉熔斷器，並且預定作過載保護用途，本表亦適用。表 A5(2) 的註腳亦適用於此表)

絕緣的種類	操作溫度	環境溫度 °C														
		25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
橡膠 (只用於軟電纜)	60 °C	1.04	1.0	0.91	0.82	0.71	0.58	0.41	—	—	—	—	—	—	—	—
一般用途聚氯乙烯	70 °C	1.03	1.0	0.94	0.87	0.79	0.71	0.61	0.50	0.35	—	—	—	—	—	—
紙	80 °C	1.02	1.0	0.95	0.89	0.84	0.77	0.71	0.63	0.55	0.45	0.32	—	—	—	—
橡膠	85 °C	1.02	1.0	0.95	0.90	0.85	0.80	0.74	0.67	0.60	0.52	0.43	0.30	—	—	—
耐熱聚氯乙烯*	85 °C/ 90 °C	1.03	1.0	0.97	0.94	0.91	0.87	0.84	0.79	0.71	0.61	0.50	0.35	0.35	—	—
熱固性	90 °C	1.02	1.0	0.96	0.91	0.87	0.82	0.76	0.71	0.65	0.58	0.50	0.41	0.29	—	—
礦物： (XLPE 護套 105 °C 護套)	105 °C 護套	1.03	1.0	0.93	0.85	0.77	0.67	0.57	0.45	0.31	—	—	—	—	—	—
		1.02	1.0	0.96	0.92	0.88	0.84	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.54	0.47	0.40	0.32

表 A5(2) 以 BS 3036 半封閉式熔斷器作過載保護的環境溫度校正因數

絕緣的種類	操作溫度	環境溫度 °C														
		25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
橡膠 (只用於軟電纜)	60 °C	1.04	1.0	0.96	0.91	0.87	0.79	0.56	—	—	—	—	—	—	—	—
一般用途聚氯乙烯	70 °C	1.03	1.0	0.97	0.94	0.91	0.87	0.84	0.69	0.48	—	—	—	—	—	—
紙	80 °C	1.02	1.0	0.97	0.95	0.92	0.90	0.87	0.84	0.76	0.62	0.43	—	—	—	—
橡膠	85 °C	1.02	1.0	0.97	0.95	0.93	0.91	0.88	0.86	0.83	0.71	0.58	0.41	—	—	—
耐熱聚氯乙烯*	85 °C/ 90 °C	1.03	1.0	0.97	0.94	0.91	0.87	0.84	0.80	0.76	0.72	0.68	0.49	0.49	—	—
熱固性	90 °C	1.02	1.0	0.98	0.95	0.93	0.91	0.89	0.87	0.85	0.79	0.69	0.56	0.39	—	—
礦物 裸露及 觸摸或 聚氯 乙烯覆蓋	70 °C 護套	1.03	1.0	0.96	0.93	0.89	0.86	0.79	0.62	0.42	—	—	—	—	—	—
裸露但不易 被觸摸	105 °C 護套	1.02	1.0	0.98	0.96	0.93	0.91	0.89	0.86	0.84	0.82	0.79	0.77	0.64	0.55	0.43

註：軟電線及 85°C 或 150°C 橡膠絕緣電纜的校正因數，載於 BS 7671 的有關載流量表內。

* 這些因數只適用於表 A6(1) 第 2 至 5 欄所列的額定值。

(2) 組合電纜的校正因數

表 A5(3) 超過一條電路的單芯電纜或一條以上多芯電纜組合的校正因數

參考安裝方法 (參閱附錄 7)	校正因數													
	電路或多芯電纜數目													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
封閉(方法 3 或 4)或捆紮後直接夾放在非金屬表面(方法 1)	0.80	0.70	0.65	0.60	0.57	0.54	0.52	0.50	0.48	0.45	0.43	0.41	0.39	0.38
單層夾放在非金屬表面 (方法 1)	彼此緊貼	0.85	0.79	0.75	0.73	0.72	0.72	0.71	0.70	—	—	—	—	—
	彼此間有距離 *	0.94	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
單層多芯電纜垂直或水平放置在疏孔的金屬線架上(方法 11)	彼此緊貼	0.86	0.81	0.77	0.75	0.74	0.73	0.73	0.72	0.71	0.70	—	—	—
	彼此間有距離 *†	0.91	0.89	0.88	0.87	0.87	—	—	—	—	—	—	—	—
單層單芯電纜彼此緊貼地放置在疏孔的金屬線架上(方法 11)	水平	0.90	0.85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	垂直	0.85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
單層多芯電纜彼此緊貼地放在電線梯架上(方法 13)	0.86	0.82	0.80	0.79	0.78	0.78	0.78	0.77	—	—	—	—	—	—

* 「彼此間有距離」是指相鄰電纜表面間的距離不少於一電纜的直徑 (D_e)。若相鄰電纜間的水平間隙超過 $2D_e$ ，則不須用校正因數。

† 不適用於礦物絕緣電纜。請參閱 BS 7671 以查看所需的校正因數。

註：(表八 5(3))

- 表中所載的因數適用於同一大小的電纜組合。應用表內適當的數值而計算出的電流值便是電纜組合中任何一條電纜的最高負載持續電流。
- 若某一電纜在已知的操作情況下，預期負載不超過其組合額定電流的 30%，則在求取該組其餘電纜的校正因數時可不需考慮此條電纜。
- 當具不同導體操作溫度的電纜組合一起時，應以組合中最低操作溫度的一條電纜作為電流額定值的根據。

(3) 以隔熱材料密封電纜的校正因數

電纜如藏於隔熱牆內或隔熱天花板上，且有一側接觸到導熱面，其載流量表列於附錄 6，而適當的參考方法則為附錄 7 的方法 4。

單支電纜如有可能被隔熱材料包圍超逾 0.5 米的長度，在沒有更準確資料的情況下，可將其載流量視為開放及直接夾放電纜載流量的 0.5 倍(附錄 7 的參考方法 1)。

電纜完全被隔熱材料包圍的長度如少於0.5米，應根據電纜大小、被隔熱材料包圍的長度以及絕緣體的耐熱特性，相應減少其載流量數值。表A5(4)的載流量降低因數，適合藏於隔熱物內截面積不超逾10平方毫米的導體，同時其導熱率要大於0.0625瓦特／度米。

表 A5(4)
以隔熱物包圍的電纜

藏於隔熱物的長度 (毫米)	載流量降低因數
50	0.89
100	0.81
200	0.68
400	0.55

(4) 用以保護電纜的保護器件的校正因數

表 A5(5)
保護器件的校正因數

保護器件類別	校正因數
符合 BS 3036 的半封閉式熔斷器	0.725
其他	1.0

5. 安裝在封閉式線坑內電纜的校正因數

表 A5(6)

安裝在封閉式線坑內電纜的校正因數
(附錄7的安裝方法18，19及20)*

下列的校正因數與附錄7第18至20項所述的電纜排列有關，同時可適用於附錄7的安裝方法12或13的載流量，一如附錄6各表所列：

校正因數

導纜截面積	安裝方法 18				安裝方法 19				安裝方法 20			
	2條單芯電纜或1條三或四芯電纜	3條單芯電纜或2條兩芯電纜	4條單芯電纜或2條三或四芯電纜	6條單芯電纜，4條兩芯電纜，或3條三或四芯電纜	6條單芯電纜，4條兩芯電纜，或3條三或四芯電纜	8條單芯電纜或4條三或四芯電纜	12條單芯電纜，8條兩芯電纜，或6條三或四芯電纜	12條單芯電纜，8條兩芯電纜，或6條三或四芯電纜	18條單芯電纜，12條兩芯電纜，或9條三或四芯電纜	24條單芯電纜，16條兩芯電纜，或12條三或四芯電纜		
平方毫米												
4	0.93	0.90	0.87	0.82	0.86	0.83	0.76	0.81	0.74	0.69		
6	0.92	0.89	0.86	0.81	0.86	0.82	0.75	0.80	0.73	0.68		
10	0.91	0.88	0.85	0.80	0.85	0.80	0.74	0.78	0.72	0.66		
16	0.91	0.87	0.84	0.78	0.83	0.78	0.71	0.76	0.70	0.64		
25	0.90	0.86	0.82	0.76	0.81	0.76	0.69	0.74	0.67	0.62		
35	0.89	0.85	0.81	0.75	0.80	0.74	0.68	0.72	0.66	0.60		
50	0.88	0.84	0.79	0.74	0.78	0.73	0.66	0.71	0.64	0.59		
70	0.87	0.82	0.78	0.72	0.77	0.72	0.64	0.70	0.62	0.57		
95	0.86	0.81	0.76	0.70	0.75	0.70	0.63	0.68	0.60	0.55		
120	0.85	0.80	0.75	0.69	0.73	0.68	0.61	0.66	0.58	0.53		
150	0.84	0.78	0.74	0.67	0.72	0.67	0.59	0.64	0.57	0.51		
185	0.83	0.77	0.73	0.65	0.70	0.65	0.58	0.63	0.55	0.49		
240	0.82	0.76	0.71	0.63	0.69	0.63	0.56	0.61	0.53	0.48		
300	0.81	0.74	0.69	0.62	0.68	0.62	0.54	0.59	0.52	0.46		
400	0.80	0.73	0.67	0.59	0.66	0.60	0.52	0.57	0.50	0.44		
500	0.78	0.72	0.66	0.58	0.64	0.58	0.51	0.56	0.48	0.43		
630	0.77	0.71	0.65	0.56	0.63	0.57	0.49	0.54	0.47	0.41		

* 註：當具不同導體操作溫度的電纜組合一起時，應以組合中最低操作溫度的一條電纜作為電流額定值的根據。

附錄 6

聚氯乙烯 (PVC) 絶緣及交聯聚乙烯 (XLPE) 絶緣電纜 的載流量及電壓降表

(註：除聚氯乙烯絕緣或交聯聚乙烯絕緣電纜之外的其他各種電纜，可在 BS 7671 中查閱載流量及電壓降的數值表。)

1. 載流量表

- (a) 表列的載流量為單一電路的電纜持續負荷，其安裝方法見附錄 7。有關的數值配合各表標題所示的導體操作溫度，如屬交流電操作，則只適用於在 49 至 61 赫茲範圍內的頻率。
- (b) 表列的電流數值，是沒有採用校正因數計算的載流量。在個別的安裝情況下，應以環境溫度、電纜組合及隔熱物質等的相應校正因數(附錄 5)，乘以表列的數值。

2. 電壓降表

- (a) 表內的電壓降，是 1 安培電流流過 1 米長電纜的數值，並反映所有電路導體的電壓降結果。這些電壓降數值，假定有關導體是在其最高容許的正常操作溫度。對於交流電操作，表列數值只適用於 49 至 61 赫茲範圍內的頻率，而對裝甲電纜，有關數值只適用於裝甲已接地的情況。
- (b) 電纜導體的截面積為 16 平方毫米或以下，其電感可予忽略，故只表列出電阻成分 (mV/A/m) 的數值。對於導體截面積大於 16 平方毫米的電纜，則阻抗值 ($\text{mV/A/m}z$)，電阻成分 ($\text{mV/A/m}r$) 及電抗成分 ($\text{mV/A/m}x$) 均有列出。

表 A6(1)

無裝甲、有或無護套的單芯聚氯乙烯(PVC)絕緣電纜
(銅導體)

BS 6004

BS 6231

BS 6346

環境溫度 : 30°C
操作溫度 : 70°C

載流量(安培) :

導體截面積 平方毫米	參考方法 4(藏於導管內等結構內的導管)			參考方法 3(藏於線槽內)			參考方法 1(直接安裝在牆上的導管, 或藏於線槽內)			參考方法 11(在水平或垂直的 疏孔線架上)			參考方法 1(直接安裝)			參考方法 12(流動空氣)		
	2條電纜, 單相交流電或直 流電	3或4條電纜, 單相交流電或直 流電	3或4條電纜, 單相交流電或直 流電	2條電纜, 單相交流電或直 流電	3或4條電纜, 單相交流電或直 流電	3或4條電纜, 單相交流電或直 流電	2條電纜, 單相交流電或直 流電	3條電纜, 單相交流電或直 流電	3條電纜, 單相交流電或直 流電	2條電纜, 單相交流電或直 流電	3條電纜, 單相交流電或直 流電	2條電纜, 單相交流電或直 流電	3條電纜, 單相交流電或直 流電	2條電纜, 單相交流電或直 流電	3條電纜, 單相交流電或直 流電	2條電纜, 單相交流電或直 流電		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	—	—	—	—	—	—	
1	安培	安培	安培	安培	安培	安培	安培	安培	安培	安培	安培	安培	安培	安培	安培	安培	安培	
1.5	11	10.5	13.5	12	15.5	15.5	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.5	14.5	14.5	18	24	21	27	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	19.5	19.5	24	32	28	37	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	26	26	31	41	36	47	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	34	34	42	57	50	65	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	46	46	56	76	68	87	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	61	60	73	101	89	114	104	126	112	146	130	110	—	—	—	—	—	
35	80	80	99	125	110	141	129	136	141	181	162	137	—	—	—	—	—	
50	119	119	108	151	134	182	167	191	172	219	197	167	—	—	—	—	—	
70	151	151	136	192	171	234	214	246	223	281	254	216	—	—	—	—	—	
95	182	182	164	232	207	284	261	300	273	341	311	264	—	—	—	—	—	
120	210	210	188	269	239	330	303	349	318	396	362	308	—	—	—	—	—	
150	240	240	216	300	262	381	349	404	369	456	419	356	—	—	—	—	—	
185	273	273	245	341	296	436	400	463	424	521	480	409	—	—	—	—	—	
240	320	320	286	400	346	515	472	549	504	615	569	485	—	—	—	—	—	
300	367	328	458	394	594	545	635	584	709	659	561	—	—	—	—	—	—	
400	—	—	546	467	694	634	732	679	852	795	755	656	—	—	—	—	—	
500	—	—	626	533	792	723	835	778	982	920	849	749	—	—	—	—	—	
630	720	611	904	826	953	892	826	953	892	1138	1070	855	—	—	—	—	—	
800	—	—	1030	943	1086	1020	943	1086	1020	1265	1188	971	—	—	—	—	—	
1000	—	—	—	1058	1154	1216	1058	1154	1216	1149	1337	1079	—	—	—	—	—	

註 1：導體如以符合 BS 3036 半封閉式密斷器保護，參閱附錄 54)。
 註 2：第 2 至 5 欄所列的載流量，亦適用於 BS 6004 表 1(C) 的軟電纜，以及 BS 6231 表 8 及 9 耐熱程度為 85°C/90°C 的聚氯乙稀電纜，但這些電纜須用於固定裝置。

表 A6(1) (續)

電壓降 (每安培／每米)

導體操作溫度 : 70°C

導體截面 積	2 條電纜 直流通電	2 條電纜，單相交流電			3 或 4 條電纜，三相交流電			參考方法 12 (彼此間有距離*)	參考方法 11 及 12 (直接夾緊 或放在線架 上，彼此緊貼)	參考方法 3 及 4 (藏於裝在牆 內或牆上的導 管等結構內)	參考方法 3 及 4 (藏於裝在牆 內或牆上的導 管等結構內)	參考方法 11 及 12 (三角 放置)	參考方法 11 及 12 (扁平放 置，彼此間有距 離*)	
		1	2	3	4	5	6							
平方毫米	毫伏	毫伏	毫伏	毫伏	毫伏	毫伏	毫伏	毫伏	毫伏	毫伏	毫伏	毫伏	毫伏	毫伏
1	44	44	44	44	44	44	38	38	38	38	38	38	38	38
1.5	29	29	29	29	29	29	25	25	25	25	25	25	25	25
2.5	18	18	18	18	18	18	15	15	15	15	15	15	15	15
4	11	11	11	11	11	11	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
6	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
10	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
16	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
				r	x	z	r	x	z	r	x	z	r	x
25	1.75	1.80	1.80	1.80	1.75	1.75	1.55	1.55	1.55	1.50	1.50	1.55	1.50	1.55
35	1.25	1.30	1.30	1.30	1.25	1.25	1.20	1.20	1.20	1.10	1.10	1.20	1.10	1.20
50	0.93	0.95	0.95	0.95	0.93	0.93	0.88	0.88	0.88	0.80	0.80	0.88	0.80	0.88
70	0.63	0.65	0.65	0.65	0.72	0.72	0.69	0.69	0.69	0.61	0.61	0.72	0.60	0.72
95	0.46	0.49	0.49	0.49	0.47	0.47	0.40	0.40	0.40	0.34	0.34	0.43	0.31	0.43
120	0.36	0.39	0.39	0.39	0.47	0.47	0.45	0.45	0.45	0.32	0.32	0.36	0.32	0.36
150	0.29	0.31	0.31	0.31	0.41	0.41	0.37	0.37	0.37	0.26	0.26	0.30	0.30	0.34
185	0.23	0.25	0.25	0.25	0.37	0.37	0.34	0.34	0.34	0.23	0.23	0.26	0.23	0.26
240	0.180	0.195	0.195	0.195	0.33	0.33	0.26	0.26	0.26	0.21	0.21	0.23	0.21	0.23
300	0.145	0.160	0.160	0.160	0.31	0.31	0.25	0.25	0.25	0.21	0.21	0.22	0.21	0.22
400	0.105	0.130	0.130	0.130	0.26	0.26	0.20	0.20	0.20	0.16	0.16	0.20	0.16	0.20
500	0.086	0.110	0.110	0.110	0.28	0.28	0.20	0.20	0.20	0.16	0.16	0.20	0.16	0.20
630	0.068	0.094	0.094	0.094	0.25	0.25	0.16	0.16	0.16	0.12	0.12	0.17	0.12	0.17
800	0.053	0.072	0.072	0.072	0.22	0.22	0.15	0.15	0.15	0.08	0.08	0.12	0.08	0.12
1000	0.042	0.053	0.053	0.053	—	—	0.08	0.08	0.08	0.06	0.06	0.09	0.06	0.09

* 註：若彼此間距離大於方法 12 所列數值（參閱附錄 7），則電壓降會較大。

表 A6(2)

無裝甲多芯聚氯乙稀(PVC)絕緣電纜

(銅導體)

BS 6004

BS 6346

BS 7629

載流量(安培):

環境溫度: 30°C

導體操作溫度: 70°C

		參考方法3 (繩於裝在牆或天花板內) 上的導管或藏於線槽內)			參考方法1(直接夾放)			參考方法11 (在疏孔線架上) (流動空氣)			
導體截面積 平方毫米		參考方法4 (繩在絕緣等結構內)		參考方法1 1條兩芯電纜*, 或1條四芯電 纜*,三相交流 電		參考方法1 1條三芯電纜*, 或1條四芯電 纜*,單相交流電 或直流電		參考方法1 1條兩芯電纜*, 單相交流電或 直流電		參考方法1 1條三芯電纜*, 或1條四芯電 纜*,三相交流電	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	11	10	13	11.5	15	15	13.5	17	14.5	17	14.5
1.5	14	13	16.5	15	19.5	17.5	22	22	18.5	22	18.5
2.5	18.5	17.5	23	20	27	24	30	30	25	30	25
4	25	23	30	27	36	32	40	40	34	40	34
6	32	29	38	34	46	41	51	51	43	46	43
10	43	39	52	46	63	57	70	70	60	70	60
16	57	52	69	62	85	76	94	94	80	94	80
25	75	68	90	80	112	96	119	119	101	119	101
35	92	83	111	99	138	119	148	148	126	148	126
50	110	99	133	118	168	144	180	180	153	180	153
70	139	125	168	149	213	184	232	232	196	232	196
95	167	150	201	179	258	223	282	282	238	282	238
120	192	172	232	206	299	259	338	338	276	338	276
150	196	196	258	225	344	299	379	379	319	379	319
185	248	223	294	255	392	341	434	434	364	434	364
240	291	261	344	297	461	403	514	514	430	514	430
300	334	298	394	339	503	464	593	593	497	593	497
400	—	—	470	402	634	557	75	75	597	75	597

3. 導體的截面積為 16 平方毫米或以下者假定為圓形，超過此範圍則為不圓形，但數值可安全地應用於圓形導體。

4. 符合 BS 7629 的電纜，其導體操作溫度定為攝氏 70°，因此雖然電纜用以絕緣的物料並非銀氯乙烯，但這類電纜仍歸入本表內。

5. 導體如以符合 BS 3036 半封閉式斷器保護，參閱附錄 5.4。

2. * 有或無保護導體

表 A6(2) (續)

電壓降(每安培／每米)

導體操作溫度：70°C

導體截面積 1	兩芯電纜直流電 2	兩芯電纜單相交流電 3			三或四芯電纜三相交流電 4		
		毫伏	毫伏	毫伏	毫伏	毫伏	毫伏
1	44	44	44	38	38	38	38
1.5	29	29	29	25	25	25	25
2.5	18	18	18	15	15	15	15
4	11	11	11	9.5	9.5	9.5	9.5
6	7.3	7.3	7.3	6.4	6.4	6.4	6.4
10	4.4	4.4	4.4	3.8	3.8	3.8	3.8
16	2.8	2.8	2.8	2.4	2.4	2.4	2.4
		r	x	z	r	x	z
25	1.75	0.170	1.75	1.50	0.145	1.50	1.50
35	1.25	0.165	1.25	1.10	0.145	1.10	1.10
50	0.93	0.165	0.94	0.80	0.140	0.81	0.81
70	0.63	0.160	0.65	0.55	0.140	0.57	0.57
95	0.46	0.155	0.50	0.41	0.135	0.43	0.43
120	0.36	0.155	0.41	0.33	0.135	0.35	0.35
150	0.29	0.155	0.34	0.26	0.130	0.29	0.29
185	0.23	0.150	0.29	0.21	0.130	0.25	0.25
240	0.180	0.150	0.24	0.165	0.130	0.21	0.21
300	0.145	0.145	0.21	0.135	0.130	0.185	0.185
400	0.105	0.115	0.145	0.185	0.100	0.125	0.160

表 A6(3)

單芯有裝甲聚氯乙稀 (PVC) 絶緣電纜
 (非磁性裝甲)
 (銅導體)

BS 6346

載流量 (安培) :

環境溫度 : 30°C
 導體操作溫度 : 70°C

導體截面積 平方毫米	參考方法 1 (直接夾放)			參考方法 11 (在硫孔綱架上)			參考方法 12 (流動空氣)		
	2條電纜, 單相交流電流或直流水流	3或4條電纜, 單相交流電流及彼此緊貼	2條電纜單相交流電流	3或4條電纜, 單相交流電流及彼此緊貼	2條電纜單相交流電流	2條電纜垂直放置, 從此間有距離	3條電纜垂直放置, 從此間有距離	3或4條電纜三相交流電	3條電纜三相交流電
1	安培	安培	安培	安培	安培	安培	安培	安培	安培
50	193	179	205	189	229	217	229	230	212
70	245	225	259	238	287	272	294	286	263
95	296	269	313	285	349	332	357	340	313
120	342	309	360	327	401	383	415	396	385
150	393	352	413	373	452	431	479	458	436
185	447	399	469	422	511	489	548	525	490
240	525	465	550	492	593	568	648	622	566
300	594	515	624	547	668	640	748	719	616
400	687	575	723	618	737	707	885	851	674
500	763	622	805	673	810	777	1 035	997	721
630	843	669	891	728	893	856	1 218	1 174	771
800	919	710	976	777	943	905	1 441	1 390	824
1 000	975	737	1 041	808	1 008	967	1 685	1 627	872

註：導體如以 BS 3036 半封閉式熔斷器保護，參閱附錄 5(4)。

表 A6(3) (續)

電壓降 (每安培／每米)

導體操作溫度 : 70°C

導體截面積 平方毫米	2條電纜 直流電	2條電纜，單相交流電			3或4條電纜，三相交流電			參考方法 1 及 11 (彼此緊貼) 3	參考方法 12 (彼此間有距離*) 4	參考方法 1, 11 及 12 (三角放置) 5	(扁平放置，彼此 緊貼) 6	(扁平放置，彼此間 距離*) 7
		毫伏	毫伏	毫伏	毫伏	毫伏	毫伏					
50	0.93	0.93	0.22	0.95	0.92	0.30	0.97	0.80	0.190	0.82	0.79	0.79
70	0.63	0.64	0.21	0.68	0.66	0.29	0.72	0.56	0.180	0.58	0.57	0.62
95	0.46	0.48	0.20	0.52	0.51	0.28	0.58	0.42	0.175	0.45	0.44	0.25
120	0.36	0.39	0.195	0.43	0.42	0.28	0.50	0.33	0.170	0.37	0.36	0.24
150	0.29	0.31	0.190	0.37	0.34	0.27	0.44	0.27	0.165	0.32	0.30	0.24
185	0.23	0.26	0.190	0.32	0.29	0.27	0.39	0.22	0.160	0.27	0.25	0.23
240	0.180	0.20	0.180	0.27	0.23	0.26	0.35	0.175	0.160	0.23	0.20	0.23
300	0.145	0.160	0.180	0.24	0.190	0.26	0.32	0.140	0.155	0.21	0.165	0.22
400	0.105	0.140	0.175	0.22	0.180	0.24	0.30	0.120	0.150	0.195	0.160	0.21
500	0.086	0.120	0.170	0.21	0.165	0.23	0.29	0.105	0.145	0.180	0.145	0.20
630	0.068	0.105	0.165	0.195	0.150	0.22	0.27	0.091	0.145	0.170	0.135	0.195
800	0.053	0.095	0.160	0.185	0.145	0.21	0.25	0.082	0.140	0.160	0.125	0.180
1 000	0.042	0.091	0.155	0.180	0.140	0.190	0.24	0.079	0.135	0.155	0.125	0.165

註：若彼此間距離大於方法 12 所列數值（附錄 7），則電壓降低會較大。

表 A6(4)

多芯有裝甲聚氯乙稀 (PVC) 絶緣電纜
(銅導體)

BS 6346

載流量(安培)：

導體橫面積		參考方法 1 (直接夾放)			參考方法 11 (在水平或垂直的流線架上) 或參考方法 13 (流動空氣)		
導體溫度：30 °C	導體操作溫度：70 °C	1條兩芯電纜， 單相交流電或直流電		1條三或四芯電纜， 三相交流電	1條兩芯電纜， 單相交流電或直流電		1條三或四芯電纜， 三相交流電
		1	2	3	4	5	
平方毫米	安培	安培	安培	安培	安培	安培	安培
1.5	21	18	18	22	22	19	19
2.5	28	25	33	31	31	26	26
4	38	33	42	41	41	35	35
6	49	42	53	53	53	45	45
10	67	58	72	72	72	62	62
16	89	77	97	97	97	83	83
25	118	102	128	128	128	110	110
35	145	125	157	157	157	135	135
50	175	151	190	190	190	163	163
70	222	192	241	241	241	207	207
95	269	231	291	291	291	251	251
120	310	267	336	336	336	290	290
150	356	306	386	386	386	332	332
185	405	348	439	439	439	378	378
240	476	409	516	516	516	445	445
300	547	469	592	592	592	510	510
400	621	540	683	683	683	590	590

註：導體如以 BS 3036 半封閉式熔斷器保護，參閱附錄 5(4)。

表 A6(4) (續)

電壓降(每安培/每米)

導體操作溫度：70°C

導體截面積 平方毫米	兩芯電纜直流電			兩芯電纜單相交流電			三或四芯電纜三相交流電		
	1	2	毫伏	3	毫伏	4	毫伏	5	毫伏
1.5		29			29			25	
2.5		18			18			15	
4		11			11			9.5	
6		7.3			7.3			6.4	
10		4.4			4.4			3.8	
16		2.8			2.8			2.4	
							r	x	z
							r	x	z
25	1.75	0.175	0.170	1.75	0.170	1.75	1.50	0.145	1.50
35	1.25	1.25	0.165	1.25	1.25	1.25	1.10	0.145	1.10
50	0.93	0.93	0.165	0.94	0.94	0.94	0.80	0.140	0.81
70	0.63	0.63	0.160	0.65	0.65	0.65	0.55	0.140	0.57
95	0.46	0.47	0.155	0.50	0.50	0.50	0.41	0.135	0.43
120	0.36	0.38	0.155	0.41	0.41	0.41	0.33	0.135	0.35
150	0.29	0.30	0.155	0.34	0.34	0.34	0.26	0.130	0.29
185	0.23	0.25	0.150	0.29	0.29	0.29	0.21	0.130	0.25
240	0.180	0.190	0.150	0.24	0.24	0.24	0.165	0.130	0.21
300	0.145	0.155	0.145	0.21	0.21	0.21	0.135	0.130	0.185
400	0.105	0.115	0.145	0.185	0.185	0.185	0.100	0.125	0.160

表 A6(5)

無裝甲、有或無護套的單芯交聯聚乙稀 (XLPE) 絶緣電纜

(銅導體)

載流量 (安培) :

導體截面積 平方毫米	載流量 (安培)	參考方法 4 (屬於裝在隔熱牆等結構內的導管, 或藏於線槽內)			參考方法 3 (屬於裝在隔離的導管, 或藏於線槽架上)			參考方法 1 (直接夾取)			參考方法 11 (在水平或垂直的 導管架上)			參考方法 12 (流動空氣)		
		2條電纜, 單相交流電或直 流電	3或4條電纜, 單相交流電或直 流電	2條電纜, 單相交流電或直 流電	3或4條電纜, 單相交流電或直 流電	2條電纜, 單相交流電或直 流電	3或4條電纜, 單相交流電或直 流電	2條電纜, 單相交流電或直 流電	3或4條電纜, 單相交流電或直 流電	2條電纜, 單相交流電或直 流電	3或4條電纜, 單相交流電或直 流電	2條電纜, 單相交流電或直 流電	3或4條電纜, 單相交流電或直 流電	2條電纜, 單相交流電或直 流電	3條電纜, 單相交流電或直 流電	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	安培	安培	安培	安培	安培
	1	14	13	17	15	19	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1.5	18	17	22	25	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2.5	24	23	30	34	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4	33	30	35	46	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	43	39	51	45	59	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10	58	53	71	63	74	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	16	76	70	95	109	99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	25	100	91	126	143	130	158	140	183	163	138	—	—	—	—	—
	35	124	111	156	176	161	195	176	226	203	171	—	—	—	—	—
	50	149	135	189	168	209	293	215	274	246	209	—	—	—	—	—
	70	189	170	240	214	293	268	308	379	351	318	—	—	—	—	—
	95	228	205	290	259	355	326	375	341	426	330	—	—	—	—	—
	120	263	235	336	299	413	379	436	398	495	453	—	—	—	—	—
	150	300	270	375	328	476	436	505	570	524	445	—	—	—	—	—
	185	341	306	426	370	545	500	579	651	600	511	—	—	—	—	—
	240	400	358	500	433	644	590	686	769	711	606	—	—	—	—	—
	300	459	410	513	493	743	681	794	730	886	824	—	—	—	—	—
	400	—	—	—	—	584	793	915	849	1065	984	—	—	—	—	—
	500	—	—	—	—	666	990	1044	973	1228	1150	936	—	—	—	—
	630	—	—	—	—	783	1130	1033	1191	1115	1069	1069	—	—	—	—
	800	—	—	—	—	900	1288	1179	1358	1275	1185	1214	—	—	—	—
1000	—	—	—	—	—	—	—	1443	1323	1520	1775	1671	1349	—	—	—

註 : 1. 導體如以符合 BS 3036 半封閉式熔斷器保護, 參閱附錄 5(4)。
 2. 如導體的操作溫度超過攝氏 70 度, 必須使用適用於導體操作溫度為攝氏 70 度的聚氯乙烯絕緣電纜。

3. 表內所列電纜如連接設計在不超過攝氏 70 度的溫度下操作的器具或附件, 可應用表 A6(1) 內所載的數值。
 4. 第 2 至 3 檔所列的載流量, 亦適用於 BS 7211 表 3(b) 的軟電纜。

5. 電纜如裝在硬聚氯乙烯導管內, 可應用 BS 6004 及 6346 表內所載的數值。

表 A6(5) (續)

電壓降 (每安培／每米)

導體操作溫度 : 90°C

導體截面積 2條電纜 直流電	2條電纜, 單相交流電			3或4條電纜, 三相交流電				
	參考方法3及4 (藏於裝在牆內 或牆上的導 管等結構內)	參考方法1及 11 (直 接夾 放或 放在 架上, 彼 此 緊 貼)	參考方法12 (藏於裝在牆內 或牆上的導 管等結構內)	參考方法3及4 (藏於裝在牆內 或牆上的導 管等結構內)	參考方法1及 11及12 (三 角 置 放 置 貼)	參考方法1及 11 (扁 平 放 置 ，彼 此 緊 繫 *)		
1 平方毫米	2 毫米	3 毫米	4 毫米	5 毫米	6 毫米	7 毫米	8 毫米	9 毫米
1	46	46	46	46	40	40	40	40
1.5	31	31	31	31	27	27	27	27
2.5	19	19	19	19	16	16	16	16
4	12	12	12	12	10	10	10	10
6	7.9	7.9	7.9	7.9	6.8	6.8	6.8	6.8
10	4.7	4.7	4.7	4.7	4.0	4.0	4.0	4.0
16	2.9	2.9	2.9	2.9	2.5	2.5	2.5	2.5
25	1.85	1.85	1.90	1.85	1.60	1.65	1.60	1.60
35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.15	1.15	1.15	1.15
50	0.99	1.00	1.05	0.99	0.86	0.86	0.86	0.86
70	0.68	0.70	0.75	0.68	0.60	0.65	0.60	0.65
95	0.49	0.51	0.58	0.49	0.40	0.43	0.43	0.43
120	0.39	0.41	0.26	0.48	0.39	0.47	0.35	0.34
150	0.32	0.33	0.26	0.43	0.32	0.45	0.29	0.37
185	0.25	0.27	0.26	0.37	0.26	0.36	0.23	0.32
240	0.19	0.21	0.26	0.33	0.20	0.25	0.25	0.22
300	0.155	0.175	0.25	0.31	0.16	0.22	0.25	0.22
400	0.120	0.140	0.25	0.29	0.13	0.20	0.125	0.27
500	0.093	0.120	0.25	0.28	0.105	0.155	0.185	0.22
630	0.072	0.100	0.25	0.27	0.086	0.155	0.175	0.25
800	0.056	—	—	0.072	0.150	0.170	0.064	—
1000	0.045	—	—	0.063	0.150	0.165	0.054	—

* 注：若彼此距離大於方法12列數值（參閱附錄7），則電壓降會較大。

表 A6(6)

無裝甲多芯交聯聚乙烯 (XLPE) 絶緣電纜
(銅導體)
BS 5467
BS 7211

載流量 (安培) :

導體截面積 平方毫米	參考方法 4 (藏在絕緣牆等結構內)			參考方法 3 (藏於裝在牆或天花板內 上的導管內或藏於線槽內)			參考方法 1 (直接夾放)			參考方法 11 (在硫孔線加上 或參考方法 13 (流動空氣)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	安培	安培	安培
1	安培 14.5	安培 18.5	安培 13	安培 17	安培 15	安培 19.5	安培 19	安培 17	安培 21	安培 26	安培 26	安培 18
1.5		2.5	3.5	22	30	26	24	22	33	30	36	23
2.5		4	42	38	40	35	45	40	45	40	49	32
4		6	42	51	51	44	58	52	58	63	63	42
6		10	57	51	69	60	80	71	80	86	75	54
10		16	76	68	91	80	107	96	115	119	149	100
16		25	99	89	119	105	138	119	149	147	185	127
25		35	121	109	146	128	171	147	147	179	225	158
35		50	145	130	175	154	209	179	179	229	289	192
50		70	183	164	221	194	269	229	229	352	352	246
70		95	220	197	265	233	328	278	278	322	410	346
95		120	253	227	305	268	382	322	322	441	473	399
120		150	290	259	334	300	441	371	371	506	542	456
150		185	329	295	384	340	506	424	424	599	641	538
185		240	386	346	459	398	599	500	500	693	741	621
240		300	442	396	532	455	625	536	536	803	865	741
300		400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注：1. 請參閱表 A6(5) 注 1、2 及 3。
2. * 有或無保護導體。

3. 電纜切半在離壓氯乙烯管內，可應用表 A6(2) 內所列的數值。
4. 導體的截面積為 16 平方毫米或以下者假定為圓形，超過此截面積則為不同形狀，但數值可安全地應用於圓形導體。

表 A6(6) (續)

電壓降 (每安培／每米)

導體操作溫度 : 90°C

導體截面積 平方毫米	兩芯電纜直流電 毫伏	兩芯電纜單相交流電 毫伏		三或四芯電纜三相交流電 毫伏	
		3	4	3	4
1	46	46	40	40	40
1.5	31	31	27	27	27
2.5	19	19	16	16	15
4	12	12	10	10	9
6	7.9	7.9	6.8	6.8	6.5
10	4.7	4.7	4.0	4.0	3.8
16	2.9	2.9	2.5	2.5	2.3
		r	x	r	x
25	1.85	0.160	1.90	1.60	1.40
35	1.35	0.155	1.35	1.15	1.35
50	0.98	0.155	1.00	0.86	1.35
70	0.67	0.150	0.69	0.59	1.30
95	0.49	0.150	0.52	0.43	1.30
120	0.39	0.145	0.42	0.34	1.30
150	0.31	0.145	0.35	0.28	1.25
185	0.25	0.145	0.29	0.22	1.25
240	0.195	0.140	0.24	0.175	1.25
300	0.155	0.140	0.21	0.140	1.20
400	0.120	0.13	0.195	0.115	1.15

表 A6(7)

單芯有裝甲交聯聚乙烯(XLPE)絕緣電纜

(非磁性裝甲)
(銅導體)BS 5467
BS 6724

載流量 (安培) :

導體截面積 平方毫米	參考方法1(直接夾接)			參考方法11(在硫孔線架上)			參考方法12(流動空氣)		
	2條電纜，單相交流電或直 流電，三相交流電或直 流電，扁平放置及傾 扁平放置及此緊貼	3或4條電纜，單 相交流電或直 流電，三相交流電 或直流電，扁平放置及傾 扁平放置及此緊貼	2條電纜單相交流電 水平及偏平放置，彼此間有 距離	2條電纜單相交流電 水平及偏平放置，彼此間有 距離	2條電纜單相交流電 水平及偏平放置，彼此間有 距離	3或4條電纜三相交流電 垂直放置，彼此間有 距離	3或4條電纜三相交流電 水平及偏平放置，彼此間有 距離	3或4條電纜三相交流電 垂直放置，彼此間有 距離	3或4條電纜三相交流電 水平及偏平放置，彼此間有 距離
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	237	220	253	232	282	266	284	270	288
70	303	277	322	293	357	337	356	349	358
95	367	333	389	352	436	412	446	426	425
120	425	383	449	405	504	477	519	497	485
150	488	437	516	462	566	539	600	575	549
185	557	496	587	524	643	614	688	660	618
240	656	579	689	612	749	714	815	782	715
300	755	662	792	700	842	805	943	906	810
400	853	717	899	767	929	889	1137	1094	848
500	962	791	1016	851	1032	989	1314	1266	923
630	1082	861	1146	935	1139	1092	1528	1474	992
800	1170	904	1246	987	1204	1155	1809	1744	1042
1000	1261	961	1345	1055	1289	1238	2100	2026	1110

環境溫度 : 30°C
導體操作溫度 : 90°C

註：請參閱表A6(5)註1、2及3。

表 A6(7) (續)

電壓降 (每安培／每米)

導體操作溫度 : 90°C

導體截面積 平方毫米	2條電纜 直流水	2條電纜，單相交流電 參考方法 1 及 11 (彼此緊貼)			參考方法 12 (彼此間有距離*)			3或4條電纜，三相交流電 參考方法 1、11 (扁平放置，彼此間有 距離*)			7
		1	2	毫伏	4	毫伏	5	毫伏	6	毫伏	
50	0.98	0.99	0.21	1.00	0.98	0.29	1.00	0.86	0.18	0.87	0.84
70	0.67	0.68	0.20	0.71	0.69	0.29	0.75	0.59	0.17	0.62	0.65
95	0.49	0.51	0.195	0.55	0.53	0.28	0.60	0.44	0.17	0.47	0.46
120	0.39	0.41	0.190	0.45	0.43	0.27	0.51	0.35	0.165	0.39	0.38
150	0.31	0.33	0.185	0.38	0.36	0.27	0.45	0.29	0.160	0.33	0.31
185	0.25	0.27	0.185	0.33	0.30	0.26	0.40	0.23	0.160	0.28	0.26
240	0.195	0.21	0.180	0.28	0.24	0.26	0.35	0.180	0.155	0.24	0.21
300	0.155	0.17	0.175	0.25	0.195	0.25	0.32	0.145	0.150	0.21	0.17
400	0.115	0.145	0.170	0.22	0.180	0.24	0.30	0.125	0.150	0.195	0.16
500	0.093	0.125	0.170	0.21	0.165	0.24	0.29	0.105	0.145	0.180	0.145
630	0.073	0.105	0.165	0.195	0.150	0.23	0.27	0.092	0.145	0.170	0.135
800	0.056	0.090	0.160	0.190	0.145	0.23	0.27	0.086	0.140	0.165	0.130
1000	0.045	0.092	0.155	0.180	0.140	0.21	0.25	0.080	0.135	0.155	0.125

註：若彼此間距離大於方法 12 所列數值 (附錄 7)，則電壓降值會較大。

表 A6(8)

多芯有裝甲交聯聚乙烯 (XLPE) 絶緣電纜
(銅導體)

載流量 (安培) :

環境溫度 : 30°C
導體操作溫度 : 90°C

導體截面積 1 平方毫米	參考方法 1 (直接夾放)			參考方法 11 (在水平或垂直的疏孔線架上) 或參考方法 13 (流動空氣)		
	1 條兩芯電纜, 單相交流電或直流電 2	1 條三或四芯電纜, 三相交流電 3	1 條兩芯電纜, 單相交流電或直流電 4	1 條三或四芯電纜, 三相交流電 5	1 條三或四芯電纜, 三相交流電 5	
1.5	安培 27	安培 23	安培 29	安培 25	安培 25	安培 25
2.5	36	31	39	33	33	33
4	49	42	52	44	44	44
6	62	53	66	56	56	56
10	85	73	90	78	78	78
16	110	94	115	99	99	99
25	146	124	152	131	131	131
35	180	154	188	162	162	162
50	219	187	228	197	197	197
70	279	238	291	251	251	251
95	338	289	354	304	304	304
120	392	335	410	353	353	353
150	451	386	472	406	406	406
185	515	441	539	463	463	463
240	607	520	636	546	546	546
300	698	599	732	628	628	628
400	787	673	847	728	728	728

註：請參閱表 A6(5) 註 1、2 及 3。

表 A6(8) (續)





電壓降 (每安培／每米)

導體操作溫度 : 90°C






導體截面積 1 平方毫米	兩芯電纜直流電 2 毫伏	兩芯電纜單相交流電 3 毫伏		三或四芯電纜三相交流電 4 毫伏	
		毫伏	毫伏	毫伏	毫伏
1.5	31	31	27	27	27
2.5	19	19	16	16	16
4	12	12	10	10	10
6	7.9	7.9	6.8	6.8	6.8
10	4.7	4.7	4.0	4.0	4.0
16	2.9	2.9	2.5	2.5	2.5
		r	x	r	x
25	1.85	1.85	1.90	1.60	1.65
35	1.35	1.35	1.35	1.15	1.15
50	0.98	0.99	1.00	0.86	0.87
70	0.67	0.67	0.69	0.59	0.60
95	0.49	0.50	0.52	0.43	0.45
120	0.39	0.40	0.42	0.34	0.37
150	0.31	0.32	0.35	0.28	0.30
185	0.25	0.26	0.29	0.22	0.26
240	0.195	0.20	0.24	0.175	0.21
300	0.155	0.16	0.21	0.140	0.185
400	0.120	0.13	0.140	0.115	0.165

附錄 7




電纜的典型安裝方法



安裝方法		舉 例	決定載流量的適當參考方法
編號	說明		
1	2	3	4
開放及直接夾放			
1	有護套電纜直接夾放在或置於非金屬表面上		方法 1
在導管內			
3	單芯無護套電纜藏於牆上或天花板上的金屬或非金屬導管內		方法 3
4	單芯無護套電纜藏於隔熱牆或隔熱天花板上的金屬或非金屬導管內。導管的一側接觸到導熱面 *		方法 4
5	多芯非金屬護套電纜藏於牆或天花板上的金屬或非金屬導管內		方法 3

* 假設牆身構造分為防水外層、隔熱層及以灰泥板或木質材料造成而傳熱系數不少於 $10\text{W/m}^2\text{K}$ 的內層。導管應靠近內層安裝，但不必要與其接觸。電纜產生的熱力假設祇能從內層散去。

安裝方法		舉 例	決定載流量的適當參考方法
編號	說明		
1	2	3	4
6	有護套電纜藏於裝在隔熱牆等結構上的導管內(其他情況如方法4)		方法4
7	電纜藏於埋在磚石、混凝土、灰泥或同類材料(但不包括隔熱材料)的導管內		方法3
在線槽內			
8	電纜藏在牆上或懸空的線槽內		方法3
9	電纜藏在與地板齊平的線槽內		方法3
10	單芯電纜藏在裙腳線槽內		方法3
在線架上			
11	有護套電纜放在疏孔的線架上，電纜捆紮在一起，但並非密封。疏孔線架為一有孔之線架，而孔眼共佔線架表面面積30%或以上		方法11

安裝方法		舉 例	決定載流量的適當參考方法
編號	說明		
1	2	3	4
在流動空氣中，置於線夾、托架或梯架上			
12	<p>單芯有護套電纜置於流動空氣中(任何電纜下面承托的金屬物不佔用超過平面面積10%)：</p> <p>2或3條電纜垂直上下放置，電纜之間的距離至少等於電纜的總直徑(D_e)；電纜與牆之間距離不少於$0.5D_e$</p> <p>2或3條電纜水平放置，電纜之間距離如上述3條電纜三角放置，牆與最近的一條電纜距離為$0.5D_e$，與最近的兩條電纜距離為$0.75D_e$</p>		方法 12
13	<p>多芯有護套電纜置於梯架或托架上，分隔距離大於$2D_e$</p> <p>多芯有護套電纜置於流動空氣中，牆與電纜表面之間距離不少於$0.3D_e$</p> <p>在電纜下面承托的任何金屬物不佔用超過平面面積10%</p>		方法 13
14	電纜懸掛或附在承力線上		方法 12 或 13 (按適當情況而定)
在建築物的空穴內			
15	有護套電纜直接放在隔熱牆或隔熱天花板上，電纜的一側接觸到導熱面(其他情況如方法 4)		方法 4


安裝方法		舉 例	決定載流量的適當參考方法
編號	說明		
1	2	3	4
16	有護套電纜放置在建築物結構(不包括隔熱材料)形成的管道或空穴內		<p>方法 4： 若電纜直徑為 D_e， 管道的直徑不超過 $5D_e$ 或周界不超過 $20D_e$。</p> <p>方法 3： 若管道直徑超過 $5D_e$ 或周界超過 $20D_e$。</p> <p>註 1：若周界超過 $60D_e$ 須按適當情況採用方法 18 至 20。</p> <p>註 2：D_e 乃電纜總直徑。若為一組電纜，D_e 乃各條電纜直徑之和。</p>
在線坑內			
17	電纜承托在開放或通風的線坑的旁壁上，相隔距離見參考方法 12 或 13 所示		方法 12 或 13 (按適當情況而定)
18	電纜藏在至少闊 450 毫米，深 300 毫米的封蔽式線坑內。此尺寸包括 100 毫米坑蓋。	<p>2 條單芯電纜表面相隔距離不少於一電纜直徑</p> <p>3 條單芯電纜三角放置及彼此緊貼</p> <p>多芯電纜或多組單芯電纜，表面相隔距離不少於 50 毫米。</p>	 <p>方法 18 用附錄 5 的表 A5(6)所示的校正因數</p>

安裝方法		舉 例	決定載流量的適當參考方法
編號	說明		
1	2	3	4
19	電纜藏在至少闊450毫米，深600毫米的封蔽式線坑內。此尺寸包括100毫米坑蓋。	<p>單芯電纜以2或3條組合扁平排列，放在線坑的垂直旁壁上，電纜表面相距一電纜直徑，及兩組間相距不少於50毫米*</p> <p>多芯電纜單獨安裝，電纜表面彼此相距不少於75毫米*</p> <p>所有電纜距離線坑之旁壁不少於25毫米</p>	<p>方法19 用附錄5的表A5(6)所示的校正因數</p> 
20	電纜藏在至少闊600毫米，深760毫米的封蔽式線坑內。此尺寸包括100毫米坑蓋。	<p>單芯電纜以2或3條組合扁平排列，電纜表面相距一電纜直徑；或作三角排列，電纜彼此緊貼，兩組之間的水平或垂直相距離不少於50毫米*</p> <p>多芯電纜單獨安裝，電纜表面的水平或垂直相距離不少於75毫米*</p> <p>所有電纜距離線坑的旁壁不少於25毫米</p>	<p>方法20 用附錄5的表A5(6)所示的校正因數</p> 

* 彼此間相距儘量遠




附錄8

電氣圖表的圖解符號

編號	符號		說明
	形式1	形式2	
1.		 	有兩個繞組的變壓器 註— 瞬時電壓極性可在符號的形式2中顯示。 例子： 有兩個繞組的變壓器連瞬時電壓極性指示標記瞬時電流進入繞組有標記的一端會產生助磁通量
2.			
3.			自耦式變壓器
4.			變流器

編號	符號	說明
5.	形式 1 	開關 (機械性)
6.	形式 2 	
7.		接觸器或接觸器的主接觸 (觸點在非啓動位置斷開)
8.		自動脫扣接觸器 (由內置測量繼電器或脫扣器啓動)
9.		接觸器或接觸器的主接觸 (觸點在非啓動位置閉合)
10.		斷路器
11.		切斷器 (隔離器)
12.		雙向切斷器 (隔離器)；觸點在中間位置 斷開
13.		開關切斷器 (負載隔離開關)
14.		自動脫扣開關切斷器 (由內置測量繼電器或脫扣器啓動)
15.		熔斷器：一般符號

編號	符號	說明
16.		熔斷開關
17.		熔斷切斷器 (熔斷隔離器)
18.		熔斷開關切斷器 (負載隔離熔斷開關)
19.		導線 一組導線 電線 電纜 電路
20.	形式 1	註 1 — 導線的單線表示法 以單線代表一組導線時，可在線上加上幾劃短線或一劃短線與一個數字，以顯示導線的數目。
21.	形式 2	例子： 三條導線 註 2 — 額外資料可顯示如下： 在線之上：電流類別、配電系統、頻率及電壓。 在線之下：電路的導線數目，接着是乘號及每一導線的截面積。如採用不同大小的導線，應用一個加號分開每一導線的資料。導線的材料可用其化學符號表示。
22.		三相電路。50赫茲 380伏特，三條120平方毫米相線，及50平方毫米中性線。
23.		電纜內的導線，所示為三條導線

編號	符號	說明
24.	•	接合點，連接點
25.	◦	終端
26.		終端條，所示例子有終端標記
27.	形式1 	導線的聯接
28.	形式2 	
29.		電纜封頭，所示為一條三芯電纜
30.		電纜封頭，所示為三條單芯電纜
31.		聯接器，配電箱 一般符號
32.	形式1 	連接桿，閉合
33.	形式2 	
34.		連接桿，斷開

編號	符號	說明
35.		電動機起動器：一般符號 註 — 可在一般符號之內加上限定性符號，以顯示起動器的特別種類。
36.		分級操作起動器 註 — 可顯示分級數目
37.		星形三角起動器
38.		自耦式變壓器起動器
39.		可逆式電動機直接在線接觸器或起動器
40.		帶可控硅整流器的調節起動器
41.		機器：一般符號 星號*將以下列的字母標示取代： C 同步轉換器 G 發電機 GS 同步發電機 M 電動機 MG 可作發電機或電動機用途的機器 MS 同步電動機
42.		單極單向開關：一般符號
43.		具有指示燈的開關
44.		雙極單向開關

編號	符號	說明
45.		拉繩操作單極單向開關
46.		雙向開關
47.		中間開關
48.		計時開關
49.		限定時間開關
50.		光暗器
51.		按鈕
52.		插座(電源)：一般符號
53.	形式1  ³	多頭插座(電源)
54.	形式2 	所示符號有三個插座
55.		具有防護設計的插座(電源)

編號	符號	說明
56.		具有活門的插座 (電源)
57.		具有單極開關的插座 (電源)
58.		具有聯鎖開關的插座 (電源)
59.		具有隔離變壓器的插座 (電源)，例如鬚刨插座
60.		多極插頭及插座，所示者有六極： 複線表示法
61.		單線表示法
62.		熒光燈照明器：一般符號
63.		例子：有三支熒光燈的照明器
64.		有三支熒光燈的照明器簡化表示法
65.		放電燈的輔助儀器 註：當輔助儀器並非內置於照明器內才會使用
66.		內置式緊急照明器
67.		信號燈

編號	符號	說明
68.		電氣用具：一般符號 註：如有需要，用標示指明類別
69.		風扇，所示者連電線
70.		發熱器 須指明類別
71.		鈴
72.		鐘
73.		接地，一般符號 地，一般符號
74.		故障 (顯示假定的故障位置)
75.		跳火 擊穿

附錄9

與香港實驗所認可計劃／香港認可處 訂立互相認可協議／安排的審定團體

有關與香港認可處或香港實驗所認可計劃訂立互相認可安排的認可團體最新名單，可瀏覽創新科技署網頁（網址：www.info.gov.hk/itc/hkas，電話號碼：2829 4840，傳真號碼：2824 1302）。在2003年5月與香港認可處訂立互相認可安排的團體名單如下：

- (1) National Association of Testing Authorities, Australia (NATA) [澳洲]
- (2) Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) [奧地利]
- (3) Belgian Organisation for Accreditation and Conformity Assessment (BELTEST) and Belgian Calibration Organisation/Belgische Kalibratie Organisatie (BKO/OBE) [比利時]
- (4) National Institute of Metrology, Standardization and Industrial Quality/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO) [巴西]
- (5) Standards Council of Canada/Conseil canadien des normes (SCC) [加拿大]
- (6) China National Accreditation Board for Laboratories (CNAL) [中華人民共和國]
- (7) Chinese National Laboratory Accreditation (CNLA) [中國臺灣]
- (8) Czech Accreditation Institute, o.p.s (CAI) [捷克]
- (9) Danish Accreditation (DANAK) [丹麥]
- (10) Finnish Accreditation Service (FINAS) [芬蘭]
- (11) Comité Français d'Accréditation (COFRAC) [法國]
- (12) Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie GmbH (DACH) [德國]
- (13) Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH (DAP) [德國]
- (14) Deutsche Akkreditierungsstelle Mineralöl GmbH (DASMIN) [德國]
- (15) Deutsche Akkreditierungsstelle für Technik e.V. (DATEch) [德國]
- (16) Deutscher Kalibrierdienst (DKD) [德國]


- (17) National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) [印度]
- (18) The National Accreditation Body of Indonesia/Komite Akreditasi Nasional (KAN) [印尼]
- (19) The Irish National Accreditation Board (NAB) [愛爾蘭]
- (20) Israel Laboratory Accreditation Authority (ISRAC) [以色列]
- (21) Sistema Nazionale per l'Accreditamento di Laboratori (SINAL) [意大利]
- (22) Servizio di Taratura n Italia (SIT) [意大利]
- (23) International Accreditation Japan (IAJapan) [日本]
- (24) Japan Accreditation Board for Conformity Assessment (JAB) [日本]
- (25) Korea Laboratory Accreditation Scheme (KOLAS) [韓國]
- (26) Latvian National Accreditation Bureau (LATAK) [拉脫維亞]
- (27) Lithuanian National Accreditation Bureau (LA) [立陶宛]
- (28) Department of Standards Malaysia (DSM) [馬來西亞]
- (29) Dutch Accreditation Council/Raad voor Accreditatie (RvA) [荷蘭]
- (30) International Accreditation New Zealand (IANZ) [紐西蘭]
- (31) Norwegian Accreditation (NA) [挪威]
- (32) Instituto Português da Qualidade (IPQ) [葡萄牙]
- (33) Singapore Accreditation Council (SAC-SINGLAS) [新加坡]
- (34) Slovak National Accreditation Service (SNAS) [斯洛伐克]
- (35) South African National Accreditation System (SANAS) [南非]
- (36) Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) [西班牙]
- (37) Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment (SWEDAC) [瑞典]
- (38) Swiss Accreditation Service (SAS) [瑞士]
- (39) Department of Medical Sciences, Ministry of Public health (DMSc) [泰國]
- (40) Thai Laboratory Accreditation Scheme (TLAS) [泰國]
- (41) United Kingdom Accreditation Service (UKAS) [英國]

- (42) American Association for Laboratory Accreditation (A2LA) [美國]
- (43) International Accreditation Service Inc. (IAS) [美國]
- (44) National Voluntary Laboratory Accreditation Program (NVLAP)
[美國]
- (45) Vietnam Laboratory Accreditation Scheme (VILAS-STAMEQ) [越南]

附錄 10

外殼防護等級 (IP 代碼)

(A) IP 代碼的組成



不要求規定特徵數字時，該處由字母“X”代替(如果兩個數字都省略，則用“XX”表示)。

(B) IP 代碼的組成及含義

下表扼要說明 IP 代碼的組成

組成	數字或字母	對設備防護的含義	對人員防護的含義
代碼字母	IP	—	—
第一位 特徵數字	0 1 2 3 4 5 6	防止固體異物進入 (無防護) $\geq \varnothing 50\text{mm}$ $\geq \varnothing 12.5\text{mm}$ $\geq \varnothing 2.5\text{mm}$ $\geq \varnothing 1.0\text{mm}$ 防塵 塵密	防止接近危險部件 (無防護) 手背 手指 工具 金屬線 金屬線 金屬線
第二位 特徵數字	0 1 2 3 4 5 6 7 8	防止進水造成有害影響 (無防護) 垂直滴水 15° 滴水 淋水 濺水 噴水 猛烈噴水 短時間浸水 連續浸水	—
附加字母 (可選擇)	A B C D	—	防止接近危險部件 手背 手指 工具 金屬線
補充字母 (可選擇)	H M S W	專門補充的信息： 高壓設備 做防水試驗時試樣運行 做防水試驗時試樣靜止 氣候條件	—

(註：上述資料摘錄自 IEC 60529，詳情請參閱有關標準。)

附錄 11

開關設備的內部間隔排列形式

符號

匯流排(包括配電匯流排)





圖 A11(1) — 使用的符號


形式 1

沒有內部間隔



形式 2

分隔匯流排和功能單元



形式 2a :

沒有分隔端子和匯流排

形式 2b :

分隔端子和匯流排


圖 A11(2) — 形式 1 和 2

形式 3

分隔匯流排和功能單元


+
分隔功能單元

+
分隔端子和功能單元



形式 3a :

沒有分隔端子和匯流排



形式 3b :


分隔端子和匯流排

形式 4

分隔匯流排和功能單元


+
分隔功能單元

+
分隔端子和功能單元



形式 4a :

端子與相關的功能單元
在同一間隔內



形式 4b :

端子與匯流排
及相關的功能單元分隔

圖 A11(3) — 形式 3 和 4

(註：上述資料摘錄自 IEC 60439，詳情請參閱有關標準。)

附錄 12

應用本守則的例子

(A) 在典型住宅線路裝置的設計上本守則的普遍應用

1. 目的

此例子顯示在一所住宅線路裝置的設計上如何普遍應用本守則。

2. 住所的假定資料

- (i) 睡房數目 = 2
- (ii) 每間睡房面積 = 7 平方米
- (iii) 客廳面積 = 16 平方米
- (iv) 廚房面積 = 4.5 平方米
- (v) 採用鋼導管線絡系統

3. 住宅的最終電路

(a) 需設下列插座 (表 26(1))——

- (i) 每間睡房三個插座；
- (ii) 客廳七個插座；及
- (iii) 廚房四個插座。

(b) 需設的其他插座——

- (i) 三個由 20 安培雙極開關掣予以控制的連接盒，一個供裝於客廳的冷氣機使用，另外兩個則供分設於睡房的冷氣機使用。
- (ii) 六個固定照明點 (每間睡房一個、客廳兩個、廚房一個、浴室一個)。

(c) 上列(a) 及 (b) 節所需的最終電路如下——

- (i) 一條使用 13 安培插座的 30 安培環形最終電路，供電予客廳及睡房。
- (ii) 一條使用 13 安培插座的 30 安培環形最終電路，供電予廚房。

- (iii) 一條20安培專用放射式最終電路，供客廳一部冷氣機之用
 (守則第26A(4)條)。
- (iv) 一條15安培專用放射式最終電路，供每間睡房的一部冷氣機之用(守則第26A(4)條)。
- (v) 兩條5安培放射式最終電路供照明點之用(其中一條同時供門鈴之用)。
- (d) 按下列情況決定聚氯乙烯(PVC)絕緣銅電纜的大小——
- 照明電路1.5平方毫米(表13(1))；
 - 冷氣機的放射式最終電路2.5平方毫米(表13(1))；
 - 使用13安培插座的環形最終電路2.5平方毫米(表6(1))。
- (e) 為防止產生危險的對地漏電電流，使用插座的環形最終電路，要連接至一個額定啟動電流值不超逾30毫安的電流式漏電斷路器。(守則第11J(2)(b)條)。
- (f) 該電流式漏電斷路器的電流需求量為42安培(表7(1)第12項)，包括——
- 一條使用13安培插座的30安培環形最終電路；
 - 另一條使用13安培插座的30安培環形最終電路需求量的0.4。
- (g) 須使用一個60安培電流式漏電斷路器以符合(f)節的電流需求量。
4. 住宅總開關掣和電纜的電流需求量與大小——
- (a) 住宅的電流需求量計算如下(表7(1))——
- | 最終電路 | 需求量(安培) |
|--|-------------|
| (i) 照明： 0.66×0.45 安培
(守則第7B(3)(b)(ii)條) $\times 6$ | $=$
1.78 |
| (ii) 冷氣機：12安培(客廳冷氣機滿載
電流) $+ 2 \times 0.4 \times 5$ 安培
(睡房冷氣機滿載電流) | $=$
16 |
| (iii) 插座的最終電路(第3(f)節) | $=$
42 |
- (b) 住宅的總開關掣如要配合59.78安培的最高需求量，其最小額定值為60安培。

- (c) 總電纜的大小為 16 平方毫米(表 13(1))。
5. 微型斷路器箱
須使用一個八位單極及中性的微型斷路器箱，連內藏電流式漏電斷路器及分開的匯流排，以連接這些最終電路。
6. 供一所住宅用的保護導體的大小
 (a) 該住宅採用鋼導管作為電路保護導體。
 (b) 使用 6 平方毫米聚氯乙烯絕緣銅電纜，作為總等電位接駁導體，把氣體總管及水喉總管接駁至微型斷路器箱的總接地終端 (守則第 11E(d) 條)。
 (c) 使用 4 平方毫米聚氯乙烯絕緣銅電纜作輔助接駁，以繫上用以支承冷氣機的窗框。

(B) 守則第 13A(3) 條所述決定電纜導體大小的步驟的例子

1. 假定資料
安裝一個額定值為 220 伏特，2 千瓦的浸沒式電熱水器，使用一條雙芯連接地線聚氯乙烯絕緣有護套無裝甲電纜。電源來自用戶總掣連配電箱中的現有 15 安培備用路線，內有符合 BS 3036 半封閉式(可重新裝線)的熔斷器。供電電纜長 14 米，其中大部分敷設於以玻璃纖維隔熱的天台上。該天台的環境溫度在夏天預期為 35°C；在用戶總掣連配電箱的範圍外，該條電纜將與另外七條雙芯連接地線的電纜捆紮一起。
2. 決定電纜導體大小的步驟
 (a) 電路的設計電流

$$= \frac{\text{熱水器額定功率}}{\text{供電電壓}} = \frac{2000}{220} = 9.1 \text{ 安培}$$
- (b) 選用一個符合 BS 3036、15 安培半封閉式(可重新裝線)熔斷器作為過流保護器件。
- (c) 在決定導體的載流量上，可用過流保護器件的電流額定值(即 15 安培)除以下列的校正因數：
 (i) 環境溫度因數 = 0.97
 (取自附錄 5 的表 A5(2)，所據情況：

環境溫度 = 35°C
絕緣類別 = 一般用途聚氯乙烯)

(ii) 組合因數 = 0.52

(取自附錄 5 的表 A5(3)，所據情況：

多芯電纜數目 = 8

安裝參考方法 = 捆紮後直接夾放在非金屬表面 (附錄 7 的方法 1))

(iii) 隔熱因數 = 0.5

(取自附錄 5(3)，該電纜被隔熱材料全部包圍)

(iv) 保護器件類別的因數 = 0.725

(取自附錄 5 的表 A5(5)，而保護器件的類別為符合英國標準 3036 的半封閉式熔斷器)

$$\text{所需導體的載流量} = \frac{15}{0.97 \times 0.52 \times 0.5 \times 0.725} \text{ 安培}$$
$$= 82 \text{ 安培}$$

(d) 取自附錄 6 的表 A6(2)，所選的導體大小為 16 平方毫米 (使用參考方法 1)。

(e) 電壓降值的計算：

最高容許電壓降值 = $4.0\% \times 220$ 伏特

(依據守則第 13A(3)(a)(v) 條) = 8.8 伏特

電纜 14 米長，負荷為 9.1 安培。從附錄 6 的表 A6(2) 所見，16 平方毫米電纜的電壓降數字為 2.8 毫伏／安培／米，所以電壓降值為：

$$\frac{2.8 \times 9.1 \times 14}{1000} = 0.36 \text{ 伏特}$$

如果由電力裝置供電點至 15 安培熔斷器之間的電壓降值不超逾 8.44 伏特 (即 8.8 伏特 - 0.36 伏特)，計算所得的數字，便會在 8.8 伏特的可接受數值之內。

3. 結論

此例子所選用的電纜，應為 16 平方毫米兩芯連接地線聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、無裝甲的電纜。

(C) 如何界定非電氣裝置金屬部分

非電氣裝置金屬部分指可引進電勢(通常指對地電勢)的導電部分，但該部分不屬於電力裝置的任何部分，例如金屬水管和氣體喉管。界定浴室金屬掛架、金屬窗框或金屬門柄是否屬於非電氣裝置金屬部分時，應量度導電部分和總接地終端之間的絕緣電阻。若在最惡劣的情況下(例如在濕度高的環境下)，量度所得的電阻仍大於21,000歐姆，則該金屬部分便可界定為不屬於非電氣裝置金屬部分。

附錄 13——核對表

(註：下列五份核對表的用法，請參閱守則 22)

核對表 1——新低壓裝置核對項目或 1985 年 1 月 1 日前接駁電力供應的低壓裝置定期測試的核對項目

裝置地址：_____

測試者／日期
(如不適用，請填“不適用”
或“N/A”)

(a) 開關掣板、斷路器及總開關掣

- (i) 並無足以影響安全的可見損毀。_____
- (ii) 已提供安全接觸途徑。_____
- (iii) 已為每一斷路器、總開關掣及熔斷器承座裝設最新、清楚易讀及耐用的標誌，列明額定值。_____
- (iv) 已為每一斷路器及總開關掣裝設清楚易讀及耐用的識別標誌。_____
- (v) 已展示最新的電路圖，顯示總配電系統。_____
- (vi) 中性線電路內已裝上大小適當的連桿。_____
- (vii) 所有接觸得到的帶電部分均已用絕緣板或接地金屬件作屏障。_____
- (viii) 在有需要情況下，所有斷路器的過載及故障電流保護特性已用次級注電試驗儀器核實。_____
- (ix) 相／中性／地之間量度所得的最低絕緣電阻值為 _____ 兆歐 (不小於 0.5 兆歐)。_____

測試者／日期
(如不適用，請填“不適用”
或“N/A”)

- (x) 所有外露非帶電金屬部分已有效接地，而最大接地故障環路阻抗值為_____歐姆。
- (b) 匯流排槽系統，包括上升總線
- (i) 並無足以影響安全的可見損毀。
 - (ii) 主電纜／導線的兩端，以及終端的地方已有標誌標明相位。
 - (iii) 金屬導管或線槽所有接頭機械性能良好、保持電氣連續性、及有防蝕保護。
 - (iv) 所有接觸得到的帶電部分已用絕緣板或接地金屬件作屏障。
 - (v) 相／中性／地之間量度所得的最低絕緣電阻值為_____兆歐(不小於0.5兆歐)。
 - (vi) 所有金屬導管或線槽已有效接地，而最大接地故障環路阻抗值為_____歐姆。
- (c) 電錶板／箱
- (i) 並無足以影響安全的可見損毀。
 - (ii) 已提供安全接觸途徑。
 - (iii) 所有外露非帶電金屬部分已有效接地，而最大接地故障環路阻抗值為_____歐姆。
- (d) 架空電纜
- (i) 並無足以影響安全的可見損毀。

測試者／日期
(如不適用，請填“不適用”
或“N/A”)

- (ii) 距離地面的最低高度為 ____米 (在有車輛來往的地方之上的電纜不低於5.8米，在其他地方不低於5.2米或不低於最大的高度限制，即 ____米)。 _____
- (iii) 相／中性／地之間量度所得的最低絕緣電阻值為 ____兆歐 (不小於0.5兆歐)。 _____
- (iv) 每一鋼杆的所有連帶金屬件已有效接地。 _____

(e) 主電纜

- (i) 並無足以影響安全的可見損毀。 _____
- (ii) 已保護電纜免受機械性損毀。 _____
- (iii) 電纜兩端已裝設正確的相位標記。 _____
- (iv) 線芯之間及線芯與地之間量度所得的最低絕緣電阻值為 ____兆歐 (不小於0.5兆歐)。 _____
- (v) 所有外露金屬部分，包括電纜裝甲，已有效接地，而最大接地故障環路阻抗值為 ____歐姆。 _____

(f) 配電箱

- (i) 並無足以影響安全的可見損毀。 _____
- (ii) 中性線電路內並無安裝熔斷器。 _____
- (iii) 所有帶電部分已用絕緣板或接地金屬件作屏障。 _____
- (iv) 配電箱上已裝設相位標記。 _____
- (v) 相／中性／地之間量度所得的絕緣電阻值不小於0.5兆歐。 _____
- (vi) 所有外露金屬部分已有效接地。 _____

測試者／日期
(如不適用，請填“不適用”
或“N/A”)

(g) 最終電路

- (i) 並無足以影響安全的可見損毀。
- (ii) 所有可能受損的無裝甲電纜已用鋼導管／線槽保護。在有需要的情況下，已加上管箍及橡膠護孔環。
- (iii) 所選導線的大小配合用作保護有關電路的熔斷器／微型斷路器的額定值。
- (iv) 沿最終電路的電纜沒有任何一類電纜接頭。
- (v) 金屬導管或線槽所有接頭機械性能良好、保持電氣連續性、及有防蝕保護。
- (vi) 臨時裝置，敷設在地面或依附台架的電纜，已用適當支承物固定。
- (vii) 相／中性／地之間量度所得的絕緣電阻值不小於0.5兆歐。
- (viii) 所有金屬導管、線槽、開關盒及外露金屬部分已有效接地。
- (ix) 電流式漏電斷路器運作正常。
- (x) 已檢查每一插座的接地故障環路阻抗值及極性。

(h) 電動機

- (i) 並無足以影響安全的可見損毀。
- (ii) 相／中性／地之間量度所得的絕緣電阻值不小於0.5兆歐。
- (iii) 所有外露非帶電金屬部分已有效接地。

(i) 接地

- (i) 並無足以影響安全的可見損毀。

測試者／日期
(如不適用，請填“不適用”
或“N/A”)

- (ii) 線路裝置所有外露非帶電金屬部分，
已用適當保護導體接上接地終端。 _____
- (iii) 水管／氣體喉管／管道的接駁／接地
連接物已妥善接好。 _____
- (j) 霓虹招牌
- (i) 並無足以影響安全的可見損毀。 _____
- (ii) 消防員開關掣已清楚標示。 _____
- (iii) 所有密封在接地金屬箱內的高壓電力
器具，已裝上“危險”及“DANGER”
警告性告示。 _____
- (iv) 所有帶電部分已用絕緣板或接地金屬
件作屏障。 _____
- (v) 高壓電纜已用玻璃或玻璃瓷穩固地支
承。 _____
- (vi) 低壓電路的相／中性／地之間的絕緣
電阻值為____兆歐(不小於0.5兆歐)。 _____
- (vii) 所有外露金屬件已永久及有效地接駁
及接地，而在低壓供電點量度得的最大
接地故障環路阻抗值為____歐姆。 _____

核對表 2——新低壓裝置的額外核對項目，或在 1985 年 1 月 1 日或該日之後但早於 1992 年 6 月 1 日接駁電力供應的低壓裝置定期測試的核對項目

裝置地址：_____

測試者／日期
(如不適用，請填“不適用”
或“N/A”)

(a) 接地

- (i) 已在所有主要接地及接駁連接口裝設警告性告示“安全接地終端——切勿移去”及“SAFETY ELECTRICAL CONNECTION—DO NOT REMOVE”。

- (ii) 總等電位接駁導線已有效連接供水總管、氣體總管、其他服務喉管／管通及建築構架的外露非帶電金屬部分。

- (iii) 外露非帶電金屬部分及非電氣裝置金屬部分之間已有效地提供輔助等電位接駁。

- (iv) 安裝在等電位區域外的固定電力器具的外露非帶電金屬部分已有效接地，並能在 0.4 秒內截斷電源。

- (v) 第 (iv) 項以外的固定電力器具的外露非帶電金屬部分，已有效接地，並能在 5 秒內截斷電源。

- (vi) 總接地終端和避雷系統已有效地連接總等電位接駁。

核對表3——新低壓裝置的額外核對項目，或在1992年6月1日或該日之後接駁電力供應的低壓裝置定期測試的核對項目

裝置地址：_____

測試者／日期
(如不適用，請填“不適用”
或“N/A”)

(a) 電力分站

- (i) 電力分站每一入口已裝設警告性告示
“危險——電力分站，未經授權不得
內進”及“DANGER—SUBSTA-
TION, UNAUTHORISED
ENTRY PROHIBITED”。

(ii) 高壓電力分站已設有適當關鎖設施。

(iii) 已裝設適當照明。

(iv) 已裝設適當通風設施。

(v) 出入口暢通無阻。

(b) 開關掣房

- (i) 開關掣房每一入口已裝設警告性告示
“危險——有電，未經授權不得內進”
及“DANGER—ELECTRICITY,
UNAUTHORISED ENTRY PRO-
HIBITED”。

(ii) 高壓開關掣房已設有適當關鎖設施。

(iii) 已裝設適當照明。

(iv) 已裝設適當通風設施。

(v) 出入口暢通無阻。

測試者／日期
(如不適用，請填“不適用”
或“N/A”)

(c) 開關掣板、斷路器及總開關掣

電力裝置的供電點(即開關掣板、斷路器或配電箱所在處)，已貼有最新的定期進行檢查及測試的告示。

(d) 配電箱

(i) 每一配電箱的面板上已設有警告性告示“危險”及“DANGER”。

(ii) 內藏電流式漏電斷路器的總配電箱所在處或附近設有定期進行測試的告示。

核對表4——新低壓裝置的額外核對項目

裝置地址：_____

測試者／日期
(如不適用，請填“不適用”
或“N/A”)

(a) 開關掣板、斷路器及總開關掣

- (i) 已提供安全接觸途徑及適當間隙空間。_____
- (ii) 供電電源數目：_____
及每一供電電源額定值：_____
- (iii) 供電商核准的最大負荷：_____
- (iv) 已裝上適當聯鎖系統，防止兩個或以上的供電電源並聯運行，如從超過一個電源取得電力供應，而且是互聯的，已裝上四極式輸入及互連線路斷路器。_____
- (v) 在裝有後備發電機的地方，已設置電氣及機械性聯鎖的四極轉換器件。_____
- (vi) 總開關掣的斷流容量為____千安，而所有斷路器／互聯器件可以抵受預期故障電流。_____
- (vii) 保護繼電器已校準，並已適當校準各條電路的過流保護器件。_____
- (viii) 保護繼電器已採用保護型變流器。_____
- (ix) 已為每一電路提供隔離設備。_____
- (x) 已檢查斷路器及總開關掣的運作。_____
- (xi) 已檢查控制、指示及警報功能。_____
- (xii) 總匯流排與熔斷器／微型斷路器之間並無使用尺寸過小的導線。_____

測試者／日期
(如不適用，請填“不適用”
或“N/A”)

- (xiii) 熔斷器／微型斷路器與電路中最低額定值導線相配。 _____
- (xiv) 已裝設適當電纜終端。 _____
- (xv) 電纜導線已按正確相位連接。 _____
- (xvi) 用單極器件作保護，或開關設備只連接至相導線。 _____
- (b) 匯流排槽系統，包括上升總線
- (i) 上升總線的電流額定值為____安培。 _____
- (ii) 上升總線、橫向總線及電錶箱所在位置可由公共地方到達。 _____
- (iii) 已在匯流排槽穿過用作防火障的樓板或牆壁處裝設防火障。 _____
- (iv) 穿過防煙門廊的電纜已用足夠防火效能的外殼保護。 _____
- (v) 無護套電纜已用導管，線槽或管通保護。 _____
- (vi) 匯流排槽系統、電纜及管通已妥為支承。 _____
- (vii) 裝甲電纜已用適當電纜封套妥善地終接於金屬包殼或線槽。 _____
- (viii) 已使用適當線耳將電纜封端。 _____
- (ix) 與銅導體連接的鋁導體已作防蝕處理。 _____
- (x) 在熔斷器終端盒內作分線用的熔斷器已裝有絕緣載具。 _____
- (c) 架空電纜
- (i) 電杆之間裝有載送鋼纜，以防止電纜受到應力。 _____

測試者／日期
(如不適用，請填“不適用”
或“N/A”)

- (ii) 跨越汽車通道的電纜用堅固的鋼杆懸承。_____
- (iii) 架空電纜已用適當絕緣物支承。_____
- (iv) 在終端杆上及在架空電纜改向的每一杆上已安裝適當的繫緊線。_____
- (v) 架空電纜與地面、道路及障礙物保持最低的離地高度。_____
- (d) 主電纜
- (i) 主供電電纜每一線芯的截面積為____平方毫米。並聯電纜(如有連接者)的數目為____。_____
- (ii) 裝甲電纜使用適當電纜封套妥善地終接於金屬包殼或線槽。_____
- (iii) 穿過防煙門廊的電纜已用足夠防火效能的外殼保護。_____
- (iv) 無護套電纜已用導管，線槽或管通保護。_____
- (v) 電纜及管通已妥為支承。_____
- (vi) 配電箱或匯流排的電纜用線耳封端。_____
- (vii) 主電纜按正確極性連接。_____
- (e) 配電箱
- (i) 已提供安全接觸途徑及適當間隙空間。_____
- (ii) 配電箱穩固地安裝在適當支承物上。_____
- (iii) 每一配電箱已裝設一個適當開關掣來控制。_____
- (iv) 已為三相配電箱裝設相位障。_____

測試者／日期
(如不適用，請填“不適用”
或“N/A”)

- (v) 微型斷路器的斷流容量為____千安(符合守則9)。_____
- (vi) 備有適當工具(如有需要)將熔斷器由熔斷器箱取出。_____
- (vii) 電路按照電路圖的指示接上微型斷路器或熔斷器。_____

(f) 最終電路

- (i) 所有熔斷器及單極開關掣只連接相導線而且極性正確。_____
- (ii) 緊急照明及消防裝置的線路與其他線路分隔。_____
- (iii) 低壓電路與特低壓電路分隔。_____
- (iv) 電路中所有相及中性電纜均已捆紮，並放入同一導管內。_____
- (v) 外露絕緣無護套電纜已予保護。_____
- (vi) 假天花板內的線路設導管／線槽或金屬護套作保護。_____
- (vii) 安裝在距離地板不超過1.5米的插座，採用符合指定規格的保護活門式。_____
- (viii) 為免發生危險，並無插頭安裝在接近水龍頭、氣體開關掣或煮食爐處。_____
- (ix) 地板上的插頭用適當的蓋罩保護。_____
- (x) 並無安裝兩腳插座。所有插座已與保護導線及帶電導線連接，並終接於正確終端。_____
- (xi) 放射式最終電路使用符合守則6D的5安培／15安培插座。_____

測試者／日期
(如不適用，請填“不適用”
或“N/A”)

- (xii) 最終電路使用符合守則 6E 的 13 安培插座。_____
- (xiii) 最終電路使用符合守則 6F、6G 或 6H 的工業用插座。_____
- (xiv) 電路保護導體由外殼構成，另在插座的接地終端及連帶金屬盒之間設有獨立的保護導體。_____
- (xv) 電路保護導體並非由外殼構成，另設有保護導體連接插座的接地終端。_____
- (xvi) 已為所有插座設置電流式漏電斷路器，斷路器啟動電流額定值為 30 毫安。_____
- (xvii) 已為每一固定電力用具裝設隔離設備。_____
- (xviii) 放電燈的所有扼流圈、起動器及電容器藏入一個已接地且適當通風的金屬盒內。_____
- (xix) 相導體連接螺絲型燈座的中間觸點。_____
- (xx) 浴室內只設置由安全電源供電的開關掣，或由絕緣繩或絕緣杆操作的開關掣，或具有大表面面積絕緣按鈕的按鈕式開關掣。_____
- (xxi) 符合 BS 60742 或等效規定的鬚刨供電裝置。_____
- (xxii) 浴室的插座安裝在第 3 區 (即距離浴盆或浴缸 0.6 米以外的地方)，並由 30 毫安的電流式漏電斷路器或符合 BS EN 60742 的隔離變壓器保護。_____

測試者／日期
(如不適用，請填“不適用”
或“N/A”)

- (xxiii) 並無任何固定照明器或設有無護罩的發熱元件的固定加熱器安裝在使用浴室或淋浴間人士可接觸到的範圍內。 _____
- (xxiv) 暴露於各種天氣中的電力用具皆為防濺式。 _____
- (xxv) 安裝在室外的照明器、開關掣、插座及插頭、電纜耦合器皆為防濺式。 _____
- (xxvi) 公眾容易接觸到的一般／工地照明由安全電源供電。 _____
- (xxvii) 公眾不易接觸到而且並非由安全電源供電的一般／工地照明，已用電流式漏電斷路器保護，而斷路器啓動電流額定值不超過 30 毫安。 _____

(g) 電動機

- (i) 每一電動機已裝設一個就地開關掣來控制。 _____
- (ii) 在電動機突然重行啟動可能構成危險的情況下，已裝有防止其突然啟動的設備。 _____
- (iii) 軟導管已用適當的黃銅管箍作封端。 _____
- (iv) 電動機內的發熱線如由獨立電源供電，其終端已加以屏隔，並已裝設警告性告示。 _____

(h) 接地

- (i) 所使用的接地棒的最小直徑為 12.5 毫米 (銅) 或 16 毫米 (鍍鋅或不銹鋼)。 _____
- (ii) 銅接地帶的截面積不小於 25 毫米 × 3 毫米。 _____

測試者／日期
(如不適用，請填“不適用”
或“N/A”)

- (iii) 銅接地板厚度不小於3毫米，最大尺寸為1200毫米×1200毫米。_____
- (iv) 並無氣體／供水喉管作接地極之用。_____
- (v) 已在總接地終端所在處設置測試連桿。_____
- (vi) 使用的保護導線的最小尺寸必須符合表11(1)的規定。_____
- (vii) 在6平方毫米以內的保護導線，整條具有綠黃色的絕緣護套。_____
- (viii) ____平方毫米(不小於150平方毫米銅等值)的接駁導線，用作連接供電商變壓器的接地終端。_____
- (ix) ____平方毫米(不小於150平方毫米銅等值)的接駁導線，用作連接供電商地底電纜的外露非帶電金屬部分。_____
- (x) 構成保護導體一部分的金屬線槽的接口處，已設置銅連桿。_____
- (xi) 所有軟導管皆已獨立設置保護導體。_____

(i) 避雷裝置

- (i) 避雷網／引下線／接地體均接合良好。_____
- (ii) 接合處及連接點在機械及電氣方面均屬妥善。_____
- (iii) 提供總接地終端的連接裝置。_____
- (iv) 提供測試接頭。_____
- (v) 接地棒，若屬銅質，直徑最少為12.5毫米；若屬電鍍或不銹鋼，則直徑最少為16毫米。_____

測試者／日期
(如不適用，請填“不適用”
或“N/A”)

- (vi) 銅接地帶，截面積不得少於25毫米
 \times 3毫米。 _____
- (vii) 銅接地板，厚度不得少於3毫米，最
大尺寸為1 200毫米 \times 1 200毫米。 _____
- (viii) 不得使用氣體喉管／水喉管作為接地
極。 _____
- (ix) 截斷與總接地終端的連接後，所量度
得的接地終端網絡電阻不得超過10歐
姆。 _____
- (x) 並無跡象顯示防雷系統會因侵蝕而變
壞。 _____
- (j) 高壓放電照明(霓虹招牌)
- (i) ____ 安培控制開關掣裝有可拆除把手
或關鎖設施。 _____
- (ii) 已設置消防員開關掣，而“關”位置
在上。 _____
- (iii) 長度在1米以上，用以連接燈與變壓
器的高壓電纜，已有金屬護套或裝
甲。 _____
- (iv) 用作高壓連接的導線，如屬裸露或只
略作絕緣者，已用玻璃管保護。 _____

- (k) 警告性告示及標誌
- (i) 電力分站及開關掣房已按照守則17放
置警告性告示。 _____
- (ii) 接地及總接駁連接物已按照守則17設
置警告性告示。 _____
- (iii) 所有開關設備、配電箱及電力器具已
適當加上標誌。 _____

核對表5——高壓裝置核對項目

(註：如屬低壓裝置／器具，請參閱本附錄其他核對表)

裝置地址：_____

測試者／日期

(如不適用，請填“不適用”
或“N/A”)

(a) 開關掣板及斷路器

- (i) 並無足以影響安全的可見損毀。_____
- (ii) 已提供安全接觸途徑及適當間隙空間。_____
- (iii) 完成的工程已正確記錄在記錄簿內。_____
- (iv) 已為每一斷路器及總開關掣裝設清楚易讀及耐用的識別標誌。_____
- (v) 已展示最新的電路圖。_____
- (vi) 所有接觸得到的帶電部分均已用絕緣板或接地金屬件作屏障。_____
- (vii) 所有外露非帶電金屬部分已有效接地。_____
- (viii) 接地系統已有效連接。_____
- (ix) 已在主要接駁連接口展示警告性告示。_____
- (x) 所有保護器件均操作正常並已正確調校。_____
- (xi) 閘門已設有掛鎖設施。_____
- (xii) 已按情況根據有關的認可標準及製造商的建議進行維修測試，並備有測試報告(絕緣電阻測試、加壓測試、銅巴接點電阻測試、絕緣油的電介質強度測試等)。_____

測試者／日期
(如不適用，請填“不適用”
或“N/A”)

(b) 主電纜

- (i) 並無足以影響安全的可見損毀。 _____
- (ii) 已保護電纜免受機械性損毀，並有適當支承。 _____
- (iii) 所有外露金屬部分，包括電纜裝甲，已有效接地。 _____
- (iv) 已按情況根據有關的認可標準及製造商的建議進行維修測試，並備有測試報告 (絕緣電阻測試、加壓測試等)。 _____

(c) 變壓器／電動機

- (i) 並無足以影響安全的可見損毀。 _____
- (ii) 所有接觸得到的帶電部分均已用絕緣板或接地金屬件作屏障。 _____
- (iii) 已提供足夠通風設備，以避免溫度過高。 _____
- (iv) 已按情況根據有關的認可標準及製造商的建議進行維修測試，並備有測試報告 (絕緣電阻測試、加壓測試、絕緣油的電介質強度測試等)。 _____

(d) 接地

- (i) 已在所有主要接地及接駁連接口裝設警告性告示 “安全接地終端——切勿移去” 及 “SAFETY ELECTRICAL CONNECTION—DO NOT REMOVE”。 _____
- (ii) 接地導體尺寸適當。 _____

測試者／日期
(如不適用，請填“不適用”
或“N/A”)

(e) 直流電電池系統

- (i) 電池系統的情況。 _____
- (ii) 已量度每個蓄電池單位的電壓。 _____

(f) 操作及測試工具及器具

- (i) 已提供適當的工具及器具，以作開關
及隔離之用。 _____
- (ii) 已提供適當的自行測試用高壓測試
器，以確定器具已不帶電。 _____

附錄 14

參考資料

若要對本守則的規定有更適當的應用和更深入的了解，可參閱下列刊物：

IEC 60079	爆炸性氣體環境用電氣設備
IEC 60127	小型熔斷器
IEC 60189	聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套低頻電纜電線
IEC 60227	額定電壓 450/750V 及以下聚氯乙烯絕緣電纜
IEC 60228	電纜的導體
IEC 60238	螺口燈座
IEC 60245	額定電壓 450/750V 及以下橡皮絕緣電纜
IEC 60269	低壓熔斷器
IEC 60309	工業用插頭、插座和耦合器
IEC 60335	家用和類似用途電器
IEC 60364	建築物電氣裝置
IEC 60423	電氣導管 — 電氣安裝用導管的外徑和導管與配件的螺紋
IEC 60439	低壓成套開關設備和控制設備
IEC 60529	外殼防護等級 (IP 代碼)
IEC 60614	電氣安裝用導管的技術要求
IEC 60617	電氣圖用圖形符號
IEC 60669	家用和類似用途固定式電氣裝置的開關
IEC 60702	額定電壓 750V 及以下礦物絕緣電纜及終端
IEC 60742	隔離變壓器和安全隔離變壓器 — 技術要求

IEC 60898	家用及類似場所用過電流保護斷路器
IEC 60947	低壓開關設備和控制設備
IEC 61008	家用和類似用途的不帶過電流保護的剩餘電流動作斷路器 (RCCB)
IEC 61009	家用和類似用途的帶過電流保護的剩餘電流動作斷路器 (RCBO)
IEC 61024	建築物防雷保護
IEC 61035	電氣安裝用導管配件的技術要求
IEC 61084	電氣安裝用電纜幹線和管道系統
IEC 61312	防雷擊電磁脈衝
IEC 61558	電力變壓器、電源裝置及類似設備的安全
IEC 61643	低壓配電系統的電涌保護器 (SPD)
IEEE 519	美國電機暨電子工程師學會 (IEEE) 建議的電力系統諧波控制慣例和規定
BS EN 50014	在有潛在爆炸性大氣下使用的電力用具
BS EN 50085	電力裝置的線槽和管通系統
BS EN 50086	電纜管理的導管系統規格
BS EN 60079	在爆炸性大氣下使用的電力用具
BS EN 60127	小型熔斷器
BS EN 60238	螺絲型燈座
BS EN 60309	工業用插頭、插座和耦合器
BS EN 60335	家庭和類似的電力用具的安全規格
BS EN 60423	供電子用的導管
BS EN 60439	低壓開關器和控制器組件的規格
BS EN 60529	外殼防護等級 (IP 代碼) 規格

BS EN 60617	圖表的圖解表象
BS EN 60669	供家庭和類似的固定電力裝置用的開關掣
BS EN 60742	隔離變壓器和安全隔離變壓器
BS EN 60898	供家庭及類似裝置用的過流保護斷路器規格
BS EN 60947-1	低壓開關器和控制器組件規格——一般條例
BS EN 60947-2	低壓開關器和控制器組件規格——斷路器
BS EN 60947-3	低壓開關器和控制器組件規格——開關掣、切斷器、開關切斷器和熔斷器組合件
BS EN 60947-4	低壓開關器和控制器組件規格——離合器和電動機起動器
BS EN 60950	資訊科技器材(包括商業電力器材)的安全規格
BS EN 61008	供家庭和類似用途和沒有內載過流保護的電流式漏電斷路器(RCCB)規格
BS EN 61009	供家庭和類似用途和內附過流保護的電流式漏電斷路器(RCBO)規格
BS 31	電力線路鋼導管和配件的規格
BS 88	供電壓交流電1000伏特及直流電1500伏特及以內用的熔絲管
BS 88 第2部 和第6部	獲授權人士使用(主要是工業用途)的熔絲規格 交流電240/415伏特工商業電力裝置使用的小型熔絲附加規定的規格
BS 196	具接地觸點，供250伏特以內單相交流電路使用的保護型不可逆轉接駁的插頭、插座、電纜耦合器和用具耦合器規格
BS 546	兩極和接地銷插頭、插座和適配接頭的規格
BS 731 第1部	保護電纜用的軟性鋼導管和適配器
BS 1361	供家庭和類似樓宇交流電路用的熔絲管規格

BS 1363	13 安培插頭、插座及適配接頭
BS 2757	電力絕緣的溫度級別計算法
BS 2782 第1部	測試塑膠熱特性的方法
BS 3036	半封閉式電力熔斷器(額定值 100 安培以內和對地電壓 240 伏特)的規格
BS 3456	家庭和類似的電力用具的安全規格
BS 3676	供家庭和類似的固定電力裝置用的開關掣
BS 4444	電力接地監察和保護導體驗證指引
BS 4568	供電力裝置用、具有 ISO 形式公制螺紋的鋼導管和配件規格
BS 4607	電力裝置的非金屬導管和配件
BS 4662	遮蓋電氣附件的外殼的規格
BS 4678	電纜線槽
BS 5266	緊急照明設備
BS 5467	600/1000 伏特和 1900/3300 伏特熱固性絕緣裝甲電纜的規格
BS 5501	在有潛在爆炸性大氣下使用的電力用具
BS 5839	建築物火警探測和警報系統
BS 6004	電纜——供電力、照明和內部佈線用，電壓為 450/750 伏特及以內的聚氯乙烯絕緣無裝甲電纜
BS 6007	電纜——供內部佈線用，電壓為 450/750 伏特及以內的無護套單芯耐熱電纜
BS 6231	供開關器和控制器佈線用的聚氯乙烯絕緣電纜規格
BS 6346	600/1000 伏特和 1900/3300 伏特聚氯乙烯絕緣裝甲電纜的規格
BS 6387	在火警情況下須維持電路完整性的電纜性能規格

BS 6500	電纜——供家庭、辦公室和類似環境用具和裝備使用，額定電壓為 300/500 伏特的軟電線
BS 6651	建築物避雷保護的工作守則
BS 6701	安裝預定與某些電訊系統連接的儀器的工作守則
BS 6724	受火燒時只會散發小量煙霧和腐蝕性氣體的 600/1000 伏特和 1900/3300 伏特的熱固性絕緣裝甲電纜規格
BS 7211	電力和照明用，及受火燒時只會散發小量煙霧和腐蝕性氣體的熱固性絕緣(無裝甲)電纜規格
BS 7629	受火燒時只會散發小量煙霧和腐蝕性氣體的 300/500 伏特的防火電纜規格
BS 7671	電力裝置規定(英國電機工程師學會佈線規例——第十六版)
BS 7919	電纜——供工業和類似環境用具和裝備使用，額定電壓為 450/750 伏特的軟電纜

工程許可證
PERMIT-TO-WORK

組／處	SECTION/OFFICE	許可證號碼 Permit No.
部門	DEPARTMENT	地點 Location.....

第1部

PART 1.

本人謹此聲明，下述電力器具已經根據電力(線路)規例工作守則第4條有關對高壓和低壓電力裝置施工的安全規定，截斷電源、隔離和接地，可以安全進行工程。本人已提醒負責工程主管注意該份安全規定。

I hereby declare that it is safe to work on the following electrical equipment, which has been isolated, made dead, and earthed in accordance with the safety precautions for work on high voltage and low voltage electrical apparatus in Code 4 of the Code of Practice. I have drawn the attention of the person in charge of the work to these precautions.

本人已經向負責工程主管，直接指出該電力器具、說明工程範圍以及講解安全措施。

I have physically identified the electrical equipment, explained the extent of the work and demonstrated the safety arrangements to the Person who is to be in charge of the work.

進行工程的電力器具

ELECTRICAL EQUIPMENT TO BE WORKED ON

電力器具的地點

LOCATION OF ELECTRICAL EQUIPMENT

要進行的工程詳情

DETAILS OF WORK TO BE DONE

電力器具被隔離的確實位置

EXACT POINTS WHERE ELECTRICAL EQUIPMENT IS ISOLATED

電力器具接地的確實位置

EXACT POINTS WHERE ELECTRICAL EQUIPMENT IS EARTHED

已鎖上安全鎖的位置

SAFETY LOCKS APPLIED AT

警告告示和危險告示豎立位置

CAUTION NOTICES AND DANGER NOTICES HAVE BEEN POSTED AT

特別指示或安全措施

SPECIAL INSTRUCTIONS, OR SAFETY MEASURES

簽署

(負責人員)

Signed (Responsible Person)

姓名

聯絡電話號碼

Name Contact Tel. No.

時間 (上午／下午*)

時

分

日期

Time (a.m./p.m.*). hours minutes Date

第2部

PART 2.

本人確認收到工程許可證和裝備安全鎖匙箱的鎖匙。本人已閱讀過此工程許可證的內容，並證實該電力器具已按需要在上述地點切斷電源及隔離。有關的安全設備和接地線均不會移走，直至此許可證被撤銷並得到負責人員的准許為止。

I acknowledge receipt of this permit-to-work and of the key for the equipment safety key box. I have read the content of this permit-to-work and I certified that where applicable the electrical equipment is switched out and isolated on these premises. Safety devices and earths will not be removed until this permit-to-work has been cancelled and permission has been obtained from the Responsible Person.

本人謹此聲明，本人接納此工程許可證上所述在該電力器具進行工程的責任，而本人及本人轄下人員，均不會在其他電力器具進行工程。

I declare that I accept the responsibility for carrying out work on the electrical equipment described on this permit-to-work and that no attempt will be made by me or by the persons under my control to carry out work on other electrical equipment.

在第1部所述的工程進行期間，本人會保留此工程許可證，並會在工程完成或停止後，將許可證交還負責人員。

I will retain this permit-to-work while the work described in Part 1 is in progress and will return it to the Responsible Person when the work is completed or stopped.

簽署

(工程主管)

Signed (Person in-charge)

姓名

聯絡電話號碼

Name Contact Tel. No.

時間(上午／下午*)

時

分

日期

Time (a.m./p.m.) hours minutes Date

受僱於

In the employ of

此許可證在第1及第2部簽署後才生效

THIS PERMIT IS NOT VALID UNTIL PARTS 1 AND 2 HAVE BEEN SIGNED

第3部

PART 3.

本人謹此聲明，此工程許可證第1部所述工程已圓滿完成／停止*，本人轄下所有人員已經撤離，並受到警告：在上述電力器具進行工程已不安全。所有工具及臨時接線均已撤走。

I hereby declare that Work described in Part 1 of this permit-to-work has been satisfactorily completed/stopped*, and all persons under my charge have been withdrawn and warned that the above electrical equipment is no longer safe to work on. All tools and temporary connections have been removed.

簽署

(工程主管)

Signed (Person in-charge)

時間(上午／下午*)

時

分

日期

Time (a.m./p.m.) hours minutes Date

第4部

PART 4.

本人謹此聲明，此工程許可證第1部所述工程已圓滿完成／停止*，此工程許可證現予以撤銷。
工程許可證正本已交還本人並已銷毀。

I hereby declare that the work described in Part 1 of this permit-to-work has been satisfactorily completed/stopped* and that this permit-to-work is cancelled. The original permit-to-work has been returned to me and destroyed.

簽署

Signed

負責人員 Responsible person

時間 (上午／下午*) 時 分 日期
Time (a.m./p.m.*) hours minutes Date

* 將不適用的刪除 Delete as appropriate.

附錄 16
(樣本)

**高壓範圍出入記錄簿
H.V. ENCLOSURE LOG BOOK**

高壓範圍地點
LOCATION

註：這本記錄簿必須長期存放在裝備安全鎖匙的箱內。

Note: This set of log book must be kept inside the equipment safety key box at all times.

索引

TT系統	26(O)(g)
工藝	1, 4A(1), 4B, 13C(b), 14G, 25
不接地局部等電位接駁	26L(4)(b)
中性	
連桿	8A(1)(a), 8B(2)(a), 10A, 10B
隔離	8A(1)(a), 8B(2)(a), 10A, 10B, 26H(3)(a)
諧波電流	6B(6)(c)
切斷電流時間	11B(b)
以開關設備的外殼用作保護導體	14A(1)
功能特低壓	26N(2)
外露非帶電金屬部分	2, 4C(2)(c), 11A, 11B, 11D, 11F, 12B(2), 14D(2)(b), 21B(6)(f), 21C(b), 25D(5)(a), 25D(8)(a), 26A(3), 26E, 26H(7), 26M(3), 26N(4)
安全特低壓電路	2, 表 21(1), 26A(3), 26M(3), 26M(4), 26M(5), 26N(2), 26N(4)
自動切斷電源	9A(1), 11A, 11I(a), 26M(4)(b), 26N(4)(a)
即熱式熱水器	表 7(1), 26A(5), 26M(5)(d)
告示	
定期檢查及測試	17D, 20, 20C, 22A, 22D(1)(a)
電流式漏電斷路器定期測試	17E
改裝及增設	18A
防火障	14A(3), 21A(f)
並聯運行	6B(1)(c), 10C

並聯電纜	9B(1)(e), 12C(3)(b)
定期檢查	20, 22A, 22D(1)
放電照明	7B(3)(b), 8A(2)(b), 8B(2)(d), 20A(3)(b), 26H
直接及間接觸電	26N(2)
空間局限導電區	26N
非電氣裝置金屬部分	
泳池	26M(3)
浴室	11B(b), 26A(3)
接駁；連接	4C(2)(c), 11E(a), 11F, 21B(4), 25D(8)(a), 26(3)(b), 26M(3), 26N(4)(c)
保護導體；保護導線	2, 6C(b), 8A(1)(e), 11B(b), 11C, 11D, 11F(d), 11G(a), 表11(1), 表11(2), 表11(3), 表11(4), 表11(5), 表11(6), 表11(7), 13D(2)(c), 表13(2), 14A, 14C(2)(b), 14D(2)(a), 15A(2), 15E, 16I(a), 20B(2), 21A(e), 21B(2)(a), 21B(3), 21B(4)(a), 21B(5)(f), 21C(b), 25A(1)(a), 25A(2)(b), 25D(5), 25D(6), 25D(7), 26A(3)(e), 26A(5)(a), 26A(5)(c), 26H(7), 26M(3), 26O
建築地盤裝置	21E(4)(b), 26K(2)(b), 26K(3)
故障	2, 6B(1), 8A(1), 9A(1), 9A(3), 9B(2), 9C(1), 9C(2), 9D(3), 表9(2), 表9(3), 11A, 11B, 11I, 11J, 表11(5), 表11(8), 表11(9), 表11(10), 表11(11), 表11(12), 表11(13), 表11(14), 13A(1), 18A(b), 21B(2), 21B(8), 21B(9), 21B(10), 26A(3)(a), 26H(5), 26K

浴室裝置

安全特低壓	26A(3)(a), 26A(3)(b), 26A(3)(d)
等電位接駁	26A(3)(b)
鬚刨供電裝置	26A(3)(d), 26A(3)(e)
高壓放電照明	8A(2)(b), 8B(4)(d), 20A(3)(b), 26H
接地故障電流	2, 11, 11J, 12B(3), 18A(b)
接地等電位接駁	11A
接駁；連接	2, 4C(2)(c), 6C(a), 9E(h), 11, 12A(a), 12B, 17B, 21B(2)(a), 21B(4), 21B(8)(c), 21C(b), 25D(2)(d), 25D(7)(d), 25D(8), 26A(3)(b), 26A(3)(f), 26A(5), 26B(2)(b), 26K(3)(d), 26L(4)(b), 26M(3), 26M(5)(b), 26M(5)(d), 26N(4)(a), 26N(4)(c)

接頭

接地系統	11H(d)
電纜及導體	13C(b), 13C(g), 15B(3)(a), 25D
導管系統	25A(1)(a), 25A(2)(a), 25A(3)(b)
接頭及終端	25D(3)(a), 25D(6)
第 II 類器具	26L(5)(c), 26N(4)
符號	21E(6), 22C(a)
最終電路	
分隔	6B(4)
安排	4G(3), 6B(1)(b), 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, 6H, 表 6(1), 7B(3), 7B(4), 表 7(1), 26A(4)(a)
接頭	25D(1)
環形	6C, 6E, 6F, 表 6(1), 11D(3)(d), 21B(4)

插座

一般裝置	4C(1), 4D(1), 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, 6H, 表6(1), 7B(3)(b), 表7(1), 8A(2)(a), 8B(4)(e), 11B(b), 11D(3)(a), 11F(b), 11J(2), 21A(e), 21B(5)(b), 21B(6), 25E, 26A(1), 26A(2), 26A(4)(b), 26A(5)(c), 26K(3)(d), 26K(3)(e), 26M(4)(b), 26M(5), 表26(1)
浴室內	26A(5)(c)
規定	6C, 6D, 6E, 6F, 6G, 6H, 15A(3)
隔離	8B(2)(b)
插頭	2, 4G(6), 6E(4), 6F(1), 8A(2), 8B(2), 8B(3)(b), 8B(4)(e), 26A(1)(a), 26A(4)(b), 26A(5)(c), 26A(6)(a), 26H(1)(a), 26K(3)(e), 26O(c), 26O(d)
短路	2, 4A(4), 8B(2)(a), 21B(5)(e)
等電位區域	11B(b), 11E, 11F(a)
等電位接駁	2, 4C(2)(c), 11A, 11B(b), 11C, 11E, 11F, 21B(2)(a), 21B(4), 25D(8)(a), 26A(3), 26L(4)(b), 26M(3), 26M(5)(d), 26N(4)
絕緣；絕緣物	4C(1)(c), 9B(1)(a), 表9(1), 13A(3), 13A(4)(e), 13B(1), 14E(2)(d), 15A(2), 15B(2), 15B(3), 15B(5)(b), 15G(a), 表15(1), 表15(2), 21A(g), 21B(2)(a), 21B(5), 21B(10)(a), 21E(2), 表21(1), 25D(3)(b), 26H(5)(a), 26L(5)(c), 26N(2)(b)
開關及控制組件	11C(2)(e), 11D(2)(a), 14A(1)(a)
開關設備	4E(a), 4E(b), 4F(4), 4H(2)(d), 表7(1), 11C(2)(e), 11D(2)(a), 14A(1)(a), 26L(5)(d), 26M(5)(c)

間接觸電	11A, 11J(2)(c), 21A(o), 26L(4), 26L(5)(c), 26N(2), 26N(4)
匯流排	
電纜連接至	15B(3)(c)
槽	14A, 14F, 26B
顏色識別	表 13(2)
微型斷路器	6D(b), 6E(4), 6F(2)(h), 8B(2)(b), 9A(2)(a), 9E(g), 表 11(5), 表 11(6), 表 11(10), 21A(e), 21B(9)(b), 26A(4)(a)
裝置的總開關掣	8A(1)
載流量	
中性	6B(1)(a), 6B(6), 26A(5)(a), 26B(3)(a), 26F(b), 26H(1)(d)
並聯導體；平行導體	9B(1)(e), 12C(3)(b), 26O(f)
電纜及導體	表 5(1), 6B(1)(a), 表 6(1), 9B(1), 9D(2), 9D(3), 13A(1), 13A(3), 15B(3)(a), 21A(d), 26A(5)(a)
過流；過載	2, 6B(1)(a), 6F(2)(b), 6F(2), 6G(2), 6H(2), 表 6(1), 7B(3)(a), 8B(2)(a), 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 表 9(2), 11B(c), 11J(1)(a), 11J(2)(c), 13A(3)(a), 18A(b), 26A(5)(a), 26A(6)(b), 26B(3)(b), 26K(3)(c), 26O(d)
過流保護器件	
配合	11J(2)(e), 26K(3)(c)
區別；識別	11J(2)(e), 26K(3)(c)
選擇及安裝	6B(1), 6H(2), 7B(3)(a), 9A(3)(c), 9B, 9C, 9D, 9E, 表 9(2), 13A(3)(a)
鈴；電鈴	5A(a), 6B(1)(b), 7B(3)(b), 26A(6)

隔離

中性導體；中性導線	6B(6), 8A(1)(a), 8B(2)(a), 10A(b), 26D(b), 26H(3)(a)
規定	4C(2)(c), 6B(2), 8A, 8A(2), 8B, 21H(2)
插頭與插座	8A(2)(a), 26A(5)(c), 26O(c)
電動機電路	8A(3), 8A(4)
遙距裝置	8A(4)(a)
電力器具安全規定	4, 15D, 表 15(4)
電流式漏電斷路器； 電流式漏電保護器	2, 11B(b), 11I(b), 11J, 表 11(14), 16I(b), 17E, 21A(e), 21B(9)(a), 26A(5)(a), 26K(3)(d), 26M(4)(b), 26M(5)(c), 26M(5)(d), 26N(4)(a), 26O(b), 26O(d)
電動機	
自行再起動	8A(4)(c), 26C(3)(b)
控制器具	26C(1)(a)
隔離	8A(4)(a)
電路	
最終	4G(3), 6B(1)(b), 6B(4), 6C(c), 6D, 6E(2), 6E(4), 6F(1), 6F(2), 6G(2), 6H(2), 表 6(1), 7B(3), 7B(4), 表 7(1), 11D(3)(d), 21B(2)(a), 21B(3), 25A(1)(g), 25C(2)(f), 25D(1), 26A(1), 26A(2)(b), 26A(3)(e), 26A(4), 26A(5)(d), 26O(e), 26O(f)
裝置須分為若干電路	6A
隔離	4C(2)(c), 4E(a), 5A(b), 6B(2), 8A(1), 8A, 8B, 21A(h), 26H(2)
類別	3B, 5A, 5B, 5C, 表 5(1), 表 5(2), 13A(2)(h), 25C(3)(a), 26G
電路分隔	5
電路安排	6, 6C, 6F(2)(i), 6G(2)(f), 26A(2)(a)

電路保護導體；電路保護導線	2, 6C(b), 11C(1)(a), 11D(1), 11D(3), 11G(a), 14B(2)(c), 25A(1)(a), 25D(6), 25D(7), 26A(5)(c), 26O(f)
電纜	
分隔	5
支承；支承物	15E(e), 15F, 15G(d), 15G(e), 16B, 16H(2), 25C(1)(b), 25C(1)(f), 25C(4)(d), 表 25(3), 26H(4)(d), 26K(3)(b)
支架；托架	11D(2)(b)
外殼	2, 4B(1)(c), 4C(2)(a), 4D(1)(b), 4E(f), 4F(1)(a), 5B(2), 5B(3), 5B(4), 5C(c), 表 5(1), 表 5(2), 6C(b), 9E(a), 11C(1)(b), 11C(2)(a), 11C(2)(d), 11D(2)(a), 11D(3)(a), 11D(3)(d), 14A(1), 14A(2), 14E(1), 15A(2), 15B(1)(b), 15B(4), 15C(f), 15E(e), 21A(g), 26H(4)(c), 26K(3)(e), 26O(f)
安裝方法	13A(2)(d), 21B(10)(b)
安裝在樓板之下或天花板之上	15E(e), 25C(1)(f)
安裝在牆壁內	15E(f), 25C(1)(a), 25C(1)(g)
並聯；平行	9B(1)(e), 12C(3)(b), 26O(f)(iv)
埋藏在地下	11H(a), 13D(3), 15E(c), 25C(3)(a)
密封	14A(3), 15A(2)(b), 15A(2)(e), 25A(1)(c), 25C(1)(g), 25C(2)(b), 25D(7)(c)
接頭	4B(1)(c), 9B(1)(a), 11F(a), 13C, 15A(2)(b), 16C, 25D(1), 25D(3), 25D(5)(a), 25D(7)(b)
載流量	表 5(1), 6B(1)(a), 6B(6)(c), 表 6(1), 9B(1)(d), 9D(2), 9D(3), 13A(1), 13A(3), 15B(3)(a), 21A(d), 26A(5)(a)

管通	2, 5B(2), 5B(3), 5C(a), 表5(1), 表5(2), 11C(1), 11C(2), 11D(2)(a), 11E(a), 13A(2)(h), 14A(1)(b), 14A(2), 14A(3), 15A(2), 15B(4)(b), 15E(f), 15G(b), 26O(f)
槽；線槽	2, 5C(a), 11C(2)(e), 14E(2), 15B(4), 25B, 25C(1)(f)
線夾	25C(1)(d), 25C(1)(e)
線溝	2, 14A(3)(b), 15B(4)(b)
導管及線槽	2, 5B(2)(b), 5B(3)(b), 5C(a), 表5(1), 表5(2), 11C(1)(b), 11D(2)(a), 11D(3)(b), 表11(1), 13A(2)(h), 14A, 14B, 14D, 14E(2), 表14(2), 表14(3), 15E(e), 15E(f), 25A(1)(e), 25A(1)(g), 25B(1)(c), 25C(1)(f), 25C(2)(c), 26O(f)
顏色識別	13D(2)(a), 13D(2)(b), 表13(2)
電纜顏色識別	6B(3), 13D(2), 表13(2)
圖；圖表	6A(b), 8A, 21A(m), 22C(a)
漏電電流	18A(b), 26A(5)(a), 26O
熔斷器	2, 4D(1)(a), 4E(d), 6D(b), 6E(2), 6E(4), 6F, 6G, 表6(1), 8B(2)(b), 9A(2), 9B(1)(d), 9E, 表9(2), 10A(b), 10B, 表11(3), 表11(4), 表11(8), 表11(9), 表11(11), 表11(12), 13A(4)(d), 21A(j), 21B(5)(c), 21B(6)(a), 21B(9)(b), 21B(10)(d), 26A(4)(a), 26A(5), 26A(6)(e)
管道	2, 5B(2)(b), 5B(3)(b), 5C(a), 表5(1), 13A(2)(h), 14A(3), 15A(2)(h), 15B(4)(b), 15E(c)
緊急開關	8A(3), 8A(6), 8B(1)(c), 8B(4), 26H(3)

維修	4D, 4E(c), 4F(2)(c), 4F(3)(a), 4F(4), 4H(1), 4H(3), 8A(5), 8B(1), 8B(3), 9D(1), 11H(c), 13C(h), 15A(1), 15G(a), 21A(a), 21D(2), 22A(b), 22C(b), 25C(1)(f), 26K(4)
標籤	
接駁導體	17B
總接地終端	11G(d)
模製外殼斷路器	8B(2)(b), 9A(2)(b), 表 11(7), 表 11(13)
潛在爆炸性大氣	4B(2)(b), 15D(1)(a), 15D(2)(c), 表 15(4)
熱水器	6E(3)(b), 表 7(1), 26A(3)(d), 26A(5), 26M(5)(d)
導電部分	
外露非帶電金屬部分	2, 4C(2)(c), 11A, 11B(a), 11D, 11F(b), 11F(d), 12B(2), 14D(2), 21B(6)(f), 21C(b), 25D(5)(a), 25D(8)(a), 26A(3)(a), 26A(3)(b), 26E, 26H(7), 26M(3), 26O(f)
非電氣裝置金屬部分	2, 4C(2)(c), 11B(a), 11B(b), 11E(a), 11F, 21B(4), 25D(5)(a), 25D(8)(a), 26A(3)(a), 26A(3)(b), 26M(3), 26N(4)(c)
導管及導管系統	2, 5B(2)(b), 5B(3)(b), 5C(a), 表 5(1), 表 5(2), 11C(1), 11C(2)(a), 11D(2), 11D(3), 表 11(1), 13A(2), 14A, 14B, 14D, 14E, 14F, 表 14(2), 表 14(3), 15A(2), 15D(3), 15E, 15G(b), 25A, 25B, 25C(1), 25D(8), 表 25(1), 26A(3)(f), 26M(5)(b), 26O(f)
導管盒／接線盒	14A(1)(b), 14B(1)(c), 14B(2)(b), 14D(1)(c), 14D(2)(b), 25A(1)(b), 25A(3), 25D(1), 25D(2), 25D(8)(b), 25D(8)(c), 26M(5)(b)
諧波電流	4D(3), 6B(6)(c), 7B(3)(b), 26H(1)(b)

檢查及測試；	4D(3), 22D(1), 22D, 26K(2)(b)
總接地總端；總接地終端	2, 11D(1), 11E(a), 11G, 11H(c), 12A, 12B, 16I(a), 26A(5)(c), 26K(3)(d)
總等電位接駁	11B(b)(v), 11C(1)(a), 11E, 11F(a), 25D(8)(a)
避雷	11E(a), 26I
斷流容量	6D(b), 表6(2), 9A(2)(c), 9C(1), 9C(2), 表9(2), 表11(3), 表11(4)
斷路器；斷路裝置	
小型斷路器；微型斷路器	6D(b), 6E(4), 6F(2)(h), 表6(1), 8B(2)(b), 9A(2)(a), 9E(g), 表11(5), 表11(6), 表11(10), 21A(e), 21B(9)(b), 26A(4)(a)
定義	2
連動	8A(1)(a), 9E(g), 10A, 10B, 26A(5)(a)
斷流容量	6D(b), 9C(1), 9C(2)(b), 表9(2)
藏入式電纜	15E(f)
雙重絕緣	5A(b), 11D(1), 11D(2)
爆炸性大氣	4B(2)(b), 15D(1)(a), 15D(2)(c)
警告性告示；警告告示	4C(2)(b), 4F(1)(a), 4G(1)(b), 4G(1)(d), 4G(d), 4H(3)(b), 4H(e), 17A, 17B, 17C, 21A(l)
鬚刨供電裝置	26A(3)(d), 26A(3)(e)

香港特別行政區政府新聞處設計
政府物流服務署印
(採用環保油墨及取材自可再生林木的紙張印製)
首次印製 12/2003

電力法例  機電工程署



P59650300C0

\$32

香港銅鑼灣加路連山道 98 號
電話 : (852) 2882 8011
傳真 : (852) 2895 4929
網址 : www.emsd.gov.hk
電郵 : info@emsd.gov.hk