

發給註冊升降機承辦商警告信清單 (2018年1月至2018年12月)

(1) 對任何一部升降機檢查時發現有安全違規事項而被記總分數達15分或以上，或曾被法庭/紀律審裁委員會定罪 註1

月份	承辦商編號	承辦商名稱	警告信內容摘要
1/2018	RLC75004	奧的斯電梯(香港)有限公司	升降機的聯鎖失效，引致層站門未完全關閉時升降機仍自動運作，被記總分數達15分。
2/2018	RLC00002	達輝工程有限公司	未有提供升降機的層站門鎖及一邊機廂門的機械鎖，而另一邊的機廂門機械鎖亦失效，被記總分數達21分。
2/2018	RLC96001	蒂森克虜伯電梯(香港)有限公司	升降機限速器失效，被記總分數達15分。
3/2018	RLC93002	振明電梯有限公司	因違反《升降機及自動梯條例》(第618章)而被法庭定罪，被記總分數達20分。
3/2018	RLC88002	振明工程有限公司	因違反《升降機及自動梯條例》(第618章)而被法庭定罪，被記總分數達20分。
3/2018	RLC00002	達輝工程有限公司	因違反《升降機及自動梯條例》(第618章)而被法庭定罪，被記總分數達20分。
5/2018	RLC03002	耀天工程有限公司	升降機的制動器失效，被記總分數達15分。
5/2018	RLC98003	東哲電梯工程有限公司	升降機的限速器失效，被記總分數達15分。
6/2018	RLC03002	耀天工程有限公司	升降機的制動器失效，被記總分數達15分。
6/2018	RLC98003	東哲電梯工程有限公司	升降機的限速器失效，被記總分數達15分。
7/2018	RLC73001	品豐機電工程有限公司	升降機的制動器失效，被記總分數達15分。
11/2018	RLC91002	力健電梯香港有限公司	升降機機廂不正常移動，被記總分數達15分。
11/2018	RLC91002	力健電梯香港有限公司	升降機機廂不正常移動，被記總分數達15分。
12/2018	RLC85005	富士達(香港)有限公司	因違反《升降機及自動梯條例》(第618章)而被紀律審裁委員會定罪，被記總分數達15分。

(2) 對任何一部升降機檢查時發現有保養違規事項而被記總分數達12分或以上，或在12個月內的平均記分超過4分，或違犯《升降機及自動梯條例》的規定 註2

月份	承辦商編號	承辦商名稱	警告信內容摘要
2/2018	RLC04002	星瑪電梯(香港)有限公司	於升降機工程進行期間未有於升降機設置圍欄。
3/2018	RLC02003	匯力電機工程有限公司	曳引機齒輪嚴重損蝕。
7/2018	RLC95002	宏照工程有限公司	針對廣日品牌升降機制動系統的保養不妥善。
7/2018	RLC03002	耀天工程有限公司	針對廣日品牌升降機制動系統的保養不妥善。

7/2018	RLC80005	好歷香港升降機有限公司	針對廣日品牌升降機制動系統的保養不妥善。
7/2018	RLC97001	捷高電梯有限公司	在一部升降機巡查時發現有保養違規事項而被記總分數達14分。
7/2018	RLC87001	通力電梯(香港)有限公司	針對廣日品牌升降機制動系統的保養不妥善。
7/2018	RLC94001	捷運電梯有限公司	針對廣日品牌升降機制動系統的保養不妥善。

機電署會根據以下情況向承辦商發出警告信:-

註1: - 對任何一部升降機檢查時發現有安全違規事項而被記總分數達15分或以上, 或曾被法庭/紀律審裁委員會定罪;

註2: - 對任何一部升降機檢查時發現有保養違規事項而被記總分數達12分或以上;

- 在12個月內的平均記分超過4分; 或
- 違犯《升降機及自動梯條例》的規定。