

2017年1月至2017年12月已上報機電署的自動梯機件故障記錄

承建商編號	承建商名稱	意外日期	意外地點	意外性質
REC75003	奧的斯電梯(香港)有限公司	25/03/2017	九龍 旺角 朗豪坊商場	自動梯驅動鏈斷裂及驅動鏈斷裂裝置失效，引致乘客受傷
REC96001	蒂森克虜伯電梯(香港)有限公司	19/12/2017	新界 將軍澳 坑口港鐵站 蔚藍灣畔	扶手帶有鋼絲伸出，引致乘客受傷

機件故障記錄數目：2