

2025年 4月至 2026年 3月已上報機電署的自動梯機件故障記錄

承建商編號	承建商名稱	意外日期	意外地點	意外性質
REC74002	迅達升降機(香港)有限公司	19/07/2025	新界 荃灣 青山公路 633號 灣景花園	自動梯扶手帶驅動裝置機械部件故障導致扶手帶與梯級不同步而引致乘客受傷。
REC75003	奧的斯電梯(香港)有限公司	29/07/2025	新界 粉嶺 港鐵粉嶺站	因扶手帶張力不足導致自動梯扶手帶與梯級不同步而引致乘客受傷。
REC69001	其士(香港)有限公司	12/09/2025	新界 屯門 屯隆街 2號 屯門時代廣場 (南翼)	控制繼電器故障導致電扶梯緊急停止，造成乘客受傷。

機件故障記錄數目：3