

在新建築工程項目中

安裝 R32冷氣機

的安全須知



安裝


R32冷氣機



- ✓ 冷氣機機身應貼有「易燃物品」標籤 
- ✓ 安裝工作應由受過專業訓練或已註冊的工程人員在合適的工作台（如適用）上進行
- ✓ 安裝工作須符合製造商訂明的最小房間面積及安裝高度下限要求
- ✓ 應使用合適的雪種檢漏儀和回收機
- ✗ 不應在火源或電加熱設備附近安裝R32冷氣機

處理

R32輕度易燃雪種



- ✓ 任何人於建築地盤貯存或貯存和使用的R32雪種不得超過其法定工業豁免量150公升（以壓力氣體容器的容水量計算）
- ✓ 應向信譽良好的供應商購買R32雪種
- ✓ 用罄的R32雪種空樽應由合適的廢金屬回收商處理
- ✓ R32雪種樽應垂直擺放及存放在通風陰涼的地方，避免被太陽直接照射
- ✓ R32雪種樽應貼有正確標籤
- ✓ 應由曾受專業訓練或已註冊的工程人員處理R32雪種
- ✗ 不應把R32雪種樽放置在火源或電加熱設備附近

如欲了解更多有關R32輕度易燃雪種的安全資訊，請掃描二維碼。



機電工程署
EMSD

