


# नई निर्माण परियोजनाओं में R32 एयर-कंडीशनर लगाने

के लिए सुरक्षा सुझाव




## R32 एयर-कंडीशनर का स्थापन



- ✓ ऐसे एयर-कंडीशनर की बॉडी पर “ज्वलनशील” का लेबल होना चाहिए 
- ✓ स्थापन का काम पेशेवर रूप से प्रशिक्षित या पंजीकृत तकनीशियनों द्वारा एक उपयुक्त वर्किंग प्लेटफॉर्म (यदि लागू हो) पर किया जाना चाहिए
- ✓ निर्माता द्वारा दर्शाए अनुसार स्थापन के लिए न्यूनतम कमरे के क्षेत्र और न्यूनतम स्थापन ऊँचाई की आवश्यकता का अनुपालन किया जाएगा
- ✓ उपयुक्त R32 रेफ्रिजरेंट लीकेज डिटेक्टर और रेफ्रिजरेंट रिकवरी मशीनों का उपयोग किया जाना चाहिए
- ✗ R32 एयर-कंडीशनर किसी भी आग के स्रोत या इलेक्ट्रिक हीटिंग उपकरण के नजदीक स्थापित नहीं किये जाने चाहिए

## R32 हल्क ज्वलनशील रेफ्रिजरेंट का प्रबंधन



- ✓ निर्माण स्थल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा संग्रहीत या संग्रहीत और उपयोग किए जाने वाले R32 रेफ्रिजरेंट की मात्रा वैधानिक औद्योगिक छूट की मात्रा 150 लीटर (दबाव पोत की जल क्षमता द्वारा गणना) से अधिक नहीं होगी
- ✓ R32 रेफ्रिजरेंट को नामी आपूर्तिकर्ताओं से खरीदा जाना चाहिए
- ✓ R32 रेफ्रिजरेंट सिलिंडर को सीधा रखा जाना चाहिए और सीधे धूप से बचने के लिए ठंडी और हवादार जगह पर संग्रहित किया जाना चाहिए
- ✓ R32 रेफ्रिजरेंट सिलिंडरों पर उचित रूप से लेबल लगा होना चाहिए
- ✓ R32 रेफ्रिजरेंट को पेशेवर रूप से प्रशिक्षित या पंजीकृत तकनीशियनों द्वारा संभाला जाना चाहिए
- ✓ उपयोग किये गए और खाली रेफ्रिजरेंट वाले सिलिंडरों का निपटान किसी उपयुक्त स्क्रैप मेटल रिसाईकलर द्वारा किया जाना चाहिए
- ✗ R32 रेफ्रिजरेंट सिलिंडर को किसी आग के स्रोत या इलेक्ट्रिक हीटिंग उपकरण के पास नहीं रखा जाना चाहिए

R32 हल्के ज्वलनशील रेफ्रिजरेंट की सुरक्षा के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया QR कोड को स्कैन करें।



機電工程署  
EMSD

