

नयाँ निर्माण परियोजनाहरूमा R32 एयर-कन्डिसनरहरू जडान

गर्दा ध्यान दिनु पर्ने
सुरक्षा सुझावहरू




R32 एयर कंडीशनरहरूको जडान गदा



- ✓ यी एयर कंडीशनरहरूमा "आगो" देखिएको लेबल हुनुपर्छ
- ✓ यसको जडान कार्य व्यावसायिक रूपमा प्रशिक्षित वा दर्ता भएका प्राविधिकहरू द्वारा, यदि लागू भएमा, उपयुक्त कार्य प्लेटफर्मबाट गर्नुपर्छ
- ✓ उत्पादकले तोके बमोजिम न्यूनतम कोठा क्षेत्र र जडानका लागि न्यूनतम उचाइको आवश्यकताहरू पालना गर्नुपर्छ
- ✓ उपयुक्त R32 रेफ्रिजेरन्ट लिकेज डिटेक्टरहरू र रेफ्रिजेरन्ट रिकभरी मेसिनहरू प्रयोग गर्नुपर्छ
- ✗ R32 एयर कंडीशनरहरू कुनै पनि आगोको स्रोत वा ताप उत्पन्न गर्ने विद्युतीय उपकरणको नजिक जडान गर्नु हुँदैन



R32 हल्का ज्वलनशील रेफ्रिजेरन्टको ह्यान्डलिंग



- ✓ निर्माण स्थलमा भण्डारण गरिएको वा कुनै पनि व्यक्ति द्वारा भण्डारण र प्रयोग गरिएको R32 रेफ्रिजेरन्टको मात्रा १५० लिटर (प्रेसर रिसेप्टेकलको पानी क्षमता द्वारा गणना गरिएको) को वैधानिक औद्योगिक छुट मात्राभन्दा बढी हुनु हुँदैन
- ✓ R32 रेफ्रिजेरन्ट प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्ताहरूबाट मात्र खरिद गर्नुपर्छ
- ✓ R32 रेफ्रिजेरन्ट सिलिन्डरहरू ठाडो रूपमा राख्नुपर्छ र प्रत्यक्ष घाम नलाग्ने तथा हावा आवात जावत हुने चिसो ठाउँमा भण्डारण गर्नुपर्छ
- ✓ R32 रेफ्रिजेरन्ट सिलिन्डरहरूमा उपयुक्त लेबल लगाएको हुनुपर्छ
- ✓ R32 रेफ्रिजेरन्ट व्यावसायिक रूपमा प्रशिक्षित वा दर्ता भएका प्राविधिकहरू द्वारा ह्यान्डल गर्नुपर्छ
- ✓ प्रयोग गरिएका तथा खाली फ्रिज सिलिन्डरहरू उपयुक्त स्ट्रयाप मेटल रिसाइक्लरद्वारा डिस्पोज गर्नुपर्छ
- ✗ R32 रेफ्रिजेरन्ट सिलिन्डरहरू आगोको स्रोत वा विद्युतीय ताप उपकरणको नजिक राख्नु हुँदैन

R32 हल्का ज्वलनशील रेफ्रिजेरन्टको सुरक्षा बारे थप जानकारीको लागि कृपया QR कोड स्क्यान गर्नुहोस्।



機電工程署
EMSD

